



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (24/01/18 - 27/12/17)


תאריך הפקה: 25/02/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	530.20	237.80	1,854.40	2,622.40	14.89	
			15129203 - 3	989.20	480.80	3,656.20	5,126.20	17.96	
			סה"כ צריכה	1,519.40	718.60	5,510.60	7,748.60		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	19,977.60	9,753.20	73,626.70	103,357.50		
			סה"כ צריכה	19,977.60	9,753.20	73,626.70	103,357.50		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-12.00	-6.00	-30.00	-48.00		
			15129203 - 1	-1,623.60	-393.60	-4,523.40	-6,540.60	86.12	
			15129203 - 2	-530.20	-237.80	-1,854.40	-2,622.40	14.89	
			15129203 - 3	-989.20	-480.80	-3,656.20	-5,126.20	17.96	
			15129203 - 5	-4,971.20	-2,627.20	-17,406.40	-25,004.80	174.08	
			15129203 - 8	-19,894.00	-9,520.00	-69,496.00	-98,910.00	352.20	
			15129203 - 9	-4,267.20	-1,908.80	-15,163.20	-21,339.20	145.71	
			15129203 - 15	37,500.00	17,800.00	132,950.00	188,250.00		
			15129226 - 2	-3,866.40	-1,274.40	-8,022.00	-13,162.80	137.21	
			15129226 - 3	-20,916.00	-9,572.00	-74,428.00	-104,916.00	456.24	
			15129226 - 4	-11,070.00	-4,806.00	-38,452.00	-54,328.00	327.28	
			15129226 - 8	-1,501.20	-503.80	-5,476.60	-7,481.60	50.50	
			15129226 - 15	37,361.90	16,248.60	127,319.80	180,930.30	11.29	
			סה"כ צריכה	5,220.90	2,718.20	21,761.60	29,700.70		
4	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	1,501.20	503.80	5,476.60	7,481.60	50.50	
			סה"כ צריכה	1,501.20	503.80	5,476.60	7,481.60		
5	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	20,916.00	9,572.00	74,428.00	104,916.00	456.24	
			סה"כ צריכה	20,916.00	9,572.00	74,428.00	104,916.00		
6	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	86.40	38.00	330.70	455.10		
			סה"כ צריכה	86.40	38.00	330.70	455.10		
7	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	19,894.00	9,520.00	69,496.00	98,910.00	352.20	
			סה"כ צריכה	19,894.00	9,520.00	69,496.00	98,910.00		
8	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	78.20	31.20	273.90	383.30		
			סה"כ צריכה	78.20	31.20	273.90	383.30		
9	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	3,866.40	1,274.40	8,022.00	13,162.80	137.21	
			סה"כ צריכה	3,866.40	1,274.40	8,022.00	13,162.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	42.80	36.50	221.40	300.70		
			סה"כ צריכה	42.80	36.50	221.40	300.70		
11	24886	קומה 5 - מלאנוקס ממ"ד תאריך כניסה: 15/01/18	13129381 - 1	12.00	6.00	30.00	48.00		
			סה"כ צריכה	12.00	6.00	30.00	48.00		
12	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	4,267.20	1,908.80	15,163.20	21,339.20	145.71	
			סה"כ צריכה	4,267.20	1,908.80	15,163.20	21,339.20		
13	8042	קומה 6 ריווק רובוטיקס	15129203 - 1	1,623.60	393.60	4,523.40	6,540.60	86.12	
			סה"כ צריכה	1,623.60	393.60	4,523.40	6,540.60		
14	12072	קומה 7 פנסוניק	15129203 - 5	4,971.20	2,627.20	17,406.40	25,004.80	174.08	
			סה"כ צריכה	4,971.20	2,627.20	17,406.40	25,004.80		
15	15378	קומה מינוס 1 - מלאנוקס	15129226 - 4	11,070.00	4,806.00	38,452.00	54,328.00	327.28	
			סה"כ צריכה	11,070.00	4,806.00	38,452.00	54,328.00		
			סה"כ צריכה	95,046.90	43,907.50	334,722.50	473,676.90		
			חשבון חברת חשמל	96,200.00	44,720.00	340,320.00	481,240.00		
			הפרש בקוט"ש	-1,153.10	-812.50	-5,597.50	-7,563.10		
			הפרש באחוזים	-1.20%	-1.82%	-1.64%	-1.57%		



- פסגה (Kwh 95,046.90)
- גבע (Kwh 43,907.50)
- שפל (Kwh 334,722.50)

