



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: בית אמרון

תקופת דוח: (21/01/18 - 22/12/17)


תאריך הפקה: 25/02/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18343	HMR	13170744 - 8	508.20	68.20	1,258.00	1,834.40	27.91	
			סה"כ צריכה	508.20	68.20	1,258.00	1,834.40		
2	18358	HMR קומה א	13170744 - 4	635.40	326.80	2,465.40	3,427.60	21.42	
			סה"כ צריכה	635.40	326.80	2,465.40	3,427.60		
3	7723	אופטי- מי הרצליה בעמ	13170738 - 13	240.10	58.15	666.50	964.75	10.63	
			סה"כ צריכה	240.10	58.15	666.50	964.75		
4	7719	אופיס 3000 בעמ	13170738 - 9	756.20	54.00	1,887.60	2,697.80	43.13	
			סה"כ צריכה	756.20	54.00	1,887.60	2,697.80		
5	7716	אלון בן דוד	13170738 - 5	463.70	27.80	848.80	1,340.30	9.27	
			סה"כ צריכה	463.70	27.80	848.80	1,340.30		
6	7718	טליה צבי	13170738 - 7	123.20	30.60	314.60	468.40	4.98	
			סה"כ צריכה	123.20	30.60	314.60	468.40		
7	7736	מיזוג אויר	13170738 - 10	1,363.60	472.00	3,134.40	4,970.00	57.28	
			13170744 - 3	346.40	185.40	1,379.40	1,911.20	5.83	
			סה"כ צריכה	1,710.00	657.40	4,513.80	6,881.20		
8	7738	סנטרלספוט מחר בעמ קומה ב מפסק Q1	13170744 - 1	6,494.40	2,861.60	22,942.40	32,298.40	151.26	
			סה"כ צריכה	6,494.40	2,861.60	22,942.40	32,298.40		
9	7712	עמינח	13170738 - 1	830.40	46.10	1,594.40	2,470.90	20.10	
			סה"כ צריכה	830.40	46.10	1,594.40	2,470.90		
10	7714	פרטנר	13170738 - 3	478.40	239.60	1,831.40	2,549.40	15.14	
			סה"כ צריכה	478.40	239.60	1,831.40	2,549.40		
11	7737	ציבורי	13170738 - 15	14,385.50	4,885.20	44,582.10	63,852.80	5.07	
			13170738 - 10	-1,363.60	-472.00	-3,134.40	-4,970.00	57.28	
			13170744 - 3	-346.40	-185.40	-1,379.40	-1,911.20	5.83	
			13170738 - 1	-830.40	-46.10	-1,594.40	-2,470.90	20.10	
			13170738 - 2	0.00	0.00	-7.40	-7.40	2.17	
			13170738 - 3	-478.40	-239.60	-1,831.40	-2,549.40	15.14	
			13170738 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13170738 - 5	-463.70	-27.80	-848.80	-1,340.30	9.27	
			13170738 - 6	-639.60	-32.20	-1,292.80	-1,964.60	24.12	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			13170738 - 7	-123.20	-30.60	-314.60	-468.40	4.98	
			13170738 - 9	-756.20	-54.00	-1,887.60	-2,697.80	43.13	
			13170738 - 13	-240.10	-58.15	-666.50	-964.75	10.63	
			13170744 - 1	-6,494.40	-2,861.60	-22,942.40	-32,298.40	151.26	
			13170744 - 4	-635.40	-326.80	-2,465.40	-3,427.60	21.42	
			13170744 - 8	-508.20	-68.20	-1,258.00	-1,834.40	27.91	
			סה"כ צריכה	1,505.90	482.75	4,959.00	6,947.65		
12	7717	רשתות תאורה בעמ	13170738 - 6	639.60	32.20	1,292.80	1,964.60	24.12	
			סה"כ צריכה	639.60	32.20	1,292.80	1,964.60		
			סה"כ צריכה	14,385.50	4,885.20	44,574.70	63,845.40		
			חשבון חברת חשמל	15,020.00	5,160.00	46,620.00	66,800.00		
			הפרש בקוט"ש	-634.50	-274.80	-2,045.30	-2,954.60		
			הפרש באחוזים	-4.22%	-5.33%	-4.39%	-4.42%		



- פסגה (Kwh 14,385.50)
- גבע (Kwh 4,885.20)
- שפל (Kwh 44,574.70)

