



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (26/02/18 - 25/01/18)

תאריך הפקה: 05/03/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	8.03	1,582.74	1,121.18	131.06	330.50	81018601 - 2	לוח משנה G המפיץ	18349	1
		86.06	50.92	7.07	28.06	לוח שירותי בית			
		1,668.79	1,172.10	138.13	358.56	סה"כ צריכה			
		-4,102.50	-3,111.50	-420.80	-570.20	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-56,034.10	-40,457.80	-5,409.40	-10,166.90	15112930 - 1			
	26.86	9,338.50	6,728.10	559.31	2,051.09	81018601 - 3			
	193.79	93,663.42	68,161.24	9,150.58	16,351.60	81018601 - 4			
		2,282.75	1,422.57	209.38	650.80	לוח שירותי בית			
		45,148.07	32,742.61	4,089.07	8,316.39	סה"כ צריכה			
		4,102.50	3,111.50	420.80	570.20	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		56,034.10	40,457.80	5,409.40	10,166.90	15112930 - 1			
	75.41	37,830.05	27,030.72	3,310.03	7,489.30	81018601 - 6			
	0.34	253.42	181.97	24.20	47.24	81018601 - 7			
	0.42	315.40	226.53	30.11	58.76	81018601 - 8			
		98,535.47	71,008.52	9,194.55	18,332.40	סה"כ צריכה			
		145,352.34	104,923.23	13,421.76	27,007.35	סה"כ צריכה			
		147,360.00	106,360.00	13,680.00	27,320.00	חשבון חברת חשמל			
		-2,007.66	-1,436.77	-258.24	-312.65	הפרש בקוט"ש			
		-1.36%	-1.35%	-1.89%	-1.14%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 27,007.35)
■ גבע (Kwh 13,421.76)
■ שפל (Kwh 104,923.23)

