

דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/02/18 - 28/02/18)

תאריך הפקה: 06/03/18

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 20436 | בית קפה | 8 - 00023361 | 446.57 | 360.39 | 2,299.86 | 3,106.82 | 16.48 | |
| | | | 8 - 00023364 | 176.14 | 124.02 | 757.07 | 1,057.22 | 6.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 622.71 | 484.40 | 3,056.93 | 4,164.04 | | |
| 2 | 20424 | חניון 1- (אמדוקס) | 6 - 00021300 | 5,969.05 | 3,172.27 | 22,046.23 | 31,187.56 | 110.16 | |
| | | | 7 - 00021300 | -2,215.84 | -1,527.84 | -9,785.27 | -13,528.95 | 64.74 | |
| | | | 8 - 00021300 | -2,083.90 | -840.09 | -6,631.70 | -9,555.68 | 56.04 | |
| | | | הפסדי השנאה | 50.08 | 24.13 | 168.88 | 243.09 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,719.39 | 828.47 | 5,798.14 | 8,346.01 | | |
| 3 | 20384 | חניון 2- לא לדוח סיכום | 7 - 00021300 | 2,215.84 | 1,527.84 | 9,785.27 | 13,528.95 | 64.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,215.84 | 1,527.84 | 9,785.27 | 13,528.95 | | |
| 4 | 20385 | חניון 3- לא לדוח סיכום | 8 - 00021300 | 2,083.90 | 840.09 | 6,631.70 | 9,555.68 | 56.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,083.90 | 840.09 | 6,631.70 | 9,555.68 | | |
| 5 | 20387 | חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני | 1 - 00021955 | 458.35 | 194.17 | 1,625.53 | 2,278.05 | 7.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 458.35 | 194.17 | 1,625.53 | 2,278.05 | | |
| 6 | 20425 | מיזוג אוויר בנין B | 1 - 00021300 | 413.34 | 191.84 | 1,077.57 | 1,682.76 | 3.45 | |
| | | | 2 - 00021300 | 3,957.50 | 1,162.61 | 12,462.78 | 17,582.88 | 55.81 | |
| | | | 3 - 00021300 | 34.06 | 16.26 | 121.10 | 171.42 | 0.40 | |
| | | | 4 - 00021300 | 65.32 | 32.77 | 245.14 | 343.23 | 0.57 | |
| | | | 5 - 00021300 | 2,281.88 | 1,140.81 | 8,562.69 | 11,985.38 | 17.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,752.11 | 2,544.29 | 22,469.28 | 31,765.67 | | |
| 7 | 20390 | ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7) | 1 - 00022181 | 74.02 | 27.10 | 282.66 | 383.79 | 4.23 | |
| | | | הפסדי השנאה | 2.22 | 0.81 | 8.48 | 11.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 76.24 | 27.92 | 291.14 | 395.30 | | |
| 8 | 20391 | ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8) | 1 - 00020900 | 1,065.28 | 455.22 | 3,162.54 | 4,683.04 | 12.49 | |
| | | | הפסדי השנאה | 31.96 | 13.66 | 94.88 | 140.49 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,097.24 | 468.87 | 3,257.42 | 4,823.53 | | |
| 9 | 20435 | ציבורי משנאים 7-8 | 1 - 00005120 | 8,163.24 | 3,197.24 | 28,261.40 | 39,621.88 | 115.44 | |
| | | | 1 - 00020900 | -1,065.28 | -455.22 | -3,162.54 | -4,683.04 | 12.49 | |
| | | | 1 - 00021300 | -413.34 | -191.84 | -1,077.57 | -1,682.76 | 3.45 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 00021300 - 2 | -3,957.50 | -1,162.61 | -12,462.78 | -17,582.88 | 55.81 | |
| | | | 00021300 - 3 | -34.06 | -16.26 | -121.10 | -171.42 | 0.40 | |
| | | | 00021300 - 4 | -65.32 | -32.77 | -245.14 | -343.23 | 0.57 | |
| | | | 00021300 - 5 | -2,281.88 | -1,140.81 | -8,562.69 | -11,985.38 | 17.96 | |
| | | | 00022159 - 1 | 15,391.32 | 5,624.28 | 48,549.76 | 69,565.36 | 173.76 | |
| | | | 00022181 - 1 | -74.02 | -27.10 | -282.66 | -383.79 | 4.23 | |
| | | | 00023361 - 1 | -2,978.85 | -1,316.17 | -9,912.53 | -14,207.55 | 38.44 | |
| | | | 00023361 - 2 | -1,354.87 | -441.48 | -4,310.14 | -6,106.49 | 16.63 | |
| | | | 00023361 - 3 | -2,620.006 | -983.13 | -8,027.71 | -11,630.84 | 27.15 | |
| | | | 00023361 - 4 | -1,629.76 | -401.69 | -4,606.51 | -6,637.97 | 21.33 | |
| | | | 00023361 - 5 | -1,968.28 | -662.04 | -6,593.13 | -9,223.46 | 24.48 | |
| | | | 00023361 - 6 | -1,524.74 | -516.99 | -4,892.20 | -6,933.93 | 20.87 | |
| | | | 00023361 - 7 | -1,245.89 | -419.13 | -4,019.30 | -5,684.31 | 15.16 | |
| | | | 00023364 - 1 | -309.09 | -190.82 | -1,090.47 | -1,590.39 | 8.84 | |
| | | | 00023364 - 2 | 6.71 | 4.69 | -8.25 | 3.15 | 3.62 | |
| | | | 00023364 - 3 | -3.52 | -9.14 | -99.85 | -112.51 | 4.72 | |
| | | | 00023364 - 4 | -55.12 | -31.88 | -443.35 | -530.35 | 9.45 | |
| | | | 00023364 - 5 | -188.94 | -73.79 | -616.11 | -878.84 | 6.98 | |
| | | | 00023364 - 6 | -66.96 | -10.33 | -190.97 | -268.26 | 5.37 | |
| | | | 00023364 - 7 | -32.74 | -4.37 | -66.68 | -103.79 | 3.93 | |
| | | | הפסדי השנאה | 50.73 | 22.16 | 180.58 | 253.48 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,741.82 | 760.79 | 6,200.06 | 8,702.67 | | |
| 10 | 20437 | קומה 0 | 00023361 - 1 | 2,978.85 | 1,316.17 | 9,912.53 | 14,207.55 | 38.44 | |
| | | | 00023361 - 8 | -446.57 | -360.39 | -2,299.86 | -3,106.82 | 16.48 | |
| | | | 00023364 - 1 | 309.09 | 190.82 | 1,090.47 | 1,590.39 | 8.84 | |
| | | | 00023364 - 8 | -176.14 | -124.02 | -757.07 | -1,057.22 | 6.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,665.24 | 1,022.59 | 7,946.07 | 11,633.90 | | |
| 11 | 20434 | קומה 1 אגף B | 00023317 - 1 | 1,188.47 | 189.89 | 3,103.26 | 4,481.61 | 19.55 | |
| | | | 00023322 - 1 | 407.28 | 41.47 | 920.96 | 1,369.71 | 12.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,595.75 | 231.36 | 4,024.22 | 5,851.33 | | |
| 12 | 20426 | קומה 4 אגף B | 00023361 - 2 | 1,354.87 | 441.48 | 4,310.14 | 6,106.49 | 16.63 | |
| | | | 00023364 - 2 | -6.71 | -4.69 | 8.25 | -3.15 | 3.62 | |
| | | | הפסדי השנאה | 40.44 | 13.10 | 129.55 | 183.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,388.60 | 449.89 | 4,447.95 | 6,286.44 | | |
| 13 | 20427 | קומה 5 אגף B | 00023361 - 3 | 2,620.006 | 983.13 | 8,027.71 | 11,630.84 | 27.15 | |
| | | | 00023364 - 5 | 188.94 | 73.79 | 616.11 | 878.84 | 6.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,808.95 | 1,056.92 | 8,643.82 | 12,509.68 | | |
| 14 | 20428 | קומה 6 אגף B | 00023361 - 5 | 1,968.28 | 662.04 | 6,593.13 | 9,223.46 | 24.48 | |




| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------|-------------------|----------|---------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | 00023364 - 3 | 3.52 | 9.14 | 99.85 | 112.51 | 4.72 | |
| | | | הפסדי השנאה | 59.15 | 20.14 | 200.79 | 280.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,030.95 | 691.32 | 6,893.77 | 9,616.04 | | |
| 15 | 20429 | קומה 7 אגף B | 00023361 - 6 | 1,524.74 | 516.99 | 4,892.20 | 6,933.93 | 20.87 | |
| | | | הפסדי השנאה | 47.40 | 16.47 | 160.07 | 223.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,627.26 | 565.33 | 5,495.61 | 7,688.21 | | |
| 16 | 20430 | קומה 8 אגף B | 00023361 - 7 | 1,245.89 | 419.13 | 4,019.30 | 5,684.31 | 15.16 | |
| | | | הפסדי השנאה | 38.36 | 12.70 | 122.58 | 173.64 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,316.99 | 436.20 | 4,208.56 | 5,961.75 | | |
| 17 | 20431 | קומה 9 אגף B | 00023361 - 4 | 1,629.76 | 401.69 | 4,606.51 | 6,637.97 | 21.33 | |
| | | | הפסדי השנאה | 50.90 | 12.36 | 143.92 | 207.19 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,747.63 | 424.38 | 4,941.41 | 7,113.42 | | |

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 20412 | שנאי 01 - אמדוקס | 00011156 - 1 | 31,175.58 | 16,587.52 | 116,905.57 | 164,668.67 | 476.48 | |
| | | | הפסדי השנאה | 935.27 | 497.63 | 3,507.17 | 4,940.06 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 32,110.85 | 17,085.15 | 120,412.74 | 169,608.73 | | |
| 2 | 20413 | שנאי 02 - אמדוקס | 00011161 - 1 | 39,819.00 | 19,909.40 | 149,771.00 | 209,499.40 | 348.60 | |
| | | | הפסדי השנאה | 1,194.57 | 597.28 | 4,493.13 | 6,284.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 41,013.57 | 20,506.68 | 154,264.13 | 215,784.38 | | |
| 3 | 20414 | שנאי 03 - אמדוקס | 15112861 - 1 | 27,466.20 | 10,240.90 | 85,932.90 | 123,640.00 | | |
| | | | הפסדי השנאה | 823.99 | 307.23 | 2,577.99 | 3,709.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 28,290.19 | 10,548.13 | 88,510.89 | 127,349.20 | | |
| 4 | 20415 | שנאי 04 - אמדוקס | 00011163 - 1 | 8,048.10 | 1,858.10 | 18,026.90 | 27,933.10 | 185.30 | |
| | | | הפסדי השנאה | 241.44 | 55.74 | 540.81 | 837.99 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,289.54 | 1,913.84 | 18,567.71 | 28,771.09 | | |
| 5 | 20416 | שנאי 05 - אמדוקס | 00011159 - 1 | 21,261.40 | 9,696.70 | 79,005.55 | 109,963.65 | 313.90 | |
| | | | הפסדי השנאה | 637.84 | 290.90 | 2,370.17 | 3,298.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 21,899.24 | 9,987.60 | 81,375.72 | 113,262.56 | | |
| 6 | 20417 | שנאי 06 - אמדוקס | 00006070 - 1 | 6,579.10 | 2,608.15 | 19,306.20 | 28,493.45 | 113.50 | |
| | | | הפסדי השנאה | 197.37 | 78.24 | 579.19 | 854.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,776.47 | 2,686.39 | 19,885.39 | 29,348.25 | | |
| 7 | 20379 | שנאי 07 לא לדוח סיכום | 00005120 - 1 | 8,163.24 | 3,197.24 | 28,261.40 | 39,621.88 | 115.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,163.24 | 3,197.24 | 28,261.40 | 39,621.88 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 8 | 20380 | שנאי 08 לא לדוח סיכום | 00022159 - 1 | 15,391.32 | 5,624.28 | 48,549.76 | 69,565.36 | 173.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,391.32 | 5,624.28 | 48,549.76 | 69,565.36 | | |
| 9 | 20432 | שנאי 09 - אמדוקס | 00011141 - 1 | 1,219.32 | 185.12 | 3,338.72 | 4,743.16 | 26.00 | |
| | | | 00023322 - 1 | -407.28 | -41.47 | -920.96 | -1,369.71 | 12.20 | |
| | | | הפסדי השנאה | 24.36 | 4.31 | 72.53 | 101.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 836.40 | 147.96 | 2,490.29 | 3,474.65 | | |
| 10 | 20419 | שנאי 10 - אמדוקס | 00011149 - 1 | 10,034.36 | 4,821.60 | 33,799.96 | 48,655.92 | 256.16 | |
| | | | הפסדי השנאה | 301.03 | 144.65 | 1,014.00 | 1,459.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,335.39 | 4,966.25 | 34,813.96 | 50,115.60 | | |
| 11 | 20433 | שנאי 11 - אמדוקס | 00011143 - 1 | 20,349.60 | 9,220.80 | 75,441.16 | 105,011.56 | 277.92 | |
| | | | 00023317 - 1 | -1,188.47 | -189.89 | -3,103.26 | -4,481.61 | 19.55 | |
| | | | הפסדי השנאה | 574.83 | 270.93 | 2,170.14 | 3,015.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 19,735.96 | 9,301.84 | 74,508.04 | 103,545.84 | | |
| 12 | 20421 | שנאי 12 - אמדוקס | 00025471 - 1 | 47,552.85 | 23,203.55 | 177,132.85 | 247,889.25 | 535.30 | |
| | | | הפסדי השנאה | 1,426.59 | 696.11 | 5,313.99 | 7,436.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 48,979.44 | 23,899.66 | 182,446.84 | 255,325.93 | | |
| 13 | 20422 | שנאי 13 | 14152621 - 1 | 35,846.60 | 17,676.30 | 132,388.50 | 185,911.40 | | |
| | | | הפסדי השנאה | 1,075.40 | 530.29 | 3,971.65 | 5,577.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 36,922.00 | 18,206.59 | 136,360.16 | 191,488.74 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 278,743.62 | 128,071.60 | 990,447.00 | 1,397,262.22 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 1,397,262.22 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 278,743.62)
■ גבע (Kwh 128,071.60)
■ שפל (Kwh 990,447.00)

