



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/02/18 - 28/02/18)

תאריך הפקה: 06/03/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	446.57	360.39	2,299.86	3,106.82	16.48	
			8 - 00023364	176.14	124.02	757.07	1,057.22	6.69	
			סה"כ צריכה	622.71	484.40	3,056.93	4,164.04		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	5,969.05	3,172.27	22,046.23	31,187.56	110.16	
			7 - 00021300	-2,215.84	-1,527.84	-9,785.27	-13,528.95	64.74	
			8 - 00021300	-2,083.90	-840.09	-6,631.70	-9,555.68	56.04	
			הפסדי השנאה	50.08	24.13	168.88	243.09		
			סה"כ צריכה	1,719.39	828.47	5,798.14	8,346.01		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	2,215.84	1,527.84	9,785.27	13,528.95	64.74	
			סה"כ צריכה	2,215.84	1,527.84	9,785.27	13,528.95		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	2,083.90	840.09	6,631.70	9,555.68	56.04	
			סה"כ צריכה	2,083.90	840.09	6,631.70	9,555.68		
5	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	1 - 00021955	458.35	194.17	1,625.53	2,278.05	7.35	
			סה"כ צריכה	458.35	194.17	1,625.53	2,278.05		
6	20425	מיזוג אוויר בנין B	1 - 00021300	413.34	191.84	1,077.57	1,682.76	3.45	
			2 - 00021300	3,957.50	1,162.61	12,462.78	17,582.88	55.81	
			3 - 00021300	34.06	16.26	121.10	171.42	0.40	
			4 - 00021300	65.32	32.77	245.14	343.23	0.57	
			5 - 00021300	2,281.88	1,140.81	8,562.69	11,985.38	17.96	
			סה"כ צריכה	6,752.11	2,544.29	22,469.28	31,765.67		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	74.02	27.10	282.66	383.79	4.23	
			הפסדי השנאה	2.22	0.81	8.48	11.51		
			סה"כ צריכה	76.24	27.92	291.14	395.30		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	1,065.28	455.22	3,162.54	4,683.04	12.49	
			הפסדי השנאה	31.96	13.66	94.88	140.49		
			סה"כ צריכה	1,097.24	468.87	3,257.42	4,823.53		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	8,163.24	3,197.24	28,261.40	39,621.88	115.44	
			1 - 00020900	-1,065.28	-455.22	-3,162.54	-4,683.04	12.49	
			1 - 00021300	-413.34	-191.84	-1,077.57	-1,682.76	3.45	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-3,957.50	-1,162.61	-12,462.78	-17,582.88	55.81	
			00021300 - 3	-34.06	-16.26	-121.10	-171.42	0.40	
			00021300 - 4	-65.32	-32.77	-245.14	-343.23	0.57	
			00021300 - 5	-2,281.88	-1,140.81	-8,562.69	-11,985.38	17.96	
			00022159 - 1	15,391.32	5,624.28	48,549.76	69,565.36	173.76	
			00022181 - 1	-74.02	-27.10	-282.66	-383.79	4.23	
			00023361 - 1	-2,978.85	-1,316.17	-9,912.53	-14,207.55	38.44	
			00023361 - 2	-1,354.87	-441.48	-4,310.14	-6,106.49	16.63	
			00023361 - 3	-2,620.006	-983.13	-8,027.71	-11,630.84	27.15	
			00023361 - 4	-1,629.76	-401.69	-4,606.51	-6,637.97	21.33	
			00023361 - 5	-1,968.28	-662.04	-6,593.13	-9,223.46	24.48	
			00023361 - 6	-1,524.74	-516.99	-4,892.20	-6,933.93	20.87	
			00023361 - 7	-1,245.89	-419.13	-4,019.30	-5,684.31	15.16	
			00023364 - 1	-309.09	-190.82	-1,090.47	-1,590.39	8.84	
			00023364 - 2	6.71	4.69	-8.25	3.15	3.62	
			00023364 - 3	-3.52	-9.14	-99.85	-112.51	4.72	
			00023364 - 4	-55.12	-31.88	-443.35	-530.35	9.45	
			00023364 - 5	-188.94	-73.79	-616.11	-878.84	6.98	
			00023364 - 6	-66.96	-10.33	-190.97	-268.26	5.37	
			00023364 - 7	-32.74	-4.37	-66.68	-103.79	3.93	
			הפסדי השנאה	50.73	22.16	180.58	253.48		
			סה"כ צריכה	1,741.82	760.79	6,200.06	8,702.67		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	2,978.85	1,316.17	9,912.53	14,207.55	38.44	
			00023361 - 8	-446.57	-360.39	-2,299.86	-3,106.82	16.48	
			00023364 - 1	309.09	190.82	1,090.47	1,590.39	8.84	
			00023364 - 8	-176.14	-124.02	-757.07	-1,057.22	6.69	
			סה"כ צריכה	2,665.24	1,022.59	7,946.07	11,633.90		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,188.47	189.89	3,103.26	4,481.61	19.55	
			00023322 - 1	407.28	41.47	920.96	1,369.71	12.20	
			סה"כ צריכה	1,595.75	231.36	4,024.22	5,851.33		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,354.87	441.48	4,310.14	6,106.49	16.63	
			00023364 - 2	-6.71	-4.69	8.25	-3.15	3.62	
			הפסדי השנאה	40.44	13.10	129.55	183.10		
			סה"כ צריכה	1,388.60	449.89	4,447.95	6,286.44		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	2,620.006	983.13	8,027.71	11,630.84	27.15	
			00023364 - 5	188.94	73.79	616.11	878.84	6.98	
			סה"כ צריכה	2,808.95	1,056.92	8,643.82	12,509.68		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	1,968.28	662.04	6,593.13	9,223.46	24.48	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	3.52	9.14	99.85	112.51	4.72	
			הפסדי השנאה	59.15	20.14	200.79	280.08		
			סה"כ צריכה	2,030.95	691.32	6,893.77	9,616.04		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,524.74	516.99	4,892.20	6,933.93	20.87	
			00023364 - 4	55.12	31.88	443.35	530.35	9.45	
			הפסדי השנאה	47.40	16.47	160.07	223.93		
			סה"כ צריכה	1,627.26	565.33	5,495.61	7,688.21		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,245.89	419.13	4,019.30	5,684.31	15.16	
			00023364 - 7	32.74	4.37	66.68	103.79	3.93	
			הפסדי השנאה	38.36	12.70	122.58	173.64		
			סה"כ צריכה	1,316.99	436.20	4,208.56	5,961.75		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,629.76	401.69	4,606.51	6,637.97	21.33	
			00023364 - 6	66.96	10.33	190.97	268.26	5.37	
			הפסדי השנאה	50.90	12.36	143.92	207.19		
			סה"כ צריכה	1,747.63	424.38	4,941.41	7,113.42		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	31,175.58	16,587.52	116,905.57	164,668.67	476.48	
			הפסדי השנאה	935.27	497.63	3,507.17	4,940.06		
			סה"כ צריכה	32,110.85	17,085.15	120,412.74	169,608.73		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	39,819.00	19,909.40	149,771.00	209,499.40	348.60	
			הפסדי השנאה	1,194.57	597.28	4,493.13	6,284.98		
			סה"כ צריכה	41,013.57	20,506.68	154,264.13	215,784.38		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	27,466.20	10,240.90	85,932.90	123,640.00		
			הפסדי השנאה	823.99	307.23	2,577.99	3,709.20		
			סה"כ צריכה	28,290.19	10,548.13	88,510.89	127,349.20		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	8,048.10	1,858.10	18,026.90	27,933.10	185.30	
			הפסדי השנאה	241.44	55.74	540.81	837.99		
			סה"כ צריכה	8,289.54	1,913.84	18,567.71	28,771.09		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	21,261.40	9,696.70	79,005.55	109,963.65	313.90	
			הפסדי השנאה	637.84	290.90	2,370.17	3,298.91		
			סה"כ צריכה	21,899.24	9,987.60	81,375.72	113,262.56		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	6,579.10	2,608.15	19,306.20	28,493.45	113.50	
			הפסדי השנאה	197.37	78.24	579.19	854.80		
			סה"כ צריכה	6,776.47	2,686.39	19,885.39	29,348.25		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	8,163.24	3,197.24	28,261.40	39,621.88	115.44	
			סה"כ צריכה	8,163.24	3,197.24	28,261.40	39,621.88		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	15,391.32	5,624.28	48,549.76	69,565.36	173.76	
			סה"כ צריכה	15,391.32	5,624.28	48,549.76	69,565.36		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	1,219.32	185.12	3,338.72	4,743.16	26.00	
			00023322 - 1	-407.28	-41.47	-920.96	-1,369.71	12.20	
			הפסדי השנאה	24.36	4.31	72.53	101.20		
			סה"כ צריכה	836.40	147.96	2,490.29	3,474.65		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	10,034.36	4,821.60	33,799.96	48,655.92	256.16	
			הפסדי השנאה	301.03	144.65	1,014.00	1,459.68		
			סה"כ צריכה	10,335.39	4,966.25	34,813.96	50,115.60		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	20,349.60	9,220.80	75,441.16	105,011.56	277.92	
			00023317 - 1	-1,188.47	-189.89	-3,103.26	-4,481.61	19.55	
			הפסדי השנאה	574.83	270.93	2,170.14	3,015.90		
			סה"כ צריכה	19,735.96	9,301.84	74,508.04	103,545.84		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	47,552.85	23,203.55	177,132.85	247,889.25	535.30	
			הפסדי השנאה	1,426.59	696.11	5,313.99	7,436.68		
			סה"כ צריכה	48,979.44	23,899.66	182,446.84	255,325.93		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	35,846.60	17,676.30	132,388.50	185,911.40		
			הפסדי השנאה	1,075.40	530.29	3,971.65	5,577.34		
			סה"כ צריכה	36,922.00	18,206.59	136,360.16	191,488.74		
			סה"כ צריכה	278,743.62	128,071.60	990,447.00	1,397,262.22		
			חשבון חברת חשמל	288,640.00	133,360.00	1,034,640.00	1,456,640.00		
			הפרש בקוט"ש	-9,896.38	-5,288.40	-44,193.00	-59,377.78		
			הפרש באחוזים	-3.43%	-3.97%	-4.27%	-4.08%		



■ פסגה (Kwh 278,743.62)
■ גבע (Kwh 128,071.60)
■ שפל (Kwh 990,447.00)

