



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (28/02/18 - 01/02/18)

תאריך הפקה: 11/03/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13026	NICE	15091250 - 1	287.45	115.15	833.00	1,235.60	3.48	
			15091250 - 2	41.00	16.40	118.70	176.10	0.49	
			16092121 - 1	0.20	0.00	0.80	1.00	0.15	
			80001690 - 6	839.20	186.80	2,486.40	3,512.40	28.00	
			80001767 - 2	525.97	734.70	6,350.85	7,611.51		
			80001767 - 4	8.42	2.98	71.15	82.55		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 4	446.40	192.00	1,565.60	2,204.00	7.20	
			80003257 - 5	40.40	43.15	199.70	283.25	3.20	
			סה"כ צריכה	2,189.04	1,291.18	11,626.20	15,106.41		
2	13028	ORCA קומה 5	15091162 - 1	97.40	0.70	145.80	243.90	1.33	
			15091162 - 3	12.30	2.20	33.80	48.30	0.74	
			15091162 - 4	7.90	0.10	45.20	53.20	7.17	
			16048009 - 1	48.00	16.60	159.50	224.10	0.77	
			16048009 - 2	85.60	1.00	119.10	205.70	1.03	
			סה"כ צריכה	251.20	20.60	503.40	775.20		
3	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	560.64	293.12	2,196.64	3,050.40	10.01	
			16092121 - 4	1,649.60	795.20	6,005.12	8,449.92	19.91	
			80001690 - 2	597.60	133.60	2,202.40	2,933.60	36.80	
			80002031 - 7	536.36	239.14	1,989.48	2,764.98		
			81017159 - 7	557.70	129.60	1,260.10	1,947.40	6.20	
			סה"כ צריכה	3,901.90	1,590.66	13,653.74	19,146.30		
4	13021	סיברביט	80002031 - 2	96.31	44.33	353.91	494.54		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	42.60	24.20	175.30	242.10		
			סה"כ צריכה	138.91	68.53	529.21	736.64		
5	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	994.80	491.80	3,694.00	5,180.60	9.18	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.14	0.07	0.84	1.05		
			80001976 - 2	0.51	0.25	1.91	2.67		
			80001976 - 5	141.76	64.64	511.57	717.97		
			80001976 - 6	200.62	100.41	753.56	1,054.59		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	13016	ציבורי	סה"כ צריכה	1,337.82	657.17	4,961.88	6,956.87		
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 3	23.85	12.00	89.90	125.75	0.19	
			15091249 - 7	14.85	0.00	9.95	24.80	1.47	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	12.20	1.00	22.80	36.00	0.93	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	67.20	33.60	268.80	369.60	0.80	
			80001690 - 5	556.80	738.40	6,428.80	7,724.00	77.60	
			80001767 - 1	554.75	738.72	6,422.89	7,716.36		
			80001767 - 2	-525.97	-734.70	-6,350.85	-7,611.51		
			80001767 - 3	32.47	10.52	89.30	132.29		
			80001767 - 4	-8.42	-2.98	-71.15	-82.55		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	33.29	17.18	133.06	183.53		
			80001976 - 8	14.88	7.50	55.58	77.95		
			80002031 - 1	106.96	85.39	531.10	723.44		
			80003217 - 1	1.09	0.55	4.13	5.77		
			80003217 - 2	1.09	0.55	4.10	5.74		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003223 - 4	48.06	23.96	322.34	394.36		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	92.80	46.40	596.00	735.20	0.80	
			80003257 - 2	261.20	138.60	683.40	1,083.20	7.00	
			80003257 - 3	255.60	150.40	701.50	1,107.50	7.20	
			80003257 - 4	2,525.60	941.60	6,016.00	9,483.20	32.80	
			80003257 - 6	47.60	23.80	185.20	256.60	10.00	
			80003257 - 8	964.00	971.20	2,697.60	4,632.80	154.40	
			80003271 - 2	408.60	163.20	1,359.00	1,930.80		
			80003271 - 3	44.95	21.30	170.45	236.70		
			80003271 - 5	161.40	66.70	504.60	732.70		
			80003271 - 6	3.90	1.90	35.00	40.80		
			80003271 - 7	318.80	145.10	1,400.90	1,864.80		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	619.30	312.00	1,968.50	2,899.80	15.40	
			81017159 - 2	1,234.00	608.20	4,569.30	6,411.50	12.10	
			סה"כ צריכה	7,870.86	4,522.08	28,848.19	41,241.13		
7	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	117.40	52.20	419.70	589.30	1.85	
			80001976 - 3	271.37	135.61	1,018.24	1,425.22		
			80001976 - 4	263.35	131.41	984.93	1,379.69		
			80003217 - 6	4,765.98	2,377.28	17,907.12	25,050.38		
			80003224 - 5	1,271.20	627.20	4,686.40	6,584.80	39.20	
			80003271 - 1	1,022.70	355.90	2,962.20	4,340.80		
			סה"כ צריכה	7,711.99	3,679.60	27,978.59	39,370.18		
8	13020	רוגובין תדהר	80001690 - 3	0.00	0.00	0.80	0.80		
			80002031 - 8	0.05	0.03	0.20	0.28		
			81017159 - 8	77.40	35.70	271.60	384.70	2.20	
			סה"כ צריכה	77.45	35.73	272.60	385.78		
9	13019	רוגובין תדהר קומה 3	80002031 - 4	0.05	0.02	0.14	0.22		
			80003257 - 7	0.00	0.00	0.80	0.80		
			81017159 - 4	152.20	68.00	583.10	803.30	7.00	
			סה"כ צריכה	152.25	68.02	584.04	804.32		
10	13027	תדהר בנייה מקרוספט (סי טאואר)	15091162 - 1	-97.40	-0.70	-145.80	-243.90	1.33	
			15091162 - 3	-12.30	-2.20	-33.80	-48.30	0.74	
			15091162 - 4	-7.90	-0.10	-45.20	-53.20	7.17	
			16048009 - 1	-48.00	-16.60	-159.50	-224.10	0.77	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16048009 - 2	-85.60	-1.00	-119.10	-205.70	1.03	
			16092121 - 3	140.16	73.28	549.16	762.60	10.01	
			16092121 - 4	412.40	198.80	1,501.28	2,112.48	19.91	
			80002031 - 6	194.44	87.21	700.29	981.94		
			80003224 - 8	611.20	173.60	2,330.40	3,115.20	32.00	
			81017159 - 6	495.40	93.50	1,168.60	1,757.50	7.60	
			סה"כ צריכה	1,602.40	605.79	5,746.33	7,954.52		
			סה"כ צריכה	25,233.81	12,539.35	94,704.19	132,477.35		
			חשבון חברת חשמל	83,247.00	40,721.00	304,133.00	428,101.00		
			הפרש בקוטי"ש	-58,013.19	-28,181.65	-209,428.81	-295,623.65		
			הפרש באחוזים	-69.69%	-69.21%	-68.86%	-69.05%		



■ פסגה (25,233.81 Kwh)  
■ גבע (12,539.35 Kwh)  
■ שפל (94,704.19 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	11,234.30	4,995.71	39,280.70	55,510.72		
			סה"כ צריכה	11,234.30	4,995.71	39,280.70	55,510.72		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	12,900.00	6,032.80	46,772.00	65,704.80	133.60	
			סה"כ צריכה	12,900.00	6,032.80	46,772.00	65,704.80		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	19,731.20	9,376.00	70,016.00	99,123.20	345.60	
			סה"כ צריכה	19,731.20	9,376.00	70,016.00	99,123.20		

