

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק יקום שוויץ

תקופת דוח: (28/02/18 - 01/02/18)

תאריך הפקה: 11/03/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		42,076.96	30,946.26	2,381.68	8,749.02	15091614 - 3	ברודקום	9783	1
	9.03	14,656.67	28,344.11	-15,826.34	2,138.90	15091614 - 4			
	47.66	30,577.60	22,564.00	2,554.40	5,459.20	15129212 - 1			
	55.18	10,716.80	7,178.40	902.40	2,636.00	15129212 - 7			
		98,028.02	89,032.77	-9,987.87	18,983.12	סה"כ צריכה			
		3,061.60	2,034.10	276.40	751.10	15112991 - 1	חניון	23122	2
		4,326.40	2,735.10	386.50	1,204.80	16224449 - 1			
		7,388.00	4,769.20	662.90	1,955.90	סה"כ צריכה			
	62.63	2,011.20	1,290.40	160.00	560.80	15129212 - 8	מיזוג אוויר	11683	3
	111.42	12,074.40	8,940.80	936.00	2,197.60	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
	57.88	10,330.80	7,468.80	685.20	2,176.80	15129212 - 11			
		24,416.40	17,700.00	1,781.20	4,935.20	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10	ציבורי	15480	4
	57.88	-10,330.80	-7,468.80	-685.20	-2,176.80	15129212 - 11			
	62.63	-2,011.20	-1,290.40	-160.00	-560.80	15129212 - 8			
	111.42	-12,074.40	-8,940.80	-936.00	-2,197.60	15129212 - 9			
	47.66	-30,577.60	-22,564.00	-2,554.40	-5,459.20	15129212 - 1			
	55.18	-10,716.80	-7,178.40	-902.40	-2,636.00	15129212 - 7			
		-42,076.96	-30,946.26	-2,381.68	-8,749.02	15091614 - 3			
	9.03	-14,656.67	-28,344.11	15,826.34	-2,138.90	15091614 - 4			
	0.34	-199.60	-147.20	-16.70	-35.70	15129212 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091614 - 1			
		-3,061.60	-2,034.10	-276.40	-751.10	15112991 - 1			
		123,083.80	87,875.60	9,597.60	25,610.60	15129212 - 15			
		-4,326.40	-2,735.10	-386.50	-1,204.80	16224449 - 1			
		-6,948.22	-23,773.57	17,124.67	-299.32	סה"כ צריכה			
		122,884.20	87,728.40	9,580.90	25,574.90	סה"כ צריכה			
		126,547.00	87,898.00	11,122.00	27,527.00	חשבון חברת חשמל			
		-3,662.80	-169.60	-1,541.10	-1,952.10	הפרש בקוט"ש			
		-2.89%	-0.19%	-13.86%	-7.09%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 25,574.90)
- גבע (Kwh 9,580.90)
- שפץ (Kwh 87,728.40)

