



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: פארק סיביל 525 משולב

תקופת דוח: (01/02/18 - 28/02/18)


תאריך הפקה: 25/03/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16809	דיפריס	8 - 00025520	690.07	379.80	4,091.90	5,161.78	27.80	
			מיזוג אויר	437.68	240.53	2,435.78	3,113.99		
			סה"כ צריכה	1,127.75	620.33	6,527.68	8,275.76		
2	16911	ווי.אף עמל 14	6 - 00025520	138.75	0.00	460.86	599.60	3.76	
			סה"כ צריכה	138.75	0.00	460.86	599.60		
3	9771	כספונט	4 - 15091571	230.70	89.90	1,061.20	1,381.80	8.82	
			מיזוג אויר	146.32	56.93	631.70	834.95		
			סה"כ צריכה	377.02	146.83	1,692.90	2,216.75		
4	16810	מתן דיגיטל	3 - 15091571	4,320.60	1,227.60	11,626.20	17,174.40	59.50	
			2 - 15091587	549.20	270.60	2,025.80	2,845.60	19.60	
			3 - 15091587	419.70	141.20	899.10	1,460.00	6.68	
			4 - 15091587	756.00	246.20	1,538.80	2,541.00	7.41	
			מיזוג אויר	3,834.32	1,194.16	9,577.82	14,606.30		
			סה"כ צריכה	9,879.82	3,079.76	25,667.72	38,627.30		
5	16811	ציבורי	1 - 00020461	-360.28	-151.25	-1,273.47	-1,785.00	4.30	
			1 - 00020849	-11,633.86	-2,788.16	-30,665.17	-45,087.18	122.82	
			6 - 00025520	-138.75	0.00	-460.86	-599.60	3.76	
			7 - 00025520	-1,083.62	-293.67	-3,747.39	-5,124.68	35.84	
			8 - 00025520	-690.07	-379.80	-4,091.90	-5,161.78	27.80	
			1 - 15091571	26,532.00	7,656.00	76,288.00	110,476.00	388.04	
			2 - 15091571	-5,105.60	-1,677.60	-14,876.00	-21,659.20	156.58	
			3 - 15091571	-4,320.60	-1,227.60	-11,626.20	-17,174.40	59.50	
			4 - 15091571	-230.70	-89.90	-1,061.20	-1,381.80	8.82	
			2 - 15091587	-549.20	-270.60	-2,025.80	-2,845.60	19.60	
			3 - 15091587	-419.70	-141.20	-899.10	-1,460.00	6.68	
			4 - 15091587	-756.00	-246.20	-1,538.80	-2,541.00	7.41	
			1 - 15140050	-956.60	-479.10	-2,960.90	-4,396.60		
			סה"כ צריכה	287.02	-89.08	1,061.21	1,259.15		
6	16808	ריתוך טכנולוגיות	7 - 00025520	1,083.62	293.67	3,747.39	5,124.68	35.84	
			מיזוג אויר	687.28	185.98	2,230.70	3,103.96		
			סה"כ צריכה	1,770.90	479.65	5,978.09	8,228.64		
7	16802	שהר צאיג דפוס פלוס בע"מ	1 - 00020849	11,633.86	2,788.16	30,665.17	45,087.18	122.82	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	16801	שוהר צאיג- משרדים	00020461 - 1	11,633.86	2,788.16	30,665.17	45,087.18	4.30	
			סה"כ צריכה	360.28	151.25	1,273.47	1,785.00		
			סה"כ צריכה	956.60	479.10	2,960.90	4,396.60		
9	11701	תאורת חנונים	15140050 - 1	26,532.00	7,656.00	76,288.00	110,476.00		
			סה"כ צריכה	25,161.00	8,341.00	79,832.00	113,334.00		
			חשבון חברת חשמל	1,371.00	-685.00	-3,544.00	-2,858.00		
			הפרש בקוט"ש	5.45%	-8.21%	-4.44%	-2.52%		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (26,532.00 Kwh)
- גבע (7,656.00 Kwh)
- שפל (76,288.00 Kwh)

