



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק סיביל 1 ( 528 )

תקופת דוח: (01/02/18 - 28/02/18)

תאריך הפקה: 25/03/18


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18290	אפיקים	81018654 - 1	20.40	8.85	101.25	130.50	0.25	
			81018654 - 2	180.10	80.35	627.60	888.05	1.60	
			81021274 - 1	62.15	25.75	233.20	321.10	1.10	
			81021274 - 2	73.30	37.00	273.35	383.65	1.00	
			81021274 - 3	53.85	30.65	176.10	260.60	1.45	
			81022257 - 1	2.95	4.25	20.00	27.20	1.85	
			81022257 - 2	4.50	13.75	81.50	99.75	3.30	
			81022257 - 6	337.20	125.60	1,106.30	1,569.10	5.60	
			ציבורי	1,155.17	750.50	4,522.75	6,428.42		
			סה"כ צריכה	1,889.62	1,076.70	7,142.05	10,108.37		
2	18273	הון הטבע	81022257 - 3	354.10	49.00	1,109.10	1,512.20	7.80	
			ציבורי	556.94	112.74	1,915.09	2,584.76		
			סה"כ צריכה	911.04	161.74	3,024.19	4,096.96		
3	18248	וייס טק ק. 4	81011517 - 4	839.60	282.43	2,445.13	3,567.16	15.16	
			ציבורי	1,320.55	649.79	4,222.02	6,192.36		
			סה"כ צריכה	2,160.15	932.22	6,667.15	9,759.51		
4	18246	חברת אירודרום 2.ק.	81011517 - 2	263.19	29.47	986.59	1,279.25	6.79	
			ציבורי	413.96	67.80	1,703.55	2,185.31		
			סה"כ צריכה	677.15	97.27	2,690.14	3,464.57		
5	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	81010653 - 7	214.20	68.40	867.70	1,150.31	3.97	
			81011058 - 7	670.69	351.71	4,251.11	5,273.51	48.74	
			81011516 - 8	11.30	4.92	41.14	57.37	0.16	
			ציבורי	1,409.57	977.91	8,909.70	11,297.17		
			סה"כ צריכה	2,305.76	1,402.95	14,069.65	17,778.36		
6	18282	טרופולוג (קומה 2)	70057656 - 1	173.32	65.03	603.98	842.33	1.91	
			81011517 - 1	575.08	142.77	1,751.73	2,469.57	6.07	
			81011517 - 3	160.95	43.59	741.49	946.03	9.15	
			ציבורי	1,430.26	578.37	5,347.94	7,356.56		
			סה"כ צריכה	2,339.60	829.75	8,445.14	11,614.49		
7	18277	מטריקס ק. 3	81022257 - 7	412.10	47.10	1,115.90	1,575.10	7.60	
			ציבורי	648.17	108.36	1,926.83	2,683.36		
			סה"כ צריכה	1,060.27	155.46	3,042.73	4,258.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	18287	פירסט קייר קומה 3	70043921 - 1	9.08	3.15	28.23	40.47	0.35	
			70054614 - 1	59.14	12.01	161.33	232.49	2.68	
			70057645 - 1	384.40	106.43	1,300.24	1,791.08	5.82	
			70057650 - 1	73.08	16.70	422.41	512.19	5.69	
			ציבורי	826.85	318.19	3,301.83	4,446.87		
			סה"כ צריכה	1,352.56	456.49	5,214.04	7,023.09		
9	18275	פרטנר חדר תקשורת	81022257 - 5	460.95	229.55	1,728.65	2,419.15	3.65	
			ציבורי	725.00	528.13	2,984.86	4,238.00		
			סה"כ צריכה	1,185.95	757.68	4,713.51	6,657.15		
10	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	4,944.49	1,477.77	16,597.48	23,019.74	74.93	
			81011058 - 6	112.14	51.62	405.52	569.28	1.23	
			81011516 - 5	615.47	225.22	1,746.35	2,587.04	10.15	
			81011516 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011516 - 7	395.05	252.34	1,946.40	2,593.80	14.43	
			ציבורי	9,542.66	4,617.46	35,735.40	49,895.52		
			סה"כ צריכה	15,609.82	6,624.40	56,431.15	78,665.38		
11	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	498.51	387.85	2,654.00	3,540.36	33.57	
			81011489 - 8	908.18	454.42	3,402.66	4,765.27	7.72	
			81011516 - 1	2,488.85	1,042.62	8,899.45	12,430.92	24.40	
			ציבורי	6,127.07	4,336.65	25,824.76	36,288.48		
			סה"כ צריכה	10,022.61	6,221.54	40,780.87	57,025.03		
12	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	1,268.94	357.53	3,722.57	5,349.04	15.82	
			70057655 - 1	3,834.24	484.10	8,522.77	12,841.10	47.55	
			70057676 - 1	273.44	138.68	1,033.06	1,445.18	2.27	
			81011058 - 8	465.52	192.88	1,751.57	2,409.96	8.84	
			ציבורי	9,188.73	2,699.21	25,952.27	37,840.21		
			סה"כ צריכה	15,030.86	3,872.40	40,982.24	59,885.50		
13	18447	רם אדרת	81021274 - 4	82.10	29.10	297.40	408.60	2.50	
			81022257 - 4	1,313.20	620.80	4,400.80	6,334.80	31.60	
			ציבורי	2,194.58	1,495.25	8,112.39	11,802.23		
			סה"כ צריכה	3,589.88	2,145.15	12,810.59	18,545.63		
			סה"כ צריכה	58,135.28	24,733.76	206,013.46	288,882.50		
			חשבון חברת חשמל	58,708.00	25,175.00	208,543.00	292,426.00		
			הפרש בקוטי"ש	-572.72	-441.24	-2,529.54	-3,543.50		
			הפרש באחוזים	-0.98%	-1.75%	-1.21%	-1.21%		





- פסגה (Kwh 58,135.28)
- גבע (Kwh 24,733.76)
- שפיל (Kwh 206,013.46)

