



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק סיביל 525 משולב

תקופת דוח: (01/03/18 - 31/03/18)


תאריך הפקה: 11/04/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16809	דיפריס	8 - 00025520	4,541.86	1,521.49	4,066.03	10,129.39	28.32	
			מיזוג אויר	3,201.81	1,585.47	4,846.90	9,634.18		
			סה"כ צריכה	7,743.67	3,106.96	8,912.93	19,763.56		
2	16911	ווי.אף עמל 14	6 - 00025520	501.60	0.00	0.00	501.60	3.64	
			סה"כ צריכה	501.60	0.00	0.00	501.60		
3	9771	כספונט	4 - 15091571	867.95	204.00	274.20	1,346.15	11.56	
			מיזוג אויר	611.86	212.58	326.86	1,151.30		
			סה"כ צריכה	1,479.81	416.58	601.06	2,497.45		
4	16810	מתן דיגיטל	3 - 15091571	10,995.60	2,593.80	3,939.60	17,529.00	52.66	
			2 - 15091587	2,013.80	432.40	542.20	2,988.40	12.64	
			3 - 15091587	1,069.90	301.80	216.00	1,587.70	3.84	
			4 - 15091587	1,964.00	551.60	427.80	2,943.40	7.42	
			מיזוג אויר	11,309.79	4,042.72	6,109.96	21,462.48		
			סה"כ צריכה	27,353.09	7,922.32	11,235.56	46,510.98		
5	16811	ציבורי	1 - 00020461	-999.12	-322.14	-758.27	-2,079.52	5.34	
			1 - 00020849	-25,045.02	-9,273.93	-17,448.82	-51,767.77	161.25	
			6 - 00025520	-501.60	0.00	0.00	-501.60	3.64	
			7 - 00025520	-3,725.26	-379.29	-755.23	-4,859.78	24.06	
			8 - 00025520	-4,541.86	-1,521.49	-4,066.03	-10,129.39	28.32	
			1 - 15091571	75,568.00	23,772.00	44,532.00	143,872.00	496.16	
			2 - 15091571	-17,749.60	-6,236.00	-12,184.00	-36,169.60	202.54	
			3 - 15091571	-10,995.60	-2,593.80	-3,939.60	-17,529.00	52.66	
			4 - 15091571	-867.95	-204.00	-274.20	-1,346.15	11.56	
			2 - 15091587	-2,013.80	-432.40	-542.20	-2,988.40	12.64	
			3 - 15091587	-1,069.90	-301.80	-216.00	-1,587.70	3.84	
			4 - 15091587	-1,964.00	-551.60	-427.80	-2,943.40	7.42	
			1 - 15140050	-2,147.80	-955.60	-1,637.00	-4,740.40		
			סה"כ צריכה	3,946.49	999.95	2,282.85	7,229.29		
			6	16808	ריתוך טכנולוגיות	7 - 00025520	3,725.26	379.29	755.23
מיזוג אויר	2,626.14	395.24				900.27	3,921.65		
סה"כ צריכה	6,351.40	774.52				1,655.51	8,781.43		
7	16802	שהר צאיג דפוס פלוס בע"מ	1 - 00020849	25,045.02	9,273.93	17,448.82	51,767.77	161.25	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	16801	שוהר צאיג- משרדים	00020461 - 1	25,045.02	9,273.93	17,448.82	51,767.77		
			סה"כ צריכה	999.12	322.14	758.27	2,079.52	5.34	
			סה"כ צריכה	999.12	322.14	758.27	2,079.52		
9	11701	תאורת חנונים	15140050 - 1	2,147.80	955.60	1,637.00	4,740.40		
			סה"כ צריכה	2,147.80	955.60	1,637.00	4,740.40		
			סה"כ צריכה	75,568.00	23,772.00	44,532.00	143,872.00		
			חשבון חברת חשמל	78,126.00	23,764.00	45,173.00	147,063.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,558.00	8.00	-641.00	-3,191.00		
			הפרש באחוזים	-3.27%	0.03%	-1.42%	-2.17%		



- פסגה (75,568.00 Kwh)
- גבע (23,772.00 Kwh)
- שפל (44,532.00 Kwh)

