



דוח שח + קוטש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

מארוול יוקנעם


תקופת דוח: (01/03/18 - 31/03/18)

340843761


תאריך הפקה: 12/04/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	4,799.53	1,060.15	1,715.18	7,574.87		3,226.37	40.008
			סה"כ	4,799.53	1,060.15	1,715.18	7,574.87	188.00	3,414.37	
2	15241	לוח H קומה UPS 4	00024458 - 5	61.28	252.37	122.92	436.56		167.48	1.42
			סה"כ	61.28	252.37	122.92	436.56	188.00	355.48	
3	15242	לוח G קומה UPS 4	00024458 - 4	169.23	552.40	480.84	1,202.46		451.94	2.10
			סה"כ	169.23	552.40	480.84	1,202.46	188.00	639.94	
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	3,764.23	2,082.28	7,113.25	12,959.76		4,895.50	36.85
			סה"כ	3,764.23	2,082.28	7,113.25	12,959.76	188.00	5,083.50	
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	11,804.30	2,003.17	4,784.25	18,591.72		7,882.78	111.90
			סה"כ	11,804.30	2,003.17	4,784.25	18,591.72	188.00	8,070.78	
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	803.40	2,611.01	1,392.34	4,806.74		1,851.49	19.42
			סה"כ	803.40	2,611.01	1,392.34	4,806.74	188.00	2,039.49	
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	568.37	3,170.44	577.73	4,316.53		1,695.06	188.02
			סה"כ	568.37	3,170.44	577.73	4,316.53	188.00	1,883.06	
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	5.74	454.68	16.60	477.01		185.96	132.14
			סה"כ	5.74	454.68	16.60	477.01	188.00	373.96	
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	693.44	6.91	17.35	717.71		333.99	117.19
			סה"כ	693.44	6.91	17.35	717.71	188.00	521.99	
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	5,493.58	18,644.47	12,172.88	36,310.94		13,832.13	123.76
			סה"כ	5,493.58	18,644.47	12,172.88	36,310.94	188.00	14,020.13	
			סה"כ	28,163.10	30,837.87	28,393.33	87,394.30	1,880.00	36,402.68	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				87,394.30			
			הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 28,163.10)
■ גבע (Kwh 30,837.87)
■ שפל (Kwh 28,393.33)



■ פסגה (ש"ח 13,225.39)
■ גבע (ש"ח 12,063.78)
■ שפל (ש"ח 9,233.51)

