



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בנין E

תקופת דוח: (31/03/18 - 01/03/18)

תאריך הפקה: 17/04/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.48	1,274.88	907.69	216.69	150.51	15091250 - 1	NICE	13026	1
	0.49	182.47	129.90	31.00	21.57	15091250 - 2			
	0.26	6.80	0.40	0.60	5.80	16092121 - 1			
	17.20	2,446.80	406.00	208.80	1,832.00	80001690 - 6			
		8,418.03	939.35	355.42	7,123.26	80001767 - 2			
		101.43	26.96	9.78	64.69	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	5.60	2,039.20	717.60	298.40	1,023.20	80003224 - 4			
	2.40	297.05	75.05	28.25	193.75	80003257 - 5			
		14,766.66	3,202.95	1,148.94	10,414.77	סה"כ צריכה			
	1.32	252.00	8.40	13.10	230.50	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	2
	1.10	34.20	1.40	1.90	30.90	15091162 - 3			
	0.96	29.70	0.20	0.10	29.40	15091162 - 4			
	0.73	207.90	66.10	27.30	114.50	16048009 - 1			
	1.03	225.80	11.70	14.30	199.80	16048009 - 2			
		749.60	87.80	56.70	605.10	סה"כ צריכה			
	5.05	2,913.92	1,252.80	517.28	1,143.84	16092121 - 3	ORCA קומה 6	13017	3
	17.20	9,582.72	4,104.96	1,698.24	3,779.52	16092121 - 4			
	15.20	2,924.00	378.40	215.20	2,330.40	80001690 - 2			
		3,017.67	1,158.93	488.94	1,369.80	80002031 - 7			
	6.10	2,184.90	431.60	272.90	1,480.40	81017159 - 7			
		20,623.21	7,326.69	3,192.56	10,103.96	סה"כ צריכה			
		487.03	188.18	77.98	220.86	80002031 - 2	סיברביט	13021	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		197.00	83.10	34.40	79.50	80003271 - 4			
		684.03	271.28	112.38	300.36	סה"כ צריכה			
	9.81	7,107.00	3,043.20	1,261.20	2,802.60	16092121 - 2	סיברביט סולושנס	25873	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001690 - 4			
		1.59	0.60	0.25	0.75	80001976 - 1			
		2.91	1.25	0.52	1.14	80001976 - 2			
		1,047.43	449.58	184.35	413.51	80001976 - 5			
		1,127.80	483.27	200.49	444.04	80001976 - 6			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,662.03	1,646.80	3,977.90	9,286.73		
6	13016	ציבורי	15091249 - 1	22.80	6.75	4.00	33.55	1.36	
			15091249 - 2	20.65	6.25	3.70	30.60	1.28	
			15091249 - 3	72.60	29.90	61.50	164.00	1.35	
			15091249 - 7	331.25	90.60	193.90	615.75	1.75	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
			15091250 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	27.40	0.80	2.60	30.80	0.75	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	153.60	69.60	168.80	392.00	0.80	
			80001690 - 5	7,291.20	442.40	1,065.60	8,799.20	72.80	
			80001767 - 1	7,280.54	443.95	1,068.80	8,793.30		
			80001767 - 2	-7,123.26	-355.42	-939.35	-8,418.03		
			80001767 - 3	184.26	89.83	128.86	402.95		
			80001767 - 4	-64.69	-9.78	-26.96	-101.43		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	69.72	8.48	26.94	105.14		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	232.76	92.57	314.04	639.37		
			80003217 - 1	2.48	1.12	2.72	6.33		
			80003217 - 2	2.48	1.12	2.70	6.30		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003223 - 4	243.00	49.78	119.98	412.75		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	211.20	96.00	232.00	539.20	0.80	
			80003257 - 2	1,262.80	1.40	5.00	1,269.20	7.00	
			80003257 - 3	1,352.90	1.30	7.60	1,361.80	7.30	
			80003257 - 4	8,580.00	1,496.00	236.00	10,312.00	34.40	
			80003257 - 6	112.20	48.80	123.20	284.20	0.40	
			80003257 - 8	8,684.80	684.80	170.40	9,540.00	190.40	
			80003271 - 2	1,247.00	222.80	503.60	1,973.40		
			80003271 - 3	110.75	39.60	101.70	252.05		
			80003271 - 5	416.80	101.00	233.80	751.60		
			80003271 - 6	32.20	3.40	7.00	42.60		
			80003271 - 7	1,173.00	309.40	670.80	2,153.20		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	1,692.70	374.30	955.30	3,022.30	13.90	
			81017159 - 2	2,973.70	1,293.30	3,097.90	7,364.90	11.20	
			סה"כ צריכה	36,596.83	5,640.05	8,542.13	50,779.01		
7	25872	קומה 8 סיברביט	16092120 - 1	454.50	183.70	444.20	1,082.40	2.62	
			80001976 - 3	610.34	274.12	660.47	1,544.94		
			80001976 - 4	603.11	272.16	656.25	1,531.52		
			80003217 - 6	11,445.04	5,128.81	12,369.23	28,943.07		
			80003224 - 5	3,695.20	884.80	1,874.40	6,454.40	19.20	
			80003271 - 1	1,552.40	791.40	2,266.30	4,610.10		
			סה"כ צריכה	18,360.59	7,534.99	18,270.85	44,166.44		
8	13020	רוגובין תדהר	80001690 - 3	2.40	8.00	8.80	19.20	0.80	
			80002031 - 8	0.19	0.07	0.18	0.44		
			81017159 - 8	194.50	94.50	217.20	506.20	4.50	
			סה"כ צריכה	197.09	102.57	226.18	525.84		
9	13019	רוגובין תדהר קומה 3	80002031 - 4	0.18	0.05	0.14	0.38		
			80003257 - 7	0.80	0.80	4.00	5.60	0.80	
			81017159 - 4	266.30	113.20	263.60	643.10	4.50	
			סה"כ צריכה	267.28	114.05	267.74	649.08		
10	13027	תדהר בנייה מקרוספט (סי טאואר)	15091162 - 1	-230.50	-13.10	-8.40	-252.00	1.32	
			15091162 - 3	-30.90	-1.90	-1.40	-34.20	1.10	
			15091162 - 4	-29.40	-0.10	-0.20	-29.70	0.96	
			16048009 - 1	-114.50	-27.30	-66.10	-207.90	0.73	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16048009 - 2	-199.80	-14.30	-11.70	-225.80	1.03	
			16092121 - 3	285.96	129.32	313.20	728.48	5.05	
			16092121 - 4	944.88	424.56	1,026.24	2,395.68	17.20	
			80002031 - 6	461.27	151.57	355.09	967.93		
			80003224 - 8	1,813.60	209.60	468.80	2,492.00	9.60	
			81017159 - 6	1,432.80	131.00	271.80	1,835.60	6.60	
			סה"כ צריכה	4,333.41	989.35	2,347.33	7,670.09		
			סה"כ צריכה	84,841.44	20,538.39	44,520.86	149,900.69		
			חשבון חברת חשמל	219,641.00	82,910.00	191,015.00	493,566.00		
			הפרש בקוטי"ש	-134,799.56	-62,371.61	-146,494.14	-343,665.31		
			הפרש באחוזים	-61.37%	-75.23%	-76.69%	-69.63%		



■ פסגה (Kwh 84,841.44)
■ גבע (Kwh 20,538.39)
■ שפל (Kwh 44,520.86)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	27,495.55	10,166.18	24,563.58	62,225.31		
			סה"כ צריכה	27,495.55	10,166.18	24,563.58	62,225.31		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	36,260.80	15,321.60	33,909.60	85,492.00	185.60	
			סה"כ צריכה	36,260.80	15,321.60	33,909.60	85,492.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	66,188.80	14,745.60	30,188.80	111,123.20	371.20	
			סה"כ צריכה	66,188.80	14,745.60	30,188.80	111,123.20		

