



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (26/03/18 - 27/02/18)


תאריך הפקה: 29/04/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	765.00	351.20	1,020.20	2,136.40	13.77	
			15129203 - 3	2,067.20	859.60	2,231.80	5,158.60	17.85	
			סה"כ צריכה	2,832.20	1,210.80	3,252.00	7,295.00		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	49,150.60	17,525.80	42,948.00	109,624.40		
			סה"כ צריכה	49,150.60	17,525.80	42,948.00	109,624.40		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-103.90	-12.40	-41.10	-157.40		
			15129203 - 1	-4,383.60	-421.20	-1,103.40	-5,908.20	50.41	
			15129203 - 2	-765.00	-351.20	-1,020.20	-2,136.40	13.77	
			15129203 - 3	-2,067.20	-859.60	-2,231.80	-5,158.60	17.85	
			15129203 - 5	-10,824.00	-2,597.60	-7,001.60	-20,423.20	136.43	
			15129203 - 8	-33,866.00	-13,658.00	-36,182.00	-83,706.00	338.38	
			15129203 - 9	-5,035.20	-456.00	-1,310.40	-6,801.60	71.38	
			15129203 - 15	65,800.00	22,800.00	60,400.00	149,000.00		
			15129226 - 2	-7,483.20	-891.60	-909.60	-9,284.40	107.71	
			15129226 - 3	-38,720.00	-15,108.00	-39,204.00	-93,032.00	391.40	
			15129226 - 4	-15,364.00	-6,184.00	-15,602.00	-37,150.00	208.46	
			15129226 - 8	-1,369.80	-151.40	-547.80	-2,069.00	29.77	
			15129226 - 15	63,029.60	22,656.60	57,421.10	143,107.30	9.01	
			סה"כ צריכה	8,847.70	4,765.60	12,667.20	26,280.50		
4	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	1,369.80	151.40	547.80	2,069.00	29.77	
			סה"כ צריכה	1,369.80	151.40	547.80	2,069.00		
5	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	38,720.00	15,108.00	39,204.00	93,032.00	391.40	
			סה"כ צריכה	38,720.00	15,108.00	39,204.00	93,032.00		
6	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	205.70	79.30	202.50	487.50		
			סה"כ צריכה	205.70	79.30	202.50	487.50		
7	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	33,866.00	13,658.00	36,182.00	83,706.00	338.38	
			סה"כ צריכה	33,866.00	13,658.00	36,182.00	83,706.00		
8	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	220.50	59.90	163.30	443.70		
			סה"כ צריכה	220.50	59.90	163.30	443.70		
9	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	7,483.20	891.60	909.60	9,284.40	107.71	
			סה"כ צריכה	7,483.20	891.60	909.60	9,284.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	143.00	32.20	104.30	279.50		
		סה"כ צריכה		143.00	32.20	104.30	279.50		
11	24886	קומה 5 - מלאנוקס ממ"ד	13129381 - 1	103.90	12.40	41.10	157.40		
		סה"כ צריכה		103.90	12.40	41.10	157.40		
12	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	5,035.20	456.00	1,310.40	6,801.60	71.38	
		סה"כ צריכה		5,035.20	456.00	1,310.40	6,801.60		
13	8042	קומה 6 ריווק רובוטיקס	15129203 - 1	4,383.60	421.20	1,103.40	5,908.20	50.41	
		סה"כ צריכה		4,383.60	421.20	1,103.40	5,908.20		
14	12072	קומה 7 פנסוניק	15129203 - 5	10,824.00	2,597.60	7,001.60	20,423.20	136.43	
		סה"כ צריכה		10,824.00	2,597.60	7,001.60	20,423.20		
15	15378	קומה מינוס 1 - מלאנוקס	15129226 - 4	15,364.00	6,184.00	15,602.00	37,150.00	208.46	
		סה"כ צריכה		15,364.00	6,184.00	15,602.00	37,150.00		
		סה"כ צריכה		178,549.40	63,153.80	161,239.20	402,942.40		
		חשבון חברת חשמל		175,640.00	64,160.00	169,480.00	409,280.00		
		הפרש בקוט"ש		2,909.40	-1,006.20	-8,240.80	-6,337.60		
		הפרש באחוזים		1.66%	-1.57%	-4.86%	-1.55%		



- פסגה (Kwh 178,549.40)
- גבע (Kwh 63,153.80)
- שפל (Kwh 161,239.20)

