



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (11/04/18 - 09/03/18)


תאריך הפקה: 07/05/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	17.26	1,779.28	212.94	192.91	1,373.44	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		1,779.28	212.94	192.91	1,373.44	סה"כ צריכה			
	12.44	2,352.03	348.24	161.61	1,842.17	00009023 - 5	אייסקין	19381	2
		3,414.23	1,372.49	554.25	1,487.50	מ"א			
		555.38	175.07	75.56	304.74	ציבורי			
		6,321.63	1,895.80	791.43	3,634.41	סה"כ צריכה			
	12.44	588.01	87.06	40.40	460.54	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
	18.68	311.88	26.09	28.80	257.00	00024444 - 1			
		1,982.94	797.12	321.90	863.92	מ"א			
		757.01	238.63	103.00	415.38	ציבורי			
		3,639.84	1,148.89	494.10	1,996.85	סה"כ צריכה			
	19.61	5,334.89	1,128.64	436.19	3,770.06	00009023 - 4	המשביר לחקלאי 10.23	81	4
		11,092.52	4,459.08	1,800.71	4,832.74	מ"א			
		1,804.09	568.69	245.46	989.93	ציבורי			
		18,231.50	6,156.41	2,482.36	9,592.73	סה"כ צריכה			
	15.27	1,774.73	234.37	93.75	1,446.61	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		4,050.36	1,628.20	657.52	1,764.64	מ"א			
		1,269.94	400.31	172.79	696.84	ציבורי			
		7,095.03	2,262.89	924.06	3,908.09	סה"כ צריכה			
	17.26	3,304.38	395.45	358.26	2,550.67	00009023 - 2	שניידר	19376	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	00009023 - 7			
	25.36	4,361.51	474.46	206.55	3,680.49	00009023 - 8			
	18.68	3,586.66	299.99	331.14	2,955.53	00024444 - 1			
	10.00	2,870.33	605.36	278.73	1,986.25	00024444 - 2			
	15.27	955.63	126.20	50.48	778.94	00024444 - 5			
	11.00	2,570.71	289.97	213.55	2,067.20	00024444 - 6			
	14.86	552.44	121.09	46.98	384.37	00024444 - 8			
		43.60	0.00	43.60	0.00	13127939 - 1			
		29,152.66	11,719.07	4,732.50	12,701.09	מ"א			
		12,428.76	3,917.84	1,691.06	6,819.87	ציבורי			
		59,826.69	17,949.43	7,952.85	33,924.41	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	54,429.92	12,837.70	29,626.36	96,893.98		
			חשבון חברת חשמל	55,160.00	13,060.00	29,800.00	98,020.00		
			הפרש בקוט"ש	-730.08	-222.30	-173.64	-1,126.02		
			הפרש באחוזים	-1.32%	-1.70%	-0.58%	-1.15%		



■ פסגה (Kwh 54,429.92)
■ גבע (Kwh 12,837.70)
■ שפל (Kwh 29,626.36)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידעה מועמס	00009023 - 1	9,467.36	3,101.44	7,396.24	19,965.04	51.66	
			00009023 - 3	3,945.32	1,376.63	3,487.60	8,809.54	35.31	
			00009023 - 6	4,114.95	1,792.16	4,542.27	10,449.38	13.06	
			00024444 - 4	3,961.27	1,725.41	4,369.30	10,055.97	12.44	
			00024444 - 7	163.15	72.04	182.55	417.74	0.53	
			סה"כ צריכה	21,652.05	8,067.68	19,977.96	49,697.69		
2	19378	ציבורי מועמס לידעה	00009023 - 1	-9,467.36	-3,101.44	-7,396.24	-19,965.04	51.66	
			00009023 - 2	-3,924.10	-551.18	-608.39	-5,083.67	17.26	
			00009023 - 3	-3,945.32	-1,376.63	-3,487.60	-8,809.54	35.31	
			00009023 - 4	-3,770.06	-436.19	-1,128.64	-5,334.89	19.61	
			00009023 - 5	-2,302.71	-202.02	-435.30	-2,940.03	12.44	
			00009023 - 6	-4,114.95	-1,792.16	-4,542.27	-10,449.38	13.06	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	-3,680.49	-206.55	-474.46	-4,361.51	25.36	
			00024444 - 1	-3,212.53	-359.94	-326.07	-3,898.54	18.68	
			00024444 - 2	-1,986.25	-278.73	-605.36	-2,870.33	10.00	
			00024444 - 3	54,910.55	12,957.15	29,903.22	97,770.92	261.10	
			00024444 - 4	-3,961.27	-1,725.41	-4,369.30	-10,055.97	12.44	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-2,225.56	-144.23	-360.57	-2,730.36	15.27	
			00024444 - 6	-2,067.20	-213.55	-289.97	-2,570.71	11.00	
			00024444 - 7	-163.15	-72.04	-182.55	-417.74	0.53	
			00024444 - 8	-384.37	-46.98	-121.09	-552.44	14.86	
			13127939 - 1	0.00	-43.60	0.00	-43.60		
			סה"כ צריכה	9,705.23	2,406.51	5,575.41	17,687.15		

