



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/04/18 - 30/04/18)

תאריך הפקה: 08/05/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	1,920.98	379.97	929.79	3,230.74	16.00	
			8 - 00023364	690.66	156.76	388.57	1,235.99	7.14	
			סה"כ צריכה	2,611.64	536.73	1,318.36	4,466.73		
2	20424	חניון 1- ( אמדוקס )	6 - 00021300	14,774.51	4,986.84	8,816.56	28,577.90	137.86	
			7 - 00021300	-6,738.74	-1,926.37	-3,265.08	-11,930.19	65.46	
			8 - 00021300	-4,063.56	-1,449.51	-1,854.16	-7,367.23	57.15	
			הפסדי השנאה	119.17	48.33	110.92	278.41		
			סה"כ צריכה	4,091.37	1,659.29	3,808.24	9,558.90		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	6,738.74	1,926.37	3,265.08	11,930.19	65.46	
			סה"כ צריכה	6,738.74	1,926.37	3,265.08	11,930.19		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	4,063.56	1,449.51	1,854.16	7,367.23	57.15	
			סה"כ צריכה	4,063.56	1,449.51	1,854.16	7,367.23		
5	20387	חניון חיצוני ( משרדים ) -1 חיוני	1 - 00021955	1,364.31	320.75	751.51	2,436.57	7.21	
			סה"כ צריכה	1,364.31	320.75	751.51	2,436.57		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	2,218.13	1,078.42	2,607.17	5,903.71	11.45	
			2 - 00021300	11,743.93	4,048.67	8,039.63	23,832.23	109.73	
			3 - 00021300	234.52	28.78	67.10	330.40	107.57	
			4 - 00021300	254.55	66.02	162.42	482.99	109.63	
			5 - 00021300	4,721.72	2,267.43	5,562.87	12,552.02	44.77	
			סה"כ צריכה	19,172.84	7,489.31	16,439.19	43,101.35		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	263.06	50.42	83.19	396.68	4.50	
			הפסדי השנאה	7.89	1.51	2.50	11.90		
			סה"כ צריכה	270.96	51.93	85.69	408.58		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני ( שנאי 8 )	1 - 00020900	2,793.36	662.11	1,362.26	4,817.73	13.31	
			הפסדי השנאה	83.80	19.86	40.87	144.53		
			סה"כ צריכה	2,877.16	681.97	1,403.12	4,962.26		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	21,904.44	7,743.36	16,493.32	46,141.12	220.56	
			1 - 00020900	-2,793.36	-662.11	-1,362.26	-4,817.73	13.31	
			1 - 00021300	-2,218.13	-1,078.42	-2,607.17	-5,903.71	11.45	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-11,743.93	-4,048.67	-8,039.63	-23,832.23	109.73	
			00021300 - 3	-234.52	-28.78	-67.10	-330.40	107.57	
			00021300 - 4	-254.55	-66.02	-162.42	-482.99	109.63	
			00021300 - 5	-4,721.72	-2,267.43	-5,562.87	-12,552.02	44.77	
			00022159 - 1	37,641.32	12,052.68	24,701.68	74,395.68	177.36	
			00022181 - 1	-263.06	-50.42	-83.19	-396.68	4.50	
			00023361 - 1	-7,305.65	-2,626.88	-4,692.36	-14,624.89	39.00	
			00023361 - 2	-3,338.07	-979.92	-2,233.19	-6,551.17	16.54	
			00023361 - 3	-6,131.46	-2,234.46	-4,275.09	-12,641.01	27.14	
			00023361 - 4	-3,542.03	-853.85	-1,971.18	-6,367.06	20.07	
			00023361 - 5	-4,544.78	-1,347.34	-3,082.94	-8,975.06	22.74	
			00023361 - 6	-3,241.29	-951.46	-1,494.59	-5,687.34	20.31	
			00023361 - 7	-2,865.88	-871.36	-2,053.87	-5,791.11	17.76	
			00023364 - 1	-982.22	-243.97	-557.97	-1,784.16	8.54	
			00023364 - 2	-6.88	19.57	35.49	48.18	1.38	
			00023364 - 3	-44.69	1.79	24.93	-17.96	3.21	
			00023364 - 4	-181.94	-38.59	-21.92	-242.45	4.10	
			00023364 - 5	-371.27	-83.94	-140.43	-595.64	3.76	
			00023364 - 6	-142.37	-20.56	-44.33	-207.26	1.22	
			00023364 - 7	-66.18	-15.48	-0.43	-82.09	2.36	
			הפסדי השנאה	136.55	40.43	84.07	261.06		
			סה"כ צריכה	4,688.34	1,388.18	2,886.56	8,963.07		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	7,305.65	2,626.88	4,692.36	14,624.89	39.00	
			00023361 - 8	-1,920.98	-379.97	-929.79	-3,230.74	16.00	
			00023364 - 1	982.22	243.97	557.97	1,784.16	8.54	
			00023364 - 8	-690.66	-156.76	-388.57	-1,235.99	7.14	
			סה"כ צריכה	5,676.23	2,334.11	3,931.98	11,942.32		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,538.94	673.41	999.12	4,211.46	17.18	
			00023322 - 1	433.95	142.31	222.55	798.81	4.73	
			סה"כ צריכה	2,972.89	815.72	1,221.67	5,010.27		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	3,338.07	979.92	2,233.19	6,551.17	16.54	
			00023364 - 2	6.88	-19.57	-35.49	-48.18	1.38	
			הפסדי השנאה	100.35	28.81	65.93	195.09		
			סה"כ צריכה	3,445.30	989.16	2,263.63	6,698.09		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	6,131.46	2,234.46	4,275.09	12,641.01	27.14	
			00023364 - 5	371.27	83.94	140.43	595.64	3.76	
			סה"כ צריכה	6,502.72	2,318.40	4,415.53	13,236.65		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	4,544.78	1,347.34	3,082.94	8,975.06	22.74	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	44.69	-1.79	-24.93	17.96	3.21	
			הפסדי השנאה	137.68	40.37	91.74	269.79		
			סה"כ צריכה	4,727.15	1,385.92	3,149.75	9,262.82		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	3,241.29	951.46	1,494.59	5,687.34	20.31	
			הפסדי השנאה	181.94	38.59	21.92	242.45	4.10	
			סה"כ צריכה	3,525.94	1,019.76	1,562.00	6,107.69		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,865.88	871.36	2,053.87	5,791.11	17.76	
			הפסדי השנאה	66.18	15.48	0.43	82.09	2.36	
			סה"כ צריכה	3,020.02	913.45	2,115.92	6,049.39		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	3,542.03	853.85	1,971.18	6,367.06	20.07	
			הפסדי השנאה	142.37	20.56	44.33	207.26	1.22	
			סה"כ צריכה	3,794.93	900.64	2,075.98	6,771.55		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	84,835.62	22,766.14	49,329.22	156,930.98	461.06	
			הפסדי השנאה	2,545.07	682.98	1,479.88	4,707.93		
			סה"כ צריכה	87,380.68	23,449.13	50,809.09	161,638.91		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	86,827.40	42,849.35	105,524.85	235,201.60	342.90	
			הפסדי השנאה	2,604.82	1,285.48	3,165.75	7,056.05		
			סה"כ צריכה	89,432.22	44,134.83	108,690.60	242,257.65		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	57,568.70	20,701.00	39,867.60	118,137.30		
			הפסדי השנאה	1,727.06	621.03	1,196.03	3,544.12		
			סה"כ צריכה	59,295.76	21,322.03	41,063.63	121,681.42		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	23,238.00	5,713.20	10,127.50	39,078.70	235.70	
			הפסדי השנאה	697.14	171.40	303.83	1,172.36		
			סה"כ צריכה	23,935.14	5,884.60	10,431.33	40,251.06		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	64,785.65	27,542.40	63,074.35	155,402.40	333.30	
			הפסדי השנאה	1,943.57	826.27	1,892.23	4,662.07		
			סה"כ צריכה	66,729.22	28,368.67	64,966.58	160,064.47		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	16,213.45	5,677.60	13,660.30	35,551.35	178.40	
			הפסדי השנאה	486.40	170.33	409.81	1,066.54		
			סה"כ צריכה	16,699.85	5,847.93	14,070.11	36,617.89		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	21,904.44	7,743.36	16,493.32	46,141.12	220.56	
			סה"כ צריכה	21,904.44	7,743.36	16,493.32	46,141.12		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	37,641.32	12,052.68	24,701.68	74,395.68	177.36	
			סה"כ צריכה	37,641.32	12,052.68	24,701.68	74,395.68		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	2,951.44	352.04	511.16	3,814.64	18.80	
			00023322 - 1	-433.95	-142.31	-222.55	-798.81	4.73	
			הפסדי השנאה	75.52	6.29	8.66	90.47		
			סה"כ צריכה	2,593.01	216.02	297.27	3,106.30		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	24,896.04	6,636.96	14,232.48	45,765.48	210.24	
			הפסדי השנאה	746.88	199.11	426.97	1,372.96		
			סה"כ צריכה	25,642.92	6,836.07	14,659.45	47,138.44		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	52,318.72	16,831.92	37,174.92	106,325.56	359.04	
			00023317 - 1	-2,538.94	-673.41	-999.12	-4,211.46	17.18	
			הפסדי השנאה	1,493.39	484.76	1,085.27	3,063.42		
			סה"כ צריכה	51,273.18	16,643.27	37,261.08	105,177.52		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	98,857.90	48,228.10	114,493.20	261,579.20	541.30	
			הפסדי השנאה	2,965.74	1,446.84	3,434.80	7,847.38		
			סה"כ צריכה	101,823.64	49,674.94	117,928.00	269,426.58		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	90,398.21	34,200.04	76,822.88	201,421.13		
			הפסדי השנאה	2,711.95	1,026.00	2,304.69	6,042.63		
			סה"כ צריכה	93,110.16	35,226.04	79,127.57	207,463.76		
			סה"כ צריכה	677,461.55	257,399.56	580,499.69	1,515,360.80		
			חשבון חברת חשמל	693,440.00	271,760.00	623,120.00	1,588,320.00		
			הפרש בקוטי"ש	-15,978.45	-14,360.44	-42,620.31	-72,959.20		
			הפרש באחוזים	-2.30%	-5.28%	-6.84%	-4.59%		



■ פסגה (Kwh 677,461.55)  
■ גבע (Kwh 257,399.56)  
■ שפל (Kwh 580,499.69)

