



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 09/05/18

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (30/04/18 - 01/04/18)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	4,030.80	560.40	417.60	5,008.80	27.53	
			סה"כ צריכה	4,030.80	560.40	417.60	5,008.80		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	5,425.20	1,450.00	3,093.60	9,968.80	27.97	
			סה"כ צריכה	5,425.20	1,450.00	3,093.60	9,968.80		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	10,723.20	4,404.00	10,215.60	25,342.80	49.75	
			סה"כ צריכה	10,723.20	4,404.00	10,215.60	25,342.80		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	5,520.80	1,590.00	2,652.00	9,762.80	28.53	
			סה"כ צריכה	5,520.80	1,590.00	2,652.00	9,762.80		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	193.80	62.70	8.20	264.70	2.79	
			סה"כ צריכה	193.80	62.70	8.20	264.70		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	5,557.80	381.60	762.00	6,701.40	50.40	
			סה"כ צריכה	5,557.80	381.60	762.00	6,701.40		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	9,825.20	1,209.60	2,908.40	13,943.20	85.88	
			סה"כ צריכה	9,825.20	1,209.60	2,908.40	13,943.20		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	53.15	23.35	59.35	135.85	0.30	
			סה"כ צריכה	53.15	23.35	59.35	135.85		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	1,960.20	653.80	1,352.80	3,966.80	12.63	
			סה"כ צריכה	1,960.20	653.80	1,352.80	3,966.80		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	192.85	96.05	210.35	499.25	2.60	
			סה"כ צריכה	192.85	96.05	210.35	499.25		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	1,015.70	631.40	1,944.30	3,591.40	12.00	
			סה"כ צריכה	1,015.70	631.40	1,944.30	3,591.40		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,165.00	1,165.00	3,072.70	6,402.70	12.20	
			סה"כ צריכה	2,165.00	1,165.00	3,072.70	6,402.70		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	969.30	331.30	279.10	1,579.70	3.80	
			סה"כ צריכה	969.30	331.30	279.10	1,579.70		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,914.50	689.30	1,675.10	4,278.90	11.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,914.50	689.30	1,675.10	4,278.90		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	1,220.50	542.40	1,217.40	2,980.30	6.20	
			סה"כ צריכה	1,220.50	542.40	1,217.40	2,980.30		
16	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	2,814.00	116.40	66.00	2,996.40	27.28	
			סה"כ צריכה	2,814.00	116.40	66.00	2,996.40		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	271.80	44.00	84.20	400.00	2.93	
			סה"כ צריכה	271.80	44.00	84.20	400.00		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשין	4 - 13044095	4,707.60	1,435.20	3,457.20	9,600.00	25.03	
			סה"כ צריכה	4,707.60	1,435.20	3,457.20	9,600.00		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	10 - 13044091	755.70	52.30	116.10	924.10	10.58	
			סה"כ צריכה	755.70	52.30	116.10	924.10		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	3 - 13044095	8,613.60	2,394.00	5,875.20	16,882.80	51.86	
			סה"כ צריכה	8,613.60	2,394.00	5,875.20	16,882.80		
21	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	-53.15	-23.35	-59.35	-135.85	0.30	
			13044091 - 2	-5,038.80	-229.20	-288.00	-5,556.00	25.58	
			13044091 - 3	-3,720.00	-62.40	-321.60	-4,104.00	31.64	
			13044091 - 4	-1,960.20	-653.80	-1,352.80	-3,966.80	12.63	
			13044091 - 5	-2,814.00	-116.40	-66.00	-2,996.40	27.28	
			13044091 - 6	-10,723.20	-4,404.00	-10,215.60	-25,342.80	49.75	
			13044091 - 7	-4,030.80	-560.40	-417.60	-5,008.80	27.53	
			13044091 - 8	-271.80	-44.00	-84.20	-400.00	2.93	
			13044091 - 9	-2,756.90	-1,118.40	-1,414.80	-5,290.10	22.14	
			13044091 - 10	-755.70	-52.30	-116.10	-924.10	10.58	
			13044091 - 11	-9,825.20	-1,209.60	-2,908.40	-13,943.20	85.88	
			13044095 - 1	-4,694.40	-948.00	-2,222.40	-7,864.80	24.07	
			13044095 - 2	-5,056.80	-1,129.20	-2,922.00	-9,108.00	27.26	
			13044095 - 3	-8,613.60	-2,394.00	-5,875.20	-16,882.80	51.86	
			13044095 - 4	-4,707.60	-1,435.20	-3,457.20	-9,600.00	25.03	
			13044095 - 5	-5,520.80	-1,590.00	-2,652.00	-9,762.80	28.53	
			13044095 - 6	-5,425.20	-1,450.00	-3,093.60	-9,968.80	27.97	
			13044095 - 7	-193.80	-62.70	-8.20	-264.70	2.79	
			81036489 - 1	78,504.00	24,828.00	53,268.00	156,600.00	684.00	
			81036489 - 2	-7,195.80	-1,499.40	-3,898.20	-12,593.40	236.40	
			81036489 - 3	-3,645.00	-2,557.80	-4,026.00	-10,228.80	201.60	
			81036489 - 4	-5,714.80	-2,530.80	-5,588.80	-13,834.40	38.80	
			81036489 - 5	-969.30	-331.30	-279.10	-1,579.70	3.80	
			81036489 - 6	-1,220.50	-542.40	-1,217.40	-2,980.30	6.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-1,015.70	-631.40	-1,944.30	-3,591.40	12.00	
			81036693 - 2	67,294.56	19,540.98	39,250.08	126,085.62	604.32	
			81036693 - 4	-5,219.88	-1,478.24	-3,263.09	-9,961.21	153.22	
			81036693 - 5	-3,125.74	-1,353.41	-2,670.76	-7,149.92	44.35	
			81036693 - 7	-5,284.71	-2,075.49	-4,443.44	-11,803.64	32.74	
			81036693 - 8	-4,231.18	-1,668.15	-3,892.25	-9,791.58	242.94	
			81037048 - 2	-364.80	-121.20	-233.80	-719.80	8.20	
			81037048 - 3	-2,165.00	-1,165.00	-3,072.70	-6,402.70	12.20	
			81037048 - 4	-1,914.50	-689.30	-1,675.10	-4,278.90	11.80	
			81037048 - 5	-192.85	-96.05	-210.35	-499.25	2.60	
			81037048 - 6	812.70	300.50	678.00	1,791.20	3.90	
			81037048 - 7	-5,557.80	-381.60	-762.00	-6,701.40	50.40	
			סה"כ צריכה	22,631.74	10,064.99	18,543.74	51,240.47		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננדימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	3,720.00	62.40	321.60	4,104.00	31.64	
			סה"כ צריכה	3,720.00	62.40	321.60	4,104.00		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	4,694.40	948.00	2,222.40	7,864.80	24.07	
			סה"כ צריכה	4,694.40	948.00	2,222.40	7,864.80		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	5,038.80	229.20	288.00	5,556.00	25.58	
			סה"כ צריכה	5,038.80	229.20	288.00	5,556.00		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננדימישין)	13044095 - 2	5,056.80	1,129.20	2,922.00	9,108.00	27.26	
			סה"כ צריכה	5,056.80	1,129.20	2,922.00	9,108.00		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	2,756.90	1,118.40	1,414.80	5,290.10	22.14	
			סה"כ צריכה	2,756.90	1,118.40	1,414.80	5,290.10		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	7,195.80	1,499.40	3,898.20	12,593.40	236.40	
			81036489 - 3	3,645.00	2,557.80	4,026.00	10,228.80	201.60	
			81036489 - 4	5,714.80	2,530.80	5,588.80	13,834.40	38.80	
			81036693 - 4	5,219.88	1,478.24	3,263.09	9,961.21	153.22	
			81036693 - 5	3,125.74	1,353.41	2,670.76	7,149.92	44.35	
			81036693 - 7	5,284.71	2,075.49	4,443.44	11,803.64	32.74	
			81036693 - 8	4,231.18	1,668.15	3,892.25	9,791.58	242.94	
			81037048 - 2	364.80	121.20	233.80	719.80	8.20	
			סה"כ צריכה	34,781.92	13,284.49	28,016.34	76,082.75		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	1,939.20	138.00	55.20	2,132.40	1,572.36	
			סה"כ צריכה	1,939.20	138.00	55.20	2,132.40		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	3,288.00	553.20	879.60	4,720.80	27.00	
			סה"כ צריכה	3,288.00	553.20	879.60	4,720.80		
30	18326	בניין D אם דבליו ק 3 -	14155734 - 4	3,628.80	928.80	1,857.60	6,415.20	25.81	
			סה"כ צריכה	3,628.80	928.80	1,857.60	6,415.20		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	398.40	200.40	450.00	1,048.80	788.75	
			סה"כ צריכה	398.40	200.40	450.00	1,048.80		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	1,017.20	113.00	221.20	1,351.40	7.28	
			סה"כ צריכה	1,017.20	113.00	221.20	1,351.40		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוס	16045585 - 3	246.20	34.80	84.60	365.60	2.47	
			סה"כ צריכה	246.20	34.80	84.60	365.60		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	2,520.40	1,091.60	2,488.80	6,100.80	19.64	
			סה"כ צריכה	2,520.40	1,091.60	2,488.80	6,100.80		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	760.80	334.80	796.80	1,892.40	2,355.79	
			סה"כ צריכה	760.80	334.80	796.80	1,892.40		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	529.00	64.60	111.80	705.40	3.97	
			סה"כ צריכה	529.00	64.60	111.80	705.40		
38	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	29.05	14.15	34.30	77.50	0.17	
			סה"כ צריכה	29.05	14.15	34.30	77.50		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	3,037.20	1,026.00	2,761.20	6,824.40	19.20	
			סה"כ צריכה	3,037.20	1,026.00	2,761.20	6,824.40		
40	18320	בניין D סמרטיין תאריך יציאה: 14/04/18	16045585 - 1	16.80	7.60	20.20	44.60	0.14	
			סה"כ צריכה	16.80	7.60	20.20	44.60		
41	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ תאריך כניסה: 15/04/18	16045585 - 1	243.20	34.20	51.60	329.00	7.02	
			סה"כ צריכה	243.20	34.20	51.60	329.00		
42	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-3,037.20	-1,026.00	-2,761.20	-6,824.40	19.20	
			14155700 - 2	-3,288.00	-553.20	-879.60	-4,720.80	27.00	
			14155700 - 3	-398.40	-200.40	-450.00	-1,048.80	788.75	
			14155721 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			14155721 - 2	-29.05	-14.15	-34.30	-77.50	0.17	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155721 - 4	-2,520.40	-1,091.60	-2,488.80	-6,100.80	19.64	
			14155722 - 1	58,164.00	18,834.00	39,966.00	116,964.00	365.40	
			14155722 - 2	-4,146.00	-1,786.40	-3,624.00	-9,556.40	17.34	
			14155722 - 3	-6,294.40	-595.20	-912.00	-7,801.60	145.55	
			14155722 - 4	-3,272.40	-1,443.60	-1,606.80	-6,322.80	106.39	
			14155734 - 1	-760.80	-334.80	-796.80	-1,892.40	2,355.79	
			14155734 - 2	-669.60	-21.60	0.00	-691.20	1,572.76	
			14155734 - 3	-1,939.20	-138.00	-55.20	-2,132.40	1,572.36	
			14155734 - 4	-3,628.80	-928.80	-1,857.60	-6,415.20	25.81	
			15091590 - 1	3,430.80	950.40	1,496.40	5,877.60	22.80	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-529.00	-64.60	-111.80	-705.40	3.97	
			16045585 - 1	-260.00	-41.80	-71.80	-373.60	7.02	
			16045585 - 2	-1,017.20	-113.00	-221.20	-1,351.40	7.28	
			16045585 - 3	-246.20	-34.80	-84.60	-365.60	2.47	
			סה"כ צריכה	29,558.15	11,396.45	25,506.70	66,461.30		
43	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	669.60	21.60	0.00	691.20	1,572.76	
			סה"כ צריכה	669.60	21.60	0.00	691.20		
45	19810	בניין D- מיזוג אויר	14155722 - 2	4,146.00	1,786.40	3,624.00	9,556.40	17.34	
			14155722 - 3	6,294.40	595.20	912.00	7,801.60	145.55	
			14155722 - 4	3,272.40	1,443.60	1,606.80	6,322.80	106.39	
			סה"כ צריכה	13,712.80	3,825.20	6,142.80	23,680.80		
			סה"כ צריכה	208,206.06	64,453.88	134,658.48	407,318.42		
			חשבון חברת חשמל	207,775.00	64,714.00	135,765.00	408,254.00		
			הפרש בקוטי"ש	431.06	-260.12	-1,106.52	-935.58		
			הפרש באחוזים	0.21%	-0.40%	-0.82%	-0.23%		





- פסגה (Kwh 208,206.06)
- גבע (Kwh 64,453.88)
- שפל (Kwh 134,658.48)

