



דוח שח + קוטש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

מארוול יוקנעם


תקופת דוח: (30/04/18 - 01/04/18)

340843761


תאריך הפקה: 14/05/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	4,170.13	1,000.87	1,356.91	6,527.92		2,791.10	103.99
			סה"כ	4,170.13	1,000.87	1,356.91	6,527.92	188.00	2,979.10	
2	15241	לוח H קומה UPS 4	00024458 - 5	237.50	56.94	97.16	391.60		165.40	1.36
			סה"כ	237.50	56.94	97.16	391.60	188.00	353.40	
3	15242	לוח G קומה UPS 4	00024458 - 4	489.67	245.37	423.70	1,158.73		463.72	2.01
			סה"כ	489.67	245.37	423.70	1,158.73	188.00	651.72	
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	2,055.85	653.52	3,025.56	5,734.93		2,205.00	42.04
			סה"כ	2,055.85	653.52	3,025.56	5,734.93	188.00	2,393.00	
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	10,697.01	2,302.98	5,046.96	18,046.96		7,565.52	116.76
			סה"כ	10,697.01	2,302.98	5,046.96	18,046.96	188.00	7,753.52	
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	2,628.34	750.43	1,476.49	4,855.26		2,007.99	19.70
			סה"כ	2,628.34	750.43	1,476.49	4,855.26	188.00	2,195.99	
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	122.86	47.34	36.58	206.77		88.11	99.07
			סה"כ	122.86	47.34	36.58	206.77	188.00	276.11	
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	75.59	32.10	14.30	121.99		52.71	83.38
			סה"כ	75.59	32.10	14.30	121.99	188.00	240.71	
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	1,734.10	5.64	13.97	1,753.70		821.08	174.48
			סה"כ	1,734.10	5.64	13.97	1,753.70	188.00	1,009.08	
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	22,492.71	7,622.12	11,866.15	41,980.97		17,403.22	155.51
			סה"כ	22,492.71	7,622.12	11,866.15	41,980.97	188.00	17,591.22	
			סה"כ	44,703.75	12,717.31	23,357.78	80,778.84	1,880.00	35,443.84	
			חשבון חברת חשמל	127,611.01	41,938.99	92,701.74	262,251.74		87,496.89	
			הפרש בקוט"ש	-82,907.26	-29,221.68	-69,343.96	-181,472.90		-52,053.05	
			הפרש באחוזים	-64.97%	-69.68%	-74.80%	-69.20%		-59.49%	





פסגה (Kwh 44,703.75)
 גבע (Kwh 12,717.31)
 שפל (Kwh 23,357.78)



פסגה (20,992.88 ש"ח)
 גבע (4,975.01 ש"ח)
 שפל (7,595.95 ש"ח)

