



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: פישמן קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (29/04/18 - 27/03/18)


תאריך הפקה: 28/05/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	850.80	476.20	1,231.00	2,558.00	7.20	
			15129203 - 3	2,329.20	1,177.40	1,751.00	5,257.60	10.31	
			סה"כ צריכה	3,180.00	1,653.60	2,982.00	7,815.60		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	59,546.64	23,807.77	54,512.79	137,867.20		
			סה"כ צריכה	59,546.64	23,807.77	54,512.79	137,867.20		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-132.70	-33.60	-70.70	-237.00		
			15129203 - 1	-4,045.20	-662.40	-1,169.40	-5,877.00	24.17	
			15129203 - 2	-850.80	-476.20	-1,231.00	-2,558.00	7.20	
			15129203 - 3	-2,329.20	-1,177.40	-1,751.00	-5,257.60	10.31	
			15129203 - 5	-9,324.80	-3,692.80	-8,067.20	-21,084.80	53.30	
			15129203 - 8	-37,240.00	-17,884.00	-43,034.00	-98,158.00	155.14	
			15129203 - 9	-5,345.60	-928.00	-1,518.40	-7,792.00	31.84	
			15129203 - 15	68,700.00	30,000.00	69,800.00	168,500.00		
			15129226 - 2	-7,785.60	-1,221.60	-496.80	-9,504.00	43.08	
			15129226 - 3	-39,046.00	-18,704.00	-44,058.00	-101,808.00	179.58	
			15129226 - 4	-17,534.00	-9,622.00	-19,266.00	-46,422.00	167.24	
			15129226 - 8	-1,345.20	-268.80	-521.00	-2,135.00	8.31	
			15129226 - 15	65,793.50	30,179.50	65,556.60	161,529.60	4.60	
			סה"כ צריכה	9,514.40	5,508.70	14,173.10	29,196.20		
4	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	1,345.20	268.80	521.00	2,135.00	8.31	
			סה"כ צריכה	1,345.20	268.80	521.00	2,135.00		
5	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	39,046.00	18,704.00	44,058.00	101,808.00	179.58	
			סה"כ צריכה	39,046.00	18,704.00	44,058.00	101,808.00		
6	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	220.50	91.40	214.80	526.70		
			סה"כ צריכה	220.50	91.40	214.80	526.70		
7	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	37,240.00	17,884.00	43,034.00	98,158.00	155.14	
			סה"כ צריכה	37,240.00	17,884.00	43,034.00	98,158.00		
8	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	199.80	60.40	157.10	417.30		
			סה"כ צריכה	199.80	60.40	157.10	417.30		
9	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	7,785.60	1,221.60	496.80	9,504.00	43.08	
			סה"כ צריכה	7,785.60	1,221.60	496.80	9,504.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	162.80	59.40	158.40	380.60		
		סה"כ צריכה		162.80	59.40	158.40	380.60		
11	24886	קומה 5 - מלאנוקס ממ"ד	13129381 - 1	132.70	33.60	70.70	237.00		
		סה"כ צריכה		132.70	33.60	70.70	237.00		
12	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	5,345.60	928.00	1,518.40	7,792.00	31.84	
		סה"כ צריכה		5,345.60	928.00	1,518.40	7,792.00		
13	8042	קומה 6 ריווק רובוטיקס	15129203 - 1	4,045.20	662.40	1,169.40	5,877.00	24.17	
		סה"כ צריכה		4,045.20	662.40	1,169.40	5,877.00		
14	12072	קומה 7 פנסוניק	15129203 - 5	9,324.80	3,692.80	8,067.20	21,084.80	53.30	
		סה"כ צריכה		9,324.80	3,692.80	8,067.20	21,084.80		
15	15378	קומה מינוס 1 - מלאנוקס	15129226 - 4	17,534.00	9,622.00	19,266.00	46,422.00	167.24	
		סה"כ צריכה		17,534.00	9,622.00	19,266.00	46,422.00		
		סה"כ צריכה		194,623.24	84,198.47	190,399.69	469,221.40		
		חשבון חברת חשמל		193,520.00	87,720.00	196,560.00	477,800.00		
		הפרש בקוט"ש		1,103.24	-3,521.53	-6,160.31	-8,578.60		
		הפרש באחוזים		0.57%	-4.01%	-3.13%	-1.80%		



- פסגה (Kwh 194,623.24)
- גבע (Kwh 84,198.47)
- שפל (Kwh 190,399.69)

