



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (06/05/18 - 12/04/18)


תאריך הפקה: 05/06/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19383	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	00009023 - 2	928.82	157.04	140.004	1,225.86	16.17	
			סה"כ צריכה	928.82	157.04	140.004	1,225.86		
2	19381	איסקין	00009023 - 5	1,257.64	157.57	258.57	1,673.78	13.28	
			מ"א	1,198.61	499.75	1,081.41	2,779.77		
			ציבורי	216.62	63.54	131.29	411.46		
			סה"כ צריכה	2,672.88	720.86	1,471.27	4,865.01		
3	19382	ביו מד	00009023 - 5	314.41	39.39	64.64	418.44	13.28	
			00024444 - 1	189.50	26.94	21.59	238.03	19.72	
			מ"א	696.14	290.25	628.07	1,614.45		
			ציבורי	295.27	86.61	178.96	560.84		
			סה"כ צריכה	1,495.32	443.19	893.26	2,831.77		
4	81	המשביר לחקלאי 10.23	00009023 - 4	2,661.81	419.26	837.32	3,918.38	21.74	
			מ"א	3,894.19	1,623.64	3,513.40	9,031.23		
			ציבורי	703.68	206.41	426.49	1,336.58		
			סה"כ צריכה	7,259.68	2,249.31	4,777.21	14,286.20		
5	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	1,248.41	99.82	160.24	1,508.47	23.32	
			מ"א	1,421.94	592.86	1,282.89	3,297.69		
			ציבורי	495.34	145.30	300.22	940.85		
			סה"כ צריכה	3,165.69	837.98	1,743.35	5,747.01		
6	19376	שניידר	00009023 - 2	1,724.95	291.64	260.008	2,276.59	16.17	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	2,854.06	245.53	357.28	3,456.88	25.92	
			00024444 - 1	2,179.22	309.84	248.26	2,737.32	19.72	
			00024444 - 2	1,453.85	261.77	451.65	2,167.28	10.54	
			00024444 - 5	672.22	53.75	86.28	812.25	23.32	
			00024444 - 6	1,590.92	205.18	219.14	2,015.24	12.36	
			00024444 - 8	933.93	45.61	97.78	1,077.33	18.17	
			13127939 - 1	519.70	0.00	0.00	519.70		
			מ"א	10,234.46	4,267.16	9,233.69	23,735.30		
			ציבורי	4,847.81	1,422.01	2,938.20	9,208.01		
			סה"כ צריכה	27,011.12	7,102.48	13,892.30	48,005.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	42,533.49	11,510.86	22,917.39	76,961.74		
			חשבון חברת חשמל	42,240.00	11,700.00	23,140.00	77,080.00		
			הפרש בקוט"ש	293.49	-189.14	-222.61	-118.26		
			הפרש באחוזים	0.69%	-1.62%	-0.96%	-0.15%		



■ פסגה (42,533.49 Kwh)
■ גבע (11,510.86 Kwh)
■ שפל (22,917.39 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידעה מועמס	00009023 - 1	7,760.82	2,997.14	6,160.65	16,918.61	71.17	
			00009023 - 3	4,332.66	1,206.55	2,657.82	8,197.03	65.20	
			00009023 - 6	2,667.60	1,531.42	3,456.63	7,655.65	13.06	
			00024444 - 4	2,580.61	1,477.89	3,327.13	7,385.64	12.46	
			00024444 - 7	105.40	61.38	138.79	305.57	0.53	
			סה"כ צריכה	17,447.08	7,274.39	15,741.03	40,462.50		
2	19378	ציבורי מועמס לידעה	00009023 - 1	-7,760.82	-2,997.14	-6,160.65	-16,918.61	71.17	
			00009023 - 2	-2,653.76	-448.67	-400.01	-3,502.45	16.17	
			00009023 - 3	-4,332.66	-1,206.55	-2,657.82	-8,197.03	65.20	
			00009023 - 4	-2,661.81	-419.26	-837.32	-3,918.38	21.74	
			00009023 - 5	-1,572.05	-196.96	-323.21	-2,092.22	13.28	
			00009023 - 6	-2,667.60	-1,531.42	-3,456.63	-7,655.65	13.06	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	-2,854.06	-245.53	-357.28	-3,456.88	25.92	
			00024444 - 1	-2,368.71	-336.78	-269.85	-2,975.35	19.72	
			00024444 - 2	-1,453.85	-261.77	-451.65	-2,167.28	10.54	
			00024444 - 3	42,875.35	11,611.35	23,125.10	77,611.80	342.30	
			00024444 - 4	-2,580.61	-1,477.89	-3,327.13	-7,385.64	12.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-1,920.64	-153.56	-246.52	-2,320.72	23.32	
			00024444 - 6	-1,590.92	-205.18	-219.14	-2,015.24	12.36	
			00024444 - 7	-105.40	-61.38	-138.79	-305.57	0.53	
			00024444 - 8	-933.93	-45.61	-97.78	-1,077.33	18.17	
			13127939 - 1	-519.70	0.00	0.00	-519.70		
			סה"כ צריכה	6,898.83	2,023.63	4,181.30	13,103.76		

