

דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/05/18 - 31/05/18)

תאריך הפקה: 10/06/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	2,407.18	351.54	931.05	3,689.77	15.69	
			8 - 00023364	983.45	172.16	468.09	1,623.70	7.27	
			סה"כ צריכה	3,390.63	523.70	1,399.14	5,313.47		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	18,098.32	4,670.32	9,715.58	32,484.22	104.59	
			7 - 00021300	-8,328.10	-1,821.98	-3,559.60	-13,709.68	35.98	
			8 - 00021300	-4,918.29	-1,263.45	-2,350.22	-8,531.96	71.93	
			הפסדי השנאה	145.56	47.55	114.17	307.28		
			סה"כ צריכה	4,997.49	1,632.43	3,919.95	10,549.86		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	8,328.10	1,821.98	3,559.60	13,709.68	35.98	
			סה"כ צריכה	8,328.10	1,821.98	3,559.60	13,709.68		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	4,918.29	1,263.45	2,350.22	8,531.96	71.93	
			סה"כ צריכה	4,918.29	1,263.45	2,350.22	8,531.96		
5	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	1 - 00021955	830.92	275.44	710.99	1,817.35	4.12	
			סה"כ צריכה	830.92	275.44	710.99	1,817.35		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	3,030.94	985.31	2,648.20	6,664.45	11.34	
			2 - 00021300	29,595.34	7,895.02	17,549.90	55,040.26	186.34	
			3 - 00021300	79.49	71.48	51.68	202.65	79.73	
			4 - 00021300	1,063.38	57.81	152.42	1,273.60	127.45	
			5 - 00021300	6,078.64	2,443.48	6,276.15	14,798.27	43.08	
			סה"כ צריכה	39,847.78	11,453.10	26,678.35	77,979.23		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	317.37	39.72	83.60	440.69	3.91	
			הפסדי השנאה	9.52	1.19	2.51	13.22		
			סה"כ צריכה	326.89	40.91	86.11	453.91		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	3,063.51	528.21	1,214.00	4,805.72	11.73	
			הפסדי השנאה	91.91	15.85	36.42	144.17		
			סה"כ צריכה	3,155.41	544.05	1,250.42	4,949.89		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	44,308.60	11,915.16	27,423.56	83,647.32	330.88	
			1 - 00020900	-3,063.51	-528.21	-1,214.00	-4,805.72	11.73	
			1 - 00021300	-3,030.94	-985.31	-2,648.20	-6,664.45	11.34	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-29,595.34	-7,895.02	-17,549.90	-55,040.26	186.34	
			00021300 - 3	-79.49	-71.48	-51.68	-202.65	79.73	
			00021300 - 4	-1,063.38	-57.81	-152.42	-1,273.60	127.45	
			00021300 - 5	-6,078.64	-2,443.48	-6,276.15	-14,798.27	43.08	
			00022159 - 1	42,723.32	10,089.40	22,574.80	75,387.52	170.64	
			00022181 - 1	-317.37	-39.72	-83.60	-440.69	3.91	
			00023361 - 1	-9,177.41	-2,540.46	-5,074.79	-16,792.66	38.87	
			00023361 - 2	-3,780.45	-692.47	-1,601.18	-6,074.10	16.41	
			00023361 - 3	-6,177.55	-1,564.56	-3,095.58	-10,837.69	24.04	
			00023361 - 4	-3,982.51	-823.87	-1,901.97	-6,708.35	19.17	
			00023361 - 5	-5,001.97	-1,114.19	-2,879.02	-8,995.18	21.44	
			00023361 - 6	-3,417.33	-706.71	-1,348.37	-5,472.41	14.84	
			00023361 - 7	-3,133.64	-741.86	-1,898.16	-5,773.66	15.95	
			00023364 - 1	-1,510.02	-261.09	-652.68	-2,423.79	9.81	
			00023364 - 2	-13.06	20.28	51.36	58.58	0.76	
			00023364 - 3	-74.25	12.36	29.59	-32.30	0.94	
			00023364 - 4	-189.93	-14.36	-18.64	-222.93	3.05	
			00023364 - 5	-509.76	-89.07	-193.64	-792.47	3.88	
			00023364 - 6	-213.07	-50.97	-88.21	-352.25	3.42	
			00023364 - 7	-69.04	-7.74	6.10	-70.67	1.50	
			הפסדי השנאה	196.60	42.27	100.72	339.58		
			סה"כ צריכה	6,749.88	1,451.10	3,457.93	11,658.91		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	9,177.41	2,540.46	5,074.79	16,792.66	38.87	
			00023361 - 8	-2,407.18	-351.54	-931.05	-3,689.77	15.69	
			00023364 - 1	1,510.02	261.09	652.68	2,423.79	9.81	
			00023364 - 8	-983.45	-172.16	-468.09	-1,623.70	7.27	
			סה"כ צריכה	7,296.79	2,277.85	4,328.34	13,902.98		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	3,054.49	536.50	819.13	4,410.12	17.16	
			00023322 - 1	637.11	148.37	203.09	988.58	7.68	
			סה"כ צריכה	3,691.60	684.87	1,022.22	5,398.70		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	3,780.45	692.47	1,601.18	6,074.10	16.41	
			00023364 - 2	13.06	-20.28	-51.36	-58.58	0.76	
			הפסדי השנאה	113.81	20.17	46.49	180.47		
			סה"כ צריכה	3,907.32	692.35	1,596.31	6,195.98		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	6,177.55	1,564.56	3,095.58	10,837.69	24.04	
			00023364 - 5	509.76	89.07	193.64	792.47	3.88	
			סה"כ צריכה	6,687.31	1,653.63	3,289.22	11,630.16		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	5,001.97	1,114.19	2,879.02	8,995.18	21.44	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	74.25	-12.36	-29.59	32.30	0.94	
			הפסדי השנאה	152.29	33.05	85.48	270.82		
			סה"כ צריכה	5,228.51	1,134.88	2,934.91	9,298.30		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	3,417.33	706.71	1,348.37	5,472.41	14.84	
			00023364 - 4	189.93	14.36	18.64	222.93	3.05	
			הפסדי השנאה	108.22	21.63	41.01	170.86		
			סה"כ צריכה	3,715.48	742.70	1,408.02	5,866.20		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	3,133.64	741.86	1,898.16	5,773.66	15.95	
			00023364 - 7	69.04	7.74	-6.10	70.67	1.50	
			הפסדי השנאה	96.08	22.49	56.76	175.33		
			סה"כ צריכה	3,298.76	772.08	1,948.82	6,019.66		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	3,982.51	823.87	1,901.97	6,708.35	19.17	
			00023364 - 6	213.07	50.97	88.21	352.25	3.42	
			הפסדי השנאה	125.87	26.25	59.71	211.82		
			סה"כ צריכה	4,321.45	901.08	2,049.89	7,272.42		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	100,801.70	21,096.32	51,969.28	173,867.30	470.78	
			הפסדי השנאה	3,024.05	632.89	1,559.08	5,216.02		
			סה"כ צריכה	103,825.75	21,729.21	53,528.36	179,083.31		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	97,381.70	38,102.90	100,559.15	236,043.75	351.10	
			הפסדי השנאה	2,921.45	1,143.09	3,016.77	7,081.31		
			סה"כ צריכה	100,303.15	39,245.99	103,575.92	243,125.06		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	63,965.20	18,372.20	41,427.70	123,765.10		
			הפסדי השנאה	1,918.96	551.17	1,242.83	3,712.95		
			סה"כ צריכה	65,884.16	18,923.37	42,670.53	127,478.05		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	54,882.00	7,945.15	18,582.20	81,409.35	463.20	
			הפסדי השנאה	1,646.46	238.35	557.47	2,442.28		
			סה"כ צריכה	56,528.46	8,183.50	19,139.67	83,851.63		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	84,241.05	29,270.65	70,262.55	183,774.25	380.60	
			הפסדי השנאה	2,527.23	878.12	2,107.88	5,513.23		
			סה"כ צריכה	86,768.28	30,148.77	72,370.43	189,287.48		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	26,777.85	10,384.15	26,164.85	63,326.85	670.30	
			הפסדי השנאה	803.34	311.52	784.95	1,899.81		
			סה"כ צריכה	27,581.19	10,695.67	26,949.80	65,226.66		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	44,308.60	11,915.16	27,423.56	83,647.32	330.88	
			סה"כ צריכה	44,308.60	11,915.16	27,423.56	83,647.32		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	42,723.32	10,089.40	22,574.80	75,387.52	170.64	
			סה"כ צריכה	42,723.32	10,089.40	22,574.80	75,387.52		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	3,681.44	333.56	492.16	4,507.16	20.40	
			00023322 - 1	-637.11	-148.37	-203.09	-988.58	7.68	
			הפסדי השנאה	91.33	5.56	8.67	105.56		
			סה"כ צריכה	3,135.66	190.74	297.74	3,624.14		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	38,740.40	5,767.72	14,875.00	59,383.12	286.64	
			הפסדי השנאה	1,162.21	173.03	446.25	1,781.49		
			סה"כ צריכה	39,902.61	5,940.75	15,321.25	61,164.61		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	71,952.60	15,118.52	36,367.32	123,438.44	367.84	
			00023317 - 1	-3,054.49	-536.50	-819.13	-4,410.12	17.16	
			הפסדי השנאה	2,066.94	437.46	1,066.45	3,570.85		
			סה"כ צריכה	70,965.05	15,019.48	36,614.64	122,599.17		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	123,987.65	46,762.40	114,590.75	285,340.80	617.10	
			הפסדי השנאה	3,719.63	1,402.87	3,437.72	8,560.22		
			סה"כ צריכה	127,707.28	48,165.27	118,028.47	293,901.02		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	87,840.50	36,429.70	81,270.70	205,540.90		
			הפסדי השנאה	2,635.22	1,092.89	2,438.12	6,166.23		
			סה"כ צריכה	90,475.72	37,522.59	83,708.82	211,707.13		
			סה"כ צריכה	860,109.22	257,769.91	622,203.98	1,740,083.11		
			חשבון חברת חשמל	896,080.00	266,320.00	657,520.00	1,819,920.00		
			הפרש בקוט"ש	-35,970.78	-8,550.09	-35,316.02	-79,836.89		
			הפרש באחוזים	-4.01%	-3.21%	-5.37%	-4.39%		



■ פסגה (Kwh 860,109.22)
■ גבע (Kwh 257,769.91)
■ שפל (Kwh 622,203.98)

