



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (27/05/18 - 30/04/18)

תאריך הפקה: 10/06/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.73	1,173.90	414.13	213.58	546.19	81018601 - 2	לוח משנה G המפיץ	18349	1
		116.31	80.21	20.58	15.52	לוח שירותי בית			
		1,290.20	494.34	234.15	561.71	סה"כ צריכה			
		-180.60	-79.60	-30.40	-70.60	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-3,671.80	-1,451.40	-580.40	-1,640.00	15112930 - 1			
	28.53	8,476.18	1,447.25	1,180.00	5,848.93	81018601 - 3			
	48.45	18,764.34	4,856.20	2,757.20	11,150.93	81018601 - 4			
	7.58	2,635.63	803.20	373.52	1,458.91	81018601 - 5			
		1,912.36	1,079.84	356.49	476.03	לוח שירותי בית			
		27,936.11	6,655.49	4,056.41	17,224.21	סה"כ צריכה			
		180.60	79.60	30.40	70.60	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		3,671.80	1,451.40	580.40	1,640.00	15112930 - 1			
	90.72	35,719.01	13,547.06	6,793.27	15,378.67	81018601 - 6			
	0.23	144.37	61.42	26.72	56.23	81018601 - 7			
	0.43	268.10	114.04	49.46	104.60	81018601 - 8			
		39,983.88	15,253.52	7,480.25	17,250.10	סה"כ צריכה			
		69,210.19	22,403.35	11,770.81	35,036.02	סה"כ צריכה			
		70,720.00	24,000.00	11,180.00	35,540.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,509.81	-1,596.65	590.81	-503.98	הפרש בקוט"ש			
		-2.13%	-6.65%	5.28%	-1.42%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (35,036.02 Kwh)
■ גבע (11,770.81 Kwh)
■ שפל (22,403.35 Kwh)

