



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בנין E

תקופת דוח: (31/05/18 - 01/05/18)

תאריך הפקה: 12/06/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.54	1,178.50	882.00	204.25	92.25	15091250 - 1	NICE	13026	1
	0.50	181.15	126.15	32.85	22.15	15091250 - 2			
	0.16	1.80	0.40	0.00	1.40	16092121 - 1			
	13.20	2,773.60	342.00	207.60	2,224.00	80001690 - 6			
		9,833.27	1,060.99	433.81	8,338.47	80001767 - 2			
		127.02	25.85	10.71	90.46	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	5.60	1,958.40	656.00	283.20	1,019.20	80003224 - 4			
	2.75	334.10	73.75	29.60	230.75	80003257 - 5			
		16,387.84	3,167.14	1,202.02	12,018.68	סה"כ צריכה			
	1.33	284.30	3.80	11.30	269.20	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	2
	1.21	44.50	3.30	0.90	40.30	15091162 - 3			
	1.65	83.60	0.10	0.30	83.20	15091162 - 4			
	0.79	241.10	75.70	28.80	136.60	16048009 - 1			
	1.04	245.00	2.60	10.90	231.50	16048009 - 2			
		898.50	85.50	52.20	760.80	סה"כ צריכה			
	5.17	2,912.48	1,246.08	470.88	1,195.52	16092121 - 3	ORCA קומה 6	13017	3
	24.82	9,552.32	4,081.28	1,541.76	3,929.28	16092121 - 4			
	15.20	3,133.60	377.60	203.20	2,552.80	80001690 - 2			
		3,125.04	1,148.08	490.59	1,486.37	80002031 - 7			
	6.10	2,128.60	362.70	215.90	1,550.00	81017159 - 7			
		20,852.04	7,215.74	2,922.33	10,713.97	סה"כ צריכה			
		500.76	185.30	76.26	239.20	80002031 - 2	סיברביט	13021	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		188.30	74.50	31.50	82.30	80003271 - 4			
		689.06	259.80	107.76	321.50	סה"כ צריכה			
	4.46	3,189.40	1,363.20	519.00	1,307.20	16092121 - 2	סיברביט סולושנס	25873	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001690 - 4			
		28.66	9.03	3.96	15.67	80001976 - 1			
		2.85	1.18	0.50	1.17	80001976 - 2			
		957.90	373.94	163.55	420.42	80001976 - 5			
		1,113.45	460.08	194.84	458.53	80001976 - 6			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,202.98	881.85	2,207.44	5,292.27		
6	13016	ציבורי	15091249 - 1	118.80	54.55	113.75	287.10	1.49	
			15091249 - 2	109.25	50.10	102.90	262.25	1.45	
			15091249 - 3	150.00	66.80	147.05	363.85	1.55	
			15091249 - 7	503.70	199.00	498.55	1,201.25	2.02	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 2	0.00	8,300.20	-15,338.40	-7,038.20		
			16092120 - 3	0.00	12,272.00	-22,574.20	-10,302.20		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	12,696.80	118.40	193.60	13,008.80	268.00	
			80001690 - 5	8,676.00	573.60	1,285.60	10,535.20	86.40	
			80001767 - 1	8,668.51	575.14	1,289.94	10,533.59		
			80001767 - 2	-8,338.47	-433.81	-1,060.99	-9,833.27		
			80001767 - 3	353.30	142.12	229.28	724.71		
			80001767 - 4	-90.46	-10.71	-25.85	-127.02		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	85.30	36.50	86.18	207.97		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	225.54	89.02	218.55	533.11		
			80003217 - 1	2.56	1.09	2.57	6.22		
			80003217 - 2	2.58	1.10	2.60	6.28		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003223 - 4	1,013.57	35.86	84.87	1,134.30		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	273.60	94.40	223.20	591.20	0.80	
			80003257 - 2	1,310.00	1.40	3.20	1,314.60	7.00	
			80003257 - 3	1,383.70	1.30	2.90	1,387.90	7.10	
			80003257 - 4	13,498.40	1,678.40	205.60	15,382.40	80.00	
			80003257 - 6	115.40	48.00	113.60	277.00	1.20	
			80003257 - 8	28,685.60	2,166.40	164.80	31,016.80	233.60	
			80003271 - 2	1,426.60	220.60	479.80	2,127.00		
			80003271 - 3	92.05	19.75	66.90	178.70		
			80003271 - 5	421.60	88.30	199.80	709.70		
			80003271 - 6	144.30	3.40	6.80	154.50		
			80003271 - 7	1,639.60	356.90	706.90	2,703.40		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	1,646.60	317.40	852.60	2,816.60	13.20	
			81017159 - 2	2,969.80	1,206.30	2,818.30	6,994.40	14.70	
			סה"כ צריכה	77,784.23	28,273.50	-28,899.60	77,158.13		
7	25872	קומה 8 סיברביט	16092120 - 1	472.30	2,999.00	-2,695.40	775.90	3.23	
			80001976 - 3	629.34	267.00	629.68	1,526.01		
			80001976 - 4	623.50	264.74	623.86	1,512.09		
			80003217 - 6	10,953.27	4,593.14	10,894.25	26,440.67		
			80003224 - 5	4,440.80	1,091.20	2,275.20	7,807.20	23.20	
			80003271 - 1	1,511.70	723.00	2,211.50	4,446.20		
			סה"כ צריכה	18,630.91	9,938.08	13,939.08	42,508.07		
8	13020	רוגובין תדהר	80001690 - 3	467.20	65.60	239.20	772.00	8.00	
			80002031 - 8	0.15	0.07	0.14	0.36		
			81017159 - 8	179.20	63.10	121.90	364.20	6.80	
			סה"כ צריכה	646.55	128.77	361.24	1,136.56		
9	13019	רוגובין תדהר קומה 3	80002031 - 4	0.12	0.06	0.10	0.27		
			80003257 - 7	707.20	184.00	526.40	1,417.60	11.20	
			81017159 - 4	289.10	98.30	234.40	621.80	4.00	
			סה"כ צריכה	996.42	282.36	760.90	2,039.67		
10	13027	תדהר בנייה מקרוספט (סי טאואר)	15091162 - 1	-269.20	-11.30	-3.80	-284.30	1.33	
			15091162 - 3	-40.30	-0.90	-3.30	-44.50	1.21	
			15091162 - 4	-83.20	-0.30	-0.10	-83.60	1.65	
			16048009 - 1	-136.60	-28.80	-75.70	-241.10	0.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16048009 - 2	-231.50	-10.90	-2.60	-245.00	1.04	
			16092121 - 3	298.88	117.72	311.52	728.12	5.17	
			16092121 - 4	982.32	385.44	1,020.32	2,388.08	24.82	
			80002031 - 6	473.31	144.15	333.57	951.03		
			80003224 - 8	1,993.60	212.00	428.80	2,634.40	11.20	
			81017159 - 6	1,462.60	132.40	164.20	1,759.20	6.80	
			סה"כ צריכה	4,449.91	939.51	2,172.91	7,562.33		
			סה"כ צריכה	128,525.94	44,728.38	1,270.15	174,524.48		
			חשבון חברת חשמל	280,102.00	80,200.00	197,525.00	557,827.00		
			הפרש בקוטי"ש	-151,576.06	-35,471.62	-196,254.85	-383,302.52		
			הפרש באחוזים	-54.11%	-44.23%	-99.36%	-68.71%		



■ פסגה (Kwh 128,525.94)
■ גבע (Kwh 44,728.38)
■ שפל (Kwh 1,270.15)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	28,881.86	9,384.93	22,167.97	60,434.75		
			סה"כ צריכה	28,881.86	9,384.93	22,167.97	60,434.75		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של ניס משלמים לחח"י	80003224 - 2	47,240.80	19,319.20	40,762.40	107,322.40	259.20	
			סה"כ צריכה	47,240.80	19,319.20	40,762.40	107,322.40		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	111,750.40	16,640.00	30,252.80	158,643.20	736.00	
			סה"כ צריכה	111,750.40	16,640.00	30,252.80	158,643.20		

