



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 12/06/18

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/05/18 - 31/05/18)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	5,288.40	492.00	489.60	6,270.00	23.80	
			סה"כ צריכה	5,288.40	492.00	489.60	6,270.00		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	7,089.00	1,280.80	2,852.80	11,222.60	32.87	
			סה"כ צריכה	7,089.00	1,280.80	2,852.80	11,222.60		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	12,309.60	4,058.40	9,320.40	25,688.40	48.71	
			סה"כ צריכה	12,309.60	4,058.40	9,320.40	25,688.40		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	7,511.60	1,739.20	2,839.40	12,090.20	31.89	
			סה"כ צריכה	7,511.60	1,739.20	2,839.40	12,090.20		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	283.00	56.10	16.80	355.90	2.42	
			סה"כ צריכה	283.00	56.10	16.80	355.90		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	6,928.80	325.20	743.40	7,997.40	36.60	
			סה"כ צריכה	6,928.80	325.20	743.40	7,997.40		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	12,904.80	1,254.80	3,038.40	17,198.00	88.31	
			סה"כ צריכה	12,904.80	1,254.80	3,038.40	17,198.00		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	85.85	35.40	86.55	207.80	0.33	
			סה"כ צריכה	85.85	35.40	86.55	207.80		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	2,372.20	536.00	1,144.60	4,052.80	11.58	
			סה"כ צריכה	2,372.20	536.00	1,144.60	4,052.80		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	251.15	100.05	247.05	598.25	3.15	
			סה"כ צריכה	251.15	100.05	247.05	598.25		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	1,449.30	780.00	2,394.50	4,623.80	12.20	
			סה"כ צריכה	1,449.30	780.00	2,394.50	4,623.80		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,435.60	1,120.50	2,852.80	6,408.90	11.70	
			סה"כ צריכה	2,435.60	1,120.50	2,852.80	6,408.90		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,091.50	269.90	241.30	1,602.70	4.10	
			סה"כ צריכה	1,091.50	269.90	241.30	1,602.70		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	2,222.20	801.20	1,782.70	4,806.10	11.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	2,222.20	801.20	1,782.70	4,806.10	6.40	
			סה"כ צריכה	1,416.00	526.60	1,107.10	3,049.70		
16	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	3,590.40	12.00	68.40	3,670.80	20.05	
			סה"כ צריכה	3,590.40	12.00	68.40	3,670.80		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	376.60	18.60	35.40	430.60	3.15	
			סה"כ צריכה	376.60	18.60	35.40	430.60		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	4 - 13044095	5,538.00	1,387.20	3,147.60	10,072.80	23.58	
			סה"כ צריכה	5,538.00	1,387.20	3,147.60	10,072.80		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	10 - 13044091	1,066.80	112.50	232.40	1,411.70	9.67	
			סה"כ צריכה	1,066.80	112.50	232.40	1,411.70		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	3 - 13044095	9,664.80	2,312.40	5,326.80	17,304.00	45.47	
			סה"כ צריכה	9,664.80	2,312.40	5,326.80	17,304.00		
21	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	-85.85	-35.40	-86.55	-207.80	0.33	
			13044091 - 2	-5,760.00	-118.80	-198.00	-6,076.80	26.10	
			13044091 - 3	-4,580.40	-64.80	-375.60	-5,020.80	31.70	
			13044091 - 4	-2,372.20	-536.00	-1,144.60	-4,052.80	11.58	
			13044091 - 5	-3,590.40	-12.00	-68.40	-3,670.80	20.05	
			13044091 - 6	-12,309.60	-4,058.40	-9,320.40	-25,688.40	48.71	
			13044091 - 7	-5,288.40	-492.00	-489.60	-6,270.00	23.80	
			13044091 - 8	-376.60	-18.60	-35.40	-430.60	3.15	
			13044091 - 9	-3,974.30	-1,260.60	-1,482.10	-6,717.00	21.31	
			13044091 - 10	-1,066.80	-112.50	-232.40	-1,411.70	9.67	
			13044091 - 11	-12,904.80	-1,254.80	-3,038.40	-17,198.00	88.31	
			13044095 - 1	-5,197.20	-858.00	-2,092.80	-8,148.00	23.08	
			13044095 - 2	-6,015.60	-919.20	-2,295.60	-9,230.40	27.25	
			13044095 - 3	-9,664.80	-2,312.40	-5,326.80	-17,304.00	45.47	
			13044095 - 4	-5,538.00	-1,387.20	-3,147.60	-10,072.80	23.58	
			13044095 - 5	-7,511.60	-1,739.20	-2,839.40	-12,090.20	31.89	
			13044095 - 6	-7,089.00	-1,280.80	-2,852.80	-11,222.60	32.87	
			13044095 - 7	-283.00	-56.10	-16.80	-355.90	2.42	
			81036489 - 1	112,776.00	26,016.00	52,650.00	191,442.00	678.00	
			81036489 - 2	-13,557.00	-1,924.20	-3,680.40	-19,161.60	210.60	
			81036489 - 3	-16,669.20	-3,333.60	-4,624.20	-24,627.00	201.00	
			81036489 - 4	-7,276.80	-2,224.40	-4,857.20	-14,358.40	39.20	
			81036489 - 5	-1,091.50	-269.90	-241.30	-1,602.70	4.10	
			81036489 - 6	-1,416.00	-526.60	-1,107.10	-3,049.70	6.40	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-1,449.30	-780.00	-2,394.50	-4,623.80	12.20	
			81036693 - 2	105,312.96	22,087.80	42,442.14	169,842.90	630.72	
			81036693 - 4	-12,694.62	-1,700.79	-3,537.33	-17,932.74	245.25	
			81036693 - 5	-7,088.72	-2,820.39	-5,132.92	-15,042.03	35.97	
			81036693 - 7	-6,379.16	-1,873.59	-4,147.68	-12,400.44	37.86	
			81036693 - 8	-16,421.01	-2,618.02	-4,846.74	-23,885.78	221.44	
			81037048 - 2	-530.20	-145.20	-293.40	-968.80	29.00	
			81037048 - 3	-2,435.60	-1,120.50	-2,852.80	-6,408.90	11.70	
			81037048 - 4	-2,222.20	-801.20	-1,782.70	-4,806.10	11.40	
			81037048 - 5	-251.15	-100.05	-247.05	-598.25	3.15	
			81037048 - 6	1,076.80	355.30	789.40	2,221.50	6.00	
			81037048 - 7	-6,928.80	-325.20	-743.40	-7,997.40	36.60	
			סה"כ צריכה	29,145.95	11,378.66	20,349.56	60,874.17		
22	17462	בנין 11 קונדוייט וננדימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	4,580.40	64.80	375.60	5,020.80	31.70	
			סה"כ צריכה	4,580.40	64.80	375.60	5,020.80		
23	17466	בנין 11 קונדוייט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	5,197.20	858.00	2,092.80	8,148.00	23.08	
			סה"כ צריכה	5,197.20	858.00	2,092.80	8,148.00		
24	17464	בנין 11 קונדוייט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	5,760.00	118.80	198.00	6,076.80	26.10	
			סה"כ צריכה	5,760.00	118.80	198.00	6,076.80		
25	17468	בנין 11 קונדוייט קומה 2 (ננדימישין)	13044095 - 2	6,015.60	919.20	2,295.60	9,230.40	27.25	
			סה"כ צריכה	6,015.60	919.20	2,295.60	9,230.40		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,974.30	1,260.60	1,482.10	6,717.00	21.31	
			סה"כ צריכה	3,974.30	1,260.60	1,482.10	6,717.00		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	13,557.00	1,924.20	3,680.40	19,161.60	210.60	
			81036489 - 3	16,669.20	3,333.60	4,624.20	24,627.00	201.00	
			81036489 - 4	7,276.80	2,224.40	4,857.20	14,358.40	39.20	
			81036693 - 4	12,694.62	1,700.79	3,537.33	17,932.74	245.25	
			81036693 - 5	7,088.72	2,820.39	5,132.92	15,042.03	35.97	
			81036693 - 7	6,379.16	1,873.59	4,147.68	12,400.44	37.86	
			81036693 - 8	16,421.01	2,618.02	4,846.74	23,885.78	221.44	
			81037048 - 2	530.20	145.20	293.40	968.80	29.00	
			סה"כ צריכה	80,616.71	16,640.19	31,119.88	128,376.78		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	2,296.80	63.60	52.80	2,413.20	1,572.55	
			סה"כ צריכה	2,296.80	63.60	52.80	2,413.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	4,292.40	562.80	866.40	5,721.60	26.16	
			סה"כ צריכה	4,292.40	562.80	866.40	5,721.60		
30	18326	בניין D אמ דבליו ק 3 -	14155734 - 4	4,056.00	702.00	1,740.00	6,498.00	24.16	
			סה"כ צריכה	4,056.00	702.00	1,740.00	6,498.00		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	544.80	220.80	589.20	1,354.80	1,572.23	
			סה"כ צריכה	544.80	220.80	589.20	1,354.80		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	519.60	84.40	225.30	829.30	7.78	
			סה"כ צריכה	519.60	84.40	225.30	829.30		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוט	16045585 - 3	337.10	3.00	5.10	345.20	2.48	
			סה"כ צריכה	337.10	3.00	5.10	345.20		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	1,996.13	499.20	943.96	3,439.29	20.16	
			סה"כ צריכה	1,996.13	499.20	943.96	3,439.29		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	943.20	270.00	765.60	1,978.80	2,357.16	
			סה"כ צריכה	943.20	270.00	765.60	1,978.80		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	721.20	48.80	110.60	880.60	4.79	
			סה"כ צריכה	721.20	48.80	110.60	880.60		
38	17478	בניין D לוח גרנטור חירום	14155721 - 2	35.94	15.23	33.26	84.43	0.19	
			סה"כ צריכה	35.94	15.23	33.26	84.43		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	3,355.20	782.40	2,152.80	6,290.40	18.12	
			סה"כ צריכה	3,355.20	782.40	2,152.80	6,290.40		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	1,197.00	144.20	374.80	1,716.00	11.54	
			סה"כ צריכה	1,197.00	144.20	374.80	1,716.00		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-3,355.20	-782.40	-2,152.80	-6,290.40	18.12	
			14155700 - 2	-4,292.40	-562.80	-866.40	-5,721.60	26.16	
			14155700 - 3	-544.80	-220.80	-589.20	-1,354.80	1,572.23	
			14155721 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155721 - 2	-35.94	-15.23	-33.26	-84.43	0.19	
			14155721 - 4	-1,996.13	-499.20	-943.96	-3,439.29	20.16	
			14155722 - 1	88,710.00	20,622.00	44,226.00	153,558.00	438.60	
			14155722 - 2	-5,018.00	-1,586.80	-3,534.80	-10,139.60	21.05	
			14155722 - 3	-14,688.00	-3,128.00	-4,366.40	-22,182.40	223.65	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	221.15	-19,518.00	-2,953.20	-2,108.40	-14,456.40	14155722 - 4			
	2,357.16	-1,978.80	-765.60	-270.00	-943.20	14155734 - 1			
	1,572.83	-824.40	0.00	0.00	-824.40	14155734 - 2			
	1,572.55	-2,413.20	-52.80	-63.60	-2,296.80	14155734 - 3			
	24.16	-6,498.00	-1,740.00	-702.00	-4,056.00	14155734 - 4			
	26.52	7,188.00	1,584.00	967.20	4,636.80	15091590 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091590 - 2			
	4.79	-880.60	-110.60	-48.80	-721.20	15091590 - 3			
	11.54	-1,716.00	-374.80	-144.20	-1,197.00	16045585 - 1			
	7.78	-829.30	-225.30	-84.40	-519.60	16045585 - 2			
	2.48	-345.20	-5.10	-3.00	-337.10	16045585 - 3			
		76,529.98	27,095.78	11,369.57	38,064.63	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14155721 - 1	בניין D ראשי מעגלים	17487	42
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	1,572.83	824.40	0.00	0.00	824.40	14155734 - 2	בניין D ראשי קומה 5	18826	43
		824.40	0.00	0.00	824.40	סה"כ צריכה			
	21.05	10,139.60	3,534.80	1,586.80	5,018.00	14155722 - 2	בניין D- מיזוג אוויר	19810	44
	223.65	22,182.40	4,366.40	3,128.00	14,688.00	14155722 - 3			
	221.15	19,518.00	2,953.20	2,108.40	14,456.40	14155722 - 4			
		51,840.00	10,854.40	6,823.20	34,162.40	סה"כ צריכה			
		524,252.40	141,691.54	70,048.30	312,512.56	סה"כ צריכה			
		525,559.00	145,850.00	67,367.00	312,342.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,306.60	-4,158.46	2,681.30	170.56	הפרש בקוט"ש			
		-0.25%	-2.85%	3.98%	0.05%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 312,512.56)
■ גבע (Kwh 70,048.30)
■ שפל (Kwh 141,691.54)

