



**דוח קוט"ש**

עבור: ב.יאיר חברה לניהול

דוח מסכם עבור: קניון הפיסגה ירושלים

תקופת דוח: (01/06/18 - 30/06/18)

תאריך הפקה: 02/07/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21461	CHANGE	00023167 - 6	122.11	39.75	86.37	248.23	0.67	
			מיזוג אויר	123.74	34.91	4.62	163.26		
			סה"כ צריכה	245.85	74.65	90.99	411.49		
2	27928	KIWI	00023147 - 13	141.82	43.29	9.98	195.09	0.63	
			00023147 - 14	130.58	52.01	93.35	275.94	0.56	
			00023147 - 15	318.90	89.25	15.40	423.56	1.44	
			מיזוג אויר	483.67	136.45	18.05	638.17		
			סה"כ צריכה	1,074.97	321.00	136.79	1,532.76		
3	21479	אינגליש קיק	00023692 - 8	4,024.52	1,510.23	2,993.29	8,528.04	32.52	
			מיזוג אויר	825.49	232.88	30.80	1,089.17		
			סה"כ צריכה	4,850.01	1,743.11	3,024.09	9,617.21		
4	21480	אינטימה	00023167 - 13	614.63	143.23	61.17	819.03	3.34	
			מיזוג אויר	344.69	97.24	12.86	454.79		
			סה"כ צריכה	959.32	240.47	74.04	1,273.82		
5	21847	אלדו	00023167 - 2	198.38	52.85	21.44	272.66	0.91	
			00023167 - 3	262.41	98.67	177.35	538.43	1.21	
			00023167 - 7	1,085.30	277.67	115.33	1,478.29	5.48	
			00023167 - 15	-0.0010	-0.0005	-0.0005	-0.002		
			מיזוג אויר	1,118.04	315.41	41.72	1,475.16		
סה"כ צריכה	2,664.13	744.59	355.83	3,764.55					
6	21485	בודי שופ	00023167 - 23	346.34	109.92	140.67	596.93	1.76	
			מיזוג אויר	294.61	83.11	10.99	388.71		
			סה"כ צריכה	640.95	193.03	151.66	985.64		
7	21486	בוניטה דה מאס	00023149 - 13	425.08	128.39	110.63	664.10	4.00	
			מיזוג אויר	442.80	124.92	16.52	584.23		
			סה"כ צריכה	867.88	253.31	127.15	1,248.34		
8	21487	בורגראנץ	00011176 - 6	2,283.85	946.44	2,924.50	6,154.79	18.57	
			מיזוג אויר	544.44	153.59	20.31	718.34		
			סה"כ צריכה	2,828.29	1,100.03	2,944.81	6,873.13		
9	21848	בנק הפועלים	00023148 - 1	3,026.01	900.30	1,470.80	5,397.11	16.65	
			00023148 - 2	1,834.36	438.70	487.09	2,760.15	10.85	
			00023148 - 3	1,972.71	386.18	238.42	2,597.32	12.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	3,608.95	1,018.12	134.65	4,761.73		
			סה"כ צריכה	10,442.04	2,743.30	2,330.97	15,516.31		
10	21850	בנק יהב	00023149 - 9	849.79	370.25	847.41	2,067.45	3.38	
			00023149 - 10	1,021.11	414.55	918.10	2,353.76	4.47	
			00023149 - 14	1,047.59	461.64	1,081.45	2,590.68	4.36	
			מיזוג אויר	1,590.88	448.81	59.36	2,099.05		
			סה"כ צריכה	4,509.38	1,695.24	2,906.33	9,110.94		
11	21496	בסט מוביל	00012789 - 1	74.60	20.35	14.92	109.87	0.39	
			מיזוג אויר	121.53	34.28	4.53	160.34		
			סה"כ צריכה	196.12	54.64	19.45	270.21		
12	21851	גולף + גולף קידס	00023167 - 8	95.07	27.56	37.35	159.98	0.65	
			00023167 - 10	627.96	158.09	87.21	873.26	3.34	
			00023167 - 11	322.00	77.22	18.44	417.66	1.51	
			00023167 - 12	614.20	156.27	76.00	846.48	2.85	
			00023167 - 16	294.86	74.22	11.82	380.90	1.40	
			00023167 - 17	290.34	72.79	11.72	374.85	1.39	
			מיזוג אויר	1,473.04	415.56	54.96	1,943.56		
			סה"כ צריכה	3,717.48	981.70	297.51	4,996.69		
13	21853	גולף אנד קו	00023148 - 13	766.32	183.51	25.78	975.61	4.10	
			00023148 - 14	823.98	216.78	120.60	1,161.36	4.41	
			00023148 - 15	643.48	155.09	80.46	879.02	4.04	
			מיזוג אויר	1,399.39	394.78	52.21	1,846.38		
			סה"כ צריכה	3,633.16	950.16	279.06	4,862.38		
14	21509	גלי	00009305 - 5	1,741.94	527.61	1,001.02	3,270.57	10.88	
			מיזוג אויר	1,907.59	538.15	71.17	2,516.91		
			סה"כ צריכה	3,649.53	1,065.76	1,072.20	5,787.48		
15	21513	גרפוס	00023167 - 1	297.49	84.27	87.79	469.55	1.50	
			מיזוג אויר	454.29	128.16	16.95	599.39		
			סה"כ צריכה	751.78	212.43	104.74	1,068.95		
16	21515	דוקן הוט	00023149 - 12	326.75	90.78	105.45	522.98	1.66	
			מיזוג אויר	123.74	34.91	4.62	163.26		
			סה"כ צריכה	450.48	125.69	110.07	686.24		
17	21516	דוקן עינת גורדון	00023149 - 5	95.73	27.85	21.37	144.95	0.45	
			מיזוג אויר	128.30	36.20	4.79	169.28		
			סה"כ צריכה	224.03	64.04	26.16	314.23		
18	25865	דוקן פלאפונים - נדב סאני	00023149 - 3	3.15	0.84	-1.24	2.74	0.06	
			מיזוג אויר	61.87	17.45	2.31	81.63		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	21854	די אנד איי	00023148 - 4	65.01	18.29	1.07	84.37	0.003	
			00023148 - 5	-0.14	-0.07	-0.16	-0.37	0.003	
			00023148 - 6	323.51	75.15	18.30	416.96	3.02	
			מיזוג אויר	350.88	98.99	13.09	462.96		
			סה"כ צריכה	674.26	174.07	31.24	879.57		
20	21524	דיסקרט	00011176 - 4	228.93	77.69	253.72	560.34	1.50	
			מיזוג אויר	441.91	124.67	16.49	583.07		
			סה"כ צריכה	670.84	202.36	270.21	1,143.41		
21	21525	דלתא	00023673 - 2	1,013.86	339.40	167.57	1,520.82	5.45	
			מיזוג אויר	982.52	277.18	36.66	1,296.36		
			סה"כ צריכה	1,996.38	616.58	204.23	2,817.18		
22	21857	דניאל חפצדי	00023148 - 16	225.92	71.76	138.26	435.94	1.60	
			00023148 - 17	262.78	77.71	82.10	422.59	2.96	
			00023148 - 18	637.03	263.47	574.65	1,475.15	4.49	
			מיזוג אויר	132.57	37.40	4.95	174.92		
			סה"כ צריכה	1,258.30	450.34	799.95	2,508.60		
23	21526	הום סנטר	00023673 - 6	5,300.84	1,084.38	696.60	7,081.82	27.50	
			מיזוג אויר	7,340.16	2,070.74	273.87	9,684.77		
			סה"כ צריכה	12,641.00	3,155.12	970.47	16,766.59		
24	21821	וופל בר	00023673 - 4	4,288.85	1,450.18	1,525.80	7,264.83	28.14	
			מיזוג אויר	1,006.53	283.95	37.55	1,328.04		
			סה"כ צריכה	5,295.37	1,734.13	1,563.36	8,592.86		
25	21530	ורדינון	00023149 - 11	465.83	118.11	76.64	660.58	2.28	
			מיזוג אויר	473.73	133.64	17.68	625.05		
			סה"כ צריכה	939.56	251.75	94.31	1,285.63		
26	27930	זברה	00018095 - 1	1,067.54	218.41	46.45	1,332.40	5.13	
			מיזוג אויר	1,442.84	407.04	53.83	1,903.72		
			סה"כ צריכה	2,510.38	625.46	100.28	3,236.12		
27	21859	זיפ	00023149 - 7	462.12	118.23	55.17	635.52	2.66	
			00023149 - 8	718.61	169.01	80.11	967.73	4.17	
			00023149 - 18	268.61	68.42	41.97	379.00	1.28	
			מיזוג אויר	1,084.16	305.85	40.45	1,430.46		
			סה"כ צריכה	2,533.50	661.51	217.70	3,412.72		
28	21751	טופ טן	00023692 - 6	293.08	99.38	115.61	508.07	1.44	
			מיזוג אויר	220.96	62.33	8.24	291.53		
			סה"כ צריכה	514.03	161.71	123.86	799.60		
29	27931	יריד פורום	00023149 - 19	348.83	67.04	0.00	415.88	1.81	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023149 - 20	195.16	38.51	-0.0005	233.67	1.07	
			00023149 - 21	241.50	42.75	3.99	288.23	1.50	
			יריד פורום	543.55	153.34	20.28	717.17		
			סה"כ צריכה	1,329.04	301.64	24.27	1,654.95		
30	21755	כספומט 1	00023167 - 22	273.22	113.38	286.20	672.79	1.11	
			סה"כ צריכה	273.22	113.38	286.20	672.79		
31	21761	ליאור מוצרי חשמל	00011176 - 5	611.96	194.77	575.89	1,382.62	3.66	
			00023167 - 5	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005	0.001	
			00023167 - 9	0.00	-0.0005	-0.002	-0.003		
			מיזוג אוויר	972.21	274.27	36.27	1,282.75		
			סה"כ צריכה	1,584.16	469.04	612.16	2,665.36		
32	21762	לירם אקסלוסיב	00023673 - 3	1,099.30	329.85	140.57	1,569.71	5.28	
			מיזוג אוויר	753.17	212.48	28.10	993.74		
			סה"כ צריכה	1,852.46	542.32	168.67	2,563.45		
33	21861	ללין	00023148 - 10	49.79	18.06	8.10	75.95	0.23	
			00023148 - 11	128.83	37.47	36.33	202.63	0.69	
			00023148 - 12	183.06	46.39	11.63	241.09	0.85	
			מיזוג אוויר	198.86	56.10	7.42	262.38		
			סה"כ צריכה	560.54	158.02	63.49	782.04		
34	22290	מאמא יוקרו	00023149 - 22	517.21	114.88	69.22	701.32	5.97	
			00023149 - 23	409.95	85.95	22.20	518.11	4.14	
			00023149 - 24	769.84	168.81	26.74	965.39	5.81	
			מיזוג אוויר	2,135.91	602.56	79.69	2,818.17		
			סה"כ צריכה	3,832.92	972.21	197.86	5,002.98		
35	21773	מאניה ג'ינס	00011176 - 1	302.20	102.54	231.92	636.67	1.94	
			מיזוג אוויר	449.28	126.75	16.76	592.79		
			סה"כ צריכה	751.48	229.29	248.69	1,229.45		
36	21775	מגנוליה	00023149 - 2	437.26	196.47	419.50	1,053.24	2.33	
			מיזוג אוויר	132.57	37.40	4.95	174.92		
			סה"כ צריכה	569.84	233.87	424.45	1,228.16		
37	21777	מפעל הפיס	00023149 - 15	101.67	40.18	89.52	231.37	0.79	
			מיזוג אוויר	132.57	37.40	4.95	174.92		
			סה"כ צריכה	234.25	77.58	94.46	406.29		
38	21778	מתאים לי	00009305 - 1	588.72	197.16	645.83	1,431.72	5.06	
			מיזוג אוויר	719.95	203.11	26.86	949.92		
			סה"כ צריכה	1,308.67	400.27	672.70	2,381.64		
39	21780	נעמן גרופ	00009305 - 2	394.85	107.03	164.64	666.52	2.87	
			מיזוג אוויר	937.59	264.50	34.98	1,237.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,332.44	371.53	199.62	1,903.59		
40	21781	סולוג	00023692 - 2	832.28	230.06	127.95	1,190.30	4.20	
			מיזוג אוויר	423.50	119.47	15.80	558.77		
			סה"כ צריכה	1,255.78	349.54	143.75	1,749.07		
41	21782	סופר פארם	00023673 - 1	8,637.02	3,083.68	3,449.63	15,170.32	35.51	
			מיזוג אוויר	4,780.02	1,348.50	178.35	6,306.86		
			סה"כ צריכה	13,417.04	4,432.17	3,627.98	21,477.19		
42	24258	סיג גיימס - משחקייה	00023148 - 19	171.36	30.28	4.63	206.27	0.93	
			00023148 - 20	121.50	21.60	3.20	146.30	0.63	
			00023148 - 21	304.67	73.08	99.85	477.60	1.86	
			מיזוג אוויר	375.63	105.97	14.01	495.61		
			סה"כ צריכה	973.16	230.94	121.69	1,325.79		
43	21784	סיגולד	00023167 - 24	101.40	29.86	20.69	151.95	0.48	
			מיזוג אוויר	131.47	37.09	4.91	173.46		
			סה"כ צריכה	232.87	66.94	25.60	325.41		
44	21785	סקופ	00009305 - 4	757.23	272.71	451.72	1,481.66	4.73	
			מיזוג אוויר	859.74	242.54	32.08	1,134.36		
			סה"כ צריכה	1,616.97	515.25	483.80	2,616.02		
45	21786	עונות מודל בע"מ	00023692 - 7	1,138.06	339.22	147.17	1,624.44	6.06	
			מיזוג אוויר	575.96	162.48	21.49	759.93		
			סה"כ צריכה	1,714.02	501.70	168.65	2,384.38		
46	27929	עונות עודפים	00023167 - 19	272.66	70.54	28.79	371.99	1.65	
			00023167 - 20	245.18	69.59	55.86	370.63	1.07	
			00023167 - 21	89.84	22.12	3.83	115.80	0.40	
			מיזוג אוויר	829.54	234.02	30.95	1,094.52		
			סה"כ צריכה	1,437.22	396.28	119.44	1,952.94		
47	22722	פוקס קומת קרקע	00023147 - 10	982.76	296.26	101.13	1,380.15	5.73	
			00023147 - 11	888.57	290.05	108.34	1,286.97	5.51	
			00023147 - 12	827.21	238.56	106.02	1,171.78	5.67	
			מיזוג אוויר	1,959.14	552.70	73.10	2,584.94		
			סה"כ צריכה	4,657.69	1,377.56	388.58	6,423.84		
48	21798	פיצוחי ירושלים	00011176 - 3	436.46	164.16	628.98	1,229.59	3.37	
			מיזוג אוויר	304.04	85.77	11.34	401.15		
			סה"כ צריכה	740.49	249.93	640.32	1,630.74		
49	21867	ציבורי בלתי חיוני	00009305 - 1	-588.72	-197.16	-645.83	-1,431.72	5.06	
			00009305 - 2	-394.85	-107.03	-164.64	-666.52	2.87	
			00009305 - 3	-1,178.11	-72.77	-301.23	-1,552.12	10.21	
			00009305 - 4	-757.23	-272.71	-451.72	-1,481.66	4.73	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	10.88	-3,270.57	-1,001.02	-527.61	-1,741.94	00009305 - 5			
	20.88	-7,566.15	-3,626.16	-967.34	-2,972.65	00009305 - 7			
	1.94	-636.67	-231.92	-102.54	-302.20	00011176 - 1			
	1.85	-456.69	-155.23	-72.80	-228.66	00011176 - 2			
	3.37	-1,229.59	-628.98	-164.16	-436.46	00011176 - 3			
	1.50	-560.34	-253.72	-77.69	-228.93	00011176 - 4			
	3.66	-1,382.62	-575.89	-194.77	-611.96	00011176 - 5			
	18.57	-6,154.79	-2,924.50	-946.44	-2,283.85	00011176 - 6			
	470.00	166,241.90	64,511.95	23,750.80	77,979.15	00011176 - 7			
	157.46	-69,745.36	-36,199.26	-8,348.61	-25,197.49	00011176 - 8			
	0.39	-109.87	-14.92	-20.35	-74.60	00012789 - 1			
	5.13	-1,332.40	-46.45	-218.41	-1,067.54	00018095 - 1			
	121.47	-13,738.37	-514.18	-3,651.30	-9,572.90	00023147 - 7			
	121.22	-13,209.22	-472.96	-3,510.94	-9,225.31	00023147 - 8			
	112.51	-11,766.14	-400.38	-3,140.26	-8,225.50	00023147 - 9			
	5.73	-1,380.15	-101.13	-296.26	-982.76	00023147 - 10			
	5.51	-1,286.97	-108.34	-290.05	-888.57	00023147 - 11			
	5.67	-1,171.78	-106.02	-238.56	-827.21	00023147 - 12			
	0.63	-195.09	-9.98	-43.29	-141.82	00023147 - 13			
	0.56	-275.94	-93.35	-52.01	-130.58	00023147 - 14			
	1.44	-423.56	-15.40	-89.25	-318.90	00023147 - 15			
	2.88	-697.01	-206.98	-109.57	-380.46	00023147 - 22			
	0.90	-243.11	-71.72	-26.65	-144.74	00023147 - 24			
	16.65	-5,397.11	-1,470.80	-900.30	-3,026.01	00023148 - 1			
	10.85	-2,760.15	-487.09	-438.70	-1,834.36	00023148 - 2			
	12.20	-2,597.32	-238.42	-386.18	-1,972.71	00023148 - 3			
	0.003	-0.02	-0.01	-0.006	-0.008	00023148 - 4			
	0.003	0.37	0.16	0.07	0.14	00023148 - 5			
	3.02	-416.96	-18.30	-75.15	-323.51	00023148 - 6			
	0.23	-75.95	-8.10	-18.06	-49.79	00023148 - 10			
	0.69	-202.63	-36.33	-37.47	-128.83	00023148 - 11			
	0.85	-241.09	-11.63	-46.39	-183.06	00023148 - 12			
	4.10	-975.61	-25.78	-183.51	-766.32	00023148 - 13			
	4.41	-1,161.36	-120.60	-216.78	-823.98	00023148 - 14			
	4.04	-879.02	-80.46	-155.09	-643.48	00023148 - 15			
	1.60	-435.94	-138.26	-71.76	-225.92	00023148 - 16			
	2.96	-422.59	-82.10	-77.71	-262.78	00023148 - 17			
	4.49	-1,475.15	-574.65	-263.47	-637.03	00023148 - 18			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023148 - 19	-171.36	-30.28	-4.63	-206.27	0.93	
			00023148 - 20	-121.50	-21.60	-3.20	-146.30	0.63	
			00023148 - 21	-304.67	-73.08	-99.85	-477.60	1.86	
			00023149 - 2	-437.26	-196.47	-419.50	-1,053.24	2.33	
			00023149 - 3	-3.15	-0.84	1.24	-2.74	0.06	
			00023149 - 5	-95.73	-27.85	-21.37	-144.95	0.45	
			00023149 - 6	0.0010	0.00	0.00	0.0010		
			00023149 - 7	-462.12	-118.23	-55.17	-635.52	2.66	
			00023149 - 8	-718.61	-169.01	-80.11	-967.73	4.17	
			00023149 - 9	-849.79	-370.25	-847.41	-2,067.45	3.38	
			00023149 - 10	-1,021.11	-414.55	-918.10	-2,353.76	4.47	
			00023149 - 11	-465.83	-118.11	-76.64	-660.58	2.28	
			00023149 - 12	-326.75	-90.78	-105.45	-522.98	1.66	
			00023149 - 13	-425.08	-128.39	-110.63	-664.10	4.00	
			00023149 - 14	-1,047.59	-461.64	-1,081.45	-2,590.68	4.36	
			00023149 - 15	-101.67	-40.18	-89.52	-231.37	0.79	
			00023149 - 17	0.00	-0.99	-0.002	-0.99	0.98	
			00023149 - 18	-268.61	-68.42	-41.97	-379.00	1.28	
			00023149 - 19	-348.83	-67.04	0.00	-415.88	1.81	
			00023149 - 20	-195.16	-38.51	0.0005	-233.67	1.07	
			00023149 - 21	-241.50	-42.75	-3.99	-288.23	1.50	
			00023149 - 22	-517.21	-114.88	-69.22	-701.32	5.97	
			00023149 - 23	-409.95	-85.95	-22.20	-518.11	4.14	
			00023149 - 24	-769.84	-168.81	-26.74	-965.39	5.81	
			00023167 - 1	-297.49	-84.27	-87.79	-469.55	1.50	
			00023167 - 2	-198.38	-52.85	-21.44	-272.66	0.91	
			00023167 - 3	-262.41	-98.67	-177.35	-538.43	1.21	
			00023167 - 4	-0.003	-7.81	-0.002	-7.81	0.96	
			00023167 - 5	0.0005	0.00	0.00	0.0005	0.001	
			00023167 - 6	-122.11	-39.75	-86.37	-248.23	0.67	
			00023167 - 7	-1,085.30	-277.67	-115.33	-1,478.29	5.48	
			00023167 - 8	-95.07	-27.56	-37.35	-159.98	0.65	
			00023167 - 9	0.00	0.0005	0.002	0.003		
			00023167 - 13	-614.63	-143.23	-61.17	-819.03	3.34	
			00023167 - 15	0.0010	0.0005	0.0005	0.002		
			00023167 - 16	-294.86	-74.22	-11.82	-380.90	1.40	
			00023167 - 17	-290.34	-72.79	-11.72	-374.85	1.39	
			00023167 - 19	-272.66	-70.54	-28.79	-371.99	1.65	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023167 - 20	-245.18	-69.59	-55.86	-370.63	1.07	
			00023167 - 21	-89.84	-22.12	-3.83	-115.80	0.40	
			00023167 - 22	-273.22	-113.38	-286.20	-672.79	1.11	
			00023167 - 23	-346.34	-109.92	-140.67	-596.93	1.76	
			00023167 - 24	-101.40	-29.86	-20.69	-151.95	0.48	
			00023673 - 1	-8,637.02	-3,083.68	-3,449.63	-15,170.32	35.51	
			00023673 - 2	-1,013.86	-339.40	-167.57	-1,520.82	5.45	
			00023673 - 3	-1,099.30	-329.85	-140.57	-1,569.71	5.28	
			00023673 - 5	-1,169.44	-257.40	-304.69	-1,731.52	7.85	
			00023673 - 6	-5,300.84	-1,084.38	-696.60	-7,081.82	27.50	
			00023673 - 8	-1,177.03	-363.27	-679.71	-2,220.005	14.10	
			00023692 - 2	-832.28	-230.06	-127.95	-1,190.30	4.20	
			00023692 - 3	97,999.65	31,879.80	31,658.05	161,537.50	467.40	
			00023692 - 5	-34,881.79	-7,161.73	-922.24	-42,965.76	280.32	
			00023692 - 6	-293.08	-99.38	-115.61	-508.07	1.44	
			00023692 - 7	-1,138.06	-339.22	-147.17	-1,624.44	6.06	
			00023692 - 8	-4,024.52	-1,510.23	-2,993.29	-8,528.04	32.52	
			00024907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	22,737.43	10,080.19	28,588.36	61,405.98		
50	21868	קופת חולים + רנטגן	00009305 - 7	2,972.65	967.34	3,626.16	7,566.15	20.88	
			00023147 - 22	380.46	109.57	206.98	697.01	2.88	
			00023147 - 23	50.43	46.78	97.22	194.44	0.33	
			00023147 - 24	144.74	26.65	71.72	243.11	0.90	
			מיזוג אוויר	4,440.56	1,252.73	165.68	5,858.97		
			סה"כ צריכה	7,988.84	2,403.07	4,167.75	14,559.67		
51	21820	קופת חולים מאוחדת (מרפאת שיניים)	00023673 - 5	1,169.44	257.40	304.69	1,731.52	7.85	
			מיזוג אוויר	1,060.59	299.20	39.57	1,399.37		
			סה"כ צריכה	2,230.02	556.60	344.26	3,130.89		
52	25812	קמנדן אנד שוז	00009305 - 6	1,296.75	400.90	678.22	2,375.87	8.89	
			מיזוג אוויר	1,355.20	382.32	50.56	1,788.08		
			סה"כ צריכה	2,651.95	783.22	728.79	4,163.95		
53	21877	רשות הדואר	00023673 - 8	1,177.03	363.27	679.71	2,220.005	14.10	
			00024907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,270.50	358.42	47.40	1,676.32		
			סה"כ צריכה	2,447.53	721.69	727.11	3,896.33		
54	21835	שופרסל	00011176 - 8	25,197.49	8,348.61	36,199.26	69,745.36	157.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	7,883.72	2,224.08	294.15	10,401.95		
			סה"כ צריכה	33,081.20	10,572.69	36,493.41	80,147.31		
55	21836	שטיפת מכונות	00009305 - 3	1,178.11	72.77	301.23	1,552.12	10.21	
			סה"כ צריכה	1,178.11	72.77	301.23	1,552.12		
56	22629	שמפין חדש	00023147 - 1	32.48	9.84	12.04	54.36	0.15	
			00023147 - 17	121.29	36.81	53.59	211.69	0.56	
			00023147 - 18	114.70	58.49	71.46	244.65	3.71	
			מיזוג אוויר	360.60	101.73	13.45	475.78		
			סה"כ צריכה	629.06	206.87	150.55	986.48		
57	21841	תמונה באהבה	00011176 - 2	228.66	72.80	155.23	456.69	1.85	
			מיזוג אוויר	341.89	96.45	12.76	451.10		
			סה"כ צריכה	570.55	169.25	167.99	907.79		
			סה"כ צריכה	183,992.99	58,170.29	98,810.35	340,973.63		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				340,973.63		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 183,992.99)  
■ גבע (Kwh 58,170.29)  
■ שפל (Kwh 98,810.35)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21844	מיזוג אוויר - לחלוקה	00023147 - 7	9,572.90	3,651.30	514.18	13,738.37	121.47	
			00023147 - 8	9,225.31	3,510.94	472.96	13,209.22	121.22	
			00023147 - 9	8,225.50	3,140.26	400.38	11,766.14	112.51	
			00023692 - 5	34,881.79	7,161.73	922.24	42,965.76	280.32	
			סה"כ צריכה	61,905.50	17,464.22	2,309.76	81,679.49		
2	21458	שדה חיוני	00023692 - 4	18,000.40	6,319.30	10,633.32	34,953.02	84.64	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	18,000.40	6,319.30	10,633.32	34,953.02		

