

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (01/06/18 - 30/06/18)

תאריך הפקה: 04/07/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23465	*לידיעה-מגדלי קירור לחלוקה	15114174 - 1	-0.60	0.00	0.00	-0.60		
			15114174 - 2	-0.20	0.00	0.00	-0.20		
			15114174 - 5	-0.40	0.00	-1.20	-1.60		
			15114174 - 14	85,169.07	30,498.67	33,195.70	148,863.43		
			סה"כ צריכה	85,167.87	30,498.67	33,194.50	148,861.03		
2	21558	דרגונעים	15091164 - 3	269.36	94.49	51.90	415.75	1.64	
			סה"כ צריכה	269.36	94.49	51.90	415.75		
3	21557	דרגונעים2	15091164 - 2	973.38	383.25	143.91	1,500.54	11.22	
			סה"כ צריכה	973.38	383.25	143.91	1,500.54		
4	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	38,335.99	14,047.91	10,186.96	62,570.86	213.50	
			סה"כ צריכה	38,335.99	14,047.91	10,186.96	62,570.86		
5	22019	הזנה ללוח חרום	15114174 - 10	232.48	81.38	18.36	332.22		
			סה"כ צריכה	232.48	81.38	18.36	332.22		
6	22015	יטא 2	15114174 - 4	1,881.96	620.37	40.46	2,542.79		
			סה"כ צריכה	1,881.96	620.37	40.46	2,542.79		
7	23184	יטא 5	16226471 - 7	3,028.00	1,353.60	230.80	4,612.40	11.14	
			סה"כ צריכה	3,028.00	1,353.60	230.80	4,612.40		
8	23183	יטא 6	16226471 - 8	460.80	221.20	36.40	718.40	3.13	
			סה"כ צריכה	460.80	221.20	36.40	718.40		
9	22014	יטא 7	15114174 - 3	2,634.38	909.76	85.02	3,629.16		
			סה"כ צריכה	2,634.38	909.76	85.02	3,629.16		
10	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	00024292 - 1	28,381.39	9,637.01	11,056.94	49,075.34	156.77	
			סה"כ צריכה	28,381.39	9,637.01	11,056.94	49,075.34		
13	15436	לוח 02E	15129205 - 12	776.90	265.80	628.20	1,670.90	5.80	
			סה"כ צריכה	776.90	265.80	628.20	1,670.90		
14	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	130.40	55.80	54.50	240.70	3.60	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	130.40	55.80	54.50	240.70		
15	15434	לוח 35 EP	15129205 - 10	1,686.20	632.10	419.60	2,737.90	18.24	
			סה"כ צריכה	1,686.20	632.10	419.60	2,737.90		
16	15433	לוח 36 EP	15129205 - 9	1,848.10	683.70	458.85	2,990.65	19.61	
			סה"כ צריכה	1,848.10	683.70	458.85	2,990.65		
17	15428	לוח 3 EP	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	84,569.60	26,329.60	18,950.40	129,849.60	407.58	
			סה"כ צריכה	84,569.60	26,329.60	18,950.40	129,849.60		
19	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	34,130.40	10,884.00	3,092.40	48,106.80	186.01	
			סה"כ צריכה	34,130.40	10,884.00	3,092.40	48,106.80		
20	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	5,366.00	1,842.70	1,438.20	8,646.90	25.09	
			סה"כ צריכה	5,366.00	1,842.70	1,438.20	8,646.90		
21	22001	לוח חיוני	00025463 - 1	28,885.28	12,666.42	18,654.40	60,206.10	118.60	
			סה"כ צריכה	28,885.28	12,666.42	18,654.40	60,206.10		
22	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	16,990.72	6,419.20	10,314.24	33,724.16	141.47	
			סה"כ צריכה	16,990.72	6,419.20	10,314.24	33,724.16		
23	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	729.30	435.55	702.63	1,867.48	67.02	
			סה"כ צריכה	729.30	435.55	702.63	1,867.48		
24	22071	לוח חניון EPN1 F625	16092245 - 3	3,312.00	1,960.00	3,946.00	9,218.00	21.75	
			סה"כ צריכה	3,312.00	1,960.00	3,946.00	9,218.00		
25	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	2,729.60	1,109.80	683.60	4,523.00	20.73	
			סה"כ צריכה	2,729.60	1,109.80	683.60	4,523.00		
26	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	974.20	385.60	138.80	1,498.60	3.69	
			סה"כ צריכה	974.20	385.60	138.80	1,498.60		
28	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	29.20	27.44	28.00	84.64	0.34	
			סה"כ צריכה	29.20	27.44	28.00	84.64		
29	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	35.15	32.82	33.55	101.52	0.41	
			סה"כ צריכה	35.15	32.82	33.55	101.52		
30	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	327.30	149.50	459.75	936.55	6.27	
			סה"כ צריכה	327.30	149.50	459.75	936.55		
31	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	951.85	390.85	311.35	1,654.05	3.99	
			סה"כ צריכה	951.85	390.85	311.35	1,654.05		
32	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	16,321.60	7,814.40	2,280.00	26,416.00	69.41	
			סה"כ צריכה	16,321.60	7,814.40	2,280.00	26,416.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
33	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	2,357.00	1,134.80	1,964.20	5,456.00	31.05	
			סה"כ צריכה	2,357.00	1,134.80	1,964.20	5,456.00		
34	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	8,775.80	3,316.40	9,485.30	21,577.50	68.42	
			סה"כ צריכה	8,775.80	3,316.40	9,485.30	21,577.50		
35	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	1,172.00	452.80	529.00	2,153.80	10.52	
			סה"כ צריכה	1,172.00	452.80	529.00	2,153.80		
36	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	952.80	452.20	603.80	2,008.80	10.74	
			סה"כ צריכה	952.80	452.20	603.80	2,008.80		
37	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	644.40	271.00	171.80	1,087.20	3.31	
			סה"כ צריכה	644.40	271.00	171.80	1,087.20		
39	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	652.80	485.20	481.00	1,619.00	11.49	
			סה"כ צריכה	652.80	485.20	481.00	1,619.00		
40	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	2,756.81	1,291.69	1,709.85	5,758.35	14.25	
			סה"כ צריכה	2,756.81	1,291.69	1,709.85	5,758.35		
41	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	3,375.38	1,026.78	426.47	4,828.62	17.06	
			סה"כ צריכה	3,375.38	1,026.78	426.47	4,828.62		
42	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	2,690.10	1,194.12	991.29	4,875.52	12.05	
			סה"כ צריכה	2,690.10	1,194.12	991.29	4,875.52		
43	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	26.34	24.82	25.33	76.48	0.31	
			סה"כ צריכה	26.34	24.82	25.33	76.48		
44	21696	לוח צרכנים 3/3	00024285 - 1	10,214.76	3,885.79	1,593.86	15,694.41	93.81	
			סה"כ צריכה	10,214.76	3,885.79	1,593.86	15,694.41		
45	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	12,040.40	4,078.00	3,196.00	19,314.40	133.48	
			סה"כ צריכה	12,040.40	4,078.00	3,196.00	19,314.40		
46	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	18,493.20	6,194.40	4,393.60	29,081.20	192.26	
			סה"כ צריכה	18,493.20	6,194.40	4,393.60	29,081.20		
47	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	25,338.40	7,686.40	9,714.40	42,739.20	125.85	
			סה"כ צריכה	25,338.40	7,686.40	9,714.40	42,739.20		
48	22000	לוח צרכנים EE3/1	00024934 - 1	9,200.50	3,603.39	7,310.76	20,114.66	45.96	
			סה"כ צריכה	9,200.50	3,603.39	7,310.76	20,114.66		
49	21880	למאזן סמארט	00024320 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	240.20	94.80	286.20	621.20	1.08	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	240.20	94.80	286.20	621.20		
52	22069	מעלית 17	16092245 - 1	72.40	27.50	26.10	126.00	65.61	
			סה"כ צריכה	72.40	27.50	26.10	126.00		
53	22070	מעלית 18	16092245 - 2	83.55	36.70	50.65	170.90	98.22	
			סה"כ צריכה	83.55	36.70	50.65	170.90		
54	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	67.20	0.00	0.00	67.20	104.34	
			סה"כ צריכה	67.20	0.00	0.00	67.20		
55	21998	פנוי 12-167.1 רכז מירס 24803-03	00024803 - 3	19.47	9.06	21.83	50.35	0.07	
			סה"כ צריכה	19.47	9.06	21.83	50.35		
56	22010	פנוי - ברוש ניר 25487-07	00025487 - 7	-0.006	0.003	0.00	-0.003	0.006	
			סה"כ צריכה	-0.006	0.003	0.00	-0.003		
57	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	3.59	1.65	4.04	9.28	0.01	
			סה"כ צריכה	3.59	1.65	4.04	9.28		
59	21647	פנוי 1-13177-06	00013177 - 6	3.21	1.19	1.69	6.09	0.20	
			סה"כ צריכה	3.21	1.19	1.69	6.09		
60	21970	פנוי 11 -266 שנט 24326-05	00024326 - 5	0.0005	0.00	-0.0005	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.0005	0.00	-0.0005	0.00		
61	21650	פנוי 2 א-מקדונלס 22798-01	00022798 - 1	671.21	292.85	257.66	1,221.72	3.91	
			סה"כ צריכה	671.21	292.85	257.66	1,221.72		
62	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	00022798 - 4	230.30	90.44	128.17	448.91	1.55	
			סה"כ צריכה	230.30	90.44	128.17	448.91		
63	21669	פנוי 4 206-207 TNT לשעבר 23699-02	00023699 - 2	0.001	0.00	-0.001	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.001	0.00	-0.001	0.00		
64	21694	פנוי 5 10.1-מיק מק זמני לשעבר 23916-03	00023916 - 3	-0.82	-0.38	-0.87	-2.06		
			סה"כ צריכה	-0.82	-0.38	-0.87	-2.06		
65	21709	פנוי 7 121-קרייזי לין לשעבר 24306-08	00024306 - 8	-0.44	-0.21	-0.48	-1.12	0.04	
			סה"כ צריכה	-0.44	-0.21	-0.48	-1.12		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
66	21849	פנוי 8-022-קידי סטאר 24318-06	00024318 - 6	0.00	0.00	0.002	0.002	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.002	0.002		
67	21906	פנוי 9-227 רוקפורט לשעבר 24322-03	00024322 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	22011	ציבורי אגף חדש 3/3	00025487 - 8	1,823.81	929.20	1,441.00	4,194.01	10.46	
			סה"כ צריכה	1,823.81	929.20	1,441.00	4,194.01		
70	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	341.30	138.20	171.30	650.80	2.20	
			סה"כ צריכה	341.30	138.20	171.30	650.80		
71	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	550.80	246.10	119.80	916.70	3.70	
			סה"כ צריכה	550.80	246.10	119.80	916.70		
72	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	81036741 - 3	1,721.00	780.20	350.60	2,851.80	7.00	
			סה"כ צריכה	1,721.00	780.20	350.60	2,851.80		
73	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	6,940.95	3,350.45	4,016.01	14,307.42	77.72	
			סה"כ צריכה	6,940.95	3,350.45	4,016.01	14,307.42		
75	22009	ציבורי לוח מא גח EP-1	00025487 - 6	-0.002	-0.001	0.001	-0.002	0.002	
			סה"כ צריכה	-0.002	-0.001	0.001	-0.002		
76	22008	ציבורי לוח קומתי E5/1	00025487 - 5	3,351.74	1,521.94	2,936.88	7,810.57	14.14	
			סה"כ צריכה	3,351.74	1,521.94	2,936.88	7,810.57		
77	22004	ציבורי לוח קומתי E5/3	00025487 - 3	610.91	284.01	473.36	1,368.28	2.80	
			סה"כ צריכה	610.91	284.01	473.36	1,368.28		
78	22002	ציבורי לוח קומתי E5/5	00025487 - 1	4,351.29	2,347.97	3,549.17	10,248.43	31.30	
			סה"כ צריכה	4,351.29	2,347.97	3,549.17	10,248.43		
79	22003	ציבורי לוח קומתי E5/6	00025487 - 2	3,607.00	1,853.90	3,973.65	9,434.55	18.66	
			סה"כ צריכה	3,607.00	1,853.90	3,973.65	9,434.55		
80	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	22017	צילר 1	15114174 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	22020	צילר 2	15114174 - 11	16,435.09	4,690.61	649.46	21,775.16		
			סה"כ צריכה	16,435.09	4,690.61	649.46	21,775.16		
83	23181	צילר 3	16226471 - 1	34,846.40	16,524.80	2,786.40	54,157.60	296.06	
			סה"כ צריכה	34,846.40	16,524.80	2,786.40	54,157.60		
84	23180	צילר 4	16226471 - 2	40,554.40	16,844.00	2,399.20	59,797.60	284.57	
			סה"כ צריכה	40,554.40	16,844.00	2,399.20	59,797.60		
85	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	23178	צילר 6	16226471 - 4	13,830.40	5,896.00	1,626.40	21,352.80	120.24	
			סה"כ צריכה	13,830.40	5,896.00	1,626.40	21,352.80		
87	22018	צילר 7	15114174 - 9	25.29	41.06	0.00	66.35		
			סה"כ צריכה	25.29	41.06	0.00	66.35		
88	22005	ראשי 1	00025487 - 4	169,439.04	65,139.20	56,615.76	291,194.00	812.88	
			סה"כ צריכה	169,439.04	65,139.20	56,615.76	291,194.00		
89	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	14,843.20	5,254.40	3,700.00	23,797.60	161.65	
			סה"כ צריכה	14,843.20	5,254.40	3,700.00	23,797.60		
90	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	17,938.80	6,301.60	7,610.00	31,850.40	175.03	
			סה"כ צריכה	17,938.80	6,301.60	7,610.00	31,850.40		
91	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	2,344.50	1,087.91	1,078.94	4,511.34	10.44	
			סה"כ צריכה	2,344.50	1,087.91	1,078.94	4,511.34		
92	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	4,802.80	2,246.80	4,100.80	11,150.40	23.51	
			סה"כ צריכה	4,802.80	2,246.80	4,100.80	11,150.40		
93	22049	שלט גולף	16045527 - 4	10.42	9.65	9.74	29.81	0.12	
			סה"כ צריכה	10.42	9.65	9.74	29.81		
94	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	14.53	13.46	13.81	41.79	0.17	
			סה"כ צריכה	14.53	13.46	13.81	41.79		
95	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	24.53	23.18	23.65	71.36	0.29	
			סה"כ צריכה	24.53	23.18	23.65	71.36		
97	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	63.42	60.18	61.36	184.96	0.79	
			סה"כ צריכה	63.42	60.18	61.36	184.96		
98	21700	שנאי 2	00024303 - 1	91,023.80	41,289.64	56,701.72	189,015.16	460.96	
			סה"כ צריכה	91,023.80	41,289.64	56,701.72	189,015.16		
99	21985	שנאי 3	00024364 - 1	128,259.68	47,194.68	53,101.68	228,556.04	590.16	
			סה"כ צריכה	128,259.68	47,194.68	53,101.68	228,556.04		
100	22075	שנאי 4	16226471 - 15	143,316.50	59,179.10	16,739.20	219,234.80	10.009	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
101	22125	שנאי 5	81029731 - 1	143,316.50	59,179.10	16,739.20	219,234.80	541.90	
			סה"כ צריכה	127,087.59	53,379.77	44,710.16	225,177.52		
102	22105	שנאי 6	81011867 - 5	101,767.58	38,175.31	28,169.57	168,112.46	400.59	
			סה"כ צריכה	101,767.58	38,175.31	28,169.57	168,112.46		
103	22086	שנאי 8	81011724 - 1	94,982.91	36,397.70	31,912.83	163,293.44	382.16	
			סה"כ צריכה	94,982.91	36,397.70	31,912.83	163,293.44		
104	22098	שנאי 9	81011813 - 5	122,308.35	48,504.32	52,312.63	223,125.30	555.01	
			סה"כ צריכה	122,308.35	48,504.32	52,312.63	223,125.30		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21632	001-פלאפון אנטנות	00023702 - 3	2,391.84	1,049.78	2,248.26	5,689.88	9.68	
			סה"כ צריכה	2,391.84	1,049.78	2,248.26	5,689.88		
2	21958	002.1-סלקום אנטנות	00024325 - 5	394.24	170.08	372.69	937.01	1.63	
			סה"כ צריכה	394.24	170.08	372.69	937.01		
3	21735	002.2-סלקום אנטנות	00024307 - 8	1,110.62	507.65	1,180.62	2,798.88	4.81	
			סה"כ צריכה	1,110.62	507.65	1,180.62	2,798.88		
4	21826	002.3-סלקום אנטנות	00024317 - 8	303.94	128.76	295.47	728.17	1.34	
			סה"כ צריכה	303.94	128.76	295.47	728.17		
5	21644	002.4-סלקום	00013177 - 3	686.38	314.17	694.18	1,694.73	2.73	
			סה"כ צריכה	686.38	314.17	694.18	1,694.73		
6	21969	003-אתי פולישוק	00024326 - 4	531.74	262.24	59.00	852.98	10.40	
			סה"כ צריכה	531.74	262.24	59.00	852.98		
7	21967	004-קידום לחמן	00024326 - 2	96.54	32.92	79.08	208.54	1.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	120.70		
			סה"כ צריכה	96.54	32.92	79.08	329.24		
8	21693	005-טוים אר אס	00023916 - 2	6,286.95	2,116.74	926.02	9,329.72	41.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,679.34	959.47	1,044.28	4,683.09		
			סה"כ צריכה	8,966.29	3,076.22	1,970.31	14,012.81		
9	21658	006 פור אבר יאנג	00023516 - 1	3,724.77	1,206.38	676.63	5,607.78	19.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,337.69	479.03	521.37	2,338.09		
			סה"כ צריכה	5,062.46	1,685.41	1,198.00	7,945.86		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	21641	008-ארומה	00011151 - 1	8,228.49	3,343.17	3,100.12	14,671.77	45.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	819.24	293.37	319.30	1,431.90		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	9,047.72	3,636.54	3,419.42	16,966.68		
11	21640	101-המשביר לזרכן חדש	00011015 - 1	68,031.20	23,781.60	10,972.80	102,785.60	451.60	
			סה"כ צריכה	68,031.20	23,781.60	10,972.80	102,785.60		
12	21899	102-בסט מובייל	00024321 - 7	669.29	228.07	116.49	1,013.86	6.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	209.76	75.11	81.75	366.62		
			סה"כ צריכה	879.05	303.18	198.25	1,380.48		
13	21891	103-דרך היופי	00024321 - 3	421.15	152.52	134.37	708.03	5.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.26	58.11	63.24	283.61		
			סה"כ צריכה	583.41	210.62	197.61	991.65		
14	21890	104-אופטיקנה	00024321 - 2	1,792.02	644.55	394.14	2,830.71	12.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	340.36	121.88	132.66	594.90		
			סה"כ צריכה	2,132.38	766.43	526.80	3,425.61		
15	21972	105-דיסקרט	00024326 - 7	765.95	268.90	249.40	1,284.26	5.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	241.42	86.45	94.09	421.96		
			סה"כ צריכה	1,007.37	355.35	343.50	1,706.22		
16	21897	106-109-גולף - פולגת	00024321 - 6	4,505.92	1,671.62	666.80	6,844.35	28.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,005.25	359.98	391.80	1,757.02		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	5,511.17	2,031.60	1,058.60	9,346.54		
17	21889	110-112-אימפרס	00024321 - 1	2,295.04	748.26	197.45	3,240.75	12.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	356.19	127.55	138.83	622.57		
			סה"כ צריכה	2,651.23	875.82	336.27	3,863.32		
18	22088	114-קסטרו	81011724 - 3	9,348.16	3,531.99	1,425.99	14,306.14	46.82	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,143.76	409.58	445.79	1,999.13		
			סה"כ צריכה	10,491.93	3,941.57	1,871.78	16,305.28		
19	21712	114-1 איב רושה	00024307 - 3	417.80	166.74	175.09	759.63	8.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.48	51.02	55.53	249.03		
			סה"כ צריכה	560.28	217.76	230.62	1,008.66		
20	21708	115- הודיס	00024306 - 7	1,736.83	654.60	375.48	2,766.91	10.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	277.04	99.21	107.98	484.22		
			סה"כ צריכה	2,013.86	753.81	483.46	3,251.13		
21	21713	116-סטיומקו	00024307 - 4	1,387.25	527.28	545.75	2,460.28	11.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	423.47	151.64	165.05	740.16		
			סה"כ צריכה	1,810.72	678.93	710.79	3,200.44		
22	21706	117-118 טווינטי פור סבן	00024306 - 5	2,136.37	884.55	362.75	3,383.66	15.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	767.79	274.94	299.25	1,341.98		
			סה"כ צריכה	2,904.15	1,159.49	662.00	4,725.64		
23	21704	119-120 הוניגמן	00024306 - 3	1,636.21	599.94	472.53	2,708.68	9.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	645.10	231.01	251.43	1,127.54		
			סה"כ צריכה	2,281.30	830.95	723.96	3,836.22		
24	21692	121-זיפ	00023916 - 1	3,329.52	1,247.97	604.22	5,181.71	19.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,317.90	471.94	513.66	2,303.50		
			סה"כ צריכה	4,647.42	1,719.91	1,117.87	7,485.21		
25	21711	122-קרייזי לין	00024307 - 2	3,257.16	1,054.43	318.46	4,630.05	17.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	609.48	218.26	237.55	1,065.28		
			סה"כ צריכה	3,866.64	1,272.68	556.01	5,695.33		
26	22095	123-סופר פארם קניון 1	81011813 - 2	12,889.96	4,893.35	6,141.89	23,925.20	61.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,675.38	958.05	1,042.74	4,676.17		
			סה"כ צריכה	15,565.34	5,851.41	7,184.63	28,601.38		
27	21710	123.1 - פלאנט	00024307 - 1	2,476.78	899.35	213.16	3,589.29	13.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	284.95	102.04	111.06	498.05		
			סה"כ צריכה	2,761.73	1,001.39	324.22	4,087.34		
28	21697	124-זארה	00024291 - 1	27,626.16	9,402.64	5,324.07	42,352.87	151.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	27,626.16	9,402.64	5,324.07	42,457.83		
29	21664	126 לנדזור	00023527 - 5	8,904.64	3,279.11	3,625.73	15,809.48	53.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	922.13	330.22	359.41	1,611.76		
			סה"כ צריכה	9,826.77	3,609.33	3,985.14	17,421.24		
30	21749	126.1-מחסן לנדזור	00024309 - 7	70.90	32.99	79.11	183.00	0.30	
			סה"כ צריכה	70.90	32.99	79.11	183.00		
31	21667	126.2 - גאיה	00023527 - 8	511.86	194.47	152.70	859.03	4.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.48	51.02	55.53	249.03		
			סה"כ צריכה	654.34	245.49	208.23	1,108.05		
32	21663	127-עונות	00023527 - 4	1,898.72	681.89	246.18	2,826.80	13.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	455.13	162.98	177.39	795.50		
			סה"כ צריכה	2,353.85	844.88	423.57	3,622.30		
33	21661	128-פרג'	00023527 - 3	1,963.92	614.03	182.29	2,760.24	12.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	269.12	96.37	104.89	470.38		
			סה"כ צריכה	2,233.04	710.40	287.18	3,230.62		
34	21742	128.1-מחסן פרג	00024309 - 5	59.99	12.42	29.27	101.68	3.99	
			סה"כ צריכה	59.99	12.42	29.27	101.68		
35	21659	129-1 - אוריגיל	00023527 - 1	1,713.35	637.52	391.95	2,742.82	8.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	280.99	100.62	109.52	491.14		
			סה"כ צריכה	1,994.35	738.15	501.47	3,233.96		
36	21665	130 איל פרסקו ח 2	00023527 - 6	3,042.82	1,114.30	1,621.32	5,778.44	20.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	423.47	151.64	165.05	740.16		
			סה"כ צריכה	3,466.29	1,265.95	1,786.37	6,518.61		
37	21660	130 ב-בורגר ראנץ	00023527 - 2	4,705.35	1,851.13	2,641.78	9,198.26	22.66	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	601.56	215.42	234.46	1,051.45		
			סה"כ צריכה	5,306.91	2,066.55	2,876.25	10,249.71		
38	21991	130.1-איל פרסקו n 4	5 - 00024622	325.38	112.46	137.33	575.17	2.69	
			סה"כ צריכה	325.38	112.46	137.33	575.17		
39	22148	131 - ווי.קי.קי	3 - 16048032	10,833.60	2,901.60	2,329.60	16,064.80	79.30	
			סה"כ צריכה	10,833.60	2,901.60	2,329.60	16,064.80		
40	22149	131.1 בלאק	4 - 16048032	8,542.00	3,287.60	4,559.60	16,389.20	53.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	712.38	255.10	277.65	1,245.13		
			סה"כ צריכה	9,254.38	3,542.70	4,837.25	17,634.33		
41	22144	131.2 מחסן בלאק	2 - 16193880	488.30	217.95	496.60	1,202.86	3.26	
			סה"כ צריכה	488.30	217.95	496.60	1,202.86		
42	21695	132.1-לגעת באוכל מרתף ארומה	4 - 00023916	18,515.62	7,288.57	9,442.15	35,246.35	89.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,269.03	1,170.64	1,274.12	5,713.78		
			סה"כ צריכה	21,784.65	8,459.21	10,716.27	40,960.13		
43	21770	132.2 מחסן לגעת באוכל	2 - 00024310	4.22	1.97	4.51	10.70	0.04	
			סה"כ צריכה	4.22	1.97	4.51	10.70		
44	21776	132.3-מחסן לגעת באוכל ק.2	4 - 00024310	143.38	39.55	81.63	264.55	1.66	
			סה"כ צריכה	143.38	39.55	81.63	264.55		
45	22147	133-א.ל.מ	2 - 16048032	3,879.00	1,084.80	274.80	5,238.60	23.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,361.44	487.53	530.62	2,379.59		
			סה"כ צריכה	5,240.44	1,572.33	805.42	7,618.19		
46	21691	134-צילדרנס פלייס	8 - 00023703	3,078.21	1,150.97	693.32	4,922.51	15.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,044.82	374.15	407.22	1,826.20		
			סה"כ צריכה	4,123.04	1,525.12	1,100.55	6,748.71		
47	21915	134.2 - יאנגה	2 - 00024323	613.59	258.23	157.35	1,029.17	6.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.80	73.70	80.21	359.71		
			סה"כ צריכה	819.39	331.93	237.56	1,388.88		
48	21682	135 לי קופר	7 - 00023700	876.56	351.84	192.08	1,420.48	7.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	403.68	144.56	157.34	705.58		
			סה"כ צריכה	1,280.24	496.40	349.41	2,126.06		
49	21678	136-קריבין	00023700 - 3	2,065.53	685.36	293.34	3,044.23	9.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	431.39	154.48	168.13	754.00		
			סה"כ צריכה	2,496.92	839.84	461.47	3,798.23		
50	21676	137-ללין	00023700 - 1	1,145.01	406.57	370.35	1,921.93	7.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	170.18	60.94	66.33	297.45		
			סה"כ צריכה	1,315.19	467.51	436.68	2,219.38		
51	21918	137.1 טופ טן	00024323 - 4	1,127.57	396.04	190.54	1,714.16	7.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	154.35	55.27	60.16	269.78		
			סה"כ צריכה	1,281.92	451.32	250.70	1,983.94		
52	21680	138-דיזל	00023700 - 5	1,595.46	562.49	241.97	2,399.92	9.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	273.08	97.79	106.43	477.30		
			סה"כ צריכה	1,868.54	660.28	348.41	2,877.23		
53	21686	140 - טו גו	00023703 - 3	3,215.73	1,178.95	755.72	5,150.40	17.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	546.16	195.58	212.87	954.60		
			סה"כ צריכה	3,761.89	1,374.53	968.59	6,105.01		
54	21685	141-אריסטו שמש	00023703 - 2	1,920.37	649.96	251.93	2,822.26	10.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	273.08	97.79	106.43	477.30		
			סה"כ צריכה	2,193.45	747.75	358.36	3,299.56		
55	26637	142 - מאניה	00023703 - 1	2,221.53	786.22	456.81	3,464.56	13.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	372.02	133.22	145.00	650.24		
			סה"כ צריכה	2,593.55	919.44	601.81	4,114.79		
56	21689	143-לגבר	00023703 - 6	791.73	282.08	197.81	1,271.62	7.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.80	73.70	80.21	359.71		
			סה"כ צריכה	997.53	355.78	278.02	1,631.33		
57	21687	144 - גולברי	00023703 - 4	2,212.52	746.63	345.88	3,305.03	13.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	470.96	168.65	183.56	823.17		
			סה"כ צריכה	2,683.48	915.28	529.44	4,128.20		
58	22094	145-מנגו	1 - 81011813	9,833.05	3,735.12	2,728.89	16,297.06	48.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,228.16	797.91	868.43	3,894.50		
			סה"כ צריכה	12,061.21	4,533.03	3,597.33	20,191.57		
59	21917	146-אינטימה	3 - 00024323	2,070.60	747.01	368.55	3,186.16	13.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	463.05	165.82	180.47	809.34		
			סה"כ צריכה	2,533.64	912.83	549.02	3,995.50		
60	21683	146.1-קסטרו קיד	8 - 00023700	1,982.90	778.20	382.38	3,143.48	10.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	463.05	165.82	180.47	809.34		
			סה"כ צריכה	2,445.95	944.02	562.85	3,952.82		
61	21926	147-רנאר	7 - 00024323	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,642.43	588.15	640.14	2,870.73		
			סה"כ צריכה	1,642.43	588.15	640.14	2,870.73		
62	21714	147-148 מחסן רנאר	5 - 00024307	101.15	36.30	91.00	228.45	1.68	
			סה"כ צריכה	101.15	36.30	91.00	228.45		
63	21679	149 א'-ארנקי שולה	4 - 00023700	1,827.16	636.85	124.32	2,588.34	12.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	225.59	80.78	87.92	394.29		
			סה"כ צריכה	2,052.75	717.63	212.25	2,982.63		
64	25901	150-2 רנאר	7 - 00023703	10,155.21	3,902.72	1,905.35	15,963.28	71.98	
			סה"כ צריכה	10,155.21	3,902.72	1,905.35	15,963.28		
65	21928	151-דן קסידי	8 - 00024323	297.19	108.27	123.86	529.32	7.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.80	73.70	80.21	359.71		
			סה"כ צריכה	502.99	181.96	204.07	889.02		
66	21688	151.1-סמארטפון גרעין 5 ק. 3	5 - 00023703	1,005.68	382.58	384.09	1,772.35	6.75	
			סה"כ צריכה	1,005.68	382.58	384.09	1,772.35		
67	21920	152.1-ג'יפה	5 - 00024323	995.93	333.77	215.64	1,545.34	10.95	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	352.23	126.13	137.28	615.65		
			סה"כ צריכה	1,348.16	459.90	352.92	2,160.99		
68	21677	152.3- גל אור תעשיות מזון	00023700 - 2	526.12	156.78	73.57	756.47	7.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	166.22	59.52	64.79	290.53		
			סה"כ צריכה	692.34	216.30	138.36	1,047.00		
69	21901	154-רויאלטי	00024321 - 8	493.64	138.57	70.72	702.93	4.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	261.21	93.54	101.81	456.55		
			סה"כ צריכה	754.85	232.11	172.53	1,159.48		
70	21648	155-סחוט	00013177 - 7	1,503.73	683.94	1,216.53	3,404.20	8.63	
			סה"כ צריכה	1,503.73	683.94	1,216.53	3,404.20		
71	21639	155.1-סחוט - מחסן	00023702 - 8	332.57	151.90	356.65	841.11	1.42	
			סה"כ צריכה	332.57	151.90	356.65	841.11		
72	21703	156-דינמיקה	00024306 - 2	123.25	52.99	99.86	276.10	0.55	
			סה"כ צריכה	123.25	52.99	99.86	276.10		
73	21702	157-דזוק עולם הממתקים	00024306 - 1	578.38	235.37	389.69	1,203.45	2.64	
			סה"כ צריכה	578.38	235.37	389.69	1,203.45		
74	21997	158-ריגושים	00024803 - 2	126.89	42.59	9.16	178.65	0.70	
			סה"כ צריכה	126.89	42.59	9.16	178.65		
75	21716	160-2 אינסטבלוק בע"מ	00024307 - 7	37.69	17.52	41.93	97.14	0.15	
			סה"כ צריכה	37.69	17.52	41.93	97.14		
76	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	00024310 - 5	132.42	54.42	79.87	266.71	0.90	
			סה"כ צריכה	132.42	54.42	79.87	266.71		
77	21636	164-מגנוליה	00023702 - 5	232.33	110.77	225.74	568.84	0.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	67.28	24.09	26.22	117.60		
			סה"כ צריכה	299.61	134.86	251.96	686.44		
78	21783	166-מקס ברנר	00024310 - 6	1,019.51	415.86	729.56	2,164.94	5.96	
			סה"כ צריכה	1,019.51	415.86	729.56	2,164.94		
79	21707	167-חדר מירס	00024306 - 6	0.66	0.28	0.64	1.58	0.02	
			סה"כ צריכה	0.66	0.28	0.64	1.58		
80	21651	170 אפרודיטה	00022798 - 2	4,441.23	1,573.63	663.86	6,678.72	21.29	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	558.03	199.83	217.49	975.36		
			סה"כ צריכה	4,999.26	1,773.46	881.36	7,654.07		
81	21656	171-ורדינון	00022798 - 7	1,495.49	499.29	224.53	2,219.31	11.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	459.09	164.40	178.93	802.42		
			סה"כ צריכה	1,954.58	663.69	403.46	3,021.73		
82	21657	172-173-ביוטיקר	00022798 - 8	1,674.99	559.59	267.41	2,501.99	8.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	684.68	245.18	266.85	1,196.71		
			סה"כ צריכה	2,359.66	804.77	534.26	3,698.70		
83	21654	174-גולף ביבי	00022798 - 5	8,085.22	2,846.13	1,000.51	11,931.86	42.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	546.16	195.58	212.87	954.60		
			סה"כ צריכה	8,631.38	3,041.71	1,213.37	12,886.46		
84	21655	175-177-שילב קידס	00022798 - 6	2,265.52	804.48	317.51	3,387.51	12.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,084.40	388.32	422.65	1,895.37		
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,349.92	1,192.80	740.16	5,282.89		
85	22143	180-בודי שופ	16193880 - 1	599.60	188.48	53.23	841.31	5.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.80	73.70	80.21	359.71		
			סה"כ צריכה	805.39	262.18	133.44	1,201.01		
86	21745	182-אושי אושי דוכן	00024309 - 6	908.38	345.46	562.34	1,816.19	6.31	
			סה"כ צריכה	908.38	345.46	562.34	1,816.19		
87	21767	182.1-אושי אושי מחסן	00024310 - 1	1,752.74	364.41	435.55	2,552.70	15.41	
			סה"כ צריכה	1,752.74	364.41	435.55	2,552.70		
88	21787	189-ריבאר	00024310 - 7	936.38	427.58	686.64	2,050.61	6.52	
			סה"כ צריכה	936.38	427.58	686.64	2,050.61		
89	22146	189.1-מחסן ריבר	16048032 - 1	166.60	83.00	196.40	446.00	1.14	
			סה"כ צריכה	166.60	83.00	196.40	446.00		
90	21966	200-וולסטריט	00024326 - 1	1,964.23	531.66	434.40	2,930.29	10.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,480.17	530.05	576.90	2,587.11		
			סה"כ צריכה	3,444.40	1,061.71	1,011.30	5,517.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
91	21671	202-פלי פוט	00023699 - 4	2,449.96	849.04	271.04	3,570.05	12.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	201.84	72.28	78.67	352.79		
			סה"כ צריכה	2,651.80	921.32	349.71	3,922.84		
92	21670	203-פלומר	00023699 - 3	1,146.14	389.73	134.31	1,670.17	6.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	166.22	59.52	64.79	290.53		
			סה"כ צריכה	1,312.36	449.25	199.09	1,960.70		
93	21674	204-נעלי גוזף	00023699 - 7	1,098.58	411.54	176.91	1,687.03	8.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	292.87	104.88	114.15	511.89		
			סה"כ צריכה	1,391.45	516.41	291.06	2,198.91		
94	22096	208-טי אנד טי	81011813 - 3	219.27	36.74	20.74	276.75	18.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	878.60	314.63	342.44	1,535.67		
			סה"כ צריכה	1,097.87	351.36	363.18	1,812.41		
95	21645	209-הדור השלישי	00013177 - 4	2,056.97	664.00	260.28	2,981.25	9.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	372.02	133.22	145.00	650.24		
			סה"כ צריכה	2,428.99	797.22	405.28	3,631.49		
96	21643	210-גויה	00013177 - 2	937.04	312.13	102.86	1,352.03	7.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	241.42	86.45	94.09	421.96		
			סה"כ צריכה	1,178.45	398.59	196.95	1,773.99		
97	21675	211-סבון של פעם	00023699 - 8	1,367.06	488.11	244.97	2,100.15	8.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	213.71	76.53	83.30	373.54		
			סה"כ צריכה	1,580.78	564.65	328.27	2,473.69		
98	21673	212-אירוקה	00023699 - 6	1,185.97	443.70	261.56	1,891.23	6.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	201.84	72.28	78.67	352.79		
			סה"כ צריכה	1,387.81	515.98	340.23	2,244.02		
99	21649	212.1 אוינס	00013177 - 8	350.03	122.61	76.69	549.32	3.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	94.98	34.01	37.02	166.02		
			סה"כ צריכה	445.01	156.62	113.71	715.34		
100	21904	213.1-סמארט	00024322 - 2	667.69	216.61	534.94	1,419.25	4.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	154.35	55.27	60.16	269.78		
			סה"כ צריכה	822.04	271.89	595.10	1,689.03		
101	21907	213.2 רולדין	00024322 - 4	4,345.30	1,514.22	6,395.58	12,255.11	33.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	312.66	111.96	121.86	546.48		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	4,657.96	1,626.19	6,517.44	13,546.75		
102	21875	215-214-דונה ויקטוריה	00024320 - 1	1,026.35	420.43	393.59	1,840.37	9.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	439.30	157.31	171.22	767.83		
			סה"כ צריכה	1,465.65	577.75	564.81	2,608.20		
103	21912	216-נין ווסט	00024322 - 6	1,218.66	443.72	707.11	2,369.49	8.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	300.78	107.71	117.23	525.72		
			סה"כ צריכה	1,519.44	551.43	824.34	2,895.21		
104	21903	217-נעלי נימרוד	00024322 - 1	682.21	224.69	305.06	1,211.96	7.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	300.78	107.71	117.23	525.72		
			סה"כ צריכה	983.00	332.40	422.29	1,737.68		
105	21910	218-219-פייר קרדן	00024322 - 5	1,473.78	522.63	863.41	2,859.82	16.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	617.40	221.09	240.63	1,079.12		
			סה"כ צריכה	2,091.18	743.72	1,104.05	3,938.94		
106	21886	220-הגרה	00024320 - 7	893.90	301.44	123.84	1,319.18	4.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	209.76	75.11	81.75	366.62		
			סה"כ צריכה	1,103.66	376.55	205.59	1,685.80		
107	21885	221-גרבו	00024320 - 5	816.11	280.97	66.83	1,163.91	6.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.80	73.70	80.21	359.71		
			סה"כ צריכה	1,021.91	354.67	147.04	1,523.62		
108	21878	222-מגיק שיווק מתנות	00024320 - 3	1,328.37	494.98	172.26	1,995.61	8.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	269.12	96.37	104.89	470.38		
			סה"כ צריכה	1,597.49	591.35	277.15	2,465.99		
109	21888	224 -223-אפריל	8 - 00024320	1,976.30	616.54	496.67	3,089.51	17.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	684.68	245.18	266.85	1,196.71		
			סה"כ צריכה	2,660.97	861.72	763.53	4,286.22		
110	22104	225 חנות H&M	4 - 81011867	44,899.47	15,523.91	8,223.87	68,647.25	241.28	
			סה"כ צריכה	44,899.47	15,523.91	8,223.87	68,647.25		
111	21870	X-REAY 229	3 - 00024319	1,461.86	484.93	135.92	2,082.71	7.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	126.65	45.35	49.36	221.36		
			סה"כ צריכה	1,588.50	530.29	185.28	2,304.07		
112	21866	229-ריקושט	2 - 00024319	1,734.67	554.13	349.54	2,638.34	13.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	558.03	199.83	217.49	975.36		
			סה"כ צריכה	2,292.70	753.96	567.03	3,613.69		
113	21961	230 א-בא מאהבה	6 - 00024325	1,103.79	358.44	112.43	1,574.67	5.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	352.23	126.13	137.28	615.65		
			סה"כ צריכה	1,456.03	484.58	249.72	2,190.32		
114	21863	230-קרוקס	1 - 00024319	2,409.83	909.86	642.56	3,962.26	12.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	348.27	124.72	135.74	608.73		
			סה"כ צריכה	2,758.10	1,034.58	778.31	4,570.99		
115	21955	231-קדיס קידס	4 - 00024325	1,995.39	693.00	320.75	3,009.14	9.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	245.37	87.87	95.64	428.88		
			סה"כ צריכה	2,240.76	780.87	416.38	3,438.02		
116	21954	232 סוויט גירל שופ	3 - 00024325	1,117.60	401.58	291.17	1,810.36	9.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.88	70.86	77.13	345.87		
			סה"כ צריכה	1,315.49	472.45	368.29	2,156.23		
117	21872	233-באג	5 - 00024319	2,089.06	757.97	599.95	3,446.98	10.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	474.92	170.07	185.10	830.09		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,563.98	928.04	785.05	4,277.07		
118	21943	234-הפנינג	1 - 00024325	2,325.91	837.07	332.75	3,495.72	12.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	514.50	184.24	200.53	899.26		
			סה"כ צריכה	2,840.41	1,021.31	533.27	4,394.98		
119	21874	235 א'-גלידה ב"ש	6 - 00024319	1,683.94	708.57	1,276.48	3,668.99	9.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.73	42.52	46.28	207.52		
			סה"כ צריכה	1,802.67	751.09	1,322.75	3,876.51		
120	21965	235-עולם הממתקים	8 - 00024325	754.59	306.76	345.29	1,406.63	4.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.52	49.60	53.99	242.11		
			סה"כ צריכה	893.11	356.36	399.27	1,648.74		
121	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	6 - 00023702	134.39	61.40	148.08	343.87	1.20	
			סה"כ צריכה	134.39	61.40	148.08	343.87		
122	21634	235.2-מחסן גלידה בש	2 - 00023702	152.44	69.31	166.25	388.01	0.76	
			סה"כ צריכה	152.44	69.31	166.25	388.01		
123	21951	237-צבע הכסף 2	2 - 00024325	1,091.45	382.51	86.26	1,560.22	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	221.63	79.37	86.38	387.38		
			סה"כ צריכה	1,313.08	461.87	172.64	1,947.59		
124	21701	238-גלובוס מקס	1 - 00024304	38,818.59	19,540.06	32,730.27	91,088.93	250.27	
			סה"כ צריכה	38,818.59	19,540.06	32,730.27	91,088.93		
125	21995	239-צוקה	8 - 00024622	5,693.11	2,036.30	1,856.56	9,585.97	29.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.80	73.70	80.21	359.71		
			סה"כ צריכה	5,898.91	2,109.99	1,936.77	9,945.67		
126	21738	239.1-צוקה מחסן	3 - 00024309	125.24	58.91	140.18	324.34	0.54	
			סה"כ צריכה	125.24	58.91	140.18	324.34		
127	21994	240-המטבח של סימה	7 - 00024622	3,323.39	1,220.83	1,232.29	5,776.51	29.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	324.53	116.21	126.49	567.23		
			סה"כ צריכה	3,647.92	1,337.05	1,358.77	6,343.74		
128	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	1 - 00024803	5.49	2.07	5.51	13.07	0.16	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5.49	2.07	5.51	13.07		
129	21990	מקדונלס-כשר-241	4 - 00024622	4,389.20	1,796.45	1,611.34	7,796.98	23.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.26	58.11	63.24	283.61		
			סה"כ צריכה	4,551.46	1,854.55	1,674.58	8,080.59		
130	21737	מקדונלס כשר-241.1 מחסן	2 - 00024309	678.72	326.32	680.59	1,685.63	5.14	
			סה"כ צריכה	678.72	326.32	680.59	1,685.63		
131	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	3 - 00024622	3,679.19	1,377.80	1,434.54	6,491.53	26.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.26	58.11	63.24	283.61		
			סה"כ צריכה	3,841.46	1,435.90	1,497.78	6,775.14		
132	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	3 - 00024310	157.66	73.36	172.10	403.11	0.74	
			סה"כ צריכה	157.66	73.36	172.10	403.11		
133	21799	243-קרפצו	1 - 00024317	2,177.13	795.23	880.08	3,852.44	13.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	213.71	76.53	83.30	373.54		
			סה"כ צריכה	2,390.84	871.76	963.38	4,225.98		
134	21987	245 א-מקדונלס	1 - 00024622	6,621.59	3,303.14	4,564.10	14,488.84	34.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	383.89	137.47	149.62	670.99		
			סה"כ צריכה	7,005.49	3,440.61	4,713.73	15,159.83		
135	21843	245-שומשום	5 - 00024318	3,232.99	1,216.88	2,042.93	6,492.81	19.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	300.78	107.71	117.23	525.72		
			סה"כ צריכה	3,533.78	1,324.59	2,160.16	7,018.53		
136	21633	245.1-מקדונלס-מחסן	1 - 00023702	826.35	363.92	846.34	2,036.61	5.54	
			סה"כ צריכה	826.35	363.92	846.34	2,036.61		
137	21840	246-אינגליש קייק	4 - 00024318	4,849.72	2,060.71	2,329.96	9,240.39	31.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	375.98	134.64	146.54	657.15		
			סה"כ צריכה	5,225.70	2,195.34	2,476.50	9,897.55		
138	19673	246.2 ניקי	4 - 16048038	997.90	246.55	63.15	1,307.60	5.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.81	39.68	43.19	193.69		
			סה"כ צריכה	1,108.71	286.23	106.34	1,501.29		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
139	21815	247-נעמן פורצלן	00024317 - 5	2,176.39	707.46	250.86	3,134.71	13.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	498.67	178.57	194.36	871.59		
			סה"כ צריכה	2,675.06	886.03	445.22	4,006.31		
140	21805	248-קיווי	00024317 - 3	1,425.87	494.88	265.48	2,186.23	8.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.33	89.29	97.18	435.80		
			סה"כ צריכה	1,675.21	584.17	362.66	2,622.03		
141	19670	249-בובי בראון	16048038 - 1	1,294.75	360.30	260.70	1,915.75	9.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	130.60	46.77	50.90	228.27		
			סה"כ צריכה	1,425.35	407.07	311.60	2,144.02		
142	27301	249-250 ביגה	00024622 - 2	7,716.91	2,906.12	3,003.18	13,626.21	43.28	
			מיזוג אוויר	316.61	113.38	123.40	553.39		
			סה"כ צריכה	8,033.52	3,019.50	3,126.58	14,179.60		
143	21638	249.1-מחסן רולדין	00023702 - 7	520.97	233.81	528.96	1,283.73	3.11	
			סה"כ צריכה	520.97	233.81	528.96	1,283.73		
144	27302	249.2 ביגה	00024309 - 4	976.07	414.48	943.08	2,333.63	5.13	
			סה"כ צריכה	976.07	414.48	943.08	2,333.63		
145	21802	251-גנטלמן	00024317 - 2	2,112.17	775.28	297.69	3,185.15	11.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	221.63	79.37	86.38	387.38		
			סה"כ צריכה	2,333.80	854.65	384.07	3,572.52		
146	21810	252-נעלי מרקו	00024317 - 4	59.67	17.02	12.20	88.89	3.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	273.08	97.79	106.43	477.30		
			סה"כ צריכה	332.75	114.81	118.63	566.19		
147	21819	253-הבורסה לתכשיטים	00024317 - 6	840.73	260.26	110.41	1,211.39	5.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	154.35	55.27	60.16	269.78		
			סה"כ צריכה	995.08	315.53	170.57	1,481.17		
148	21852	254-היינס	00024318 - 7	1,825.11	655.51	571.47	3,052.09	17.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	431.39	154.48	168.13	754.00		
			סה"כ צריכה	2,256.50	809.99	739.61	3,806.09		
149	19672	254.1-נעלי פאפיה	16048038 - 3	1,119.25	324.20	64.40	1,507.85	5.72	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	308.70	110.54	120.32	539.56		
			סה"כ צריכה	1,427.95	434.74	184.72	2,047.41		
150	21822	254.2 - תפור עלי	7 - 00024317	1,061.48	401.90	150.58	1,613.96	7.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.97	68.03	74.04	332.04		
			סה"כ צריכה	1,251.45	469.93	224.62	1,945.99		
151	21791	254.2.1 - מחסן תפור עלי	8 - 00024310	6.91	15.39	0.18	22.47	0.96	
			סה"כ צריכה	6.91	15.39	0.18	22.47		
152	21831	255 - גלי	1 - 00024318	564.02	224.42	208.80	997.24	6.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	835.07	299.04	325.47	1,459.57		
			סה"כ צריכה	1,399.09	523.46	534.27	2,456.81		
153	19671	256 אימפוריום	2 - 16048038	3,391.70	1,104.90	455.60	4,952.20	18.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	839.02	300.46	327.01	1,466.49		
			סה"כ צריכה	4,230.72	1,405.36	782.61	6,418.69		
154	21837	257-צומת ספרים	3 - 00024318	2,632.64	946.15	436.62	4,015.41	18.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	835.07	299.04	325.47	1,459.57		
			סה"כ צריכה	3,467.70	1,245.19	762.09	5,474.98		
155	21834	258-לורד קיטש	2 - 00024318	950.64	339.59	208.10	1,498.33	9.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	387.85	138.89	151.17	677.91		
			סה"כ צריכה	1,338.49	478.48	359.27	2,176.23		
156	21855	259-נייקי	8 - 00024318	5,779.25	2,057.97	1,036.47	8,873.70	44.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,222.92	437.93	476.64	2,137.48		
			סה"כ צריכה	7,002.17	2,495.90	1,513.11	11,011.18		
157	21992	260-262 גולף אנד קו	6 - 00024622	6,992.32	2,491.70	1,227.89	10,711.92	43.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,579.11	565.48	615.46	2,760.05		
			סה"כ צריכה	8,571.43	3,057.18	1,843.36	13,471.97		
158	21668	263-רמי לי	1 - 00023699	659.74	249.04	216.05	1,124.84	5.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.97	68.03	74.04	332.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	849.71	317.07	290.09	1,456.87		
159	21646	264-תמנון	5 - 00013177	4,724.53	1,603.08	647.38	6,974.99	27.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	894.43	320.30	348.61	1,563.34		
			סה"כ צריכה	5,618.96	1,923.37	995.99	8,538.32		
160	21666	265-סחוט	7 - 00023527	1,454.63	648.93	1,222.52	3,326.08	8.45	
			סה"כ צריכה	1,454.63	648.93	1,222.52	3,326.08		
161	21715	265.1-מחסן סחוט	6 - 00024307	469.14	215.95	505.68	1,190.77	2.28	
			סה"כ צריכה	469.14	215.95	505.68	1,190.77		
162	22089	267-שייפ	4 - 81011724	11,801.25	4,618.12	5,787.37	22,206.74	53.12	
			סה"כ צריכה	11,801.25	4,618.12	5,787.37	22,206.74		
163	22101	267.1 משאבות שייפ	1 - 81011867	3,521.32	1,179.81	828.39	5,529.51	12.77	
			סה"כ צריכה	3,521.32	1,179.81	828.39	5,529.51		
164	22102	267.2-צילר 1 שייפ	2 - 81011867	13,751.56	4,632.24	3,307.38	21,691.18	86.91	
			סה"כ צריכה	13,751.56	4,632.24	3,307.38	21,691.18		
165	22103	267.3-צילר 2 שייפ	3 - 81011867	703.05	378.38	343.99	1,425.42	88.83	
			סה"כ צריכה	703.05	378.38	343.99	1,425.42		
166	22090	267.4-שייפ מפוח עשן	5 - 81011724	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	21968	268-אור חשאי	3 - 00024326	1,387.94	302.18	56.25	1,746.36	11.17	
			סה"כ צריכה	1,387.94	302.18	56.25	1,746.36		
168	21914	269-מגה קארטינג	1 - 00024323	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	21893	280 - עירית הדפסה רשתות בע"מ	4 - 00024321	71.14	24.25	0.48	95.87	0.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	63.32	22.68	24.68	110.68		
			סה"כ צריכה	134.46	46.93	25.16	206.55		
170	22114	301-פוקס	8 - 81018431	12,183.20	4,479.60	3,127.60	19,790.40	77.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,364.01	1,204.65	1,311.14	5,879.80		
			סה"כ צריכה	15,547.21	5,684.25	4,438.74	25,670.20		
171	22157	301.1 סטייליש	8 - 81039935	2,678.95	666.90	154.85	3,500.70	16.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	763.83	273.53	297.71	1,335.06		
			סה"כ צריכה	3,442.78	940.43	452.56	4,835.76		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
172	22120	302 - מגה ספורט	81018444 - 7	2,336.70	754.40	284.20	3,375.30	10.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	601.56	215.42	234.46	1,051.45		
			סה"כ צריכה	2,938.26	969.82	518.66	4,426.75		
173	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	1,498.90	521.90	220.50	2,241.30	9.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.01	66.61	72.50	325.12		
			סה"כ צריכה	1,684.91	588.51	293.00	2,566.42		
174	25902	304 - אי דיגטל	81034859 - 4	2,326.60	690.10	737.30	3,754.00	15.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	474.92	170.07	185.10	830.09		
			סה"כ צריכה	2,801.52	860.17	922.40	4,584.09		
175	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	1,327.90	505.10	360.20	2,193.20	10.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	269.12	96.37	104.89	470.38		
			סה"כ צריכה	1,597.02	601.47	465.09	2,663.58		
176	22131	305 פיקס	81034859 - 5	947.70	312.00	160.30	1,420.00	6.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	277.04	99.21	107.98	484.22		
			סה"כ צריכה	1,224.74	411.21	268.28	1,904.22		
177	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	1,319.30	472.90	205.90	1,998.10	8.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	261.21	93.54	101.81	456.55		
			סה"כ צריכה	1,580.51	566.44	307.71	2,454.65		
178	22133	307 יוניס קמוטו	81034859 - 7	1,376.50	491.60	151.70	2,019.80	7.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	265.16	94.96	103.35	463.47		
			סה"כ צריכה	1,641.66	586.56	255.05	2,483.27		
179	22115	309.1-טבע נאות	81018444 - 1	671.70	236.20	106.50	1,014.40	5.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	229.54	82.20	89.47	401.21		
			סה"כ צריכה	901.24	318.40	195.97	1,415.61		
180	22116	309.2-ליידי קומפורט	81018444 - 2	499.90	159.50	125.80	785.20	8.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.80	73.70	80.21	359.71		
			סה"כ צריכה	705.70	233.20	206.01	1,144.91		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
181	22117	310 אקססורייז	81018444 - 3	1,509.40	454.70	308.90	2,273.00	9.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.33	89.29	97.18	435.80		
			סה"כ צריכה	1,758.73	543.99	406.08	2,708.80		
182	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	10,705.20	4,227.21	4,247.66	19,180.07	54.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	277.04	99.21	107.98	484.22		
			סה"כ צריכה	10,982.24	4,326.42	4,355.63	19,664.29		
183	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	332.90	151.55	97.20	581.65	1.35	
			סה"כ צריכה	332.90	151.55	97.20	581.65		
184	22079	312 ניו	81011509 - 2	1,755.40	619.07	166.06	2,540.52	10.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	273.08	97.79	106.43	477.30		
			סה"כ צריכה	2,028.48	716.86	272.49	3,017.82		
185	22080	313 טימברלנד	81011509 - 3	2,112.75	784.23	368.13	3,265.10	11.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	375.98	134.64	146.54	657.15		
			סה"כ צריכה	2,488.72	918.86	514.67	3,922.25		
186	22081	314 ספרינג	81011509 - 4	1,727.53	654.88	434.53	2,816.94	8.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	368.06	131.80	143.45	643.32		
			סה"כ צריכה	2,095.59	786.69	577.98	3,460.26		
187	22140	315.1 סאקס	81037207 - 1	524.10	164.95	175.90	864.95	6.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	284.95	102.04	111.06	498.05		
			סה"כ צריכה	809.05	266.99	286.96	1,363.00		
188	22082	315.2 בי אנד בי	81011509 - 5	2,631.36	971.92	341.36	3,944.65	12.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	217.67	77.95	84.84	380.46		
			סה"כ צריכה	2,849.03	1,049.87	426.20	4,325.10		
189	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	1,327.75	461.15	287.89	2,076.79	8.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.33	89.29	97.18	435.80		
			סה"כ צריכה	1,577.08	550.44	385.06	2,512.59		
190	22141	317 בוניטה דה מס	81037207 - 2	768.05	241.40	228.85	1,238.30	5.65	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	277.04	99.21	107.98	484.22		
			סה"כ צריכה	1,045.09	340.61	336.83	1,722.52		
191	22084	318 מאק	7 - 81011509	2,731.45	824.86	490.81	4,047.12	14.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	261.21	93.54	101.81	456.55		
			סה"כ צריכה	2,992.66	918.40	592.61	4,503.67		
192	22085	319 סליו	8 - 81011509	2,823.46	994.21	607.09	4,424.76	15.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	522.41	187.08	203.61	913.10		
			סה"כ צריכה	3,345.87	1,181.29	810.70	5,337.86		
193	22110	323-טופ שופ	4 - 81018431	8,628.60	3,145.40	2,042.60	13,816.60	43.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,820.52	651.93	709.56	3,182.01		
			סה"כ צריכה	10,449.12	3,797.33	2,752.16	16,998.61		
194	22108	325-ברשקה	2 - 81018431	7,008.50	2,538.60	1,415.40	10,962.50	50.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,765.12	632.09	687.96	3,085.17		
			סה"כ צריכה	8,773.62	3,170.69	2,103.36	14,047.67		
195	22109	327-פול אנד בר	3 - 81018431	5,491.30	1,958.60	1,375.20	8,825.10	36.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,567.23	561.23	610.84	2,739.30		
			סה"כ צריכה	7,058.53	2,519.83	1,986.04	11,564.40		
196	22107	329-אלדו	1 - 81018431	3,045.70	1,130.90	958.60	5,135.20	14.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	573.86	205.50	223.66	1,003.03		
			סה"כ צריכה	3,619.56	1,336.40	1,182.26	6,138.23		
197	22111	330 סטודיו פשה	5 - 81018431	819.60	291.00	130.30	1,240.90	5.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.97	68.03	74.04	332.04		
			סה"כ צריכה	1,009.57	359.03	204.34	1,572.94		
198	22154	331 דפנה לוינסון	5 - 81039935	776.20	243.60	120.40	1,140.20	5.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	170.18	60.94	66.33	297.45		
			סה"כ צריכה	946.38	304.54	186.73	1,437.65		
199	22155	332 דלתא	6 - 81039935	2,628.00	923.50	389.45	3,940.95	15.15	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	621.35	222.51	242.17	1,086.03		
			סה"כ צריכה	3,249.35	1,146.01	631.62	5,026.98		
200	22150	333 אדיס	81039935 - 1	4,737.50	1,577.10	1,156.50	7,471.10	28.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	779.66	279.20	303.88	1,362.73		
			סה"כ צריכה	5,517.16	1,856.30	1,460.38	8,833.83		
201	22151	334.2 ריטילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	2,452.10	1,010.20	443.50	3,905.80	14.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	866.73	310.38	337.81	1,514.91		
			סה"כ צריכה	3,318.83	1,320.58	781.31	5,420.71		
202	22152	336 ספורט ורטהיימר	81039935 - 3	2,696.70	938.70	399.20	4,034.60	12.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	748.00	267.86	291.53	1,307.39		
			סה"כ צריכה	3,444.70	1,206.56	690.73	5,341.99		
203	22156	337 גליתה	81039935 - 7	2,319.15	814.00	511.25	3,644.40	15.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	783.62	280.61	305.42	1,369.65		
			סה"כ צריכה	3,102.77	1,094.61	816.67	5,014.05		
204	22153	338 אמריקן איגל	81039935 - 4	6,402.80	2,929.60	1,790.00	11,122.40	53.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,275.65	814.91	886.95	3,977.51		
			סה"כ צריכה	8,678.45	3,744.51	2,676.95	15,099.91		
205	22113	343-דוכן יוגו	81018431 - 7	728.80	322.20	700.20	1,751.20	5.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	47.49	17.01	18.51	83.01		
			סה"כ צריכה	776.29	339.21	718.71	1,834.21		
206	22076	343-יוגו מחסן	70010468 - 1	234.80	131.65	190.25	556.70	2.35	
			סה"כ צריכה	234.80	131.65	190.25	556.70		
207	22112	344-קרולינה למקה	81018431 - 6	334.15	120.65	56.45	511.25	1.55	
			סה"כ צריכה	334.15	120.65	56.45	511.25		
208	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	81018444 - 6	592.80	249.45	500.20	1,342.45	2.95	
			סה"כ צריכה	592.80	249.45	500.20	1,342.45		
209	22121	346 - דוכן פוקצריה	81018444 - 8	1,566.75	671.30	417.10	2,655.15	11.15	
			סה"כ צריכה	1,566.75	671.30	417.10	2,655.15		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
210	22118	346.1-מחסן פוקצריה	81018444 - 5	1,377.00	626.30	1,354.30	3,357.60	7.20	
			סה"כ צריכה	1,377.00	626.30	1,354.30	3,357.60		
211	21672	8.1-פרטנר אנטנות	00023699 - 5	427.70	189.21	418.30	1,035.22	1.72	
			סה"כ צריכה	427.70	189.21	418.30	1,035.22		
212	21635	8.2-פרטנר אנטנות	00023702 - 4	1,451.77	658.71	1,513.66	3,624.14	5.46	
			סה"כ צריכה	1,451.77	658.71	1,513.66	3,624.14		
213	21913	8.3-פרטנר אנטנות	00024322 - 7	468.87	191.55	864.23	1,524.65	2.54	
			סה"כ צריכה	468.87	191.55	864.23	1,524.65		
214	21963	8.4-פרטנר אנטנות	00024325 - 7	464.71	198.98	432.77	1,096.46	1.87	
			סה"כ צריכה	464.71	198.98	432.77	1,096.46		
215	26994	איל מקיאג	00024323 - 6	1,407.53	441.41	186.71	2,035.64	7.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	204.81	73.34	79.83	357.98		
			סה"כ צריכה	1,612.34	514.75	266.54	2,393.62		
216	22097	גינרגי	81011813 - 4	6.87	3.16	7.51	17.53	0.03	
			סה"כ צריכה	6.87	3.16	7.51	17.53		
217	21705	דוכן בא לי	00024306 - 4	-0.14	-0.06	-0.15	-0.35	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.14	-0.06	-0.15	-0.35		
218	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	130.55	6,526.98	1,847.09	8,504.61	0.63	
			סה"כ צריכה	130.55	6,526.98	1,847.09	8,504.61		
219	27247	דוכן פלאפון 161	00024309 - 8	152.42	67.78	152.82	373.01	0.66	
			סה"כ צריכה	152.42	67.78	152.82	373.01		
220	21894	דוכן שאנטי	00024321 - 5	90.17	41.45	97.07	228.69	0.34	
			סה"כ צריכה	90.17	41.45	97.07	228.69		
221	22065	מחסן בודי שופ	16092235 - 1	14.05	6.60	16.05	36.70	0.10	
			סה"כ צריכה	14.05	6.60	16.05	36.70		
222	22062	מחסן הוניגמן	16092218 - 2	4.21	1.65	2.48	8.34	0.15	
			סה"כ צריכה	4.21	1.65	2.48	8.34		
223	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22067	מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	52.30	24.40	58.60	135.30	0.38	
			סה"כ צריכה	52.30	24.40	58.60	135.30		
225	27300	מחסן פרטנר חנות	16092235 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
226	21736	משרד מוקד אמון	00024309 - 1	774.02	344.21	1,135.49	2,253.72	7.62	
			סה"כ צריכה	774.02	344.21	1,135.49	2,253.72		
227	21974	נטורפיל	00024326 - 8	1,350.99	510.69	337.71	2,199.40	9.07	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,350.99	510.69	337.71	2,199.40		
228	27851	פוטו פתח תקוה	8 - 81034859	971.60	256.40	185.70	1,413.70	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	265.16	94.96	103.35	463.47		
			סה"כ צריכה	1,236.76	351.36	289.05	1,877.17		
229	19669	פעלתון	1 - 16048039	1,346.10	472.40	472.30	2,290.80	6.77	
			סה"כ צריכה	1,346.10	472.40	472.30	2,290.80		
230	27584	פרטנר חנות	1 - 00013177	1,355.54	467.54	668.06	2,491.14	6.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	292.87	104.88	114.15	511.89		
			סה"כ צריכה	1,648.40	572.42	782.20	3,003.03		
231	23152	ציבורי שנאי 1	1 - 00025487	4,351.29	2,347.97	3,549.17	10,248.43	31.30	
			2 - 00025487	3,607.00	1,853.90	3,973.65	9,434.55	18.66	
			3 - 00025487	610.91	284.01	473.36	1,368.28	2.80	
			5 - 00025487	3,351.74	1,521.94	2,936.88	7,810.57	14.14	
			6 - 00025487	-0.002	-0.001	0.001	-0.002	0.002	
			8 - 00025487	1,823.81	929.20	1,441.00	4,194.01	10.46	
			סה"כ צריכה	13,744.75	6,937.02	12,374.07	33,055.84		
232	23154	ציבורי שנאי 2	1 - 00025463	28,885.28	12,666.42	18,654.40	60,206.10	118.60	
			1 - 15129217	327.30	149.50	459.75	936.55	6.27	
			2 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			8 - 15129217	974.20	385.60	138.80	1,498.60	3.69	
			9 - 15129217	644.40	271.00	171.80	1,087.20	3.31	
			10 - 15129217	652.80	485.20	481.00	1,619.00	11.49	
			11 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			12 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13 - 15129217	240.20	94.80	286.20	621.20	1.08	
			14 - 15129217	951.85	390.85	311.35	1,654.05	3.99	
			סה"כ צריכה	32,676.03	14,443.37	20,503.30	67,622.70		
233	23157	ציבורי שנאי 3	1 - 15129239	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 15129239	1,081.60	405.40	1,049.40	2,536.40	19.64	
			4 - 15129239	16,785.60	6,890.40	18,116.80	41,792.80	67.35	
			8 - 15129239	262.60	107.20	85.95	455.75	1.05	
			9 - 15129239	1,101.55	448.60	358.65	1,908.80	4.35	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 10 15129239	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15129239	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15129239	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 13 15129239	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 14 15129239	1,884.90	741.70	2,130.20	4,756.80	9.38	
			סה"כ צריכה	21,116.25	8,593.30	21,741.00	51,450.55		
234	23153	ציבורי שנאי 4+5	15114174 - 1	0.60	0.00	0.00	0.60		
			15114174 - 2	0.20	0.00	0.00	0.20		
			15114174 - 5	0.40	0.00	1.20	1.60		
			- 14 15114174	-85,169.07	-30,498.67	-33,195.70	-148,863.43		
			- 15 16226471	143,316.50	59,179.10	16,739.20	219,234.80	10.009	
			81029270 - 1	-38,335.99	-14,047.91	-10,186.96	-62,570.86	213.50	
			81029731 - 1	127,087.59	53,379.77	44,710.16	225,177.52	541.90	
			סה"כ צריכה	146,900.23	68,012.29	18,067.91	232,980.43		
235	23158	ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	3,375.38	1,026.78	426.47	4,828.62	17.06	
			14155701 - 3	2,344.50	1,087.91	1,078.94	4,511.34	10.44	
			15091164 - 2	973.38	383.25	143.91	1,500.54	11.22	
			15091164 - 3	269.36	94.49	51.90	415.75	1.64	
			15091164 - 4	2,690.10	1,194.12	991.29	4,875.52	12.05	
			16092245 - 3	3,312.00	1,960.00	3,946.00	9,218.00	21.75	
			סה"כ צריכה	12,964.72	5,746.54	6,638.52	25,349.78		
236	22294	ציבורי שנאי 8	00013177 - 1	-1,355.54	-467.54	-668.06	-2,491.14	6.85	
			00013177 - 2	-937.04	-312.13	-102.86	-1,352.03	7.91	
			00013177 - 3	-686.38	-314.17	-694.18	-1,694.73	2.73	
			00013177 - 4	-2,056.97	-664.00	-260.28	-2,981.25	9.43	
			00013177 - 5	-4,724.53	-1,603.08	-647.38	-6,974.99	27.18	
			00013177 - 7	-1,503.73	-683.94	-1,216.53	-3,404.20	8.63	
			00013177 - 8	-350.03	-122.61	-76.69	-549.32	3.22	
			00023699 - 1	-659.74	-249.04	-216.05	-1,124.84	5.49	
			00023699 - 3	-1,146.14	-389.73	-134.31	-1,670.17	6.99	
			00023699 - 4	-2,449.96	-849.04	-271.04	-3,570.05	12.19	
			00023699 - 6	-1,185.97	-443.70	-261.56	-1,891.23	6.46	
			00023699 - 7	-1,098.58	-411.54	-176.91	-1,687.03	8.00	
			00023699 - 8	-1,367.06	-488.11	-244.97	-2,100.15	8.07	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023702 - 1	-826.35	-363.92	-846.34	-2,036.61	5.54	
			00023702 - 2	-152.44	-69.31	-166.25	-388.01	0.76	
			00023702 - 3	-2,391.84	-1,049.78	-2,248.26	-5,689.88	9.68	
			00023702 - 4	-1,451.77	-658.71	-1,513.66	-3,624.14	5.46	
			00023702 - 5	-232.33	-110.77	-225.74	-568.84	0.93	
			00023702 - 6	-134.39	-61.40	-148.08	-343.87	1.20	
			00023702 - 7	-520.97	-233.81	-528.96	-1,283.73	3.11	
			00023702 - 8	-332.57	-151.90	-356.65	-841.11	1.42	
			00024307 - 6	-469.14	-215.95	-505.68	-1,190.77	2.28	
			00024307 - 7	-37.69	-17.52	-41.93	-97.14	0.15	
			00024307 - 8	-1,110.62	-507.65	-1,180.62	-2,798.88	4.81	
			00024326 - 1	-1,964.23	-531.66	-434.40	-2,930.29	10.25	
			00024326 - 2	-96.54	-32.92	-79.08	-208.54	1.94	
			00024326 - 4	-531.74	-262.24	-59.00	-852.98	10.40	
			00024326 - 7	-765.95	-268.90	-249.40	-1,284.26	5.60	
			00024326 - 8	-1,350.99	-510.69	-337.71	-2,199.40	9.07	
			16048039 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048039 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011724 - 1	94,982.91	36,397.70	31,912.83	163,293.44	382.16	
			81011724 - 3	-9,348.16	-3,531.99	-1,425.99	-14,306.14	46.82	
			81011724 - 4	-11,801.25	-4,618.12	-5,787.37	-22,206.74	53.12	
			81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018444 - 1	-671.70	-236.20	-106.50	-1,014.40	5.80	
			81018444 - 2	-499.90	-159.50	-125.80	-785.20	8.50	
			81018444 - 3	-1,509.40	-454.70	-308.90	-2,273.00	9.30	
			81018444 - 5	-1,377.00	-626.30	-1,354.30	-3,357.60	7.20	
			81018444 - 6	-592.80	-249.45	-500.20	-1,342.45	2.95	
			81018444 - 7	-2,336.70	-754.40	-284.20	-3,375.30	10.80	
			81018444 - 8	-1,566.75	-671.30	-417.10	-2,655.15	11.15	
			81034859 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034859 - 2	-1,327.90	-505.10	-360.20	-2,193.20	10.00	
			81034859 - 3	-1,498.90	-521.90	-220.50	-2,241.30	9.20	
			81034859 - 4	-2,326.60	-690.10	-737.30	-3,754.00	15.90	
			81034859 - 5	-947.70	-312.00	-160.30	-1,420.00	6.40	
			81034859 - 6	-1,319.30	-472.90	-205.90	-1,998.10	8.10	
			81034859 - 7	-1,376.50	-491.60	-151.70	-2,019.80	7.90	
			81034859 - 8	-971.60	-256.40	-185.70	-1,413.70	8.30	
			סה"כ צריכה	23,619.52	9,800.00	5,688.28	39,107.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
237	22535	ציבורי שגאי 9	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 4	16,990.72	6,419.20	10,314.24	33,724.16	141.47	
			15129205 - 5	10.30	0.50	0.00	10.80	0.82	
			15129205 - 6	952.80	452.20	603.80	2,008.80	10.74	
			15129205 - 7	8,775.80	3,316.40	9,485.30	21,577.50	68.42	
			15129205 - 8	1,172.00	452.80	529.00	2,153.80	10.52	
			15129205 - 9	1,848.10	683.70	458.85	2,990.65	19.61	
			- 10 15129205	1,686.20	632.10	419.60	2,737.90	18.24	
			- 11 15129205	2,357.00	1,134.80	1,964.20	5,456.00	31.05	
			- 12 15129205	776.90	265.80	628.20	1,670.90	5.80	
			- 13 15129205	130.40	55.80	54.50	240.70	3.60	
			- 14 15129205	2,729.60	1,109.80	683.60	4,523.00	20.73	
			סה"כ צריכה	37,429.82	14,523.10	25,141.29	77,094.21		
			סה"כ צריכה	1,047,314.50	414,073.59	360,060.04	1,824,027.12		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,824,027.12		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 1,047,314.50)
- גבע (Kwh 414,073.59)
- שפל (Kwh 360,060.04)

