



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/06/18 - 30/06/18)

תאריך הפקה: 08/07/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.18	0.05	0.04	0.10	80002031 - 3	ARM קומה 2 תאריך כניסה: 08/06/18	27969	1
		3,080.84	1,231.50	557.11	1,292.23	80003223 - 2			
		3,081.02	1,231.54	557.15	1,292.33	סה"כ צריכה			
		0.20	0.07	0.04	0.10	80002031 - 4	ARM קומה 3 תאריך כניסה: 08/06/18	27966	2
	15.20	3,576.80	1,425.60	604.00	1,547.20	80003257 - 7			
	13.90	5,080.00	2,249.70	957.60	1,872.70	81017159 - 4			
		8,657.00	3,675.37	1,561.64	3,419.99	סה"כ צריכה			
		0.30	0.10	0.06	0.14	80002031 - 5	ARM קומה 4 תאריך כניסה: 08/06/18	27970	3
	24.00	8,550.40	3,464.80	1,409.60	3,676.00	80003224 - 7			
		8,550.70	3,464.90	1,409.66	3,676.14	סה"כ צריכה			
	16.00	3,672.00	1,569.60	672.00	1,430.40	80001690 - 3	ARM קומה 7 תאריך כניסה: 08/06/18	27968	4
		0.28	0.12	0.05	0.11	80002031 - 8			
	7.50	1,017.70	436.50	205.20	376.00	81017159 - 8			
		4,689.98	2,006.22	877.25	1,806.51	סה"כ צריכה			
	3.51	1,137.55	851.60	198.70	87.25	15091250 - 1	NICE	13026	5
	0.50	175.50	122.25	32.55	20.70	15091250 - 2			
	0.14	0.80	0.20	0.00	0.60	16092121 - 1			
	10.40	2,586.00	347.20	202.80	2,036.00	80001690 - 6			
		9,131.06	1,184.96	481.80	7,464.30	80001767 - 2			
		217.33	42.56	15.31	159.45	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	5.60	1,760.80	590.40	242.40	928.00	80003224 - 4			
	2.40	299.95	73.05	30.40	196.50	80003257 - 5			
		15,308.99	3,212.22	1,203.96	10,892.80	סה"כ צריכה			
	1.32	214.25	0.00	7.33	206.92	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	6
	0.41	50.83	5.30	1.49	44.05	15091162 - 3			
	1.08	99.96	0.67	0.10	99.18	15091162 - 4			
	1.04	912.72	77.24	319.90	515.58	16048009 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16048009 - 2	231.05	8.70	0.00	239.75	1.04	
			סה"כ צריכה	1,096.77	337.52	83.22	1,517.51		
7	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,080.48	505.76	1,210.72	2,796.96	5.09	
			16092121 - 4	3,574.72	1,667.20	3,984.64	9,226.56	16.77	
			80001690 - 2	2,395.20	193.60	368.80	2,957.60	15.20	
			80002031 - 7	1,368.90	491.08	1,164.34	3,024.33		
			81017159 - 7	1,428.30	203.40	374.70	2,006.40	6.10	
			סה"כ צריכה	9,847.60	3,061.05	7,103.20	20,011.85		
8	13021	סיברביט	80002031 - 2	196.23	73.39	175.14	444.76		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	76.00	29.20	69.60	174.80		
			סה"כ צריכה	272.23	102.59	244.74	619.56		
9	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	1,266.60	596.80	1,412.00	3,275.40	5.52	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	21.19	2.86	6.20	30.24		
			80001976 - 2	1.06	0.50	1.19	2.75		
			80001976 - 5	422.46	193.50	461.05	1,077.02		
			80001976 - 6	413.86	193.50	462.54	1,069.90		
			סה"כ צריכה	2,125.17	987.16	2,342.99	5,455.31		
10	13016	ציבורי	15091249 - 1	164.55	62.85	128.70	356.10	1.47	
			15091249 - 2	155.50	59.20	121.65	336.35	1.45	
			15091249 - 3	193.20	77.90	167.00	438.10	1.49	
			15091249 - 7	472.25	217.95	510.20	1,200.40	2.01	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	117.60	40.60	98.40	256.60	1.73	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	27,356.00	186.40	404.00	27,946.40	262.40	
			80001690 - 5	7,888.00	640.80	1,478.40	10,007.20	76.80	
			80001767 - 1	7,883.36	643.16	1,483.95	10,010.47		
			80001767 - 2	-7,464.30	-481.80	-1,184.96	-9,131.06		
			80001767 - 3	366.60	159.37	287.13	813.10		
			80001767 - 4	-159.45	-15.31	-42.56	-217.33		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	405.67	101.54	287.78	794.99		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	192.06	86.79	207.52	486.37		
			80003217 - 1	2.82	1.31	3.15	7.28		
			80003217 - 2	2.83	1.31	3.15	7.29		
			80003223 - 4	2,798.46	1,382.94	2,507.40	6,688.81		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	1,057.60	94.40	224.80	1,376.80	172.00	
			80003257 - 2	1,196.80	1.20	3.00	1,201.00	7.20	
			80003257 - 3	1,238.40	1.20	3.00	1,242.60	7.20	
			80003257 - 4	18,758.40	2,560.00	196.80	21,515.20	86.40	
			80003257 - 6	127.00	47.20	112.40	286.60	5.80	
			80003257 - 8	44,370.40	6,954.40	166.40	51,491.20	238.40	
			80003271 - 2	1,338.80	235.40	492.20	2,066.40		
			80003271 - 3	91.85	30.00	84.65	206.50		
			80003271 - 5	370.50	86.80	193.60	650.90		
			80003271 - 6	686.00	411.90	811.10	1,909.00		
			80003271 - 7	1,636.40	393.80	771.70	2,801.90		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	1,454.00	291.10	777.00	2,522.10	12.20	
			81017159 - 2	3,163.30	1,346.30	3,235.50	7,745.10	13.80	
			סה"כ צריכה	115,864.60	15,618.72	13,533.06	145,016.38		
		קומה 8 סיברביט	16092120 - 1	451.90	169.30	424.00	1,045.20	3.47	
			80001976 - 3	567.18	265.30	632.85	1,465.32		
			80001976 - 4	563.50	263.71	629.80	1,457.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003217 - 6	10,200.21	4,730.52	11,295.67	26,226.41		
			80003224 - 5	4,152.00	996.00	2,219.20	7,367.20	23.20	
			80003271 - 1	1,381.70	687.80	2,120.40	4,189.90		
			סה"כ צריכה	17,316.50	7,112.62	17,321.92	41,751.04		
12	13020	רוגובין תדהר תאריך יציאה: 07/06/18	80001690 - 3	392.00	159.20	377.60	928.80	12.00	
			80002031 - 8	0.03	0.01	0.02	0.07		
			81017159 - 8	46.70	17.60	51.10	115.40	2.10	
			סה"כ צריכה	438.73	176.81	428.72	1,044.27		
13	13019	רוגובין תדהר קומה 3 תאריך יציאה: 07/06/18	80002031 - 4	0.03	0.01	0.05	0.09		
			80003257 - 7	328.80	239.20	492.80	1,060.80	12.80	
			81017159 - 4	480.50	96.10	293.90	870.50	7.50	
			סה"כ צריכה	809.33	335.31	786.75	1,931.40		
14	13027	תדהר בנייה מקרויספט (סי טואר)	15091162 - 1	-206.92	-7.33	0.00	-214.25	1.32	
			15091162 - 3	-44.05	-1.49	-5.30	-50.83	0.41	
			15091162 - 4	-99.18	-0.10	-0.67	-99.96	1.08	
			16048009 - 1	-515.58	-319.90	-77.24	-912.72	1.04	
			16048009 - 2	-231.05	-8.70	0.00	-239.75	1.04	
			16092121 - 3	270.12	126.44	302.68	699.24	5.09	
			16092121 - 4	893.68	416.80	996.16	2,306.64	16.77	
			80002031 - 6	422.72	131.11	317.30	871.12		
			80003224 - 8	1,804.00	212.80	430.40	2,447.20	10.40	
			81017159 - 6	1,352.00	119.60	167.70	1,639.30	6.80	
			סה"כ צריכה	3,645.74	669.22	2,131.03	6,446.00		
			סה"כ צריכה	172,504.46	34,010.67	57,565.87	264,081.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				264,081.00		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 172,504.46)  
■ גבע (Kwh 34,010.67)  
■ שפל (Kwh 57,565.87)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	35,759.71	14,508.83	33,532.70	83,801.25		
			סה"כ צריכה	35,759.71	14,508.83	33,532.70	83,801.25		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	45,352.00	18,730.40	42,308.00	106,390.40	232.80	
			סה"כ צריכה	45,352.00	18,730.40	42,308.00	106,390.40		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	85,280.00	10,022.40	5,241.60	100,544.00	652.80	
			סה"כ צריכה	85,280.00	10,022.40	5,241.60	100,544.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	75,366.40	21,408.00	44,774.40	141,548.80	512.00	
			סה"כ צריכה	75,366.40	21,408.00	44,774.40	141,548.80		

