



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/07/18 - 11/06/18)


תאריך הפקה: 19/07/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	32.13	1,596.16	252.55	235.38	1,108.23	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		1,596.16	252.55	235.38	1,108.23	סה"כ צריכה			
	26.30	2,262.85	378.33	305.08	1,579.44	00009023 - 5	אייסקין	19381	2
		3,772.89	1,335.22	634.04	1,803.62	מ"א			
		500.30	148.29	86.61	265.39	ציבורי			
		6,536.04	1,861.85	1,025.74	3,648.46	סה"כ צריכה			
	26.30	565.71	94.58	76.27	394.86	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
	35.58	306.21	36.44	45.63	224.15	00024444 - 1			
		2,191.24	775.48	368.24	1,047.52	מ"א			
		681.94	202.13	118.06	361.75	ציבורי			
		3,745.10	1,108.63	608.20	2,028.27	סה"כ צריכה			
	44.02	4,987.20	1,100.79	663.07	3,223.34	00009023 - 4	המשביר לחקלאי 10.23	81	4
		12,257.76	4,338.00	2,059.95	5,859.81	מ"א			
		1,625.19	481.72	281.36	862.11	ציבורי			
		18,870.15	5,920.52	3,004.38	9,945.26	סה"כ צריכה			
	41.93	2,317.85	190.46	233.14	1,894.25	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		4,475.84	1,583.99	752.18	2,139.67	מ"א			
		1,144.01	339.09	198.06	606.86	ציבורי			
		7,937.69	2,113.55	1,183.37	4,640.77	סה"כ צריכה			
	32.13	2,964.30	469.02	437.14	2,058.14	00009023 - 2	שניידר	19376	6
	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	00009023 - 7			
	42.06	4,018.88	404.33	472.04	3,142.51	00009023 - 8			
	35.58	3,521.39	419.02	524.69	2,577.68	00024444 - 1			
	21.82	2,855.56	562.16	415.46	1,877.94	00024444 - 2			
	41.93	1,248.07	102.56	125.54	1,019.98	00024444 - 5			
	26.60	2,653.76	334.30	366.06	1,953.40	00024444 - 6			
	35.20	2,963.75	233.77	322.93	2,407.05	00024444 - 8			
		8,137.90	492.90	969.10	6,675.90	13127939 - 1			
		32,215.07	11,400.86	5,413.84	15,400.37	מ"א			
		11,196.28	3,318.69	1,938.35	5,939.25	ציבורי			
		71,775.00	17,737.61	10,985.14	43,052.25	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	64,423.24	17,042.21	28,994.70	110,460.15		
			חשבון חברת חשמל	66,320.00	15,900.00	28,800.00	111,020.00		
			הפרש בקוט"ש	-1,896.76	1,142.21	194.70	-559.85		
			הפרש באחוזים	-2.86%	7.18%	0.68%	-0.50%		



■ פסגה (Kwh 64,423.24)
■ גבע (Kwh 17,042.21)
■ שפל (Kwh 28,994.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידעה מועמס	00009023 - 1	11,908.47	4,222.23	8,625.92	24,756.63	138.77	
			00009023 - 3	8,370.08	1,916.28	3,043.64	13,330.00	157.70	
			00009023 - 6	3,015.10	1,580.31	3,968.91	8,564.32	26.05	
			00024444 - 4	2,841.77	1,447.42	3,638.28	7,927.47	23.56	
			00024444 - 7	118.20	62.93	158.73	339.87	1.04	
			סה"כ צריכה	26,253.62	9,229.18	19,435.49	54,918.29		
2	19378	ציבורי מועמס לידעה	00009023 - 1	-11,908.47	-4,222.23	-8,625.92	-24,756.63	138.77	
			00009023 - 2	-3,166.37	-672.52	-721.58	-4,560.46	32.13	
			00009023 - 3	-8,370.08	-1,916.28	-3,043.64	-13,330.00	157.70	
			00009023 - 4	-3,223.34	-663.07	-1,100.79	-4,987.20	44.02	
			00009023 - 5	-1,974.30	-381.35	-472.92	-2,828.57	26.30	
			00009023 - 6	-3,015.10	-1,580.31	-3,968.91	-8,564.32	26.05	
			00009023 - 7	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.03	
			00009023 - 8	-3,142.51	-472.04	-404.33	-4,018.88	42.06	
			00024444 - 1	-2,801.82	-570.32	-455.46	-3,827.60	35.58	
			00024444 - 2	-1,877.94	-415.46	-562.16	-2,855.56	21.82	
			00024444 - 3	64,842.55	17,179.12	29,229.47	111,251.15	762.60	
			00024444 - 4	-2,841.77	-1,447.42	-3,638.28	-7,927.47	23.56	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-2,914.23	-358.67	-293.02	-3,565.92	41.93	
			00024444 - 6	-1,953.40	-366.06	-334.30	-2,653.76	26.60	
			00024444 - 7	-118.20	-62.93	-158.73	-339.87	1.04	
			00024444 - 8	-2,407.05	-322.93	-233.77	-2,963.75	35.20	
			13127939 - 1	-6,675.90	-969.10	-492.90	-8,137.90		
			סה"כ צריכה	8,452.04	2,758.43	4,722.76	15,933.24		

