

דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/06/18 - 30/06/18)

תאריך הפקה: 23/07/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	2,155.29	417.25	972.09	3,544.63	14.22	
			8 - 00023364	878.33	224.02	504.38	1,606.74	7.09	
			סה"כ צריכה	3,033.62	641.27	1,476.48	5,151.36		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	16,799.75	4,836.41	8,599.57	30,235.73	125.74	
			7 - 00021300	-7,882.40	-1,895.72	-3,061.36	-12,839.48	41.79	
			8 - 00021300	-4,171.63	-1,218.40	-1,822.17	-7,212.20	76.06	
			הפסדי השנאה	246.30	89.39	192.86	528.55		
			סה"כ צריכה	4,992.02	1,811.68	3,908.90	10,712.60		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	7,882.40	1,895.72	3,061.36	12,839.48	41.79	
			סה"כ צריכה	7,882.40	1,895.72	3,061.36	12,839.48		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	4,171.63	1,218.40	1,822.17	7,212.20	76.06	
			סה"כ צריכה	4,171.63	1,218.40	1,822.17	7,212.20		
5	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	1 - 00021955	755.60	278.09	631.37	1,665.05	4.31	
			סה"כ צריכה	755.60	278.09	631.37	1,665.05		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	2,830.74	1,150.25	2,768.43	6,749.42	11.01	
			2 - 00021300	34,361.55	10,351.35	22,402.95	67,115.86	170.86	
			3 - 00021300	10.81	4.92	10.98	26.71	0.35	
			4 - 00021300	1,285.16	466.60	815.10	2,566.86	91.46	
			5 - 00021300	9,715.15	4,357.32	10,423.51	24,495.97	43.11	
			סה"כ צריכה	48,203.41	16,330.44	36,420.97	100,954.82		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	273.70	21.68	32.67	328.05	2.14	
			הפסדי השנאה	8.21	0.65	0.98	9.84		
			סה"כ צריכה	281.91	22.33	33.65	337.89		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	2,999.01	614.60	1,423.55	5,037.16	12.61	
			הפסדי השנאה	89.97	18.44	42.71	151.11		
			סה"כ צריכה	3,088.98	633.03	1,466.26	5,188.27		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	53,257.68	17,054.92	37,585.12	107,897.72	304.48	
			1 - 00020900	-2,999.01	-614.60	-1,423.55	-5,037.16	12.61	
			1 - 00021300	-2,830.74	-1,150.25	-2,768.43	-6,749.42	11.01	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-34,361.55	-10,351.35	-22,402.95	-67,115.86	170.86	
			00021300 - 3	-10.81	-4.92	-10.98	-26.71	0.35	
			00021300 - 4	-1,285.16	-466.60	-815.10	-2,566.86	91.46	
			00021300 - 5	-9,715.15	-4,357.32	-10,423.51	-24,495.97	43.11	
			00022159 - 1	40,138.92	11,244.24	22,773.68	74,156.84	172.08	
			00022181 - 1	-273.70	-21.68	-32.67	-328.05	2.14	
			00023361 - 1	-8,592.56	-2,882.36	-5,182.25	-16,657.17	39.39	
			00023361 - 2	-3,592.77	-844.17	-1,695.85	-6,132.79	16.50	
			00023361 - 3	-5,617.18	-1,614.01	-2,826.70	-10,057.90	22.94	
			00023361 - 4	-3,787.41	-871.63	-1,970.87	-6,629.91	20.67	
			00023361 - 5	-4,476.81	-1,193.34	-2,696.23	-8,366.38	20.97	
			00023361 - 6	-3,530.16	-781.85	-1,330.34	-5,642.35	18.20	
			00023361 - 7	-2,939.71	-860.99	-1,959.77	-5,760.48	14.63	
			00023364 - 1	-1,400.82	-341.93	-697.89	-2,440.63	9.13	
			00023364 - 2	-24.18	22.52	48.91	47.25	0.76	
			00023364 - 3	-52.07	13.85	32.88	-5.34	0.76	
			00023364 - 4	-252.74	-16.30	-16.73	-285.77	2.93	
			00023364 - 5	-496.25	-96.17	-198.71	-791.13	2.95	
			00023364 - 6	-186.36	-24.83	-45.42	-256.61	1.31	
			00023364 - 7	-55.79	-10.95	2.18	-64.57	1.31	
			הפסדי השנאה	358.92	94.99	204.74	658.65		
			סה"כ צריכה	7,274.57	1,925.29	4,149.55	13,349.42		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	8,592.56	2,882.36	5,182.25	16,657.17	39.39	
			00023361 - 8	-2,155.29	-417.25	-972.09	-3,544.63	14.22	
			00023364 - 1	1,400.82	341.93	697.89	2,440.63	9.13	
			00023364 - 8	-878.33	-224.02	-504.38	-1,606.74	7.09	
			סה"כ צריכה	6,959.76	2,583.02	4,403.66	13,946.44		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,725.74	521.80	805.68	4,053.23	16.61	
			00023322 - 1	559.46	145.57	197.23	902.26	5.74	
			סה"כ צריכה	3,285.20	667.38	1,002.91	4,955.49		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	3,592.77	844.17	1,695.85	6,132.79	16.50	
			00023364 - 2	24.18	-22.52	-48.91	-47.25	0.76	
			הפסדי השנאה	187.72	42.64	85.48	315.84		
			סה"כ צריכה	3,804.67	864.29	1,732.42	6,401.38		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,617.18	1,614.01	2,826.70	10,057.90	22.94	
			00023364 - 5	496.25	96.17	198.71	791.13	2.95	
			סה"כ צריכה	6,113.43	1,710.19	3,025.41	10,849.03		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	4,476.81	1,193.34	2,696.23	8,366.38	20.97	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	52.07	-13.85	-32.88	5.34	0.76	
			הפסדי השנאה	235.05	61.22	138.23	434.49		
			סה"כ צריכה	4,763.93	1,240.70	2,801.58	8,806.21		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	3,530.16	781.85	1,330.34	5,642.35	18.20	
			00023364 - 4	252.74	16.30	16.73	285.77	2.93	
			הפסדי השנאה	196.33	41.42	69.91	307.67		
			סה"כ צריכה	3,979.23	839.57	1,416.98	6,235.79		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,939.71	860.99	1,959.77	5,760.48	14.63	
			00023364 - 7	55.79	10.95	-2.18	64.57	1.31	
			הפסדי השנאה	155.47	45.25	101.60	302.32		
			סה"כ צריכה	3,150.97	917.20	2,059.19	6,127.37		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	3,787.41	871.63	1,970.87	6,629.91	20.67	
			00023364 - 6	186.36	24.83	45.42	256.61	1.31	
			הפסדי השנאה	206.24	46.53	104.65	357.41		
			סה"כ צריכה	4,180.004	942.98	2,120.94	7,243.93		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	97,812.10	23,072.74	51,630.40	172,515.23	468.93	
			הפסדי השנאה	5,076.45	1,197.47	2,679.62	8,953.54		
			סה"כ צריכה	102,888.54	24,270.21	54,310.02	181,468.77		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	89,060.75	41,764.35	97,549.10	228,374.20	578.80	
			הפסדי השנאה	4,622.25	2,167.57	5,062.80	11,852.62		
			סה"כ צריכה	93,683.00	43,931.92	102,611.90	240,226.82		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	62,805.80	20,264.40	40,663.60	123,733.80		
			הפסדי השנאה	3,259.62	1,051.72	2,110.44	6,421.78		
			סה"כ צריכה	66,065.42	21,316.12	42,774.04	130,155.58		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	72,829.05	12,519.45	27,057.50	112,406.00	485.30	
			הפסדי השנאה	3,779.83	649.76	1,404.28	5,833.87		
			סה"כ צריכה	76,608.88	13,169.21	28,461.78	118,239.87		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	64,582.00	25,086.55	58,112.75	147,781.30	350.60	
			הפסדי השנאה	3,351.81	1,301.99	3,016.05	7,669.85		
			סה"כ צריכה	67,933.81	26,388.54	61,128.80	155,451.15		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	25,768.75	7,578.95	18,192.70	51,540.40	517.30	
			הפסדי השנאה	1,337.40	393.35	944.20	2,674.95		
			סה"כ צריכה	27,106.15	7,972.30	19,136.90	54,215.35		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	53,257.68	17,054.92	37,585.12	107,897.72	304.48	
			סה"כ צריכה	53,257.68	17,054.92	37,585.12	107,897.72		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	40,138.92	11,244.24	22,773.68	74,156.84	172.08	
			סה"כ צריכה	40,138.92	11,244.24	22,773.68	74,156.84		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	3,508.92	336.00	424.36	4,269.28	21.84	
			00023322 - 1	-559.46	-145.57	-197.23	-902.26	5.74	
			הפסדי השנאה	153.08	9.88	11.79	174.75		
			סה"כ צריכה	3,102.53	200.31	238.92	3,541.76		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	37,281.48	7,370.76	17,061.00	61,713.24	278.48	
			הפסדי השנאה	1,934.91	382.54	885.47	3,202.92		
			סה"כ צריכה	39,216.39	7,753.30	17,946.47	64,916.16		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	72,443.16	17,392.68	38,703.64	128,539.48	371.92	
			00023317 - 1	-2,725.74	-521.80	-805.68	-4,053.23	16.61	
			הפסדי השנאה	3,618.33	875.60	1,966.90	6,460.84		
			סה"כ צריכה	73,335.75	17,746.47	39,864.86	130,947.09		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	132,248.25	53,886.75	122,738.65	308,873.65	626.10	
			הפסדי השנאה	6,863.68	2,796.72	6,370.14	16,030.54		
			סה"כ צריכה	139,111.93	56,683.47	129,108.79	324,904.19		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	83,979.04	34,923.49	82,332.92	201,235.45		
			הפסדי השנאה	4,358.51	1,812.53	4,273.08	10,444.12		
			סה"כ צריכה	88,337.56	36,736.01	86,606.00	211,679.57		
			סה"כ צריכה	870,786.57	284,467.03	642,547.28	1,797,800.88		
			חשבון חברת חשמל	880,720.00	292,480.00	661,840.00	1,835,040.00		
			הפרש בקוטי"ש	-9,933.43	-8,012.97	-19,292.72	-37,239.12		
			הפרש באחוזים	-1.13%	-2.74%	-2.92%	-2.03%		



■ פסגה (Kwh 870,786.57)
■ גבע (Kwh 284,467.03)
■ שפל (Kwh 642,547.28)

