



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: גרנד קניון

תקופת דוח: (31/07/18 - 01/07/18)

תאריך הפקה: 02/08/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17090	אדיס 277-278	00018374 - 1	3,494.73	2,589.92	2,093.40	8,178.05	23.99	
			העמסת חשמל מ"א	382.18	354.32	354.57	1,091.07		
			העמסת מים מ"א	223.84	0.00	0.00	223.84		
			סה"כ צריכה	4,100.75	2,944.24	2,447.97	9,492.96		
2	17291	או ג' 7	00017325 - 7	448.70	428.31	1,121.55	1,998.56	3.87	
			סה"כ צריכה	448.70	428.31	1,121.55	1,998.56		
3	17284	או ג' מחסן	00016054 - 5	317.64	319.47	846.14	1,483.24	2.32	
			סה"כ צריכה	317.64	319.47	846.14	1,483.24		
4	17272	או ג' קפה ביסטרו קומה 3 348	00015814 - 5	832.53	595.68	865.27	2,293.48	9.66	
			סה"כ צריכה	832.53	595.68	865.27	2,293.48		
5	17060	אומטיים - ריאלטי 190	00018329 - 2	795.73	600.45	504.24	1,900.41	7.53	
			העמסת חשמל מ"א	63.91	59.25	59.30	182.46		
			העמסת מים מ"א	37.43	0.00	0.00	37.43		
			סה"כ צריכה	897.07	659.70	563.54	2,120.31		
6	17336	אופטיקה הזרע 158-158A	00018343 - 8	2,079.30	1,026.65	593.20	3,699.15	17.76	
			העמסת חשמל מ"א	321.34	297.92	298.12	917.37		
			העמסת מים מ"א	188.21	0.00	0.00	188.21		
			סה"כ צריכה	2,588.84	1,324.57	891.33	4,804.73		
7	17177	אופטיקיד	00024314 - 21	186.51	107.19	89.70	383.41	1.38	
			העמסת חשמל מ"א	69.24	64.19	64.24	197.67		
			העמסת מים מ"א	40.55	0.00	0.00	40.55		
			סה"כ צריכה	296.31	171.39	153.94	621.63		
8	17293	אופטיקנה 258A	00018328 - 1	1,472.81	880.46	774.91	3,128.18	11.13	
			העמסת חשמל מ"א	135.28	125.42	125.51	386.21		
			העמסת מים מ"א	79.23	0.00	0.00	79.23		
			סה"כ צריכה	1,687.32	1,005.88	900.42	3,593.62		
9	17186	אופיס דיפו קומה 3	00024324 - 7	1,097.34	915.46	565.00	2,577.80	12.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	381.70	353.88	354.12	1,089.70		
			העמסת מים מ"א	223.56	0.00	0.00	223.56		
			סה"כ צריכה	1,702.59	1,269.34	919.13	3,891.06		
10	17193	אורגנלס קומה 1 135	00024385 - 6	1,309.50	767.05	546.91	2,623.46	9.92	
			העמסת חשמל מ"א	127.82	118.51	118.59	364.92		
			העמסת מים מ"א	74.87	0.00	0.00	74.87		
			סה"כ צריכה	1,512.19	885.56	665.50	3,063.25		
11	17323	אי דיגטל סטור 302-304	00018342 - 3	2,564.20	2,001.29	1,935.80	6,501.29	16.87	
			העמסת חשמל מ"א	316.01	292.98	293.18	902.17		
			העמסת מים מ"א	185.09	0.00	0.00	185.09		
			סה"כ צריכה	3,065.30	2,294.27	2,228.98	7,588.55		
12	17273	אי רובוט	00015814 - 6	496.35	205.76	185.99	888.09	6.13	
			העמסת חשמל מ"א	72.79	67.48	67.53	207.80		
			העמסת מים מ"א	42.63	0.00	0.00	42.63		
			סה"כ צריכה	611.77	273.24	253.52	1,138.53		
13	17368	אייג אנד אמ 203 202A	00022146 - 1	18,635.43	17,313.18	10,669.43	46,618.04	151.60	
			העמסת חשמל מ"א	2,256.59	2,092.14	2,093.58	6,442.30		
			העמסת מים מ"א	1,321.69	0.00	0.00	1,321.69		
			סה"כ צריכה	22,213.71	19,405.32	12,763.00	54,382.03		
14	17065	אייג אנד אמ מחסן	00018329 - 7	1,226.61	1,213.21	1,009.43	3,449.24	8.58	
			סה"כ צריכה	1,226.61	1,213.21	1,009.43	3,449.24		
15	17118	איל מיקאג 221	00018385 - 7	517.73	362.82	312.42	1,192.98	8.56	
			העמסת חשמל מ"א	58.59	54.32	54.35	167.26		
			העמסת מים מ"א	34.31	0.00	0.00	34.31		
			סה"כ צריכה	610.63	417.13	366.78	1,394.55		
16	17306	אימפוריום חדש	00021658 - 6	2,015.71	1,272.27	854.67	4,142.65	23.99	
			העמסת חשמל מ"א	277.54	257.31	257.49	792.34		
			העמסת מים מ"א	162.55	0.00	0.00	162.55		
			סה"כ צריכה	2,455.80	1,529.58	1,112.16	5,097.54		
17	17304	אימפוריום/טימברלנד חדש	00021658 - 4	1,310.29	959.17	936.46	3,205.92	12.08	
			העמסת חשמל מ"א	143.80	133.32	133.41	410.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	84.23	0.00	0.00	84.23		
			סה"כ צריכה	1,538.31	1,092.50	1,069.87	3,700.68		
18	17008	אימפרס	00015041 - 3	759.43	530.56	408.98	1,698.97	5.52	
			העמסת חשמל מ"א	84.86	78.68	78.73	242.27		
			העמסת מים מ"א	49.70	0.00	0.00	49.70		
			סה"כ צריכה	894.00	609.23	487.71	1,990.94		
19	23473	אינטימה	00025493 - 5	968.85	664.72	506.21	2,139.78	11.46	
			סה"כ צריכה	968.85	664.72	506.21	2,139.78		
20	17098	אירוקה 319-320	00018381 - 1	2,087.07	1,439.60	1,337.74	4,864.42	14.35	
			העמסת חשמל מ"א	118.06	109.46	109.53	337.05		
			העמסת מים מ"א	69.15	0.00	0.00	69.15		
			סה"כ צריכה	2,274.28	1,549.06	1,447.27	5,270.61		
21	17382	אירית גרנד 161	00023921 - 4	1,566.85	906.86	795.52	3,269.24	12.31	
			העמסת חשמל מ"א	122.18	113.27	113.35	348.81		
			העמסת מים מ"א	71.56	0.00	0.00	71.56		
			סה"כ צריכה	1,760.59	1,020.14	908.88	3,689.61		
22	17194	אלדו נעלים 136-137	00024385 - 7	1,634.68	1,167.10	902.23	3,704.01	16.39	
			העמסת חשמל מ"א	230.44	213.64	213.79	657.87		
			העמסת מים מ"א	134.97	0.00	0.00	134.97		
			סה"כ צריכה	2,000.09	1,380.74	1,116.02	4,496.86		
23	17143	אלישע ארכיון	00019439 - 8	0.05	0.00	0.00	0.05	0.09	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	0.00	0.05		
24	17116	אלמביקה 216	00018385 - 5	1,068.56	542.41	528.08	2,139.05	9.79	
			העמסת חשמל מ"א	79.89	74.07	74.12	228.08		
			העמסת מים מ"א	46.79	0.00	0.00	46.79		
			סה"כ צריכה	1,195.24	616.47	602.20	2,413.92		
25	17029	אמפסטו 373,375	00015820 - 5	3,327.01	2,780.34	3,234.54	9,341.90	28.55	
			העמסת חשמל מ"א	197.06	182.70	182.83	562.59		
			העמסת מים מ"א	115.42	0.00	0.00	115.42		
			סה"כ צריכה	3,639.50	2,963.04	3,417.37	10,019.91		
26	17545	אמריקן איגל	00015813 - 8	7,930.28	6,931.54	6,600.18	21,462.01	74.66	
			העמסת חשמל מ"א	904.80	838.86	839.44	2,583.09		
			העמסת מים מ"א	529.94	0.00	0.00	529.94		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9,365.02	7,770.40	7,439.62	24,575.04		
27	26993	אנגוויסטיק	00018393 - 3	966.69	591.69	430.20	1,988.58	6.63	
			העמסת חשמל מ"א	111.19	103.09	103.16	317.43		
			העמסת מים מ"א	65.12	0.00	0.00	65.12		
			סה"כ צריכה	1,143.00	694.77	533.36	2,371.14		
28	23600	אנדר ארמור	00018385 - 1	2,553.34	1,818.39	1,508.32	5,880.04	18.84	
			העמסת חשמל מ"א	330.82	306.71	306.92	944.44		
			העמסת מים מ"א	193.76	0.00	0.00	193.76		
			סה"כ צריכה	3,077.91	2,125.09	1,815.24	7,018.24		
29	25601	אניס בשביל הטבע	00015813 - 5	2,282.10	1,665.52	1,618.38	5,566.01	15.34	
			העמסת חשמל מ"א	166.88	154.72	154.83	476.43		
			העמסת מים מ"א	97.74	0.00	0.00	97.74		
			סה"כ צריכה	2,546.73	1,820.24	1,773.21	6,140.18		
30	17095	אסיקס/רוקפורט 279-280	00018374 - 6	1,997.23	1,210.62	813.27	4,021.12	13.11	
			העמסת חשמל מ"א	118.95	110.28	110.35	339.58		
			העמסת מים מ"א	69.67	0.00	0.00	69.67		
			סה"כ צריכה	2,185.84	1,320.90	923.63	4,430.37		
31	17011	אפרודיטה הלבשה התחתונה	00015041 - 6	1,439.15	913.15	650.30	3,002.60	13.14	
			העמסת חשמל מ"א	158.18	146.65	146.76	451.59		
			העמסת מים מ"א	92.65	0.00	0.00	92.65		
			סה"כ צריכה	1,689.98	1,059.80	797.06	3,546.84		
32	17191	אפריל חדש 131-132	00024385 - 4	3,105.86	2,098.51	2,006.05	7,210.41	25.57	
			העמסת חשמל מ"א	308.69	286.20	286.40	881.29		
			העמסת מים מ"א	180.80	0.00	0.00	180.80		
			סה"כ צריכה	3,595.35	2,384.71	2,292.44	8,272.50		
33	21055	אצטרובל זמני	00018349 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	17126	אצטרובל קירור	00018390 - 7	74.65	62.64	78.36	215.65	1.18	
			סה"כ צריכה	74.65	62.64	78.36	215.65		
35	17127	אקאקום קומה 1	00018390 - 8	67.75	46.33	61.10	175.18	0.49	
			סה"כ צריכה	67.75	46.33	61.10	175.18		
36	17420	אקססוריו 254	00025493 - 7	602.65	458.64	476.43	1,537.72	6.19	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	72.82	67.52	67.56	207.90		
			העמסת מים מ"א	42.65	0.00	0.00	42.65		
			סה"כ צריכה	718.13	526.15	543.99	1,788.27		
37	23832	ארומה ברק בורשטיין 128-130	00024385 - 3	3,460.77	3,318.62	3,917.51	10,696.90	31.26	
			העמסת חשמל מ"א	223.69	207.39	207.53	638.61		
			העמסת מים מ"א	131.02	0.00	0.00	131.02		
			סה"כ צריכה	3,815.48	3,526.01	4,125.04	11,466.53		
38	17025	ארט טאטו	00015816 - 6	214.30	134.55	141.59	490.45	2.42	
			העמסת חשמל מ"א	71.01	65.84	65.88	202.73		
			העמסת מים מ"א	41.59	0.00	0.00	41.59		
			סה"כ צריכה	326.91	200.39	207.47	734.77		
39	17038	באג	00015905 - 7	1,058.83	791.30	995.64	2,845.77	12.45	
			העמסת חשמל מ"א	236.12	218.91	219.06	674.09		
			העמסת מים מ"א	138.30	0.00	0.00	138.30		
			סה"כ צריכה	1,433.24	1,010.21	1,214.71	3,658.16		
40	17282	באשר פרומגרי 309	00016054 - 1	1,358.94	1,037.56	1,874.32	4,270.82	15.73	
			העמסת חשמל מ"א	175.05	162.29	162.40	499.74		
			העמסת מים מ"א	102.53	0.00	0.00	102.53		
			סה"כ צריכה	1,636.52	1,199.85	2,036.73	4,873.09		
41	17041	בובי בראון	00016048 - 3	1,736.96	1,156.95	747.03	3,640.93	11.96	
			העמסת חשמל מ"א	77.94	72.26	72.31	222.50		
			העמסת מים מ"א	45.65	0.00	0.00	45.65		
			סה"כ צריכה	1,860.54	1,229.20	819.33	3,909.08		
42	17342	בודי שופ 211A	00018368 - 6	523.12	277.01	288.34	1,088.48	4.40	
			העמסת חשמל מ"א	57.17	53.00	53.04	163.20		
			העמסת מים מ"א	33.48	0.00	0.00	33.48		
			סה"כ צריכה	613.77	330.01	341.38	1,285.16		
43	17302	בוניטה דה מס - 103	00021658 - 2	807.83	462.32	375.92	1,646.08	5.35	
			העמסת חשמל מ"א	113.62	105.34	105.41	324.38		
			העמסת מים מ"א	66.55	0.00	0.00	66.55		
			סה"כ צריכה	988.00	567.67	481.33	2,037.00		
44	27609	בורקס העגלה מ- 8.5.18	00015816 - 5	254.06	216.73	233.85	704.65	2.65	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	254.06	216.73	233.85	704.65		
45	17355	בזק - חדר 3-	00018386 - 4	1,887.69	1,873.36	4,851.52	8,612.56	16.01	
			סה"כ צריכה	1,887.69	1,873.36	4,851.52	8,612.56		
46	25691	בזק פיר E	00018386 - 5	129.05	126.12	331.70	586.88	1.09	
			סה"כ צריכה	129.05	126.12	331.70	586.88		
47	24374	בי פרש	00018343 - 5	364.90	390.71	797.33	1,552.95	5.63	
			סה"כ צריכה	364.90	390.71	797.33	1,552.95		
48	23923	בי פרש מחסן	00025052 - 5	212.71	108.15	447.87	768.73	1.78	
			סה"כ צריכה	212.71	108.15	447.87	768.73		
49	17321	ביגה 310-311	00018342 - 1	6,945.29	6,175.02	7,423.43	20,543.74	55.26	
			העמסת חשמל מ"א	98.35	91.19	91.25	280.79		
			העמסת מים מ"א	57.61	0.00	0.00	57.61		
			סה"כ צריכה	7,101.25	6,266.20	7,514.68	20,882.13		
50	17040	בילבונג	00016048 - 1	1,642.15	1,183.51	869.57	3,695.23	17.61	
			העמסת חשמל מ"א	218.47	202.55	202.69	623.71		
			העמסת מים מ"א	127.96	0.00	0.00	127.96		
			סה"כ צריכה	1,988.58	1,386.06	1,072.26	4,446.90		
51	17271	בלאק (שקם אלקטריק) 351,354	00015814 - 4	8,654.06	7,063.16	12,777.68	28,494.90	67.65	
			העמסת חשמל מ"א	449.25	416.51	416.79	1,282.55		
			העמסת מים מ"א	263.13	0.00	0.00	263.13		
			סה"כ צריכה	9,366.44	7,479.67	13,194.48	30,040.58		
52	17544	בלאק מחסן	00015813 - 7	9.97	7.49	21.37	38.83	0.46	
			סה"כ צריכה	9.97	7.49	21.37	38.83		
53	17352	בלו 150	00018386 - 1	1,861.39	1,112.92	784.38	3,758.69	12.53	
			העמסת חשמל מ"א	149.13	138.26	138.36	425.74		
			העמסת מים מ"א	87.34	0.00	0.00	87.34		
			סה"כ צריכה	2,097.86	1,251.18	922.74	4,271.78		
54	17279	בנק הפועלים חדש 383-387	00015819 - 6	4,617.07	4,359.16	9,289.90	18,266.13	34.48	
			העמסת חשמל מ"א	429.63	398.32	398.59	1,226.55		
			העמסת מים מ"א	251.64	0.00	0.00	251.64		
			סה"כ צריכה	5,298.34	4,757.48	9,688.49	19,744.31		
55	17149	בסט מובייל 382	00020502 - 6	816.83	521.72	509.99	1,848.54	5.89	
			העמסת חשמל מ"א	69.24	64.19	64.24	197.67		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	40.55	0.00	0.00	40.55		
			סה"כ צריכה	926.62	585.91	574.22	2,086.75		
56	17197	בראות נשים גרנד	00024811 - 2	306.37	285.13	154.54	746.04	3.72	
			העמסת חשמל מ"א	71.01	65.84	65.88	202.73		
			העמסת מים מ"א	41.59	0.00	0.00	41.59		
			סה"כ צריכה	418.98	350.97	220.42	990.37		
57	17096	ברשקה 270-274	00018374 - 7	5,573.05	4,966.06	3,466.19	14,005.30	42.59	
			העמסת חשמל מ"א	529.05	490.49	490.83	1,510.37		
			העמסת מים מ"א	309.87	0.00	0.00	309.87		
			סה"כ צריכה	6,411.96	5,456.55	3,957.02	15,825.54		
58	17543	ג'ונגל	00015813 - 6	787.52	455.13	363.13	1,605.78	6.80	
			העמסת חשמל מ"א	95.87	88.88	88.94	273.69		
			העמסת מים מ"א	56.15	0.00	0.00	56.15		
			סה"כ צריכה	939.54	544.01	452.08	1,935.62		
59	17009	גר.א.ס 291	00015041 - 4	601.64	442.81	305.89	1,350.34	6.76	
			העמסת חשמל מ"א	60.06	55.68	55.72	171.46		
			העמסת מים מ"א	35.18	0.00	0.00	35.18		
			סה"כ צריכה	696.87	498.49	361.62	1,556.98		
60	17380	גולברי 160	00023921 - 2	1,988.77	1,324.65	912.55	4,225.98	13.44	
			העמסת חשמל מ"א	121.43	112.58	112.66	346.68		
			העמסת מים מ"א	71.12	0.00	0.00	71.12		
			סה"כ צריכה	2,181.33	1,437.24	1,025.21	4,643.78		
61	17375	גולן טלקום דוכן קומה 2	00022146 - 6	56.25	56.09	144.19	256.53	0.41	
			סה"כ צריכה	56.25	56.09	144.19	256.53		
62	17021	גולרי פוי U4	00015816 - 3	76.27	52.70	24.16	153.13	0.51	
			סה"כ צריכה	76.27	52.70	24.16	153.13		
63	17532	גינרגי	14155742 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	23004	גלובוס בית קולנוע	13127923 - 1	36,022.70	30,918.90	75,110.60	142,052.20		
			סה"כ צריכה	36,022.70	30,918.90	75,110.60	142,052.20		
65	23003	גלובוס מנורה	00017325 - 2	495.58	466.57	1,207.33	2,169.48	4.31	
			סה"כ צריכה	495.58	466.57	1,207.33	2,169.48		
66	23005	גלובוס משרדים זמניים	00025052 - 2	263.31	135.61	343.43	742.34	2.01	
			סה"כ צריכה	263.31	135.61	343.43	742.34		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
67	17129	גלטו חנות 2	00018393 - 2	1,750.45	1,589.47	3,117.18	6,457.11	13.87	
			העמסת חשמל מ"א	45.27	41.97	42.00	129.24		
			העמסת מים מ"א	26.52	0.00	0.00	26.52		
			סה"כ צריכה	1,822.24	1,631.44	3,159.18	6,612.86		
68	17091	גלי נעלים 282-283	00018374 - 2	3,679.43	2,315.24	1,961.11	7,955.77	25.29	
			העמסת חשמל מ"א	325.77	302.03	302.24	930.05		
			העמסת מים מ"א	190.81	0.00	0.00	190.81		
			סה"כ צריכה	4,196.01	2,617.27	2,263.35	9,076.62		
69	17275	גליק 390	00015819 - 2	659.87	388.63	300.76	1,349.26	11.34	
			העמסת חשמל מ"א	138.48	128.38	128.47	395.33		
			העמסת מים מ"א	81.11	0.00	0.00	81.11		
			סה"כ צריכה	879.45	517.01	429.23	1,825.70		
70	25912	גליתה	00024324 - 8	328.81	197.74	219.79	746.35	3.36	
			העמסת חשמל מ"א	420.93	390.26	390.52	1,201.71		
			העמסת מים מ"א	246.54	0.00	0.00	246.54		
			סה"כ צריכה	996.28	588.00	610.32	2,194.60		
71	17328	גנטלמן 303	00018342 - 8	895.36	670.05	972.60	2,538.01	10.37	
			העמסת חשמל מ"א	95.87	88.88	88.94	273.69		
			העמסת מים מ"א	56.15	0.00	0.00	56.15		
			סה"כ צריכה	1,047.38	758.93	1,061.54	2,867.85		
72	17335	גרג 155-157	00018343 - 7	8,056.16	7,121.14	8,043.91	23,221.21	59.66	
			העמסת חשמל מ"א	212.86	197.35	197.49	607.70		
			העמסת מים מ"א	124.67	0.00	0.00	124.67		
			סה"כ צריכה	8,393.69	7,318.49	8,241.40	23,953.58		
73	17357	גרג מחסן 1	00018386 - 6	24.05	23.41	47.37	94.83	0.17	
			סה"כ צריכה	24.05	23.41	47.37	94.83		
74	17110	גרג מחסן 2 185-186	00018384 - 7	0.0005	0.00	0.00	0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.0005	0.00	0.00	0.0005		
75	17163	ד"ר בויקו מורל	00024314 - 7	48.97	63.66	25.00	137.63	1.65	
			העמסת חשמל מ"א	49.71	46.09	46.12	141.91		
			העמסת מים מ"א	29.11	0.00	0.00	29.11		
			סה"כ צריכה	127.79	109.74	71.12	308.66		
76	17341	ד"ר גב 206-207	00018368 - 5	2,399.58	1,426.80	922.43	4,748.82	16.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	204.16	189.28	189.41	582.86		
			העמסת מים מ"א	119.58	0.00	0.00	119.58		
			סה"כ צריכה	2,723.32	1,616.09	1,111.85	5,451.26		
77	17162	ד"ר הררי עופר	00024314 - 6	17.06	25.02	24.38	66.45	1.48	
			העמסת חשמל מ"א	53.26	49.38	49.41	152.05		
			העמסת מים מ"א	31.19	0.00	0.00	31.19		
			סה"כ צריכה	101.51	74.40	73.79	249.70		
78	17200	ד"ר זמיר בשמת	00024811 - 5	68.82	67.87	33.79	170.49	1.39	
			העמסת חשמל מ"א	65.69	60.90	60.94	187.53		
			העמסת מים מ"א	38.47	0.00	0.00	38.47		
			סה"כ צריכה	172.98	128.77	94.73	396.49		
79	17174	ד"ר חזאן מרפאה נוספת	00024314 - 18	185.31	135.88	208.52	529.71	3.12	
			העמסת חשמל מ"א	56.81	52.67	52.71	162.19		
			העמסת מים מ"א	33.27	0.00	0.00	33.27		
			סה"כ צריכה	275.40	188.55	261.23	725.17		
80	17164	ד"ר חזאן נימר	00024314 - 8	165.63	144.49	272.99	583.11	3.26	
			העמסת חשמל מ"א	51.48	47.73	47.77	146.98		
			העמסת מים מ"א	30.15	0.00	0.00	30.15		
			סה"כ צריכה	247.27	192.22	320.76	760.25		
81	17180	ד"ר קליין הילה	00024314 - 24	292.15	224.49	138.88	655.51	3.97	
			העמסת חשמל מ"א	85.22	79.01	79.06	243.28		
			העמסת מים מ"א	49.91	0.00	0.00	49.91		
			סה"כ צריכה	427.27	303.49	217.94	948.71		
82	17160	ד"ר קליין הילה מרפאה נוסף / ד"ר שרל חדד (משרד 4)	00024314 - 4	41.69	58.94	6.68	107.31	2.62	
			העמסת חשמל מ"א	55.92	51.85	51.88	159.65		
			העמסת מים מ"א	32.75	0.00	0.00	32.75		
			סה"כ צריכה	130.36	110.79	58.56	299.72		
83	17150	דה נורת פייס	00020502 - 7	1,009.83	666.30	606.27	2,282.39	6.47	
			העמסת חשמל מ"א	193.51	179.41	179.53	552.45		
			העמסת מים מ"א	113.34	0.00	0.00	113.34		
			סה"כ צריכה	1,316.68	845.71	785.80	2,948.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
84	28746	דוכן אי-סייל תאריך כניסה: 19/07/18	00021658 - 1	6.30	5.38	9.87	21.55	0.17	
			סה"כ צריכה	6.30	5.38	9.87	21.55		
85	27597	דוכן דינמיקה סלולר	00018390 - 6	214.34	170.12	144.04	528.50	1.45	
			סה"כ צריכה	214.34	170.12	144.04	528.50		
86	17530	דור תחנת דלק 405	14155742 - 1	1,316.80	1,472.40	5,041.40	7,830.60	18.65	
			סה"כ צריכה	1,316.80	1,472.40	5,041.40	7,830.60		
87	17006	דורין פרנקפורט 286,285	00015041 - 1	718.96	469.03	344.63	1,532.63	5.02	
			העמסת חשמל מ"א	71.01	65.84	65.88	202.73		
			העמסת מים מ"א	41.59	0.00	0.00	41.59		
			סה"כ צריכה	831.57	534.87	410.52	1,776.96		
88	17092	דיוזל 281	00018374 - 3	1,425.58	789.64	769.58	2,984.80	10.85	
			העמסת חשמל מ"א	126.05	116.86	116.94	359.85		
			העמסת מים מ"א	73.83	0.00	0.00	73.83		
			סה"כ צריכה	1,625.45	906.50	886.52	3,418.48		
89	17274	דיסיגאול 366-372	00015819 - 1	4,018.41	3,152.39	1,777.11	8,947.90	27.90	
			העמסת חשמל מ"א	489.99	454.28	454.60	1,398.87		
			העמסת מים מ"א	286.99	0.00	0.00	286.99		
			סה"כ צריכה	4,795.39	3,606.67	2,231.70	10,633.76		
90	27986	דלתא פופ אפ	00018373 - 7	1,868.35	1,563.00	2,778.53	6,209.88	17.71	
			העמסת חשמל מ"א	420.75	390.09	390.36	1,201.20		
			העמסת מים מ"א	246.44	0.00	0.00	246.44		
			סה"כ צריכה	2,535.54	1,953.09	3,168.89	7,657.52		
91	27613	דלתא קומה 3 (1)	00016054 - 3	1,542.11	1,100.28	777.52	3,419.91	10.61	
			העמסת חשמל מ"א	275.12	255.07	255.25	785.45		
			העמסת מים מ"א	161.14	0.00	0.00	161.14		
			סה"כ צריכה	1,978.37	1,355.36	1,032.77	4,366.50		
92	23472	דלתא-פיקס	00025493 - 3	1,455.20	864.61	647.90	2,967.70	12.59	
			העמסת חשמל מ"א	169.60	157.24	157.35	484.18		
			העמסת מים מ"א	99.33	0.00	0.00	99.33		
			סה"כ צריכה	1,724.13	1,021.84	805.24	3,551.22		
93	17120	דן קסידי 140-141	00018390 - 1	1,085.03	561.22	525.96	2,172.21	9.05	
			העמסת חשמל מ"א	73.69	68.32	68.37	210.39		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	43.16	0.00	0.00	43.16		
			סה"כ צריכה	1,201.89	629.54	594.33	2,425.76		
94	17030	דנה אשכנזי קומה 2	00015820 - 6	1,200.12	823.18	523.94	2,547.24	8.87	
			העמסת חשמל מ"א	135.55	125.67	125.75	386.97		
			העמסת מים מ"א	1,328.55	1,073.71	1,114.49	3,516.76		
			סה"כ צריכה	2,664.22	2,022.56	1,764.19	6,450.97		
95	17332	דפנה לוינסון 154	00018343 - 4	217.57	152.87	111.94	482.37	1.44	
			העמסת חשמל מ"א	44.56	41.31	41.34	127.22		
			העמסת מים מ"א	26.10	0.00	0.00	26.10		
			סה"כ צריכה	288.23	194.18	153.28	635.69		
96	17097	ה. שטרן 284	00018374 - 8	2,562.36	2,101.42	2,146.70	6,810.49	21.52	
			העמסת חשמל מ"א	194.75	180.56	180.69	556.00		
			העמסת מים מ"א	114.07	0.00	0.00	114.07		
			סה"כ צריכה	2,871.18	2,281.98	2,327.39	7,480.55		
97	17075	הבורסה לשעונים 112	00021942 - 1	360.31	192.24	144.20	696.75	3.93	
			העמסת חשמל מ"א	42.08	39.01	39.04	120.12		
			העמסת מים מ"א	24.64	0.00	0.00	24.64		
			סה"כ צריכה	427.03	231.25	183.24	841.51		
98	17010	הבורסה לתכשיטים 290	00015041 - 5	741.08	516.28	411.25	1,668.60	5.60	
			העמסת חשמל מ"א	70.13	65.02	65.06	200.20		
			העמסת מים מ"א	41.07	0.00	0.00	41.07		
			סה"כ צריכה	852.27	581.29	476.31	1,909.88		
99	17327	הודיס 305A	00018342 - 7	1,548.43	1,139.84	818.25	3,506.52	11.34	
			העמסת חשמל מ"א	149.13	138.26	138.36	425.74		
			העמסת מים מ"א	87.34	0.00	0.00	87.34		
			סה"כ צריכה	1,784.90	1,278.10	956.61	4,019.61		
100	17370	הוט סטופ 90024	00022146 - 3	251.34	175.58	170.97	597.89	1.66	
			סה"כ צריכה	251.34	175.58	170.97	597.89		
101	17526	הולמס פלייס 11190	14152653 - 1	32,811.50	33,184.90	49,190.00	115,186.40		
			סה"כ צריכה	32,811.50	33,184.90	49,190.00	115,186.40		
102	17081	הלד צילום 122	00021942 - 7	1,182.96	842.85	572.58	2,598.39	8.77	
			מ"א להעמסה	60.52	56.11	56.15	172.78		
			סה"כ צריכה	1,243.48	898.96	628.72	2,771.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
103	17266	המשביר 1	00015638 - 1	22,844.40	17,056.80	16,699.60	56,600.80	146.40	
			סה"כ צריכה	22,844.40	17,056.80	16,699.60	56,600.80		
104	17156	המשביר 2	00024274 - 1	47,024.00	39,050.00	55,396.20	141,470.20	512.80	
			העמסת חשמל מ"א	8,858.55	8,212.97	8,218.62	25,290.15		
			העמסת מים מ"א	5,188.47	0.00	0.00	5,188.47		
			סה"כ צריכה	61,071.03	47,262.97	63,614.82	171,948.82		
105	17053	המתפרה של כרמלה	00017323 - 1	739.78	650.81	300.43	1,691.03	6.98	
			סה"כ צריכה	739.78	650.81	300.43	1,691.03		
106	17076	הנס 2 113-114	00021942 - 2	1,468.42	1,108.35	1,345.96	3,922.74	12.15	
			העמסת חשמל מ"א	147.18	136.45	136.54	420.17		
			העמסת מים מ"א	86.20	0.00	0.00	86.20		
			סה"כ צריכה	1,701.80	1,244.80	1,482.51	4,429.11		
107	17344	הסנדלריה של כרמל	00018380 - 1	205.31	102.10	61.10	368.50	1.77	
			סה"כ צריכה	205.31	102.10	61.10	368.50		
108	17023	הפנינג 335-336	00015816 - 4	1,515.69	984.91	679.11	3,179.70	10.37	
			העמסת חשמל מ"א	175.76	162.95	163.06	501.77		
			העמסת מים מ"א	102.94	0.00	0.00	102.94		
			סה"כ צריכה	1,794.39	1,147.86	842.17	3,784.41		
109	17381	הצורפים קומה 1	00023921 - 3	690.90	393.58	274.06	1,358.53	8.92	
			העמסת חשמל מ"א	99.24	92.01	92.07	283.32		
			העמסת מים מ"א	58.13	0.00	0.00	58.13		
			סה"כ צריכה	848.26	485.58	366.13	1,699.98		
110	17033	וואו קוסמטיקס 9	00015905 - 2	669.30	501.08	350.31	1,520.68	8.99	
			העמסת חשמל מ"א	159.78	148.14	148.24	456.15		
			העמסת מים מ"א	93.58	0.00	0.00	93.58		
			סה"כ צריכה	922.66	649.21	498.55	2,070.42		
111	17079	וואנס 116-117	00021942 - 5	1,088.05	685.89	624.53	2,398.48	7.54	
			העמסת חשמל מ"א	113.62	105.34	105.41	324.38		
			העמסת מים מ"א	66.55	0.00	0.00	66.55		
			סה"כ צריכה	1,268.22	791.24	729.95	2,789.40		
112	17119	וויז נעלים 217-218	00018385 - 8	722.91	423.55	294.30	1,440.75	7.16	
			העמסת חשמל מ"א	108.05	100.17	100.24	308.46		
			העמסת מים מ"א	63.28	0.00	0.00	63.28		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	894.24	523.72	394.54	1,812.50		
113	27538	ויט אנד בלאק	3 - 16048015	812.75	587.70	224.50	1,624.95	11.05	
			העמסת חשמל מ"א	97.64	90.53	90.59	278.76		
			העמסת מים מ"א	57.19	0.00	0.00	57.19		
			סה"כ צריכה	967.58	678.23	315.09	1,960.90		
114	17199	וול סטריט	4 - 00024811	1,376.53	870.65	526.96	2,774.14	9.82	
			סה"כ צריכה	1,376.53	870.65	526.96	2,774.14		
115	17316	וונדום - נייק 298	3 - 00018338	3,096.50	1,991.78	2,544.35	7,632.63	21.49	
			העמסת חשמל מ"א	274.29	254.30	254.47	783.06		
			העמסת מים מ"א	160.65	0.00	0.00	160.65		
			סה"כ צריכה	3,531.44	2,246.08	2,798.82	8,576.34		
116	17078	ורדינון 118-119	4 - 00021942	1,499.45	1,146.64	738.20	3,384.30	11.47	
			העמסת חשמל מ"א	159.92	148.27	148.37	456.56		
			העמסת מים מ"א	93.67	0.00	0.00	93.67		
			סה"כ צריכה	1,753.04	1,294.91	886.57	3,934.52		
117	25878	זארה 224-229	2 - 00025148	29,840.54	28,994.24	24,686.21	83,520.99	211.94	
			העמסת חשמל מ"א	3,696.24	3,426.87	3,429.23	10,552.34		
			העמסת מים מ"א	2,164.90	0.00	0.00	2,164.90		
			סה"כ צריכה	35,701.68	32,421.11	28,115.44	96,238.23		
118	25904	זארה מחסן	3 - 16254201	1,842.20	1,841.90	833.00	4,517.10	196.44	
			סה"כ צריכה	1,842.20	1,841.90	833.00	4,517.10		
119	17314	זיגי שאול קומה 2 266-267	1 - 00018338	2,124.19	1,283.86	953.08	4,361.13	15.21	
			העמסת חשמל מ"א	227.24	210.68	210.83	648.75		
			העמסת מים מ"א	133.10	0.00	0.00	133.10		
			סה"כ צריכה	2,484.53	1,494.54	1,163.90	5,142.97		
120	17043	זמימת אבנט	5 - 00016048	18.67	11.05	5.14	34.86	0.31	
			סה"כ צריכה	18.67	11.05	5.14	34.86		
121	17168	חדרי מלח אודיוסטי ד"ר חדאד	12 - 00024314	154.36	106.58	198.06	459.00	2.43	
			העמסת חשמל מ"א	71.01	65.84	65.88	202.73		
			העמסת מים מ"א	41.59	0.00	0.00	41.59		
			סה"כ צריכה	266.97	172.42	263.94	703.33		
122	17269	טבע נאות קומה 3 350A	2 - 00015814	515.35	399.93	276.61	1,191.88	6.69	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	98.35	91.19	91.25	280.79		
			העמסת מים מ"א	57.61	0.00	0.00	57.61		
			סה"כ צריכה	671.30	491.11	367.86	1,530.27		
123	17192	טו גו 134-133	00024385 - 5	2,851.06	2,079.07	1,676.96	6,607.10	23.88	
			העמסת חשמל מ"א	266.30	246.89	247.06	760.26		
			העמסת מים מ"א	155.97	0.00	0.00	155.97		
			סה"כ צריכה	3,273.34	2,325.96	1,924.03	7,523.32		
124	17195	טוונטי פור סבן 138-139	00024385 - 8	1,804.77	1,309.57	1,034.97	4,149.31	17.76	
			העמסת חשמל מ"א	213.04	197.51	197.65	608.20		
			העמסת מים מ"א	124.78	0.00	0.00	124.78		
			סה"כ צריכה	2,142.59	1,507.08	1,232.62	4,882.29		
125	17026	טוטו	00015816 - 7	32.57	28.42	63.05	124.04	0.28	
			סה"כ צריכה	32.57	28.42	63.05	124.04		
126	17329	טויס אר אס 101	00018343 - 1	12,185.42	9,060.60	7,802.82	29,048.84	92.98	
			העמסת חשמל מ"א	1,503.71	1,394.12	1,395.08	4,292.91		
			העמסת מים מ"א	880.72	0.00	0.00	880.72		
			סה"כ צריכה	14,569.85	10,454.72	9,197.90	34,222.47		
127	17278	טוס	00015819 - 5	1,056.58	721.83	911.97	2,690.38	10.52	
			העמסת חשמל מ"א	90.54	83.94	84.00	258.49		
			העמסת מים מ"א	53.03	0.00	0.00	53.03		
			סה"כ צריכה	1,200.16	805.77	995.97	3,001.90		
128	17059	טופ טן אביזרים	00018329 - 1	1,381.84	1,178.64	786.39	3,346.86	9.77	
			העמסת חשמל מ"א	125.34	116.20	116.28	357.83		
			העמסת מים מ"א	73.41	0.00	0.00	73.41		
			סה"כ צריכה	1,580.59	1,294.84	902.67	3,778.10		
129	27905	טי אנד טי פרמיום	00018328 - 4	1,401.85	988.80	940.26	3,330.90	14.02	
			העמסת חשמל מ"א	156.23	144.84	144.94	446.02		
			העמסת מים מ"א	91.50	0.00	0.00	91.50		
			סה"כ צריכה	1,649.58	1,133.64	1,085.20	3,868.42		
130	27598	טיים משין	00015905 - 5	2,048.55	1,488.07	1,769.26	5,305.88	19.01	
			העמסת חשמל מ"א	213.16	197.63	197.77	608.56		
			העמסת מים מ"א	124.85	0.00	0.00	124.85		
			סה"כ צריכה	2,386.56	1,685.69	1,967.03	6,039.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
131	17204	טיפת חלב	00025002 - 1	1,242.63	929.59	868.17	3,040.39	13.98	
			סה"כ צריכה	1,242.63	929.59	868.17	3,040.39		
132	17067	טרקלין החשמל A125 125	00018349 - 1	4,358.20	2,558.82	1,662.61	8,579.63	29.06	
			העמסת חשמל מ"א	401.23	371.99	372.24	1,145.45		
			העמסת מים מ"א	235.00	0.00	0.00	235.00		
			סה"כ צריכה	4,994.42	2,930.81	2,034.85	9,960.08		
133	17361	יאגנה	00021286 - 2	1,324.31	1,105.99	721.41	3,151.72	12.00	
			העמסת חשמל מ"א	135.01	125.17	125.26	385.45		
			העמסת מים מ"א	79.08	0.00	0.00	79.08		
			סה"כ צריכה	1,538.41	1,231.17	846.67	3,616.25		
134	17308	יולו	00021658 - 8	528.42	346.37	238.06	1,112.85	3.73	
			העמסת חשמל מ"א	43.14	40.00	40.02	123.16		
			העמסת מים מ"א	25.27	0.00	0.00	25.27		
			סה"כ צריכה	596.83	386.37	278.08	1,261.28		
135	27585	יוסי כחמה	00018384 - 3	597.78	330.05	56.53	984.36	5.47	
			סה"כ צריכה	597.78	330.05	56.53	984.36		
136	17398	יפה נוף	00025052 - 3	677.85	52.69	186.81	917.35	6.72	
			סה"כ צריכה	677.85	52.69	186.81	917.35		
137	17196	כללית סמייל - ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ	00024811 - 1	1,757.37	1,433.14	814.00	4,004.51	14.36	
			סה"כ צריכה	1,757.37	1,433.14	814.00	4,004.51		
138	24372	לגעת באוכל חדש 324	00025148 - 3	11,538.38	9,127.75	9,420.41	30,086.54	89.93	
			העמסת חשמל מ"א	1,775.33	1,645.95	1,647.08	5,068.37		
			העמסת מים מ"א	1,039.82	0.00	0.00	1,039.82		
			סה"כ צריכה	14,353.53	10,773.70	11,067.49	36,194.73		
139	17013	לחם ארז 127	00015812 - 1	908.90	782.91	1,141.82	2,833.63	7.48	
			העמסת חשמל מ"א	55.04	51.02	51.06	157.12		
			העמסת מים מ"א	32.23	0.00	0.00	32.23		
			סה"כ צריכה	996.17	833.93	1,192.88	3,022.98		
140	17083	לי קופר 232	00018373 - 1	2,830.13	1,817.27	1,761.56	6,408.96	19.22	
			העמסת חשמל מ"א	273.40	253.48	253.65	780.53		
			העמסת מים מ"א	160.13	0.00	0.00	160.13		
			סה"כ צריכה	3,263.67	2,070.74	2,015.21	7,349.62		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
141	21087	לידי קונפורט 108-109	00021658 - 3	1,021.71	610.45	379.42	2,011.57	7.21	
		העמסת חשמל מ"א		104.74	97.11	97.18	299.03		
		העמסת מים מ"א		61.35	0.00	0.00	61.35		
		סה"כ צריכה		1,187.80	707.56	476.60	2,371.96		
142	17297	ליה לונדון 265	00018328 - 5	469.84	277.84	202.49	950.16	3.74	
		העמסת חשמל מ"א		36.61	33.94	33.96	104.51		
		העמסת מים מ"א		21.44	0.00	0.00	21.44		
		סה"כ צריכה		527.89	311.78	236.45	1,076.11		
143	17189	לייזר פיניש 127A	00024385 - 2	800.56	469.95	263.04	1,533.56	5.48	
		העמסת חשמל מ"א		44.74	41.48	41.51	127.72		
		העמסת מים מ"א		26.20	0.00	0.00	26.20		
		סה"כ צריכה		871.51	511.43	304.55	1,687.49		
144	17161	ליליאנה ויונפלד	00024314 - 5	33.63	23.57	5.47	62.66	0.99	
		העמסת חשמל מ"א		49.71	46.09	46.12	141.91		
		העמסת מים מ"א		29.11	0.00	0.00	29.11		
		סה"כ צריכה		112.45	69.66	51.59	233.69		
145	22480	לינדה אוסף פרטי 1.ק	00018349 - 6	447.79	220.14	170.74	838.67	5.46	
		העמסת חשמל מ"א		73.68	68.31	68.35	210.34		
		העמסת מים מ"א		43.15	0.00	0.00	43.15		
		סה"כ צריכה		564.62	288.44	239.10	1,092.16		
146	17298	ללין 265	00018328 - 6	1,042.11	980.39	616.21	2,638.72	10.09	
		העמסת חשמל מ"א		110.07	102.05	102.12	314.24		
		העמסת מים מ"א		64.47	0.00	0.00	64.47		
		סה"כ צריכה		1,216.65	1,082.44	718.33	3,017.43		
147	17121	מאניה	00018390 - 2	1,679.61	1,016.03	802.15	3,497.79	11.48	
		העמסת חשמל מ"א		129.60	120.15	120.24	369.99		
		העמסת מים מ"א		75.91	0.00	0.00	75.91		
		סה"כ צריכה		1,885.11	1,136.18	922.39	3,943.69		
148	17056	מאק	00017323 - 4	1,968.12	1,591.69	1,867.22	5,427.03	20.88	
		העמסת חשמל מ"א		135.81	125.92	126.00	387.73		
		העמסת מים מ"א		79.55	0.00	0.00	79.55		
		סה"כ צריכה		2,183.48	1,717.60	1,993.22	5,894.31		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
149	17068	מגה ספורט חדש	00018349 - 2	2,210.65	1,715.05	1,267.70	5,193.40	14.57	
			העמסת חשמל מ"א	295.24	273.72	273.91	842.87		
			העמסת מים מ"א	172.92	0.00	0.00	172.92		
			סה"כ צריכה	2,678.81	1,988.78	1,541.61	6,209.19		
150	17070	מגנוליה קומה 1	00018349 - 4	157.26	158.30	411.55	727.10	1.12	
			סה"כ צריכה	157.26	158.30	411.55	727.10		
151	17259	מגנוליה קומה 2	16048013 - 1	204.15	204.65	541.75	950.55	3.18	
			סה"כ צריכה	204.15	204.65	541.75	950.55		
152	17379	מיה אינספריישן 159	00023921 - 1	1,739.50	1,177.38	787.52	3,704.40	13.07	
			העמסת חשמל מ"א	129.07	119.66	119.74	368.47		
			העמסת מים מ"א	75.59	0.00	0.00	75.59		
			סה"כ צריכה	1,944.16	1,297.04	907.26	4,148.46		
153	17338	מיכל נגרין	00018368 - 2	940.52	661.41	528.18	2,130.12	6.33	
			העמסת חשמל מ"א	66.57	61.72	61.77	190.06		
			העמסת מים מ"א	38.99	0.00	0.00	38.99		
			סה"כ צריכה	1,046.09	723.13	589.95	2,359.17		
154	17145	מירון בית מאפיה 379	00020502 - 2	4,302.84	3,644.70	5,955.80	13,903.34	47.93	
			העמסת חשמל מ"א	102.97	95.47	95.53	293.97		
			העמסת מים מ"א	60.31	0.00	0.00	60.31		
			סה"כ צריכה	4,466.12	3,740.17	6,051.33	14,257.61		
155	17109	מירון מחסן 2	00018384 - 6	437.70	420.16	1,036.84	1,894.70	4.53	
			סה"כ צריכה	437.70	420.16	1,036.84	1,894.70		
156	17212	מכבי פיזיותרפיה	00025352 - 2	2,842.46	2,314.32	1,468.36	6,625.14	22.31	
			ציבורי ממפסק מכבי	143.17	140.60	43.94	327.71		
			סה"כ צריכה	2,985.63	2,454.92	1,512.30	6,952.85		
157	17206	מכבי חיוני קומה 6,7,8	00025334 - 2	6,583.35	5,231.83	4,035.58	15,850.75	47.15	
			סה"כ צריכה	6,583.35	5,231.83	4,035.58	15,850.75		
158	17307	מכבי חיפה 110	00021658 - 7	1,467.75	1,045.06	894.44	3,407.25	10.76	
			העמסת חשמל מ"א	106.88	99.09	99.15	305.12		
			העמסת מים מ"א	62.60	0.00	0.00	62.60		
			סה"כ צריכה	1,637.22	1,144.15	993.59	3,774.96		
159	17213	מכבי טבעי	00025352 - 3	2,072.24	1,522.96	1,270.22	4,865.42	17.26	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי ממפסק מכבי	104.37	92.52	38.01	234.91		
			סה"כ צריכה	2,176.61	1,615.48	1,308.23	5,100.33		
160	17142	מכבי מגדל קומות 6,7,8	00019439 - 7	1,548.90	1,280.23	1,080.75	3,909.88	13.87	
			סה"כ צריכה	1,548.90	1,280.23	1,080.75	3,909.88		
161	17205	מכבי מכונים קומה 4	00025334 - 1	4,168.90	3,432.22	2,219.70	9,820.83	33.87	
			סה"כ צריכה	4,168.90	3,432.22	2,219.70	9,820.83		
162	23601	מנדרין ליאור 253	00025493 - 6	2,519.48	2,216.19	2,945.95	7,681.63	21.10	
			העמסת חשמל מ"א	46.16	42.79	42.82	131.78		
			העמסת מים מ"א	27.04	0.00	0.00	27.04		
			סה"כ צריכה	2,592.67	2,258.99	2,988.78	7,840.44		
163	17035	מספרת טיפרו	00015905 - 4	1,263.59	874.81	409.07	2,547.47	15.95	
			העמסת חשמל מ"א	109.98	101.97	102.04	313.99		
			העמסת מים מ"א	64.42	0.00	0.00	64.42		
			סה"כ צריכה	1,437.99	976.78	511.10	2,925.88		
164	17360	מפעל הפיס קומה 90020 1	00021286 - 1	105.69	85.03	120.54	311.27	0.70	
			סה"כ צריכה	105.69	85.03	120.54	311.27		
165	17018	מפעל הפיס קומה 3	00015812 - 6	83.32	74.26	151.46	309.05	0.67	
			סה"כ צריכה	83.32	74.26	151.46	309.05		
166	17104	מקדונלד - מסעדה	00018384 - 1	8,684.89	6,618.42	10,315.59	25,618.89	62.91	
			העמסת חשמל מ"א	577.52	535.43	535.80	1,648.74		
			העמסת מים מ"א	338.25	0.00	0.00	338.25		
			סה"כ צריכה	9,600.65	7,153.85	10,851.38	27,605.88		
167	17144	מקדונלד דוכן	00020502 - 1	4,220.95	3,659.88	6,680.97	14,561.79	38.90	
			העמסת חשמל מ"א	98.71	91.51	91.58	281.80		
			העמסת מים מ"א	57.81	0.00	0.00	57.81		
			סה"כ צריכה	4,377.47	3,751.39	6,772.55	14,901.41		
168	17203	מרפאות ספיר - ד"ר לאור	00024811 - 8	639.79	595.31	342.19	1,577.29	6.74	
			העמסת חשמל מ"א	269.85	250.18	250.36	770.39		
			העמסת מים מ"א	158.05	0.00	0.00	158.05		
			סה"כ צריכה	1,067.69	845.49	592.55	2,505.73		
169	24360	משבא מי שתיה מכבי 6-8	16254201 - 2	691.20	477.20	265.20	1,433.60	5.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	691.20	477.20	265.20	1,433.60		
170	17062	מתפרה סרג 90015	00018329 - 4	1,032.53	901.25	442.88	2,376.67	9.59	
			סה"כ צריכה	1,032.53	901.25	442.88	2,376.67		
171	23002	ניילס גלארי	00018381 - 3	83.95	66.91	48.45	199.32	2.89	
			סה"כ צריכה	83.95	66.91	48.45	199.32		
172	17107	נין ווסט חדש	00018384 - 4	926.53	531.82	449.98	1,908.32	8.55	
			העמסת חשמל מ"א	140.25	130.03	130.12	400.40		
			העמסת מים מ"א	82.15	0.00	0.00	82.15		
			סה"כ צריכה	1,148.92	661.85	580.10	2,390.87		
173	17415	נייקי ריטילורס 250-251	00025493 - 4	5,563.69	4,126.78	3,491.18	13,181.65	54.07	
			העמסת חשמל מ"א	559.23	518.47	518.83	1,596.54		
			העמסת מים מ"א	327.54	0.00	0.00	327.54		
			סה"כ צריכה	6,450.46	4,645.25	4,010.02	15,105.73		
174	17421	ננדי 255-256	00025493 - 8	774.82	352.21	333.76	1,460.79	6.95	
			העמסת חשמל מ"א	137.06	127.07	127.15	391.28		
			העמסת מים מ"א	80.27	0.00	0.00	80.27		
			סה"כ צריכה	992.15	479.28	460.91	1,932.35		
175	17114	נספרוסו 212 213 214	00018385 - 3	1,310.96	1,091.11	811.04	3,213.10	9.48	
			העמסת חשמל מ"א	183.21	169.86	169.98	523.06		
			העמסת מים מ"א	107.31	0.00	0.00	107.31		
			סה"כ צריכה	1,601.48	1,260.97	981.01	3,843.47		
176	17351	נספרוסו מחסן 1	00018380 - 8	210.71	158.78	343.37	712.86	2.39	
			סה"כ צריכה	210.71	158.78	343.37	712.86		
177	17386	נעלי נמרוד קומה 1 164-	00023921 - 6	1,889.46	1,115.70	1,035.81	4,040.97	16.05	
			העמסת חשמל מ"א	227.78	211.18	211.32	650.27		
			העמסת מים מ"א	133.41	0.00	0.00	133.41		
			סה"כ צריכה	2,250.64	1,326.88	1,247.14	4,824.65		
178	17093	סאקס 275	00018374 - 4	1,903.86	1,305.61	2,142.03	5,351.51	13.52	
			העמסת חשמל מ"א	161.91	150.11	150.21	462.24		
			העמסת מים מ"א	94.83	0.00	0.00	94.83		
			סה"כ צריכה	2,160.61	1,455.72	2,292.25	5,908.57		
179	17111	סבון של פעם 189	00018384 - 8	937.69	686.28	462.12	2,086.08	7.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	50.42	46.75	46.78	143.94		
			העמסת מים מ"א	29.53	0.00	0.00	29.53		
			סה"כ צריכה	1,017.64	733.02	508.89	2,259.55		
180	17299	סברובסקי קומה 2 262-263	00018328 - 7	1,689.36	1,157.52	878.11	3,724.98	12.09	
			העמסת חשמל מ"א	164.04	152.09	152.19	468.32		
			העמסת מים מ"א	96.08	0.00	0.00	96.08		
			סה"כ צריכה	1,949.48	1,309.60	1,030.30	4,289.38		
181	17148	סוטש A381	00020502 - 5	449.57	301.94	342.61	1,094.13	3.35	
			העמסת חשמל מ"א	31.42	29.13	29.15	89.71		
			העמסת מים מ"א	18.40	0.00	0.00	18.40		
			סה"כ צריכה	499.40	331.08	371.77	1,202.24		
182	17014	סולתם רדד 325,327	00015812 - 2	1,003.14	775.93	741.53	2,520.60	10.11	
			העמסת חשמל מ"א	115.40	106.99	107.06	329.44		
			העמסת מים מ"א	67.59	0.00	0.00	67.59		
			סה"כ צריכה	1,186.13	882.91	848.59	2,917.64		
183	17188	סופר לינק - אמין תקשורת 127	00024385 - 1	807.79	536.00	431.29	1,775.08	5.76	
			העמסת חשמל מ"א	56.81	52.67	52.71	162.19		
			העמסת מים מ"א	33.27	0.00	0.00	33.27		
			סה"כ צריכה	897.87	588.67	484.00	1,970.54		
184	17268	סופר פארם 341-347	00015814 - 1	14,986.29	13,754.67	17,429.18	46,170.14	100.37	
			העמסת חשמל מ"א	1,213.21	1,124.79	1,125.57	3,463.57		
			העמסת מים מ"א	710.58	0.00	0.00	710.58		
			סה"כ צריכה	16,910.07	14,879.47	18,554.75	50,344.29		
185	17346	סטיב מאדן 192-193	00018380 - 3	1,631.77	1,226.87	817.99	3,676.63	13.39	
			העמסת חשמל מ"א	114.54	106.20	106.27	327.01		
			העמסת מים מ"א	67.09	0.00	0.00	67.09		
			סה"כ צריכה	1,813.41	1,333.06	924.26	4,070.73		
186	21075	סטיישן סנדוויץ 380 דזן	00020502 - 3	1,888.68	1,338.78	1,369.11	4,596.57	16.80	
			העמסת חשמל מ"א	41.54	38.52	38.54	118.60		
			העמסת מים מ"א	24.33	0.00	0.00	24.33		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,954.56	1,377.29	1,407.65	4,739.50		
187	21612	סטיישן סנדוויץ' - מחסן	4 - 00015820	256.39	214.18	400.84	871.41	4.72	
			סה"כ צריכה	256.39	214.18	400.84	871.41		
188	17359	סטימצקי חדש	8 - 00018386	2,719.95	2,015.96	1,172.68	5,908.60	27.51	
			העמסת חשמל מ"א	500.64	464.16	464.48	1,429.28		
			העמסת מים מ"א	293.23	0.00	0.00	293.23		
			סה"כ צריכה	3,513.82	2,480.12	1,637.16	7,631.11		
189	17198	סי טי צומת / אור השן	3 - 00024811	534.18	293.97	223.53	1,051.67	3.89	
			העמסת מים חשמל מ"א	101.37	93.98	94.05	289.40		
			העמסת מים מ"א	31.92	0.00	0.00	31.92		
			סה"כ צריכה	667.47	387.95	317.58	1,373.00		
190	17364	סיסיליה כולל מחסן	5 - 00021286	942.90	864.75	1,763.89	3,571.54	9.24	
			סה"כ צריכה	942.90	864.75	1,763.89	3,571.54		
191	27000	סלאם 69	2 - 00015816	460.03	244.40	236.61	941.05	7.60	
			סה"כ צריכה	460.03	244.40	236.61	941.05		
192	25916	סליו-זיפ	8 - 00018336	1,815.52	1,307.13	954.76	4,077.42	17.39	
			העמסת חשמל מ"א	169.46	157.11	157.21	483.78		
			העמסת מים מ"א	99.25	0.00	0.00	99.25		
			סה"כ צריכה	2,084.23	1,464.24	1,111.97	4,660.44		
193	17064	סלקום משרד 90014	6 - 00018329	558.20	545.25	1,325.76	2,429.21	3.80	
			סה"כ צריכה	558.20	545.25	1,325.76	2,429.21		
194	17369	סמארט קומה 2	2 - 00022146	158.00	99.49	72.10	329.59	0.99	
			סה"כ צריכה	158.00	99.49	72.10	329.59		
195	17134	סמילינד-שופיך A312	7 - 00018393	628.06	454.79	525.65	1,608.49	5.59	
			העמסת חשמל מ"א	53.26	49.38	49.41	152.05		
			העמסת מים מ"א	31.19	0.00	0.00	31.19		
			סה"כ צריכה	712.52	504.16	575.06	1,791.74		
196	17032	סמסונג	1 - 00015905	1,173.71	846.68	830.22	2,850.60	9.10	
			העמסת חשמל מ"א	126.05	116.86	116.94	359.85		
			העמסת מים מ"א	73.83	0.00	0.00	73.83		
			סה"כ צריכה	1,373.58	963.54	947.16	3,284.28		
197	17123	עולם המתקים	4 - 00018390	457.67	394.06	674.56	1,526.29	3.56	
			סה"כ צריכה	457.67	394.06	674.56	1,526.29		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
198	17131	עולם המתקים קומה 3	00018393 - 4	274.95	259.44	610.59	1,144.98	2.17	
			סה"כ צריכה	274.95	259.44	610.59	1,144.98		
199	17410	עונות 256-257	00025493 - 1	2,478.58	1,705.32	947.28	5,131.19	17.38	
			העמסת חשמל מ"א	180.60	167.44	167.56	515.61		
			העמסת מים מ"א	105.78	0.00	0.00	105.78		
			סה"כ צריכה	2,764.97	1,872.77	1,114.84	5,752.57		
200	21093	עלמונת	00018336 - 1	9.97	8.55	16.62	35.15	0.08	
			סה"כ צריכה	9.97	8.55	16.62	35.15		
201	17350	עמנואל נועה	00018380 - 7	471.15	382.71	352.03	1,205.90	8.15	
			העמסת חשמל מ"א	142.03	131.68	131.77	405.47		
			העמסת מים מ"א	83.19	0.00	0.00	83.19		
			סה"כ צריכה	696.36	514.39	483.80	1,694.56		
202	17135	פאולנד	00018393 - 8	1,111.93	676.73	432.30	2,220.96	7.31	
			העמסת חשמל מ"א	90.12	83.55	83.61	257.27		
			העמסת מים מ"א	52.78	0.00	0.00	52.78		
			סה"כ צריכה	1,254.83	760.28	515.91	2,531.01		
203	17085	פאטיש /קלגולה 235	00018373 - 4	1,483.29	819.19	578.57	2,881.05	10.72	
			העמסת חשמל מ"א	130.84	121.31	121.39	373.54		
			העמסת מים מ"א	76.63	0.00	0.00	76.63		
			סה"כ צריכה	1,690.77	940.49	699.96	3,331.22		
204	17015	פאפאיה	00015812 - 3	991.19	808.42	1,380.91	3,180.52	6.45	
			העמסת חשמל מ"א	72.26	66.99	67.04	206.28		
			העמסת מים מ"א	42.32	0.00	0.00	42.32		
			סה"כ צריכה	1,105.77	875.41	1,447.94	3,429.12		
205	17322	פדני 304	00018342 - 2	790.05	605.72	522.01	1,917.78	10.01	
			העמסת חשמל מ"א	149.38	138.49	138.59	426.45		
			העמסת מים מ"א	87.49	0.00	0.00	87.49		
			סה"כ צריכה	1,026.92	744.21	660.59	2,431.72		
206	23419	פוט לוקר	00018343 - 3	3,345.44	2,216.59	1,677.02	7,239.05	22.15	
			העמסת חשמל מ"א	318.89	295.65	295.85	910.38		
			העמסת מים מ"א	186.77	0.00	0.00	186.77		
			סה"כ צריכה	3,851.09	2,512.24	1,972.87	8,336.20		
207	17105	פול אנד בר	00018384 - 2	8,877.18	8,523.72	5,691.38	23,092.28	71.54	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	830.50	769.98	770.51	2,370.98		
			העמסת מים מ"א	486.43	0.00	0.00	486.43		
			סה"כ צריכה	10,194.10	9,293.70	6,461.89	25,949.68		
208	17318	פולו- בורלי הילס	00018338 - 5	664.03	367.67	393.99	1,425.69	4.96	
			העמסת חשמל מ"א	43.92	40.72	40.75	125.39		
			העמסת מים מ"א	25.73	0.00	0.00	25.73		
			סה"כ צריכה	733.67	408.39	434.74	1,576.81		
209	17366	פוקס + פוקס הום	00021286 - 7	10,381.25	9,047.40	5,395.75	24,824.40	102.34	
			העמסת חשמל מ"א	1,514.36	1,404.00	1,404.96	4,323.32		
			העמסת מים מ"א	886.96	0.00	0.00	886.96		
			סה"כ צריכה	12,782.57	10,451.39	6,800.71	30,034.68		
210	17367	פוקס מנגו חנות גדולה	00021286 - 8	19,017.14	16,590.07	10,052.36	45,659.57	141.28	
			העמסת חשמל מ"א	2,160.58	2,003.12	2,004.50	6,168.21		
			העמסת מים מ"א	1,265.46	0.00	0.00	1,265.46		
			סה"כ צריכה	22,443.18	18,593.19	12,056.86	53,093.23		
211	17080	פיור באגס 120-121	00021942 - 6	784.99	440.03	290.99	1,516.00	5.50	
			העמסת חשמל מ"א	118.24	109.62	109.70	337.55		
			העמסת מים מ"א	69.25	0.00	0.00	69.25		
			סה"כ צריכה	972.47	549.65	400.68	1,922.81		
212	21094	פייל בר בשמים	00018336 - 4	107.06	72.71	58.54	238.31	0.74	
			סה"כ צריכה	107.06	72.71	58.54	238.31		
213	17077	פירמיד תכשיטים	00021942 - 3	563.35	298.10	202.02	1,063.47	5.05	
			העמסת חשמל מ"א	53.26	49.38	49.41	152.05		
			העמסת מים מ"א	31.19	0.00	0.00	31.19		
			סה"כ צריכה	647.81	347.48	251.43	1,246.72		
214	17061	פלאטון 191	00018329 - 3	733.57	429.62	276.07	1,439.26	5.18	
			העמסת חשמל מ"א	79.89	74.07	74.12	228.08		
			העמסת מים מ"א	46.79	0.00	0.00	46.79		
			סה"כ צריכה	860.25	503.69	350.19	1,714.13		
215	17155	פלאפון אנטנות עוקצים	00023640 - 8	437.32	435.48	1,102.74	1,975.54	6.15	
			סה"כ צריכה	437.32	435.48	1,102.74	1,975.54		
216	22544	פלאפון דוכן	00018349 - 3	61.05	57.11	138.62	256.79	0.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	61.05	57.11	138.62	256.79		
217	17012	פלאפון חדר תקשורת	00015041 - 7	509.53	498.32	1,231.96	2,239.81	4.27	
			סה"כ צריכה	509.53	498.32	1,231.96	2,239.81		
218	17373	פליי פוט קומה 2 208	00022146 - 5	763.08	354.88	234.48	1,352.45	8.13	
			העמסת חשמל מ"א	71.69	66.46	66.51	204.66		
			העמסת מים מ"א	41.99	0.00	0.00	41.99		
			סה"כ צריכה	876.76	421.35	300.99	1,599.10		
219	17113	פנדורה תכשיטים 212	00018385 - 2	1,220.70	925.28	802.79	2,948.77	8.05	
			העמסת חשמל מ"א	56.22	52.13	52.16	160.52		
			העמסת מים מ"א	32.93	0.00	0.00	32.93		
			סה"כ צריכה	1,309.85	977.41	854.95	3,142.22		
220	27002	פעלטון קומה 1	00018390 - 3	434.21	253.86	268.05	956.13	3.36	
			סה"כ צריכה	434.21	253.86	268.05	956.13		
221	17063	פרטנר - משדר 90010	00018329 - 5	833.71	818.74	2,009.77	3,662.22	9.18	
			סה"כ צריכה	833.71	818.74	2,009.77	3,662.22		
222	17353	פרטנר דזון אורנג.	00018386 - 2	88.10	71.20	108.80	268.10	0.61	
			סה"כ צריכה	88.10	71.20	108.80	268.10		
223	17326	פריד סנטר 307A	00018342 - 6	343.90	200.52	121.04	665.46	4.14	
			העמסת חשמל מ"א	67.46	62.55	62.59	192.60		
			העמסת מים מ"א	39.51	0.00	0.00	39.51		
			סה"כ צריכה	450.88	263.07	183.63	897.57		
224	17027	פרמיר ים המלח 337	00015820 - 2	486.51	297.21	215.12	998.84	4.78	
			העמסת חשמל מ"א	430.55	351.63	361.07	1,143.25		
			העמסת מים מ"א	26.00	0.00	0.00	26.00		
			סה"כ צריכה	943.05	648.84	576.20	2,168.09		
225	17250	פרצל דזון	14118688 - 9	739.70	772.00	634.30	2,146.00	12.02	
			סה"כ צריכה	739.70	772.00	634.30	2,146.00		
226	17389	צומת ספרים 167-169	00023921 - 8	954.70	690.79	485.83	2,131.32	13.79	
			העמסת חשמל מ"א	179.31	166.24	166.36	511.91		
			העמסת מים מ"א	105.02	0.00	0.00	105.02		
			סה"כ צריכה	1,239.03	857.03	652.18	2,748.25		
227	28771	צילדריין פלייס חדש	18017334 - 2	2,081.05	1,951.13	1,866.83	5,899.00	24.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	382.23	354.37	354.62	1,091.22		
			העמסת מים מ"א	223.87	0.00	0.00	223.87		
			סה"כ צריכה	2,687.15	2,305.50	2,221.44	7,214.09		
228	17294	ציקו 259	00018328 - 2	1,951.55	1,226.82	884.64	4,063.01	13.07	
			העמסת חשמל מ"א	151.68	140.63	140.73	433.04		
			העמסת מים מ"א	88.84	0.00	0.00	88.84		
			סה"כ צריכה	2,192.08	1,367.45	1,025.36	4,584.89		
229	17362	ציקו מחסן	00021286 - 3	592.09	141.66	88.23	821.98	6.26	
			סה"כ צריכה	592.09	141.66	88.23	821.98		
230	17082	קאלה אופנה קומה 1	00021942 - 8	196.71	123.34	108.41	428.45	7.77	
			העמסת חשמל מ"א	97.64	90.53	90.59	278.76		
			העמסת מים מ"א	57.19	0.00	0.00	57.19		
			סה"כ צריכה	351.54	213.86	199.00	764.40		
231	17270	קאמורה ריפבליק 339-340	00015814 - 3	812.03	548.23	267.50	1,627.76	5.40	
			העמסת חשמל מ"א	61.99	57.48	57.52	176.99		
			העמסת מים מ"א	36.31	0.00	0.00	36.31		
			סה"כ צריכה	910.33	605.71	325.02	1,841.06		
232	17345	קארטס 171-172	00018380 - 2	1,056.02	715.93	914.88	2,686.82	7.75	
			העמסת חשמל מ"א	96.22	89.21	89.27	274.71		
			העמסת מים מ"א	56.36	0.00	0.00	56.36		
			סה"כ צריכה	1,208.60	805.14	1,004.15	3,017.89		
233	17411	קבוצת גולף 245,248	00025493 - 2	2,699.95	2,039.92	1,549.29	6,289.16	21.07	
			העמסת חשמל מ"א	548.38	508.42	508.77	1,565.57		
			העמסת מים מ"א	321.19	0.00	0.00	321.19		
			סה"כ צריכה	3,569.52	2,548.34	2,058.06	8,175.92		
234	17045	קבוצת גולף אנד קו 224	00016048 - 8	6,158.43	4,384.27	2,721.39	13,264.09	60.97	
			העמסת חשמל מ"א	1,144.52	1,061.11	1,061.84	3,267.48		
			העמסת מים מ"א	670.35	0.00	0.00	670.35		
			סה"כ צריכה	7,973.30	5,445.38	3,783.23	17,201.92		
235	17084	קבוצת פולגת 233-234	00018373 - 2	2,272.42	1,566.56	1,153.20	4,992.18	22.14	
			העמסת חשמל מ"א	262.39	243.27	243.44	749.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	153.68	0.00	0.00	153.68		
			סה"כ צריכה	2,688.50	1,809.83	1,396.64	5,894.97		
236	17115	קדיתא 215	00018385 - 4	667.71	424.45	285.64	1,377.80	6.63	
			העמסת חשמל מ"א	66.57	61.72	61.77	190.06		
			העמסת מים מ"א	38.99	0.00	0.00	38.99		
			סה"כ צריכה	773.27	486.17	347.41	1,606.86		
237	17305	קדס קידס קומה 1 107	00021658 - 5	1,352.29	992.73	752.80	3,097.82	9.82	
			העמסת חשמל מ"א	122.68	113.74	113.81	350.22		
			העמסת מים מ"א	71.85	0.00	0.00	71.85		
			סה"כ צריכה	1,546.82	1,106.46	866.61	3,519.89		
238	17132	קולומביה 315	00018393 - 5	1,434.26	1,109.86	725.36	3,269.48	9.59	
			העמסת חשמל מ"א	271.59	251.80	251.97	775.36		
			העמסת מים מ"א	159.07	0.00	0.00	159.07		
			סה"כ צריכה	1,864.92	1,361.66	977.33	4,203.91		
239	17315	קומפורט ליין 297	00018338 - 2	850.52	498.50	325.87	1,674.89	5.78	
			העמסת חשמל מ"א	79.89	74.07	74.12	228.08		
			העמסת מים מ"א	46.79	0.00	0.00	46.79		
			סה"כ צריכה	977.20	572.57	399.98	1,949.76		
240	17387	קוק סטור 165-166	00023921 - 7	1,504.32	908.27	744.38	3,156.98	11.40	
			העמסת חשמל מ"א	108.58	100.67	100.74	309.98		
			העמסת מים מ"א	63.60	0.00	0.00	63.60		
			סה"כ צריכה	1,676.50	1,008.94	845.12	3,530.55		
241	17300	קורוליס פור יו ק. חנות 2/הילה	00018328 - 8	560.47	397.06	285.16	1,242.69	9.25	
			העמסת חשמל מ"א	56.01	51.93	51.97	159.91		
			העמסת מים מ"א	32.81	0.00	0.00	32.81		
			סה"כ צריכה	649.29	448.99	337.12	1,435.40		
242	17167	קידום לחמן	00024314 - 11	143.58	162.63	71.53	377.75	2.68	
			סה"כ צריכה	143.58	162.63	71.53	377.75		
243	17101	קידום משרד 402	00018381 - 6	45.68	34.32	107.74	187.73	1.01	
			סה"כ צריכה	45.68	34.32	107.74	187.73		
244	18824	קיהילס	00022146 - 7	1,194.57	758.64	554.17	2,507.38	8.14	
			העמסת חשמל מ"א	83.78	77.67	77.73	239.18		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	49.07	0.00	0.00	49.07		
			סה"כ צריכה	1,327.42	836.32	631.90	2,795.63		
245	17086	קיווי 237	00018373 - 5	1,007.50	620.70	454.05	2,082.25	6.66	
			העמסת חשמל מ"א	91.96	85.26	85.32	262.54		
			העמסת מים מ"א	53.86	0.00	0.00	53.86		
			סה"כ צריכה	1,153.33	705.96	539.37	2,398.65		
246	17264	קליק מוביל מקס	16048015 - 4	39.55	27.65	10.20	77.40	2.14	
			סה"כ צריכה	39.55	27.65	10.20	77.40		
247	17371	קלסיקה 211 209	00022146 - 4	857.92	500.04	397.99	1,755.94	5.76	
			העמסת חשמל מ"א	94.89	87.98	88.04	270.90		
			העמסת מים מ"א	55.58	0.00	0.00	55.58		
			סה"כ צריכה	1,008.39	588.02	486.02	2,082.43		
248	17330	קסטרו גברים 146-149	00018343 - 2	6,354.05	5,331.02	3,525.00	15,210.07	43.50	
			העמסת חשמל מ"א	576.10	534.11	534.48	1,644.69		
			העמסת מים מ"א	337.42	0.00	0.00	337.42		
			סה"כ צריכה	7,267.57	5,865.13	4,059.48	17,192.17		
249	17057	קסטרו נשים	00017323 - 5	8,420.97	7,232.48	7,118.39	22,771.83	63.63	
			העמסת חשמל מ"א	784.52	727.35	727.85	2,239.71		
			העמסת מים מ"א	459.49	0.00	0.00	459.49		
			סה"כ צריכה	9,664.98	7,959.82	7,846.23	25,471.04		
250	17117	קפה קפה 219-220	00018385 - 6	4,057.74	3,456.07	4,689.30	12,203.10	28.99	
			העמסת חשמל מ"א	118.95	110.28	110.35	339.58		
			העמסת מים מ"א	69.67	0.00	0.00	69.67		
			סה"כ צריכה	4,246.35	3,566.35	4,799.65	12,612.35		
251	17286	קרביץ 305	00016054 - 7	1,126.56	850.68	590.46	2,567.69	7.40	
			העמסת חשמל מ"א	197.56	183.16	183.29	564.01		
			העמסת מים מ"א	115.71	0.00	0.00	115.71		
			סה"כ צריכה	1,439.83	1,033.84	773.75	3,247.41		
252	17363	קרולינה למקה	00021286 - 4	183.51	109.04	77.08	369.62	1.24	
			סה"כ צריכה	183.51	109.04	77.08	369.62		
253	17295	קרוקס 260-261	00018328 - 3	1,991.18	1,502.99	1,072.04	4,566.22	13.08	
			העמסת חשמל מ"א	146.82	136.12	136.21	419.15		
			העמסת מים מ"א	85.99	0.00	0.00	85.99		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,223.99	1,639.11	1,208.26	5,071.36		
254	17007	קריזי לין 2 287,288	00015041 - 2	2,333.20	1,540.34	1,014.48	4,888.02	14.98	
		העמסת חשמל מ"א		241.45	223.85	224.00	689.30		
		העמסת מים מ"א		141.41	0.00	0.00	141.41		
		סה"כ צריכה		2,716.06	1,764.19	1,238.48	5,718.74		
255	17099	רדיו חיפה 401	00018381 - 2	3,571.05	2,984.67	6,767.55	13,323.27	25.44	
		העמסת חשמל מ"א		1,075.85	997.45	998.13	3,071.43		
		העמסת מים מ"א		630.13	0.00	0.00	630.13		
		סה"כ צריכה		5,277.03	3,982.12	7,765.68	17,024.83		
256	17383	רוברטו	00023921 - 5	1,362.54	849.26	666.20	2,878.00	9.06	
		העמסת חשמל מ"א		146.64	135.96	136.05	418.65		
		העמסת מים מ"א		85.89	0.00	0.00	85.89		
		סה"כ צריכה		1,595.07	985.22	802.25	3,382.54		
257	22399	רוז גלידה 2	00018373 - 6	705.43	674.24	1,355.87	2,735.54	6.76	
		סה"כ צריכה		705.43	674.24	1,355.87	2,735.54		
258	17089	רזילי 241-242	00018373 - 8	918.02	742.83	420.26	2,081.11	9.77	
		העמסת חשמל מ"א		134.04	124.27	124.35	382.66		
		העמסת מים מ"א		78.51	0.00	0.00	78.51		
		סה"כ צריכה		1,130.56	867.10	544.61	2,542.28		
259	17531	רחוצמאט 90016	14155742 - 2	895.70	311.30	213.90	1,420.90	10.51	
		סה"כ צריכה		895.70	311.30	213.90	1,420.90		
260	17071	רי באר	00018349 - 5	923.71	897.35	1,677.92	3,498.98	9.65	
		סה"כ צריכה		923.71	897.35	1,677.92	3,498.98		
261	17541	ריבוק 362-364	00015813 - 3	1,466.42	955.98	740.93	3,163.32	9.70	
		העמסת חשמל מ"א		276.14	256.01	256.19	788.33		
		העמסת מים מ"א		161.73	0.00	0.00	161.73		
		סה"כ צריכה		1,904.29	1,211.99	997.11	4,113.39		
262	17016	ריקושט 2	00015812 - 4	3,537.32	1,976.51	1,623.15	7,136.97	25.05	
		העמסת חשמל מ"א		328.44	304.50	304.71	937.65		
		העמסת מים מ"א		192.37	0.00	0.00	192.37		
		סה"כ צריכה		4,058.12	2,281.01	1,927.86	8,266.98		
263	17288	רמי לי	00017325 - 3	543.71	371.37	396.47	1,311.55	4.77	
		העמסת חשמל מ"א		67.36	62.45	62.49	192.29		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	39.45	0.00	0.00	39.45		
			סה"כ צריכה	650.51	433.82	458.96	1,543.29		
264	28770	רנואר חדש	18017334 - 1	4,349.75	3,838.23	1,900.53	10,088.50	37.02	
			העמסת חשמל מ"א	596.83	553.34	553.72	1,703.88		
			העמסת מים מ"א	349.57	0.00	0.00	349.57		
			סה"כ צריכה	5,296.15	4,391.56	2,454.24	12,141.95		
265	17365	שו אופ	00021286 - 6	630.32	321.08	328.16	1,279.55	5.62	
			העמסת חשמל מ"א	88.77	82.30	82.35	253.42		
			העמסת מים מ"א	51.99	0.00	0.00	51.99		
			סה"כ צריכה	771.07	403.37	410.51	1,584.96		
266	17031	שווארמה פלאפל 377	00015820 - 7	1,159.22	970.75	1,502.58	3,632.55	12.96	
			העמסת חשמל מ"א	101.90	94.48	94.54	290.92		
			העמסת מים מ"א	59.69	0.00	0.00	59.69		
			סה"כ צריכה	1,320.81	1,065.23	1,597.12	3,983.16		
267	17136	שופרסל ביג 126	00019439 - 1	50,612.52	49,683.80	67,265.80	167,562.12	402.88	
			העמסת חשמל מ"א	4,402.91	4,082.04	4,084.85	12,569.81		
			העמסת מים מ"א	2,578.80	0.00	0.00	2,578.80		
			סה"כ צריכה	57,594.23	53,765.84	71,350.65	182,710.72		
268	17320	שילב 294,296	00018338 - 7	3,624.97	2,862.56	2,428.65	8,916.18	26.67	
			העמסת חשמל מ"א	348.91	323.48	323.70	996.09		
			העמסת מים מ"א	204.35	0.00	0.00	204.35		
			סה"כ צריכה	4,178.23	3,186.04	2,752.35	10,116.62		
269	17028	שניים סינים 376	00015820 - 3	770.21	720.05	724.52	2,214.78	7.34	
			העמסת חשמל מ"א	98.71	91.51	91.58	281.80		
			העמסת מים מ"א	57.81	0.00	0.00	57.81		
			סה"כ צריכה	926.73	811.57	816.10	2,554.40		
270	17147	שניצל פלפלת 381	00020502 - 4	1,719.16	1,521.94	1,155.69	4,396.79	19.66	
			העמסת חשמל מ"א	54.15	50.20	50.24	154.59		
			העמסת מים מ"א	31.71	0.00	0.00	31.71		
			סה"כ צריכה	1,805.02	1,572.14	1,205.93	4,583.09		
271	17400	שרית דה פז עו"ד קומה 2	00025052 - 4	20.19	11.19	38.33	69.70	1.32	
			סה"כ צריכה	20.19	11.19	38.33	69.70		
272	17039	תמנון קומה 3	00015905 - 8	3,455.01	3,037.48	1,939.82	8,432.32	25.35	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	466.91	432.89	433.18	1,332.98		
			העמסת מים מ"א	273.47	0.00	0.00	273.47		
			סה"כ צריכה	4,195.40	3,470.37	2,373.00	10,038.77		
			סה"כ צריכה	786,836.79	621,364.82	702,517.00	2,110,718.61		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,110,718.61		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 786,836.79)  
■ גבע (Kwh 621,364.82)  
■ שפל (Kwh 702,517.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17505	דרגנועים - דרגנוע 1	4 - 13170769	751.15	552.25	783.80	2,087.20	9.87	
			סה"כ צריכה	751.15	552.25	783.80	2,087.20		
2	17243	דרגנועים - דרגנוע 10	2 - 14118688	373.65	316.95	269.55	960.15	3.53	
			סה"כ צריכה	373.65	316.95	269.55	960.15		
3	17227	דרגנועים - דרגנוע 14	7 - 13170746	807.30	795.55	913.00	2,515.85	5.69	
			סה"כ צריכה	807.30	795.55	913.00	2,515.85		
4	17509	דרגנועים - דרגנוע 2	8 - 13170769	729.60	519.00	771.90	2,020.50	9.88	
			סה"כ צריכה	729.60	519.00	771.90	2,020.50		
5	17510	דרגנועים - דרגנוע 3	9 - 13170769	996.40	721.90	1,050.60	2,768.90	13.20	
			סה"כ צריכה	996.40	721.90	1,050.60	2,768.90		
6	17504	דרגנועים - דרגנוע 4	3 - 13170769	726.85	530.40	766.05	2,023.30	9.77	
			סה"כ צריכה	726.85	530.40	766.05	2,023.30		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	17244	דרגנועים - דרגנוע 9	14118688 - 3	743.35	667.85	670.15	2,081.35	5.20	
		סה"כ צריכה		743.35	667.85	670.15	2,081.35		
8	17450	דרגנועים - דרגנוע G1 שנאי 7	13128029 - 1	315.40	230.30	305.40	851.10		
		סה"כ צריכה		315.40	230.30	305.40	851.10		
9	17439	דרגנועים - דרגנוע G2 שנאי 6	13127965 - 1	298.27	221.23	286.77	806.27		
		סה"כ צריכה		298.27	221.23	286.77	806.27		
10	17445	דרגנועים - דרגנוע G2 שנאי 6	13127983 - 1	267.75	195.30	242.60	705.65		
		סה"כ צריכה		267.75	195.30	242.60	705.65		
11	17444	דרגנועים - דרגנוע G3 שנאי 5	13127981 - 1	306.20	222.30	300.03	828.52		
		סה"כ צריכה		306.20	222.30	300.03	828.52		
12	17448	דרגנועים - דרגנוע G3 שנאי 5	13127992 - 1	182.10	132.50	171.00	485.60		
		סה"כ צריכה		182.10	132.50	171.00	485.60		
13	17507	דרגנועים - תאורה מול	13170769 - 6	674.30	468.60	528.00	1,670.90	8.41	
		סה"כ צריכה		674.30	468.60	528.00	1,670.90		
14	17508	דרגנועים - תאורה שירות	13170769 - 7	102.10	102.40	271.80	476.30	1.31	
		סה"כ צריכה		102.10	102.40	271.80	476.30		
15	17241	דרגנועים-דרגנוע	13170752 - 6	194.85	194.35	215.65	604.85	1.85	
		סה"כ צריכה		194.85	194.35	215.65	604.85		
16	17436	חניונים - חניון G1 - שנאי 7	13127970 - 1	5,412.20	4,930.90	10,463.30	20,806.40		
		סה"כ צריכה		5,412.20	4,930.90	10,463.30	20,806.40		
17	17442	חניונים - חניון G1 - שנאי 7	13127920 - 1	322.80	237.50	293.40	853.70		
		סה"כ צריכה		322.80	237.50	293.40	853.70		
18	17435	חניונים - חניון G3 - שנאי 5	13127918 - 1	3,349.00	2,857.15	5,199.45	11,405.60		
		סה"כ צריכה		3,349.00	2,857.15	5,199.45	11,405.60		
19	17220	חניונים - לוח חניון A2	13128030 - 1	3,343.80	3,101.37	5,088.50	11,533.67		
		סה"כ צריכה		3,343.80	3,101.37	5,088.50	11,533.67		
20	17535	חניונים - לוח חניון (G3) 1	15091165 - 2	3,158.40	2,697.60	5,329.60	11,185.60	20.56	
		סה"כ צריכה		3,158.40	2,697.60	5,329.60	11,185.60		
21	17529	חניונים - לוח חניון (G5) 3	14152674 - 1	5,405.40	4,907.20	10,490.00	20,802.60		
		סה"כ צריכה		5,405.40	4,907.20	10,490.00	20,802.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	17528	חניונים - לוח חניון (G2)3	14152670 - 1	3,093.90	2,729.70	5,584.00	11,407.60		
		סה"כ צריכה		3,093.90	2,729.70	5,584.00	11,407.60		
23	17219	חניונים - לוח חניון A1 130 6	13127988 - 1	5,132.10	4,857.90	9,749.90	19,739.90		
		סה"כ צריכה		5,132.10	4,857.90	9,749.90	19,739.90		
24	17536	חניונים - לוח מפוחי חניונים	15091165 - 3	764.00	645.60	112.00	1,521.60	199.66	
		סה"כ צריכה		764.00	645.60	112.00	1,521.60		
25	17533	חניונים - למאזן פיר M חניון דרומי	14155742 - 4	6,661.60	5,620.00	13,475.20	25,756.80	50.33	
		סה"כ צריכה		6,661.60	5,620.00	13,475.20	25,756.80		
26	17522	חניונים - מפוחים	13170776 - 6	1,029.30	786.20	442.60	2,258.10	12.85	
		סה"כ צריכה		1,029.30	786.20	442.60	2,258.10		
27	17208	חניונים - פיר A חניון צפוני	00025334 - 4	3,380.99	3,097.78	6,853.38	13,332.15	21.24	
		סה"כ צריכה		3,380.99	3,097.78	6,853.38	13,332.15		
28	17443	חניונים - חניון G2 - שנאי 6	13127977 - 1	3,106.50	2,717.30	5,600.40	11,424.20		
		סה"כ צריכה		3,106.50	2,717.30	5,600.40	11,424.20		
29	17210	לוח אוויר חניונים	00025334 - 6	729.72	614.42	158.70	1,502.85	189.10	
		סה"כ צריכה		729.72	614.42	158.70	1,502.85		
30	17128	לוח מא מס. 21 - ציבורי	00018393 - 1	6,378.41	5,557.32	3,563.08	15,498.81	40.32	
		סה"כ צריכה		6,378.41	5,557.32	3,563.08	15,498.81		
31	17221	לוח מוקד	13170746 - 1	858.90	764.00	1,733.70	3,356.60	10.41	
		סה"כ צריכה		858.90	764.00	1,733.70	3,356.60		
32	17051	לוח משאבות מי עיבוי	00025148 - 6	10,862.94	8,725.98	11,193.06	30,781.98	132.91	
		סה"כ צריכה		10,862.94	8,725.98	11,193.06	30,781.98		
33	17138	לוח משאבות מים קרים 30 - 33	00019439 - 6	7,229.19	6,231.00	8,682.50	22,142.70	58.04	
		סה"כ צריכה		7,229.19	6,231.00	8,682.50	22,142.70		
34	17141	לוח משאבות מים קרים 34 + 34R	00019439 - 3	741.59	754.61	299.53	1,795.74	5.44	
		סה"כ צריכה		741.59	754.61	299.53	1,795.74		
35	17392	לוח ציבורי מסדרון במינס 5	00025052 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	385.42	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	17052	לוח ראשי למשאבות צילר 5 ומגדל קירור 8	00025148 - 7	11,502.87	9,054.89	9,175.74	29,733.50	82.17	
		סה"כ צריכה		11,502.87	9,054.89	9,175.74	29,733.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
37	25867	לידיעה - העמסת חשמל מ"א - 56%	16254177 - 3	6,133.68	4,314.91	6,776.45	17,225.04	133.87	
			16254177 - 4	19,952.13	19,514.43	14,295.90	53,762.46	268.19	
			16254178 - 1	2,957.02	2,762.48	1,929.26	7,648.76	35.43	
			16254178 - 2	26,253.92	25,919.94	28,421.79	80,595.65	350.04	
			16254178 - 3	5,337.81	3,703.95	4,831.01	13,872.77	80.06	
			סה"כ צריכה	60,634.56	56,215.71	56,254.41	173,104.68		
38	27011	לידיעה - העמסת מים מ"א 56%	2020205 - 1	33,392.04	0.00	0.00	33,392.04		
			סה"כ צריכה	33,392.04	0.00	0.00	33,392.04		
39	25797	לידיעה - מ"א להעמסה 100%	16254177 - 3	10,953.00	7,705.20	12,100.80	30,759.00	133.87	
			16254177 - 4	35,628.80	34,847.20	25,528.40	96,004.40	268.19	
			16254178 - 1	5,280.40	4,933.00	3,445.10	13,658.50	35.43	
			16254178 - 2	46,882.00	46,285.60	50,753.20	143,920.80	350.04	
			16254178 - 3	9,531.80	6,614.20	8,626.80	24,772.80	80.06	
			סה"כ צריכה	108,276.00	100,385.20	100,454.30	309,115.50		
40	28286	לידיעה - מפסק ראשי מכבי	00025352 - 1	5,162.24	4,070.40	2,820.53	12,053.17	40.32	
			סה"כ צריכה	5,162.24	4,070.40	2,820.53	12,053.17		
41	17211	לידיעה - ציבורי - מפסק ראשי מכבי	00025352 - 1	5,162.24	4,070.40	2,820.53	12,053.17	40.32	
			00025352 - 2	-2,842.46	-2,314.32	-1,468.36	-6,625.14	22.31	
			00025352 - 3	-2,072.24	-1,522.96	-1,270.22	-4,865.42	17.26	
			סה"כ צריכה	247.54	233.12	81.94	562.61		
42	27003	לידיעה בלבד - העמסת מים מ"א 100%	2020205 - 1	59,628.65	0.00	0.00	59,628.65		
			סה"כ צריכה	59,628.65	0.00	0.00	59,628.65		
43	17222	מ"א - לוח מיזוג אוויר	13170746 - 2	593.80	416.00	477.60	1,487.40	7.41	
			סה"כ צריכה	593.80	416.00	477.60	1,487.40		
44	17226	מ"א - לוח מיזוג אוויר	13170746 - 6	391.80	489.60	157.60	1,039.00	6.50	
			סה"כ צריכה	391.80	489.60	157.60	1,039.00		
45	17234	מ"א - לוח מיזוג אוויר	13170749 - 4	1,155.00	972.40	575.00	2,702.40	7.60	
			סה"כ צריכה	1,155.00	972.40	575.00	2,702.40		
46	17240	מ"א - לוח מיזוג אוויר	14118688 - 1	62.60	59.40	43.60	165.60	1.63	
			סה"כ צריכה	62.60	59.40	43.60	165.60		
47	17242	מ"א - לוח מיזוג אוויר	13170752 - 5	495.95	649.45	280.90	1,426.30	9.94	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	495.95	649.45	280.90	1,426.30		
48	17253	מ"א - לוח מיזוג אוויר	12 - 14118688	173.00	173.10	146.90	493.00	1.13	
			סה"כ צריכה	173.00	173.10	146.90	493.00		
49	17501	מ"א - לוח מיזוג אוויר 1	13 - 13170768	2,191.70	1,922.90	1,416.90	5,531.50	17.79	
			סה"כ צריכה	2,191.70	1,922.90	1,416.90	5,531.50		
50	17511	מ"א - לוח מיזוג אוויר 2	10 - 13170769	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	17506	מ"א - לוח מיזוג אוויר 3	5 - 13170769	365.45	510.80	323.85	1,200.10	15.16	
			סה"כ צריכה	365.45	510.80	323.85	1,200.10		
52	17469	מ"א - לוח מיזוג אוויר 4	5 - 13170768	403.10	499.95	277.40	1,180.45	6.81	
			סה"כ צריכה	403.10	499.95	277.40	1,180.45		
53	17461	מ"א - לוח מיזוג אוויר 5	1 - 13170768	777.40	718.20	1,025.20	2,520.80	5.20	
			סה"כ צריכה	777.40	718.20	1,025.20	2,520.80		
54	17523	מ"א - מיזוג אוויר	7 - 13170776	1,943.50	1,296.00	2,081.10	5,320.60	24.11	
			סה"כ צריכה	1,943.50	1,296.00	2,081.10	5,320.60		
55	21219	מא - מיזוג אוויר ראשי שנאי 1	1 - 00025148	125,147.94	109,638.54	106,988.40	341,774.88	921.36	
			2 - 00025148	-29,840.54	-28,994.24	-24,686.21	-83,520.99	211.94	
			3 - 00025148	-11,538.38	-9,127.75	-9,420.41	-30,086.54	89.93	
			4 - 00025148	-6,347.84	-5,408.64	-6,490.92	-18,247.40	81.49	
			5 - 00025148	-13,298.40	-10,924.47	-11,315.74	-35,538.61	148.88	
			6 - 00025148	-10,862.94	-8,725.98	-11,193.06	-30,781.98	132.91	
			7 - 00025148	-11,502.87	-9,054.89	-9,175.74	-29,733.50	82.17	
			3 - 16254177	-10,953.00	-7,705.20	-12,100.80	-30,759.00	133.87	
			1 - 16254178	-5,280.40	-4,933.00	-3,445.10	-13,658.50	35.43	
			סה"כ צריכה	25,523.56	24,764.36	19,160.43	69,448.36		
56	21220	מא - מיזוג אוויר ראשי שנאי 3	1 - 00019439	-50,612.52	-49,683.80	-67,265.80	-167,562.12	402.88	
			2 - 00019439	123,762.18	104,572.80	120,969.92	349,304.90	1,022.34	
			7 - 00019439	-1,548.90	-1,280.23	-1,080.75	-3,909.88	13.87	
			8 - 00019439	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.09	
			1 - 16254201	-245.90	-215.40	-305.20	-766.50	2.76	
			2 - 16254201	-691.20	-477.20	-265.20	-1,433.60	5.34	
			3 - 16254201	-1,842.20	-1,841.90	-833.00	-4,517.10	196.44	
			סה"כ צריכה	68,821.41	51,074.27	51,219.97	171,115.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
57	24362	מים קרים מכבי קומה 4 (משאבה 53)	16254177 - 2	438.90	312.20	147.35	898.45	8.35	
			סה"כ צריכה	438.90	312.20	147.35	898.45		
58	24361	מים קרים מכבי קומה 4 (משאבה P54)	16254177 - 1	214.00	147.60	69.85	431.45	2.57	
			סה"כ צריכה	214.00	147.60	69.85	431.45		
59	24359	מכבי 6-8 (משאבות 55-56)	16254201 - 1	245.90	215.40	305.20	766.50	2.76	
			סה"כ צריכה	245.90	215.40	305.20	766.50		
60	17254	מעליות - לוח מעליות 14	14118688 - 13	549.80	527.50	740.80	1,818.10	5.02	
			סה"כ צריכה	549.80	527.50	740.80	1,818.10		
61	17524	מעליות - מעליות 13	13170776 - 8	150.70	110.10	150.60	411.40	4.36	
			סה"כ צריכה	150.70	110.10	150.60	411.40		
62	17525	מעליות - מעליות 32,33,33A	13170776 - 9	1,284.80	1,156.00	1,597.80	4,038.60	20.24	
			סה"כ צריכה	1,284.80	1,156.00	1,597.80	4,038.60		
63	17518	מעליות - מעלית 1	13170776 - 3	159.10	166.00	365.90	691.00	4.36	
			סה"כ צריכה	159.10	166.00	365.90	691.00		
64	17500	מעליות - מעלית 11	13170768 - 12	80.50	61.20	66.20	207.90	2.13	
			סה"כ צריכה	80.50	61.20	66.20	207.90		
65	17245	מעליות - מעלית 14N	14118688 - 4	20.60	21.70	12.40	54.70	0.82	
			סה"כ צריכה	20.60	21.70	12.40	54.70		
66	17514	מעליות - מעליות 13+ 15	13170771 - 3	741.00	666.00	629.40	2,036.40	10.87	
			סה"כ צריכה	741.00	666.00	629.40	2,036.40		
67	17519	מעליות - מעלית 2	13170776 - 4	147.50	146.10	312.40	606.00	3.11	
			סה"כ צריכה	147.50	146.10	312.40	606.00		
68	17520	מעליות - מעלית 3	13170776 - 5	174.10	169.30	359.20	702.60	4.28	
			סה"כ צריכה	174.10	169.30	359.20	702.60		
69	17228	מעליות - מעלית 5	13170746 - 8	56.70	47.60	30.00	134.30	1.63	
			סה"כ צריכה	56.70	47.60	30.00	134.30		
70	17232	מעליות - מעלית 7	13170749 - 2	129.80	120.90	256.60	507.30	1.71	
			סה"כ צריכה	129.80	120.90	256.60	507.30		
71	17499	מעליות - מעלית 8	13170768 - 11	147.40	121.80	169.10	438.30	2.35	
			סה"כ צריכה	147.40	121.80	169.10	438.30		
72	17209	מפוחי עשן	00025334 - 5	12.95	12.32	36.89	62.17	10.54	
			סה"כ צריכה	12.95	12.32	36.89	62.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
73	17258	משאבות - לוח משאבות מגדלי קירור	16193895 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	17260	פנוי - רוז גלידה 2 לשעבר	16048013 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	17377	פנוי 00022146-8-	00022146 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	17165	פנוי 15816-1	00015816 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	20439	פנוי 16048013-2	16048013 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	20440	פנוי 16048013-3	16048013 - 3	26.00	24.15	54.15	104.30	0.54	
			סה"כ צריכה	26.00	24.15	54.15	104.30		
79	17289	פנוי 17325-4	00017325 - 4	-0.01	-0.02	-0.04	-0.07	0.02	
			סה"כ צריכה	-0.01	-0.02	-0.04	-0.07		
80	17324	פנוי 18342-4	00018342 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	17019	פנוי 24314-9	00024314 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	17073	פנוי אוסנת - דוכן תכשיטים לשעבר	00018349 - 7	22.84	22.86	59.88	105.58	0.16	
			סה"כ צריכה	22.84	22.86	59.88	105.58		
83	17340	פנוי אוסנת רייס	00018368 - 4	0.006	0.004	0.008	0.02	0.01	
			סה"כ צריכה	0.006	0.004	0.008	0.02		
84	17337	פנוי אור של טבע לשעבר	00018368 - 1	0.005	0.005	0.005	0.01	0.02	
			סה"כ צריכה	0.005	0.005	0.005	0.01		
85	17317	פנוי אישה אישה 268-269 לשעבר	00018338 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	17058	פנוי אן קליין לשעבר	00017323 - 6	-0.001	-0.005	-0.007	-0.01	0.008	
			סה"כ צריכה	-0.001	-0.005	-0.007	-0.01		
87	17276	פנוי את לבני נשים 355 לשעבר	00015819 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	17103	פנוי גולן טלקום אנטנה	00018381 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
89	17277	פנוי דן קאסידי 356-357 לשעבר	00015819 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
90	17154	פנוי חנות 12 פיר A3A	00023640 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
91	17348	פנוי טאג נשים 196 לשעבר	00018380 - 5	-0.009	-0.008	-0.0005	-0.02	0.009	
		סה"כ צריכה		-0.009	-0.008	-0.0005	-0.02		
92	17325	פנוי יופי ר.א נעמן לשעבר	00018342 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
93	17540	פנוי כפרים 361 לשעבר	00015813 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
94	17157	פנוי לא להפקה - משרד 1	00024314 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
95	17166	פנוי לא להפקה - משרד 10	00024314 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
96	17169	פנוי לא להפקה - משרד 13	00024314 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
97	17170	פנוי לא להפקה - משרד 14	00024314 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
98	17171	פנוי לא להפקה - משרד 15	00024314 - 15	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
99	17172	פנוי לא להפקה - משרד 16	00024314 - 16	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
100	17173	פנוי לא להפקה - משרד 17	00024314 - 17	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
101	17175	פנוי לא להפקה - משרד 19	00024314 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
102	17158	פנוי לא להפקה - משרד 2	00024314 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
103	17176	פנוי לא להפקה - משרד 20	00024314 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	17178	פנוי לא להפקה - משרד 22	00024314 - 22	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	17179	פנוי לא להפקה - משרד 23	00024314 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	17159	פנוי לא להפקה - משרד 3	00024314 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	17201	פנוי לא להפקה - משרד 31	00024811 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	17202	פנוי לא להפקה - משרד 32	00024811 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
109	17403	פנוי לא להפקה מזגן באולינג	00025052 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	17405	פנוי לונה פארק - דוכן ממכר מזון לשעבר	00025052 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	17094	פנוי לורד קוטש 276 לשעבר	00018374 - 5	-0.001	-0.001	0.01	0.008	0.03	
			סה"כ צריכה	-0.001	-0.001	0.01	0.008		
112	17539	פנוי ליאורה ורונה 364 לשעבר	00015813 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	17262	פנוי מחסן מנגו לשעבר	16048015 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
114	17280	פנוי סאב 360 לשעבר	00015819 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	17290	פנוי סמלי לנד	00017325 - 5	30.59	30.64	80.73	141.96	0.21	
			סה"כ צריכה	30.59	30.64	80.73	141.96		
116	17349	פנוי סנדוויץ בר גרג 197-198	00018380 - 6	0.005	-0.002	0.003	0.006	0.008	
			סה"כ צריכה	0.005	-0.002	0.003	0.006		
117	17334	פנוי ספורטאון 153 לשעבר	00018343 - 6	-0.0005	0.004	0.002	0.006	0.009	
			סה"כ צריכה	-0.0005	0.004	0.002	0.006		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
118	17017	פנוי ענק הוידאו- וידאומט לשעבר	00015812 - 5	0.00	-0.0005	0.00	-0.0005	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	-0.0005	0.00	-0.0005		
119	17407	פנוי פארק - חנות צילום לשעבר	00025052 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	17066	פנוי פול אנד בר	00018329 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	17055	פנוי פוקס מיזוג אוויר	00017323 - 3	-0.01	0.010	-0.03	-0.03	0.04	
			סה"כ צריכה	-0.01	0.010	-0.03	-0.03		
122	17312	פנוי פלאפון - דוכן	00018336 - 7	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005		
			סה"כ צריכה	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005		
123	17281	פנוי פריד סנטר 362-363 לשעבר	00015819 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
124	17108	פנוי קורוליס פור יו קומה 2 דוכן 181	00018384 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	17133	פנוי קזנובה 316 לשעבר	00018393 - 6	0.00	0.0005	0.00	0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.0005	0.00	0.0005		
126	17152	פנוי קיוסק לשעבר	00023640 - 4	0.0005	0.00	0.00	0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.0005	0.00	0.00	0.0005		
127	17153	פנוי קיוסק לשעבר	00023640 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
128	17151	פנוי קיוסק לשעבר	00023640 - 6	-0.0005	0.00	0.0005	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	-0.0005	0.00	0.0005	0.00		
129	17054	פנוי רומיאו וגוליה לשעבר	00017323 - 2	-0.002	-0.003	0.0010	-0.004	0.02	
			סה"כ צריכה	-0.002	-0.003	0.0010	-0.004		
130	17347	פנוי רנואר 194-195	00018380 - 4	-0.002	0.002	-0.002	-0.002	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.002	0.002	-0.002	-0.002		
131	17183	פנוי שמור	00024324 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
132	17184	פנוי שמור	00024324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	17036	פנוי שמור	00024324 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
134	17037	פנוי שמור	00024324 - 4	-0.06	-0.04	-0.04	-0.13	0.009	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
135	17236	ציבורי - Q00	13170749 - 6	1,009.60	803.80	693.80	2,507.20	7.36	
		סה"כ צריכה		1,009.60	803.80	693.80	2,507.20		
136	17319	ציבורי - אינטרנט	00018338 - 6	46.31	46.33	121.27	213.91	0.29	
		סה"כ צריכה		46.31	46.33	121.27	213.91		
137	17255	ציבורי - משרדי הנהלה	14118688 - 14	931.60	570.20	583.70	2,085.50	9.53	
		סה"כ צריכה		931.60	570.20	583.70	2,085.50		
138	17102	ציבורי - עמידן ליד מעלית שקופה קומה 3	00018381 - 7	0.00	-0.0005	0.00	-0.0005	0.001	
		סה"כ צריכה		0.00	-0.0005	0.00	-0.0005		
139	17310	ציבורי - עמידן קומה 2 ליד נייק	00018336 - 2	43.51	43.89	112.48	199.87	0.37	
		סה"כ צריכה		43.51	43.89	112.48	199.87		
140	17042	ציבורי - שקע ציבורי קומה 2 ליד מעלית שקופה	00016048 - 4	28.15	28.19	73.85	130.19	0.19	
		סה"כ צריכה		28.15	28.19	73.85	130.19		
141	17343	ציבורי - תנורי גרג	00018368 - 7	10.99	11.83	24.89	47.72	0.16	
		סה"כ צריכה		10.99	11.83	24.89	47.72		
142	17124	ציבורי - עמדת מודיעין	00018390 - 5	27.82	26.48	62.81	117.11	0.21	
		סה"כ צריכה		27.82	26.48	62.81	117.11		
143	21588	צילר - הזנה צילר 5A	16193895 - 2	13,782.40	9,579.20	9,166.40	32,528.00	175.08	
		סה"כ צריכה		13,782.40	9,579.20	9,166.40	32,528.00		
144	21589	צילר - הזנה צילר 5B	16193895 - 1	17,431.20	11,832.80	10,126.40	39,390.40	168.41	
		סה"כ צריכה		17,431.20	11,832.80	10,126.40	39,390.40		
145	17049	צילר 3 א	00025148 - 4	6,347.84	5,408.64	6,490.92	18,247.40	81.49	
		סה"כ צריכה		6,347.84	5,408.64	6,490.92	18,247.40		
146	17050	צילר 3 ב	00025148 - 5	13,298.40	10,924.47	11,315.74	35,538.61	148.88	
		סה"כ צריכה		13,298.40	10,924.47	11,315.74	35,538.61		
147	17140	צילר 4 A	00019439 - 5	15,862.34	12,268.89	12,247.19	40,378.42	184.61	
		סה"כ צריכה		15,862.34	12,268.89	12,247.19	40,378.42		
148	17139	צילר 4 B	00019439 - 4	13,938.62	10,368.36	10,920.14	35,227.11	178.83	
		סה"כ צריכה		13,938.62	10,368.36	10,920.14	35,227.11		
149	17431	ראשי - Q5	13127913 - 1	117,571.10	95,737.00	91,913.80	305,221.90		
		סה"כ צריכה		117,571.10	95,737.00	91,913.80	305,221.90		
150	17425	ראשי - Q7	13127886 - 1	109,477.90	85,980.70	133,625.80	329,084.40		
		סה"כ צריכה		109,477.90	85,980.70	133,625.80	329,084.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
151	17046	ראשי - למאזן מפסק ראשי שנאי Q1	00025148 - 1	125,147.94	109,638.54	106,988.40	341,774.88	921.36	
		סה"כ צריכה		125,147.94	109,638.54	106,988.40	341,774.88		
152	17207	ראשי - למאזן מפסק ראשי שנאי Q11	00025334 - 3	84,296.82	64,170.06	78,400.44	226,867.32	674.88	
		סה"כ צריכה		84,296.82	64,170.06	78,400.44	226,867.32		
153	17216	ראשי - מפסק ראשי שנאי 10	13127922 - 1	91,179.40	80,890.10	103,458.10	275,527.60		
		סה"כ צריכה		91,179.40	80,890.10	103,458.10	275,527.60		
154	17218	ראשי - מפסק ראשי שנאי 12	13127966 - 1	81,160.70	69,457.20	60,160.70	210,778.60		
		סה"כ צריכה		81,160.70	69,457.20	60,160.70	210,778.60		
155	17215	ראשי - מפסק ראשי שנאי 2	13127914 - 1	105,742.00	93,634.50	97,528.10	296,904.60		
		סה"כ צריכה		105,742.00	93,634.50	97,528.10	296,904.60		
156	17440	ראשי - מפסק ראשי שנאי 6	13127969 - 1	137,377.50	117,099.80	144,248.50	398,725.80		
		סה"כ צריכה		137,377.50	117,099.80	144,248.50	398,725.80		
157	17378	ראשי - ראשי 00022777-0	00022777 - 1	1,081,070.40	887,489.60	1,041,116.80	3,009,676.80	7,273.60	
		סה"כ צריכה		1,081,070.40	887,489.60	1,041,116.80	3,009,676.80		
158	17137	ראשי - ראשי לוח שנאי 3	00019439 - 2	123,762.18	104,572.80	120,969.92	349,304.90	1,022.34	
		סה"כ צריכה		123,762.18	104,572.80	120,969.92	349,304.90		
159	17534	ראשי - ראשי מעגלים 2q5	15091165 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
160	27837	ראשי תא ציבורי חדש מתחם לגעת באוכל	00023640 - 2	385.85	281.51	443.35	1,110.71	2.45	
		סה"כ צריכה		385.85	281.51	443.35	1,110.71		
161	17358	שקע ברצפה גרנד קפה	00018386 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
162	17251	שקעים - שירות ראשי קומת כניסה תאורה	14118688 - 10	230.20	227.30	591.80	1,049.30	2.96	
		סה"כ צריכה		230.20	227.30	591.80	1,049.30		
163	17463	שקעים - שקעים	13170768 - 2	424.70	421.10	1,233.80	2,079.60	6.41	
		סה"כ צריכה		424.70	421.10	1,233.80	2,079.60		
164	17239	שקעים - שקעים	13170752 - 3	220.50	206.90	479.50	906.90	3.68	
		סה"כ צריכה		220.50	206.90	479.50	906.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
165	17225	שקעים - שקעים + קווסנים	13170746 - 5	373.60	359.30	719.70	1,452.60	4.68	
		סה"כ צריכה		373.60	359.30	719.70	1,452.60		
166	17249	שקעים - שקעים 1	14118688 - 8	112.50	96.80	205.20	414.50	1.86	
		סה"כ צריכה		112.50	96.80	205.20	414.50		
167	17252	שקעים - ראשי מק שקעים	14118688 - 11	336.90	288.00	298.60	923.50	3.30	
		סה"כ צריכה		336.90	288.00	298.60	923.50		
168	17233	תאורה - לוח שילוט	13170749 - 3	167.40	247.60	1,343.20	1,758.20	29.11	
		סה"כ צריכה		167.40	247.60	1,343.20	1,758.20		
169	17498	תאורה - לוח שילוט	13170768 - 10	1.80	320.10	3,519.30	3,841.20	13.30	
		סה"כ צריכה		1.80	320.10	3,519.30	3,841.20		
170	17235	תאורה - תאורה + שקעים מול חדש	13170749 - 5	683.40	570.50	608.20	1,862.10	4.40	
		סה"כ צריכה		683.40	570.50	608.20	1,862.10		
171	21221	תאורה - תאורה חניון דרומי	14155742 - 1	-1,316.80	-1,472.40	-5,041.40	-7,830.60	18.65	
			14155742 - 2	-895.70	-311.30	-213.90	-1,420.90	10.51	
			14155742 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155742 - 4	6,661.60	5,620.00	13,475.20	25,756.80	50.33	
		סה"כ צריכה		4,449.10	3,836.30	8,219.90	16,505.30		
172	17223	תאורה - תאורה מול	13170746 - 3	1,109.70	917.70	711.40	2,738.80	7.03	
		סה"כ צריכה		1,109.70	917.70	711.40	2,738.80		
173	17229	תאורה - תאורה מול	13170746 - 9	1,252.20	1,154.50	994.30	3,401.00	10.15	
		סה"כ צריכה		1,252.20	1,154.50	994.30	3,401.00		
174	17246	תאורה - תאורה מול	13170752 - 1	2,198.00	1,850.50	1,870.80	5,919.30	13.69	
		סה"כ צריכה		2,198.00	1,850.50	1,870.80	5,919.30		
175	17516	תאורה - תאורה מול 10	13170776 - 1	1,156.90	844.90	1,139.00	3,140.80	14.44	
		סה"כ צריכה		1,156.90	844.90	1,139.00	3,140.80		
176	17237	תאורה - תאורה מול 2	14118688 - 5	1,049.80	903.70	1,096.30	3,049.80	6.67	
		סה"כ צריכה		1,049.80	903.70	1,096.30	3,049.80		
177	17248	תאורה - תאורה מול 5	14118688 - 7	2,191.20	1,943.50	2,346.70	6,481.40	13.68	
		סה"כ צריכה		2,191.20	1,943.50	2,346.70	6,481.40		
178	17477	תאורה - תאורה מול 6	13170768 - 8	1,107.00	879.10	1,611.50	3,597.60	6.93	
		סה"כ צריכה		1,107.00	879.10	1,611.50	3,597.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
179	17465	תאורה - תאורה מול 7	13170768 - 3	974.00	700.10	910.60	2,584.70	6.06	
		סה"כ צריכה		974.00	700.10	910.60	2,584.70		
180	17475	תאורה - תאורה מול 8	13170768 - 7	1,831.60	1,370.00	1,992.60	5,194.20	11.81	
		סה"כ צריכה		1,831.60	1,370.00	1,992.60	5,194.20		
181	17502	תאורה - תאורה מול 9	13170769 - 1	954.30	661.50	737.40	2,353.20	11.92	
		סה"כ צריכה		954.30	661.50	737.40	2,353.20		
182	17238	תאורה - תאורה שירות	13170752 - 2	481.20	481.60	1,275.50	2,238.30	4.33	
		סה"כ צריכה		481.20	481.60	1,275.50	2,238.30		
183	17455	תאורה - תאורה שירות + שקעים	13170757 - 1	74.60	74.70	194.70	344.00	1.94	
		סה"כ צריכה		74.60	74.70	194.70	344.00		
184	17457	תאורה - תאורה שירות + שקעים	13170757 - 3	80.30	80.10	218.60	379.00	1.18	
		סה"כ צריכה		80.30	80.10	218.60	379.00		
185	17458	תאורה - תאורה שירות + שקעים	13170757 - 4	923.20	566.30	385.70	1,875.20	11.93	
		סה"כ צריכה		923.20	566.30	385.70	1,875.20		
186	17515	תאורה - תאורה שירות + שקעים 1	13170771 - 4	4,294.50	3,740.40	4,728.20	12,763.10	54.04	
		סה"כ צריכה		4,294.50	3,740.40	4,728.20	12,763.10		
187	17513	תאורה - תאורה שירות + שקעים 2	13170771 - 2	746.60	696.00	1,755.60	3,198.20	10.50	
		סה"כ צריכה		746.60	696.00	1,755.60	3,198.20		
188	17512	תאורה - תאורה שירות + שקעים 3	13170771 - 1	254.00	253.10	670.00	1,177.10	5.14	
		סה"כ צריכה		254.00	253.10	670.00	1,177.10		
189	17247	תאורה - תאורה שירות 2	14118688 - 6	246.00	246.70	664.70	1,157.40	2.27	
		סה"כ צריכה		246.00	246.70	664.70	1,157.40		
190	17503	תאורה - תאורה שירות 3	13170769 - 2	95.40	95.90	255.60	446.90	1.22	
		סה"כ צריכה		95.40	95.90	255.60	446.90		
191	17517	תאורה - תאורה שירות 4	13170776 - 2	95.80	82.40	172.60	350.80	1.26	
		סה"כ צריכה		95.80	82.40	172.60	350.80		
192	17481	תאורה - תאורה שירות 5	13170768 - 9	144.80	138.00	356.10	638.90	1.68	
		סה"כ צריכה		144.80	138.00	356.10	638.90		
193	17467	תאורה - תאורה תפעול + שירות	13170768 - 4	1,351.30	1,108.20	2,635.60	5,095.10	11.01	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,351.30	1,108.20	2,635.60	5,095.10		
194	17471	תאורה - תאורה תפעול + שירות	13170768 - 6	715.10	641.10	1,315.20	2,671.40	5.19	
			סה"כ צריכה	715.10	641.10	1,315.20	2,671.40		
195	17224	תאורה - תאורה תפעולי + שירות	13170746 - 4	626.20	604.90	1,477.20	2,708.30	5.06	
			סה"כ צריכה	626.20	604.90	1,477.20	2,708.30		
196	17230	תאורה - תאורה תפעולי + שירות	13170749 - 1	2,153.60	1,963.20	3,145.00	7,261.80	14.11	
			סה"כ צריכה	2,153.60	1,963.20	3,145.00	7,261.80		
197	20438	תאורה - תאורה תפעולי + שירות 2	13170746 - 10	616.60	577.80	882.60	2,077.00	4.53	
			סה"כ צריכה	616.60	577.80	882.60	2,077.00		

