

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק סיביל 525 משולב


תקופת דוח: (01/07/18 - 31/07/18)

תאריך הפקה: 14/08/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16809	דיפריס	8 - 00025520	2,450.22	1,973.86	4,778.37	9,202.45	27.03	
			מיזוג אויר	3,837.54	3,216.68	9,697.20	16,751.42		
			סה"כ צריכה	6,287.76	5,190.53	14,475.57	25,953.86		
2	16911	וויאף עמל 14	6 - 00025520	518.50	84.47	0.00	602.97	3.64	
			סה"כ צריכה	518.50	84.47	0.00	602.97		
3	9771	כספונט	4 - 15091571	684.70	325.15	374.10	1,383.95	7.82	
			מיזוג אויר	1,072.38	529.88	759.20	2,361.45		
			סה"כ צריכה	1,757.08	855.03	1,133.30	3,745.40		
4	16810	מתן דיגיטל	3 - 15091571	7,047.00	5,660.40	6,843.00	19,550.40	61.16	
			2 - 15091587	1,920.00	1,241.80	1,786.40	4,948.20	14.23	
			3 - 15091587	1,006.80	890.10	949.00	2,845.90	9.36	
			4 - 15091587	746.60	725.80	788.80	2,261.20	5.94	
			מיזוג אויר	16,790.34	13,881.44	21,039.14	51,710.91		
			סה"כ צריכה	27,510.74	22,399.54	31,406.34	81,316.61		
5	16811	ציבורי	1 - 00020461	-1,558.72	-1,234.49	-1,754.35	-4,547.56	13.31	
			1 - 00020849	-23,387.40	-18,997.23	-37,073.38	-79,458.02	169.73	
			6 - 00025520	-518.50	-84.47	0.00	-602.97	3.64	
			7 - 00025520	-2,462.35	-1,556.67	-1,208.08	-5,227.09	21.32	
			8 - 00025520	-2,450.22	-1,973.86	-4,778.37	-9,202.45	27.03	
			1 - 15091571	71,904.00	57,064.00	97,704.00	226,672.00	531.00	
			2 - 15091571	-25,556.80	-20,164.80	-33,947.20	-79,668.80	214.39	
			3 - 15091571	-7,047.00	-5,660.40	-6,843.00	-19,550.40	61.16	
			4 - 15091571	-684.70	-325.15	-374.10	-1,383.95	7.82	
			2 - 15091587	-1,920.00	-1,241.80	-1,786.40	-4,948.20	14.23	
			3 - 15091587	-1,006.80	-890.10	-949.00	-2,845.90	9.36	
			4 - 15091587	-746.60	-725.80	-788.80	-2,261.20	5.94	
			1 - 15140050	-867.30	-867.50	-2,262.90	-3,997.70		
			סה"כ צריכה	3,697.61	3,341.73	5,938.42	12,977.76		
6	16808	ריתוך טכנולוגיות	7 - 00025520	2,462.35	1,556.67	1,208.08	5,227.09	21.32	
			מיזוג אויר	3,856.54	2,536.81	2,451.66	8,845.01		
			סה"כ צריכה	6,318.89	4,093.48	3,659.74	14,072.11		
7	16802	שהר צאיג דפוס פלוס בע"מ	1 - 00020849	23,387.40	18,997.23	37,073.38	79,458.02	169.73	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	16801	שוהר צאיג- משרדים	00020461 - 1	23,387.40	18,997.23	37,073.38	79,458.02	13.31	
			סה"כ צריכה	1,558.72	1,234.49	1,754.35	4,547.56		
			סה"כ צריכה	867.30	867.50	2,262.90	3,997.70		
9	11701	תאורת חניונים	15140050 - 1	867.30	867.50	2,262.90	3,997.70		
			סה"כ צריכה	71,904.00	57,064.00	97,704.00	226,672.00		
			חשבון חברת חשמל	73,554.00	58,238.00	99,806.00	231,598.00		
			הפרש בקוט"ש	-1,650.00	-1,174.00	-2,102.00	-4,926.00		
			הפרש באחוזים	-2.24%	-2.02%	-2.11%	-2.13%		



- פסגה (71,904.00 Kwh)
- גבע (57,064.00 Kwh)
- שפל (97,704.00 Kwh)

