



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (24/07/18 - 27/06/18)

תאריך הפקה: 14/08/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	13.02	1,619.82	721.57	380.52	517.73	81018601 - 2	לוח משנה G המפיץ	18349	1
		137.47	106.42	21.93	9.12	לוח שירותי בית			
		1,757.29	827.99	402.45	526.85	סה"כ צריכה			
		-143.60	-80.20	-31.10	-32.30	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-7,719.00	-4,266.70	-1,683.10	-1,769.20	15112930 - 1			
	56.54	10,443.47	2,373.09	3,211.76	4,858.62	81018601 - 3			
	126.94	26,572.85	11,618.42	6,809.62	8,144.81	81018601 - 4			
	14.95	2,473.06	690.78	714.44	1,067.84	81018601 - 5			
		2,260.41	1,524.27	520.003	216.14	לוח שירותי בית			
		33,887.19	11,859.66	9,541.62	12,485.91	סה"כ צריכה			
		143.60	80.20	31.10	32.30	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		7,719.00	4,266.70	1,683.10	1,769.20	15112930 - 1			
	199.54	62,544.62	32,533.39	13,914.31	16,096.92	81018601 - 6			
	0.46	142.82	79.43	31.28	32.11	81018601 - 7			
	0.84	265.87	147.94	58.22	59.71	81018601 - 8			
		70,815.92	37,107.66	15,718.01	17,990.24	סה"כ צריכה			
		106,460.39	49,795.31	25,662.08	31,003.00	סה"כ צריכה			
		108,420.00	50,500.00	25,220.00	32,700.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,959.61	-704.69	442.08	-1,697.00	הפרש בקוט"ש			
		-1.81%	-1.40%	1.75%	-5.19%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (31,003.00 Kwh)
■ גבע (25,662.08 Kwh)
■ שפל (49,795.31 Kwh)

