

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם


תקופת דוח: (27/06/18 - 23/05/18)

תאריך הפקה: 14/08/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	958.60	410.00	1,151.40	2,520.00	7.29	
			15129203 - 3	4,150.20	1,441.40	2,501.80	8,093.40	13.39	
			סה"כ צריכה	5,108.80	1,851.40	3,653.20	10,613.40		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	116,348.70	31,856.50	70,578.70	218,783.90		
			סה"כ צריכה	116,348.70	31,856.50	70,578.70	218,783.90		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-140.30	-27.00	-69.40	-236.70		
			15129203 - 1	-5,098.20	-498.60	-1,066.20	-6,663.00	22.03	
			15129203 - 2	-958.60	-410.00	-1,151.40	-2,520.00	7.29	
			15129203 - 3	-4,150.20	-1,441.40	-2,501.80	-8,093.40	13.39	
			15129203 - 5	-6,654.40	-1,520.00	-3,915.20	-12,089.60	38.65	
			15129203 - 8	-46,510.00	-16,348.00	-41,874.00	-104,732.00	145.08	
			15129203 - 9	-6,448.00	-364.80	-1,756.80	-8,569.60	27.79	
			15129203 - 15	81,400.00	25,400.00	64,650.00	171,450.00		
			15129226 - 2	-8,434.80	-420.00	-1,497.60	-10,352.40	35.18	
			15129226 - 3	-48,566.00	-16,608.00	-42,138.00	-107,312.00	180.08	
			15129226 - 4	-26,610.00	-6,708.00	-19,312.00	-52,630.00	187.00	
			15129226 - 8	-2,044.00	-251.20	-615.00	-2,910.20	11.66	
			15129226 - 15	85,680.10	24,441.80	64,567.70	174,689.60	4.76	
			סה"כ צריכה	11,465.60	5,244.80	13,320.30	30,030.70		
4	21215	קומה 0 ריגשו	15129226 - 8	2,044.00	251.20	615.00	2,910.20	11.66	
			סה"כ צריכה	2,044.00	251.20	615.00	2,910.20		
5	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	48,566.00	16,608.00	42,138.00	107,312.00	180.08	
			סה"כ צריכה	48,566.00	16,608.00	42,138.00	107,312.00		
6	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	283.70	85.10	211.80	580.60		
			סה"כ צריכה	283.70	85.10	211.80	580.60		
7	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	46,510.00	16,348.00	41,874.00	104,732.00	145.08	
			סה"כ צריכה	46,510.00	16,348.00	41,874.00	104,732.00		
8	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	231.70	65.30	162.50	459.50		
			סה"כ צריכה	231.70	65.30	162.50	459.50		
9	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	8,434.80	420.00	1,497.60	10,352.40	35.18	
			סה"כ צריכה	8,434.80	420.00	1,497.60	10,352.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	215.20	52.70	169.70	437.60		
		סה"כ צריכה		215.20	52.70	169.70	437.60		
11	24886	קומה 5 - מלאנוקס ממ"ד	13129381 - 1	140.30	27.00	69.40	236.70		
		סה"כ צריכה		140.30	27.00	69.40	236.70		
12	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	6,448.00	364.80	1,756.80	8,569.60	27.79	
		סה"כ צריכה		6,448.00	364.80	1,756.80	8,569.60		
13	8042	קומה 6 ריווק רובוטיקס	15129203 - 1	5,098.20	498.60	1,066.20	6,663.00	22.03	
		סה"כ צריכה		5,098.20	498.60	1,066.20	6,663.00		
14	12072	קומה 7 פנסוניק	15129203 - 5	6,654.40	1,520.00	3,915.20	12,089.60	38.65	
		סה"כ צריכה		6,654.40	1,520.00	3,915.20	12,089.60		
15	15378	קומה מינוס 1 - מלאנוקס	15129226 - 4	26,610.00	6,708.00	19,312.00	52,630.00	187.00	
		סה"כ צריכה		26,610.00	6,708.00	19,312.00	52,630.00		
		סה"כ צריכה		284,159.40	81,901.40	200,340.40	566,401.20		
		חשבון חברת חשמל		287,520.00	83,440.00	203,640.00	574,600.00		
		הפרש בקוטי"ש		-3,360.60	-1,538.60	-3,299.60	-8,198.80		
		הפרש באחוזים		-1.17%	-1.84%	-1.62%	-1.43%		



- פסגה (Kwh 284,159.40)
- גבע (Kwh 81,901.40)
- שפל (Kwh 200,340.40)

