



**דוח שח + קוטש**

עבור: קניון הנגב מיזוג אוויר צילרים על הגג

קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

תקופת דוח: (01/07/18 - 31/07/18)

תאריך הפקה: 30/08/18


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	8851	יטא 19 AC	11 - 14154689	213.80	150.90	0.00	364.70		296.56	13.90
			סה"כ	213.80	150.90	0.00	364.70	0.00	296.56	
2	8852	יטא 20 AC	12 - 14154689	189.70	150.50	262.30	602.50		359.20	14.98
			סה"כ	189.70	150.50	262.30	602.50	0.00	359.20	
3	8853	יטא 21 AC	13 - 14154689	850.00	444.50	169.80	1,464.30		1,161.04	15.06
			סה"כ	850.00	444.50	169.80	1,464.30	0.00	1,161.04	
4	8854	יטא 22 AC	14 - 14154689	229.80	96.60	34.60	361.00		298.72	1.67
			סה"כ	229.80	96.60	34.60	361.00	0.00	298.72	
5	8855	יטא 23 AC	13 - 14154688	33.20	33.40	88.70	155.30		80.64	0.21
			סה"כ	33.20	33.40	88.70	155.30	0.00	80.64	
6	8856	יטא ac1	1 - 14154688	1,835.00	1,211.20	752.90	3,799.10		2,757.54	31.69
			סה"כ	1,835.00	1,211.20	752.90	3,799.10	0.00	2,757.54	
7	8857	יטא ac10	10 - 14154688	2,578.50	1,112.00	506.20	4,196.70		3,405.02	37.52
			סה"כ	2,578.50	1,112.00	506.20	4,196.70	0.00	3,405.02	
8	8858	יטא ac11	1 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	8859	יטא ac12	2 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	8860	יטא ac13	3 - 14154689	95.00	72.70	109.50	277.20		171.26	4.11
			סה"כ	95.00	72.70	109.50	277.20	0.00	171.26	
11	8861	יטא ac14	4 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	8862	יטא ac15	5 - 14154689	225.40	107.80	25.80	359.00		296.57	28.67
			סה"כ	225.40	107.80	25.80	359.00	0.00	296.57	
13	8863	יטא ac16	6 - 14154689	2,630.60	1,087.60	261.80	3,980.00		3,365.73	30.22
			סה"כ	2,630.60	1,087.60	261.80	3,980.00	0.00	3,365.73	
14	8864	יטא ac17	7 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
15	8865	יטא ac18 פורק	14154689 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	8866	יטא ac2	14154688 - 2	4,718.00	3,083.00	680.80	8,481.80		6,653.64	34.63
			סה"כ	4,718.00	3,083.00	680.80	8,481.80	0.00	6,653.64	
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	4.70	4.40	10.40	19.50		10.53	0.04
			סה"כ	4.70	4.40	10.40	19.50	0.00	10.53	
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	2,284.10	943.80	260.20	3,488.10		2,933.18	19.71
			סה"כ	2,284.10	943.80	260.20	3,488.10	0.00	2,933.18	
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	2,975.00	1,685.70	515.10	5,175.80		4,099.74	31.49
			סה"כ	2,975.00	1,685.70	515.10	5,175.80	0.00	4,099.74	
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	1,950.30	936.00	126.40	3,012.70		2,535.14	31.16
			סה"כ	1,950.30	936.00	126.40	3,012.70	0.00	2,535.14	
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	226.10	106.90	0.60	333.60		288.41	17.42
			סה"כ	226.10	106.90	0.60	333.60	0.00	288.41	
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	971.80	315.90	752.50	2,040.20		1,422.09	36.50
			סה"כ	971.80	315.90	752.50	2,040.20	0.00	1,422.09	
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	8876	מגדל קירור 1+2	14154689 - 10	8,175.20	7,099.20	3,972.00	19,246.40		13,314.22	60.42
			סה"כ	8,175.20	7,099.20	3,972.00	19,246.40	0.00	13,314.22	
26	8877	מגדל קירור מס 3	14154688 - 12	0.00	2.80	0.00	2.80		1.35	9.73
			סה"כ	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	1.35	
27	8878	מגדל קירור מס 4	14154688 - 11	9,025.20	8,121.20	15,400.00	32,546.40		18,533.22	63.74
			סה"כ	9,025.20	8,121.20	15,400.00	32,546.40	0.00	18,533.22	
			סה"כ	39,211.40	26,766.10	23,929.60	89,907.10	0.00	61,983.78	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				89,907.10			
			הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 39,211.40)  
■ גבע (Kwh 26,766.10)  
■ שפל (Kwh 23,929.60)



■ פסגה (41,038.65 ₪)  
■ גבע (12,911.97 ₪)  
■ שפל (8,033.17 ₪)

