



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: גרנד קניון

תקופת דוח: (31/08/18 - 01/08/18)

תאריך הפקה: 05/09/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29143	5Q1 תאריך כניסה: 20/08/18	11 - 13170776	5.60	5.50	14.50	25.60	0.63	
			סה"כ צריכה	5.60	5.50	14.50	25.60		
2	29145	5Q1 ראשי מעגלים 1 תאריך כניסה: 20/08/18	12 - 13170769	82.80	87.50	234.10	404.40	2.23	
			סה"כ צריכה	82.80	87.50	234.10	404.40		
3	29158	5Q1 ראשי מעגלים 2	11 - 13170769	9.10	8.90	24.70	42.70	0.89	
			סה"כ צריכה	9.10	8.90	24.70	42.70		
4	17505	דרגנועים - דרגנוע 1	4 - 13170769	724.10	527.45	868.90	2,120.45	5.24	
			סה"כ צריכה	724.10	527.45	868.90	2,120.45		
5	17243	דרגנועים - דרגנוע 10	2 - 14118688	378.00	313.80	323.05	1,014.85	6.22	
			סה"כ צריכה	378.00	313.80	323.05	1,014.85		
6	17227	דרגנועים - דרגנוע 14	7 - 13170746	775.95	759.90	996.45	2,532.30	11.17	
			סה"כ צריכה	775.95	759.90	996.45	2,532.30		
7	17509	דרגנועים - דרגנוע 2	8 - 13170769	707.05	513.90	852.20	2,073.15	5.18	
			סה"כ צריכה	707.05	513.90	852.20	2,073.15		
8	17510	דרגנועים - דרגנוע 3	9 - 13170769	954.45	695.10	1,170.75	2,820.30	6.81	
			סה"כ צריכה	954.45	695.10	1,170.75	2,820.30		
9	17504	דרגנועים - דרגנוע 4	3 - 13170769	694.55	500.80	812.70	2,008.05	5.10	
			סה"כ צריכה	694.55	500.80	812.70	2,008.05		
10	17244	דרגנועים - דרגנוע 9	3 - 14118688	707.65	634.10	773.05	2,114.80	9.90	
			סה"כ צריכה	707.65	634.10	773.05	2,114.80		
11	17450	דרגנועים - דרגנוע G1 שנאי 7	1 - 13128029	238.50	170.60	304.30	713.40		
			סה"כ צריכה	238.50	170.60	304.30	713.40		
12	17439	דרגנועים - דרגנוע G2 שנאי 6	1 - 13127965	282.70	202.90	295.10	780.70		
			סה"כ צריכה	282.70	202.90	295.10	780.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	17445	דרגנועים - דרגנוע G2 שנאי 6	13127983 - 1	249.00	173.20	279.70	701.90		
		סה"כ צריכה		249.00	173.20	279.70	701.90		
14	17444	דרגנועים - דרגנוע G3 שנאי 5	13127981 - 1	272.40	204.20	364.90	841.50		
		סה"כ צריכה		272.40	204.20	364.90	841.50		
15	17448	דרגנועים - דרגנוע G3 שנאי 5	13127992 - 1	167.80	120.30	208.50	496.60		
		סה"כ צריכה		167.80	120.30	208.50	496.60		
16	17507	דרגנועים - תאורה מול	13170769 - 6	632.20	437.90	551.80	1,621.90	4.22	
		סה"כ צריכה		632.20	437.90	551.80	1,621.90		
17	17508	דרגנועים - תאורה שירות	13170769 - 7	98.00	98.00	282.20	478.20	1.08	
		סה"כ צריכה		98.00	98.00	282.20	478.20		
18	17241	דרגנועים-דרגנוע	13170752 - 6	175.90	178.35	241.90	596.15	3.53	
		סה"כ צריכה		175.90	178.35	241.90	596.15		
19	29123	וולטר דרומי 2 ליד חדר חשמל תאריך כניסה: 13/08/18	00018336 - 3	0.60	0.61	1.45	2.66	0.008	
		סה"כ צריכה		0.60	0.61	1.45	2.66		
20	29223	וולטר מעבר A3 חדש תאריך כניסה: 13/08/18	00018381 - 5	0.13	0.00	0.00	0.13	0.30	
		סה"כ צריכה		0.13	0.00	0.00	0.13		
21	17436	חניונים - חניון G1 - שנאי 7	13127970 - 1	4,863.00	4,440.20	11,152.20	20,455.40		
		סה"כ צריכה		4,863.00	4,440.20	11,152.20	20,455.40		
22	17442	חניונים - חניון G1 - שנאי 7	13127920 - 1	255.10	185.00	314.80	754.90		
		סה"כ צריכה		255.10	185.00	314.80	754.90		
23	17435	חניונים - חניון G3 - שנאי 5	13127918 - 1	2,941.50	2,580.70	5,874.90	11,397.10		
		סה"כ צריכה		2,941.50	2,580.70	5,874.90	11,397.10		
24	17220	חניונים - לוח חניון A2	13128030 - 1	3,203.50	2,963.20	5,385.50	11,552.20		
		סה"כ צריכה		3,203.50	2,963.20	5,385.50	11,552.20		
25	17535	חניונים - לוח חניון (G3) 1	15091165 - 2	3,031.20	2,599.20	5,683.20	11,313.60	20.57	
		סה"כ צריכה		3,031.20	2,599.20	5,683.20	11,313.60		
26	17529	חניונים - לוח חניון (G5) 3	14152674 - 1	4,859.70	4,420.70	11,176.90	20,457.30		
		סה"כ צריכה		4,859.70	4,420.70	11,176.90	20,457.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
27	17528	חניונים - לוח חניון (G2)3	14152670 - 1	2,829.10	2,507.00	6,003.70	11,339.80		
		סה"כ צריכה		2,829.10	2,507.00	6,003.70	11,339.80		
28	17219	חניונים - לוח חניון A1 130 6	13127988 - 1	4,807.20	4,563.80	9,982.50	19,353.50		
		סה"כ צריכה		4,807.20	4,563.80	9,982.50	19,353.50		
29	17536	חניונים - לוח מפוחי חניונים	15091165 - 3	0.00	4.00	0.00	4.00	10.03	
		סה"כ צריכה		0.00	4.00	0.00	4.00		
30	17533	חניונים - למאזן פיר M חניון דרומי	14155742 - 4	6,395.60	5,451.60	14,256.40	26,103.60	63.84	
		סה"כ צריכה		6,395.60	5,451.60	14,256.40	26,103.60		
31	17522	חניונים - מפוחים	13170776 - 6	987.90	756.95	502.10	2,246.95	6.59	
		סה"כ צריכה		987.90	756.95	502.10	2,246.95		
32	17208	חניונים - פיר A חניון צפוני	00025334 - 4	3,192.62	2,921.24	7,054.30	13,168.17	21.93	
		סה"כ צריכה		3,192.62	2,921.24	7,054.30	13,168.17		
33	17443	חניונים - חניון G2 - שנאי 6	13127977 - 1	2,840.50	2,493.90	6,018.30	11,352.70		
		סה"כ צריכה		2,840.50	2,493.90	6,018.30	11,352.70		
34	29112	לוח C1 תאריך כניסה: 06/08/18	18040269 - 2	21,280.00	18,787.20	19,444.80	59,512.00	1,103.82	
		סה"כ צריכה		21,280.00	18,787.20	19,444.80	59,512.00		
35	29111	לוח C2 תאריך כניסה: 06/08/18	18040269 - 1	13,006.40	11,156.80	10,321.60	34,484.80	113.73	
		סה"כ צריכה		13,006.40	11,156.80	10,321.60	34,484.80		
36	29113	לוח C3 תאריך כניסה: 06/08/18	18040269 - 4	17,995.20	14,995.20	16,400.00	49,390.40	2,071.68	
		סה"כ צריכה		17,995.20	14,995.20	16,400.00	49,390.40		
37	29109	לוח I1 תאריך כניסה: 06/08/18	18040234 - 4	29,614.40	27,681.60	28,363.20	85,659.20	267.65	
		סה"כ צריכה		29,614.40	27,681.60	28,363.20	85,659.20		
38	29106	לוח I2 תאריך כניסה: 06/08/18	18040234 - 1	23,315.20	19,857.60	24,683.20	67,856.00	219.71	
		סה"כ צריכה		23,315.20	19,857.60	24,683.20	67,856.00		
39	29108	לוח I3 תאריך כניסה: 06/08/18	18040234 - 2	23,259.20	19,808.00	15,585.60	58,652.80	2,038.78	
		סה"כ צריכה		23,259.20	19,808.00	15,585.60	58,652.80		
40	17210	לוח אוויר חניונים	00025334 - 6	17.42	17.62	68.44	103.49	4.82	
		סה"כ צריכה		17.42	17.62	68.44	103.49		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	29131	לוח מ"א 6 תאריך כניסה: 14/08/18	18040277 - 4	358.20	251.20	137.60	747.00	261.49	
			סה"כ צריכה	358.20	251.20	137.60	747.00		
42	29127	לוח מ"א 8A תאריך כניסה: 14/08/18	18040277 - 1	2,852.00	2,920.80	7,958.80	13,731.60	753.33	
			סה"כ צריכה	2,852.00	2,920.80	7,958.80	13,731.60		
43	17128	לוח מא מס. 21- ציבורי	00018393 - 1	5,978.38	5,493.10	4,026.26	15,497.73	39.70	
			סה"כ צריכה	5,978.38	5,493.10	4,026.26	15,497.73		
44	17221	לוח מוקד	13170746 - 1	1,042.40	952.60	2,067.60	4,062.60	21.72	
			סה"כ צריכה	1,042.40	952.60	2,067.60	4,062.60		
45	17051	לוח משאבות מי עיבוי	00025148 - 6	10,243.43	9,210.92	23,576.89	43,031.24	117.44	
			סה"כ צריכה	10,243.43	9,210.92	23,576.89	43,031.24		
46	17138	לוח משאבות מים קרים 30 - 33	00019439 - 6	6,726.07	6,163.34	9,449.86	22,339.27	60.66	
			סה"כ צריכה	6,726.07	6,163.34	9,449.86	22,339.27		
47	17141	לוח משאבות מים קרים 34 + 34R	00019439 - 3	715.46	713.12	339.66	1,768.24	5.37	
			סה"כ צריכה	715.46	713.12	339.66	1,768.24		
48	17392	לוח ציבורי מסדרון 5 במינס	00025052 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	17052	לוח ראשי למשאבות צילר 5 ומגדל קירור 8	00025148 - 7	11,373.01	10,129.94	12,005.30	33,508.25	81.85	
			סה"כ צריכה	11,373.01	10,129.94	12,005.30	33,508.25		
50	29115	לוח שרות חדר מ"ג הגנות שנאי תאריך כניסה: 06/08/18	18040262 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	25867	לידיעה - העמסת חשמל מ"א - דיירים - 56%	16254177 - 3	5,490.24	4,650.91	13,277.71	23,418.86	129.14	
			16254177 - 4	23,123.97	22,927.07	16,908.19	62,959.23	315.38	
			16254178 - 1	2,854.66	2,881.70	2,361.52	8,097.88	35.80	
			16254178 - 2	20,048.00	19,909.12	22,197.50	62,154.62	297.24	
			16254178 - 3	5,818.29	5,145.62	14,504.56	25,468.46	79.79	
			סה"כ צריכה	57,335.15	55,514.42	69,249.49	182,099.06		
52	27011	לידיעה - העמסת מים מ"א - דיירים - 56%	2020205 - 1	34,395.89	0.00	0.00	34,395.89		
			סה"כ צריכה	34,395.89	0.00	0.00	34,395.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
53	28286	לידיעה - מפסק ראשי מכבי	00025352 - 1	5,098.34	4,098.02	3,020.27	12,216.64	39.02	
		סה"כ צריכה		5,098.34	4,098.02	3,020.27	12,216.64		
54	17211	לידיעה - ציבורי - מפסק ראשי מכבי	00025352 - 1	5,098.34	4,098.02	3,020.27	12,216.64	39.02	
			00025352 - 2	-2,691.42	-2,140.44	-1,577.82	-6,409.68	22.97	
			00025352 - 3	-2,176.85	-1,745.39	-1,355.58	-5,277.82	16.71	
		סה"כ צריכה		230.07	212.20	86.87	529.14		
55	25797	לידיעה בלבד - להעמסת חשמל מ"א 100%	16254177 - 3	9,804.00	8,305.20	23,710.20	41,819.40	129.14	
			16254177 - 4	41,292.80	40,941.20	30,193.20	112,427.20	315.38	
			16254178 - 1	5,097.60	5,145.90	4,217.00	14,460.50	35.80	
			16254178 - 2	35,800.00	35,552.00	39,638.40	110,990.40	297.24	
			16254178 - 3	10,389.80	9,188.60	25,901.00	45,479.40	79.79	
		סה"כ צריכה		102,384.20	99,132.90	123,659.80	325,176.90		
56	27003	לידיעה בלבד - העמסת מים מ"א 100%	2020205 - 1	61,421.23	0.00	0.00	61,421.23		
		סה"כ צריכה		61,421.23	0.00	0.00	61,421.23		
57	17222	מ"א - לוח מיזוג אוויר	13170746 - 2	569.20	590.40	654.00	1,813.60	14.10	
		סה"כ צריכה		569.20	590.40	654.00	1,813.60		
58	17226	מ"א - לוח מיזוג אוויר	13170746 - 6	950.60	802.30	616.60	2,369.50	12.70	
		סה"כ צריכה		950.60	802.30	616.60	2,369.50		
59	17234	מ"א - לוח מיזוג אוויר	13170749 - 4	1,107.20	938.10	714.20	2,759.50	14.76	
		סה"כ צריכה		1,107.20	938.10	714.20	2,759.50		
60	17240	מ"א - לוח מיזוג אוויר	14118688 - 1	225.80	225.40	189.80	641.00	3.00	
		סה"כ צריכה		225.80	225.40	189.80	641.00		
61	17242	מ"א - לוח מיזוג אוויר	13170752 - 5	418.20	614.50	425.75	1,458.45	18.54	
		סה"כ צריכה		418.20	614.50	425.75	1,458.45		
62	17253	מ"א - לוח מיזוג אוויר	14118688 - 12	163.80	164.10	158.90	486.80	2.95	
		סה"כ צריכה		163.80	164.10	158.90	486.80		
63	17501	מ"א - לוח מיזוג אוויר 1	13170768 - 13	2,157.00	1,942.50	1,798.70	5,898.20	29.92	
		סה"כ צריכה		2,157.00	1,942.50	1,798.70	5,898.20		
64	17511	מ"א - לוח מיזוג אוויר 2	13170769 - 10	0.60	181.00	42.80	224.40	4.47	
		סה"כ צריכה		0.60	181.00	42.80	224.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	17506	מ"א - לוח מיזוג אוויר 3	13170769 - 5	301.85	496.80	346.85	1,145.50	7.54	
		סה"כ צריכה		301.85	496.80	346.85	1,145.50		
66	17469	מ"א - לוח מיזוג אוויר 4	13170768 - 5	369.60	528.85	336.60	1,235.05	13.59	
		סה"כ צריכה		369.60	528.85	336.60	1,235.05		
67	17461	מ"א - לוח מיזוג אוויר 5	13170768 - 1	768.00	1,104.40	1,225.80	3,098.20	28.69	
		סה"כ צריכה		768.00	1,104.40	1,225.80	3,098.20		
68	17523	מ"א - מיזוג אוויר	13170776 - 7	1,756.30	1,416.60	2,188.40	5,361.30	11.78	
		סה"כ צריכה		1,756.30	1,416.60	2,188.40	5,361.30		
69	29132	מ"א - 7 תאריך כניסה: 14/08/18	18040273 - 3	15,720.00	15,834.00	14,226.00	45,780.00	1,349.44	
		סה"כ צריכה		15,720.00	15,834.00	14,226.00	45,780.00		
70	21219	מא - מיזוג אויר ראשי שנאי 1	00025148 - 1	126,089.40	115,522.74	131,779.74	373,391.88	995.64	
			00025148 - 2	-28,147.31	-27,869.50	-28,819.86	-84,836.67	212.77	
			00025148 - 3	-10,038.44	-7,580.84	-9,207.17	-26,826.46	88.22	
			00025148 - 4	-6,970.73	-6,657.68	-7,524.99	-21,153.40	86.45	
			00025148 - 5	-12,440.81	-10,279.36	-9,916.78	-32,636.95	154.74	
			00025148 - 6	-10,243.43	-9,210.92	-23,576.89	-43,031.24	117.44	
			00025148 - 7	-11,373.01	-10,129.94	-12,005.30	-33,508.25	81.85	
			16254177 - 3	-9,804.00	-8,305.20	-23,710.20	-41,819.40	129.14	
			16254178 - 1	-5,097.60	-5,145.90	-4,217.00	-14,460.50	35.80	
			סה"כ צריכה	31,974.06	30,343.39	12,801.56	75,119.01		
71	21220	מא - מיזוג אויר ראשי שנאי 3	00019439 - 1	-49,193.52	-48,614.64	-71,981.76	-169,789.92	403.12	
			00019439 - 2	129,057.66	114,213.76	140,351.55	383,622.98	1,093.25	
			00019439 - 7	-1,193.51	-970.76	-705.15	-2,869.42	10.37	
			00019439 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254201 - 1	-231.20	-201.40	-220.00	-652.60	2.69	
			16254201 - 2	-618.00	-438.40	-277.20	-1,333.60	5.20	
			16254201 - 3	-1,868.00	-1,764.50	-1,057.70	-4,690.20	191.12	
			סה"כ צריכה	75,953.43	62,224.06	66,109.74	204,287.23		
72	29126	מיזוג אוויר-9 תאריך כניסה: 14/08/18	18040237 - 1	802.80	986.40	406.80	2,196.00	28.34	
		סה"כ צריכה		802.80	986.40	406.80	2,196.00		
73	24362	מים קרים מכבי קומה 4 (משאבה 53)	16254177 - 2	437.35	309.55	137.80	884.70	8.49	
		סה"כ צריכה		437.35	309.55	137.80	884.70		





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
74	24361	מים קרים מכבי קומה 4 (משאבה P54)	16254177 - 1	194.45	135.25	78.45	408.15	2.58	
			סה"כ צריכה	194.45	135.25	78.45	408.15		
75	24359	מכבי 6-8 (משאבות 55-56)	16254201 - 1	231.20	201.40	220.00	652.60	2.69	
			סה"כ צריכה	231.20	201.40	220.00	652.60		
76	29117	מעגלים F51-F55 תאריך כניסה: 06/08/18	18040262 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	17254	מעליות - לוח מעליות 14	14118688 - 13	524.20	519.50	808.50	1,852.20	11.92	
			סה"כ צריכה	524.20	519.50	808.50	1,852.20		
78	17524	מעליות - מעליות 13	13170776 - 8	159.20	127.20	179.50	465.90	6.27	
			סה"כ צריכה	159.20	127.20	179.50	465.90		
79	17525	מעליות - מעליות 32,33,33A	13170776 - 9	1,107.40	1,025.80	1,657.00	3,790.20	14.84	
			סה"כ צריכה	1,107.40	1,025.80	1,657.00	3,790.20		
80	17518	מעליות - מעלית 1	13170776 - 3	136.00	152.50	381.50	670.00	2.43	
			סה"כ צריכה	136.00	152.50	381.50	670.00		
81	17500	מעליות - מעלית 11	13170768 - 12	76.90	61.10	58.80	196.80	2.08	
			סה"כ צריכה	76.90	61.10	58.80	196.80		
82	17245	מעליות - מעלית 14N	14118688 - 4	34.20	35.50	49.60	119.30	2.78	
			סה"כ צריכה	34.20	35.50	49.60	119.30		
83	17514	מעליות - מעלית 13+ 15	13170771 - 3	626.80	590.10	627.60	1,844.50	11.35	
			סה"כ צריכה	626.80	590.10	627.60	1,844.50		
84	17519	מעליות - מעלית 2	13170776 - 4	118.80	134.70	334.00	587.50	2.26	
			סה"כ צריכה	118.80	134.70	334.00	587.50		
85	17520	מעליות - מעלית 3	13170776 - 5	141.20	153.70	372.10	667.00	2.94	
			סה"כ צריכה	141.20	153.70	372.10	667.00		
86	17228	מעליות - מעלית 5	13170746 - 8	71.30	56.90	42.20	170.40	2.22	
			סה"כ צריכה	71.30	56.90	42.20	170.40		
87	17232	מעליות - מעלית 7	13170749 - 2	124.70	120.10	259.10	503.90	2.92	
			סה"כ צריכה	124.70	120.10	259.10	503.90		
88	17499	מעליות - מעלית 8	13170768 - 11	136.70	108.70	159.10	404.50	3.61	
			סה"כ צריכה	136.70	108.70	159.10	404.50		
89	17209	מפוחי עשן	00025334 - 5	22.81	30.12	33.20	86.12	35.56	
			סה"כ צריכה	22.81	30.12	33.20	86.12		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
90	17258	משאבות - לוח משאבות מגדלי קירור	16193895 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	29129	מתחם מקח חניון צפוני תאריך כניסה: 14/08/18	18040277 - 2	110.80	114.20	327.00	552.00	262.46	
			סה"כ צריכה	110.80	114.20	327.00	552.00		
92	17260	פנוי - רוז גלידה 2 לשעבר	16048013 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	17377	פנוי 00022146-8-	00022146 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	17165	פנוי 1-15816	00015816 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	20439	פנוי 16048013-2	16048013 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	20440	פנוי 16048013-3	16048013 - 3	12.55	11.00	26.90	50.45	0.48	
			סה"כ צריכה	12.55	11.00	26.90	50.45		
97	17289	פנוי 17325-4	00017325 - 4	-0.007	0.002	-0.02	-0.03	0.03	
			סה"כ צריכה	-0.007	0.002	-0.02	-0.03		
98	17324	פנוי 18342-4	00018342 - 4	0.00	0.00	0.0005	0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.0005	0.0005		
99	17019	פנוי 24314-9	00024314 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	17073	פנוי אוסנת - דוכן תכשיטים לשעבר	00018349 - 7	21.87	21.90	62.16	105.93	0.15	
			סה"כ צריכה	21.87	21.90	62.16	105.93		
101	17340	פנוי אוסנת רייס	00018368 - 4	0.006	0.005	0.004	0.01	0.01	
			סה"כ צריכה	0.006	0.005	0.004	0.01		
102	17337	פנוי אור של טבע לשעבר	00018368 - 1	0.003	0.001	0.005	0.009	0.02	
			סה"כ צריכה	0.003	0.001	0.005	0.009		
103	17317	פנוי אישה אישה 268-269 לשעבר	00018338 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	17058	פנוי אן קליין לשעבר	00017323 - 6	-0.004	-0.003	-0.006	-0.01	0.006	
			סה"כ צריכה	-0.004	-0.003	-0.006	-0.01		
105	17276	פנוי את לבני נשים 355 לשעבר	00015819 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	17103	פנוי גולן טלקום אנטנה	00018381 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	17277	פנוי דן קאסידי 356-357 לשעבר	00015819 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	17154	פנוי חנות 12 פיר A3A	00023640 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
109	17348	פנוי טאג נשים 196 לשעבר	00018380 - 5	-0.008	-0.004	0.00	-0.01	0.006	
			סה"כ צריכה	-0.008	-0.004	0.00	-0.01		
110	17325	פנוי יופי ר.א נעמן לשעבר	00018342 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	17540	פנוי כפרים 361 לשעבר	00015813 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	17157	פנוי לא להפקה - משרד 1	00024314 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	17166	פנוי לא להפקה - משרד 10	00024314 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
114	17169	פנוי לא להפקה - משרד 13	00024314 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	17170	פנוי לא להפקה - משרד 14	00024314 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
116	17171	פנוי לא להפקה - משרד 15	00024314 - 15	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
117	17172	פנוי לא להפקה - משרד 16	00024314 - 16	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
118	17173	פנוי לא להפקה - משרד 17	00024314 - 17	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	17175	פנוי לא להפקה - משרד 19	00024314 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
120	17158	פנוי לא להפקה - משרד 2	00024314 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	17176	פנוי לא להפקה - משרד 20	00024314 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	17178	פנוי לא להפקה - משרד 22	00024314 - 22	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
123	17179	פנוי לא להפקה - משרד 23	00024314 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
124	17159	פנוי לא להפקה - משרד 3	00024314 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	17201	פנוי לא להפקה - משרד 31	00024811 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
126	17202	פנוי לא להפקה - משרד 32	00024811 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
127	17403	פנוי לא להפקה מזגן באולינג	00025052 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
128	17405	פנוי לונה פארק - דוכן ממכר מזון לשעבר	00025052 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
129	17094	פנוי לורד קיטש 276 לשעבר	00018374 - 5	-0.0005	0.002	0.003	0.005	0.02	
			סה"כ צריכה	-0.0005	0.002	0.003	0.005		
130	17539	פנוי ליאורה ורונה 364 לשעבר	00015813 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
131	17262	פנוי מחסן מנגו לשעבר	16048015 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
132	17280	פנוי סאב 360 לשעבר	00015819 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	17290	פנוי סמלי לנד	00017325 - 5	29.03	29.19	83.17	141.38	0.20	
			סה"כ צריכה	29.03	29.19	83.17	141.38		
134	17349	פנוי סנדוויץ בר גרג 197-198	00018380 - 6	0.004	-0.001	0.003	0.005	0.009	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.004	-0.001	0.003	0.005		
135	17334	פנוי ספורטאון 153 לשעבר	00018343 - 6	0.0005	0.003	0.007	0.01	0.007	
			סה"כ צריכה	0.0005	0.003	0.007	0.01		
136	17017	פנוי ענק הוידאו- וידאומט לשעבר	00015812 - 5	0.00	-0.0005	0.0005	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	-0.0005	0.0005	0.00		
137	17407	פנוי פארק - חנות צילום לשעבר	00025052 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
138	17066	פנוי פול אנד בר	00018329 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
139	17055	פנוי פוקס מיזוג אוויר	00017323 - 3	-0.004	-0.006	-0.01	-0.02	0.03	
			סה"כ צריכה	-0.004	-0.006	-0.01	-0.02		
140	17312	פנוי פלאפון - דוכן	00018336 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	17281	פנוי פריד סנטר 362-363 לשעבר	00015819 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	17108	פנוי קורוליס פור יו קומה 2 דוכן 181	00018384 - 5	0.00	0.00	-0.0005	-0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	-0.0005	-0.0005		
143	17133	פנוי קזנובה 316 לשעבר	00018393 - 6	0.00	-0.001	0.0005	-0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	-0.001	0.0005	-0.0005		
144	17152	פנוי קיוסק לשעבר	00023640 - 4	0.00	0.00	-0.0005	-0.0005		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	-0.0005	-0.0005		
145	17153	פנוי קיוסק לשעבר	00023640 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
146	17151	פנוי קיוסק לשעבר	00023640 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
147	17054	פנוי רומיאו וגוליה לשעבר	00017323 - 2	0.004	-0.002	-0.004	-0.002	0.01	
			סה"כ צריכה	0.004	-0.002	-0.004	-0.002		
148	17347	פנוי רנואר 194-195	00018380 - 4	-0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.0005	0.0005	0.0005	0.0005		
149	17183	פנוי שמור	00024324 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
150	17184	פנוי שמור	00024324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
151	17036	פנוי שמור	00024324 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
152	17037	פנוי שמור	00024324 - 4	-0.05	-0.04	-0.05	-0.14	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.05	-0.04	-0.05	-0.14		
153	17236	ציבורי - Q00	13170749 - 6	933.60	737.40	695.60	2,366.60	13.63	
			סה"כ צריכה	933.60	737.40	695.60	2,366.60		
154	17319	ציבורי - אינטרנט	00018338 - 6	44.32	44.36	125.67	214.34	0.29	
			סה"כ צריכה	44.32	44.36	125.67	214.34		
155	17255	ציבורי - משרדי הנהלה	14118688 - 14	739.20	469.70	660.50	1,869.40	14.23	
			סה"כ צריכה	739.20	469.70	660.50	1,869.40		
156	17102	ציבורי - עמידן ליד מעלית שקופה קומה 3	00018381 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
157	17310	ציבורי - עמידן קומה 2 ליד נייק	00018336 - 2	36.62	36.21	99.10	171.94	0.36	
			סה"כ צריכה	36.62	36.21	99.10	171.94		
158	17042	ציבורי - שקע ציבורי קומה 2 ליד מעלית שקופה	00016048 - 4	26.95	26.97	76.52	130.44	0.18	
			סה"כ צריכה	26.95	26.97	76.52	130.44		
159	17343	ציבורי - תנורי גרג	00018368 - 7	6.34	6.47	13.54	26.35	0.18	
			סה"כ צריכה	6.34	6.47	13.54	26.35		
160	17124	ציבורי - עמדת מודיעין	00018390 - 5	28.17	26.29	66.84	121.30	0.21	
			סה"כ צריכה	28.17	26.29	66.84	121.30		
161	21588	צילר - הזנה צילר 5A	16193895 - 2	18,167.20	14,195.20	16,359.20	48,721.60	190.55	
			סה"כ צריכה	18,167.20	14,195.20	16,359.20	48,721.60		
162	21589	צילר - הזנה צילר 5B	16193895 - 1	19,068.00	14,767.20	15,653.60	49,488.80	182.14	
			סה"כ צריכה	19,068.00	14,767.20	15,653.60	49,488.80		
163	17049	צילר 3 א	00025148 - 4	6,970.73	6,657.68	7,524.99	21,153.40	86.45	
			סה"כ צריכה	6,970.73	6,657.68	7,524.99	21,153.40		
164	17050	צילר 3 ב	00025148 - 5	12,440.81	10,279.36	9,916.78	32,636.95	154.74	
			סה"כ צריכה	12,440.81	10,279.36	9,916.78	32,636.95		
165	17140	צילר 4 A	00019439 - 5	15,944.44	13,623.16	12,691.29	42,258.89	178.18	
			סה"כ צריכה	15,944.44	13,623.16	12,691.29	42,258.89		
166	17139	צילר 4 B	00019439 - 4	15,002.50	12,542.78	12,346.01	39,891.28	183.17	
			סה"כ צריכה	15,002.50	12,542.78	12,346.01	39,891.28		
167	17431	ראשי - Q5	13127913 - 1	105,039.00	86,676.10	109,135.50	300,850.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	105,039.00	86,676.10	109,135.50	300,850.60		
168	17425	ראשי - Q7	13127886 - 1	90,706.10	73,016.80	158,338.50	322,061.40		
			סה"כ צריכה	90,706.10	73,016.80	158,338.50	322,061.40		
169	17046	ראשי - למאזן מפסק ראשי שנאי Q1	00025148 - 1	126,089.40	115,522.74	131,779.74	373,391.88	995.64	
			סה"כ צריכה	126,089.40	115,522.74	131,779.74	373,391.88		
170	17207	ראשי - למאזן מפסק ראשי שנאי Q11	00025334 - 3	80,781.78	62,246.34	84,497.64	227,525.76	573.36	
			סה"כ צריכה	80,781.78	62,246.34	84,497.64	227,525.76		
171	17216	ראשי - מפסק ראשי שנאי 10	13127922 - 1	86,911.00	78,518.90	108,264.30	273,694.20		
			סה"כ צריכה	86,911.00	78,518.90	108,264.30	273,694.20		
172	17218	ראשי - מפסק ראשי שנאי 12	13127966 - 1	80,217.50	68,755.00	68,978.40	217,950.90		
			סה"כ צריכה	80,217.50	68,755.00	68,978.40	217,950.90		
173	17215	ראשי - מפסק ראשי שנאי 2	13127914 - 1	88,606.10	87,845.00	119,367.40	295,818.50		
			סה"כ צריכה	88,606.10	87,845.00	119,367.40	295,818.50		
174	17440	ראשי - מפסק ראשי שנאי 6	13127969 - 1	133,636.30	115,247.90	170,837.50	419,721.70		
			סה"כ צריכה	133,636.30	115,247.90	170,837.50	419,721.70		
175	17378	ראשי - ראשי 00022777-0	00022777 - 1	1,051,929.60	889,702.40	1,184,454.40	3,126,086.40	7,289.60	
			סה"כ צריכה	1,051,929.60	889,702.40	1,184,454.40	3,126,086.40		
176	17137	ראשי - ראשי לוח שנאי 3	00019439 - 2	129,057.66	114,213.76	140,351.55	383,622.98	1,093.25	
			סה"כ צריכה	129,057.66	114,213.76	140,351.55	383,622.98		
177	17534	ראשי - ראשי מעגלים 2q5	15091165 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	29118	ראשי מעגלים 11F/16F תאריך כניסה: 06/08/18	18040262 - 4	0.60	0.30	0.00	0.90	0.13	
			סה"כ צריכה	0.60	0.30	0.00	0.90		
179	29124	ראשי מעגלים 5Q1 תאריך כניסה: 13/08/18	13170768 - 14	27.80	23.60	61.10	112.50	1.91	
			סה"כ צריכה	27.80	23.60	61.10	112.50		
180	29125	ראשי מעגלים F21/F27 תאריך כניסה: 13/08/18	16193895 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
181	29130	ראשי מפסקים F20-F30 תאריך כניסה: 14/08/18	18040277 - 3	602.20	607.80	1,640.50	2,850.50	7.62	
		סה"כ צריכה		602.20	607.80	1,640.50	2,850.50		
182	27837	ראשי תא ציבורי חדש מתחם לגעת באוכל	00023640 - 2	369.26	269.23	470.63	1,109.12	2.44	
		סה"כ צריכה		369.26	269.23	470.63	1,109.12		
183	17358	שקע ברצפה גרנד קפה	00018386 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
184	29119	שקע וולטר מעבר שירותים A2 תאריך כניסה: 13/08/18	13170752 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
185	17251	שקעים - שירות ראשי קומת כניסה תאורה	14118688 - 10	205.40	204.20	580.60	990.20	2.72	
		סה"כ צריכה		205.40	204.20	580.60	990.20		
186	17463	שקעים - שקעים	13170768 - 2	449.00	439.80	1,298.30	2,187.10	12.79	
		סה"כ צריכה		449.00	439.80	1,298.30	2,187.10		
187	17239	שקעים - שקעים	13170752 - 3	189.70	174.40	459.00	823.10	3.27	
		סה"כ צריכה		189.70	174.40	459.00	823.10		
188	17225	שקעים - שקעים + קוטרנים	13170746 - 5	399.50	380.60	930.60	1,710.70	9.59	
		סה"כ צריכה		399.50	380.60	930.60	1,710.70		
189	17249	שקעים - שקעים 1	14118688 - 8	121.20	99.70	232.90	453.80	7.08	
		סה"כ צריכה		121.20	99.70	232.90	453.80		
190	17252	שקעים - ראשי מק שקעים	14118688 - 11	329.70	276.10	266.90	872.70	7.27	
		סה"כ צריכה		329.70	276.10	266.90	872.70		
191	29121	שקעים ראשי 145-101 תאריך כניסה: 13/08/18	00015814 - 8	38.98	34.55	75.42	148.95	1.47	
		סה"כ צריכה		38.98	34.55	75.42	148.95		
192	17233	תאורה - לוח שלוט	13170749 - 3	300.60	330.40	1,617.00	2,248.00	32.43	
		סה"כ צריכה		300.60	330.40	1,617.00	2,248.00		
193	17498	תאורה - לוח שלוט	13170768 - 10	1,675.80	1,787.50	5,525.50	8,988.80	27.06	
		סה"כ צריכה		1,675.80	1,787.50	5,525.50	8,988.80		
194	17235	תאורה - תאורה + שקעים מול חדש	13170749 - 5	635.10	527.90	612.80	1,775.80	8.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	635.10	527.90	612.80	1,775.80		
195	21221	תאורה - תאורה חניון דרומי	14155742 - 1	-1,246.40	-1,452.40	-5,365.80	-8,064.60	19.15	
			14155742 - 2	-888.00	-292.40	-259.60	-1,440.00	11.61	
			14155742 - 3	0.00	-13.20	0.00	-13.20	15.10	
			14155742 - 4	6,395.60	5,451.60	14,256.40	26,103.60	63.84	
			סה"כ צריכה	4,261.20	3,693.60	8,631.00	16,585.80		
196	17223	תאורה - תאורה מול	13170746 - 3	1,050.90	869.90	822.50	2,743.30	13.73	
			סה"כ צריכה	1,050.90	869.90	822.50	2,743.30		
197	17229	תאורה - תאורה מול	13170746 - 9	1,495.40	1,309.40	1,845.70	4,650.50	19.95	
			סה"כ צריכה	1,495.40	1,309.40	1,845.70	4,650.50		
198	17246	תאורה - תאורה מול	13170752 - 1	2,097.30	1,766.50	2,035.00	5,898.80	27.08	
			סה"כ צריכה	2,097.30	1,766.50	2,035.00	5,898.80		
199	17516	תאורה - תאורה מול 10	13170776 - 1	1,090.90	798.90	1,210.30	3,100.10	7.19	
			סה"כ צריכה	1,090.90	798.90	1,210.30	3,100.10		
200	17237	תאורה - תאורה מול 2	14118688 - 5	995.50	857.50	1,174.10	3,027.10	12.95	
			סה"כ צריכה	995.50	857.50	1,174.10	3,027.10		
201	17248	תאורה - תאורה מול 5	14118688 - 7	2,100.20	1,862.40	2,519.50	6,482.10	27.46	
			סה"כ צריכה	2,100.20	1,862.40	2,519.50	6,482.10		
202	17477	תאורה - תאורה מול 6	13170768 - 8	1,059.20	841.30	1,710.20	3,610.70	13.83	
			סה"כ צריכה	1,059.20	841.30	1,710.20	3,610.70		
203	17465	תאורה - תאורה מול 7	13170768 - 3	925.80	666.10	1,000.60	2,592.50	12.07	
			סה"כ צריכה	925.80	666.10	1,000.60	2,592.50		
204	17475	תאורה - תאורה מול 8	13170768 - 7	1,781.50	1,344.70	2,149.50	5,275.70	23.37	
			סה"כ צריכה	1,781.50	1,344.70	2,149.50	5,275.70		
205	17502	תאורה - תאורה מול 9	13170769 - 1	903.50	625.70	788.30	2,317.50	5.97	
			סה"כ צריכה	903.50	625.70	788.30	2,317.50		
206	17238	תאורה - תאורה שירות	13170752 - 2	466.10	465.80	1,326.40	2,258.30	6.07	
			סה"כ צריכה	466.10	465.80	1,326.40	2,258.30		
207	17455	תאורה - תאורה שירות + שקעים	13170757 - 1	78.70	75.60	209.10	363.40	1.50	
			סה"כ צריכה	78.70	75.60	209.10	363.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
208	17457	תאורה - תאורה שירות + שקעים	13170757 - 3	78.80	76.70	218.40	373.90	0.69	
		סה"כ צריכה		78.80	76.70	218.40	373.90		
209	17458	תאורה - תאורה שירות + שקעים	13170757 - 4	877.30	539.30	438.40	1,855.00	6.09	
		סה"כ צריכה		877.30	539.30	438.40	1,855.00		
210	17515	תאורה - תאורה שירות + שקעים 1	13170771 - 4	4,120.70	3,598.40	5,188.50	12,907.60	55.34	
		סה"כ צריכה		4,120.70	3,598.40	5,188.50	12,907.60		
211	17513	תאורה - תאורה שירות + שקעים 2	13170771 - 2	636.30	652.10	1,822.50	3,110.90	10.67	
		סה"כ צריכה		636.30	652.10	1,822.50	3,110.90		
212	17512	תאורה - תאורה שירות + שקעים 3	13170771 - 1	245.00	245.70	696.20	1,186.90	3.57	
		סה"כ צריכה		245.00	245.70	696.20	1,186.90		
213	17247	תאורה - תאורה שירות 2	14118688 - 6	282.10	282.00	777.90	1,342.00	3.26	
		סה"כ צריכה		282.10	282.00	777.90	1,342.00		
214	17503	תאורה - תאורה שירות 3	13170769 - 2	91.40	92.20	265.40	449.00	0.97	
		סה"כ צריכה		91.40	92.20	265.40	449.00		
215	17517	תאורה - תאורה שירות 4	13170776 - 2	99.30	81.60	177.50	358.40	1.09	
		סה"כ צריכה		99.30	81.60	177.50	358.40		
216	17481	תאורה - תאורה שירות 5	13170768 - 9	156.70	152.40	438.20	747.30	1.78	
		סה"כ צריכה		156.70	152.40	438.20	747.30		
217	17467	תאורה - תאורה תפעול + שירות	13170768 - 4	1,199.50	980.60	2,510.10	4,690.20	19.94	
		סה"כ צריכה		1,199.50	980.60	2,510.10	4,690.20		
218	17471	תאורה - תאורה תפעול + שירות	13170768 - 6	680.30	675.50	1,839.90	3,195.70	9.29	
		סה"כ צריכה		680.30	675.50	1,839.90	3,195.70		
219	17224	תאורה - תאורה תפעול + שירות	13170746 - 4	601.50	591.50	1,553.90	2,746.90	10.15	
		סה"כ צריכה		601.50	591.50	1,553.90	2,746.90		
220	17230	תאורה - תאורה תפעול + שירות	13170749 - 1	2,075.00	1,893.40	3,367.40	7,335.80	26.64	
		סה"כ צריכה		2,075.00	1,893.40	3,367.40	7,335.80		
221	20438	תאורה - תאורה תפעול + שירות 2	13170746 - 10	584.20	554.40	933.30	2,071.90	7.95	
		סה"כ צריכה		584.20	554.40	933.30	2,071.90		
222	29116	תאורת חדר D מ"ג תאריך כניסה: 06/08/18	18040262 - 2	411.10	397.00	892.70	1,700.80	3.82	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	411.10	397.00	892.70	1,700.80		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17090	אדיס 277-278	1 - 00018374	3,463.64	2,590.93	2,633.95	8,688.52	24.46	
			העמסת חשמל מ"א	358.08	346.71	432.49	1,137.29		
			העמסת מים מ"א	228.33	0.00	0.00	228.33		
			סה"כ צריכה	4,050.06	2,937.64	3,066.44	10,054.14		
2	17291	או ג' 7	7 - 00017325	421.11	408.48	1,163.31	1,992.90	3.93	
			סה"כ צריכה	421.11	408.48	1,163.31	1,992.90		
3	17284	או ג' מחסן	5 - 00016054	317.65	320.14	910.59	1,548.38	2.30	
			סה"כ צריכה	317.65	320.14	910.59	1,548.38		
4	17272	או ג' קפה ביסטרו קומה 3 348	5 - 00015814	826.40	601.23	944.51	2,372.14	11.89	
			סה"כ צריכה	826.40	601.23	944.51	2,372.14		
5	17060	אומטיים - רויאלטי 190	2 - 00018329	713.60	586.42	424.33	1,724.35	7.73	
			העמסת חשמל מ"א	59.88	57.98	72.33	190.19		
			העמסת מים מ"א	38.18	0.00	0.00	38.18		
			סה"כ צריכה	811.67	644.40	496.66	1,952.73		
6	17336	אופטיקה הזרע 158-158A	8 - 00018343	2,102.78	1,051.12	883.11	4,037.01	17.78	
			העמסת חשמל מ"א	301.08	291.52	363.64	956.24		
			העמסת מים מ"א	191.98	0.00	0.00	191.98		
			סה"כ צריכה	2,595.84	1,342.64	1,246.75	5,185.23		
7	17177	אופטיקיד	21 - 00024314	177.11	103.04	102.44	382.59	1.40	
			העמסת חשמל מ"א	64.87	62.81	78.35	206.04		
			העמסת מים מ"א	41.37	0.00	0.00	41.37		
			סה"כ צריכה	283.35	165.86	180.79	629.99		
8	17293	אופטיקנה 258A	1 - 00018328	1,352.88	837.93	820.70	3,011.52	11.06	
			העמסת חשמל מ"א	126.75	122.73	153.09	402.57		
			העמסת מים מ"א	80.82	0.00	0.00	80.82		
			סה"כ צריכה	1,560.46	960.66	973.79	3,494.91		
9	17186	אופיס דיפו קומה 3	7 - 00024324	1,050.73	1,021.58	1,229.26	3,301.57	12.49	
			העמסת חשמל מ"א	357.63	346.28	431.95	1,135.86		
			העמסת מים מ"א	228.05	0.00	0.00	228.05		
			סה"כ צריכה	1,636.41	1,367.85	1,661.21	4,665.48		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	17193	אורגנלס קומה 1	00024385 - 6	1,177.59	718.50	642.94	2,539.03	8.77	
		העמסת חשמל מ"א		119.77	115.96	144.65	380.38		
		העמסת מים מ"א		76.37	0.00	0.00	76.37		
		סה"כ צריכה		1,373.72	834.46	787.60	2,995.78		
11	17323	אי דיגיטל סטור 302-304	00018342 - 3	2,483.50	1,885.26	1,942.20	6,310.96	16.98	
		העמסת חשמל מ"א		296.09	286.68	357.61	940.39		
		העמסת מים מ"א		188.80	0.00	0.00	188.80		
		סה"כ צריכה		2,968.39	2,171.94	2,299.81	7,440.15		
12	17273	אי רובוט	00015814 - 6	295.29	149.77	224.11	669.16	6.13	
		העמסת חשמל מ"א		68.20	66.03	82.37	216.61		
		העמסת מים מ"א		43.49	0.00	0.00	43.49		
		סה"כ צריכה		406.97	215.80	306.48	929.26		
13	17368	אייג אנד אמ 203 202A	00022146 - 1	18,056.57	17,082.64	12,467.26	47,606.47	139.90	
		העמסת חשמל מ"א		2,114.33	2,047.19	2,553.69	6,715.21		
		העמסת מים מ"א		1,348.22	0.00	0.00	1,348.22		
		סה"כ צריכה		21,519.12	19,129.82	15,020.95	55,669.90		
14	17065	אייג אנד אמ מחסן	00018329 - 7	1,067.45	983.08	972.94	3,023.47	8.61	
		סה"כ צריכה		1,067.45	983.08	972.94	3,023.47		
15	28746	איסל גמא	00021658 - 1	26.51	21.91	44.31	92.73	0.21	
		סה"כ צריכה		26.51	21.91	44.31	92.73		
16	17118	איל מיקאג 221	00018385 - 7	579.97	439.56	399.92	1,419.45	8.70	
		העמסת חשמל מ"א		54.89	53.15	66.30	174.34		
		העמסת מים מ"א		35.00	0.00	0.00	35.00		
		סה"כ צריכה		669.86	492.71	466.22	1,628.80		
17	17306	אימפרוריום חדש	00021658 - 6	2,148.20	1,245.14	1,162.61	4,555.95	23.94	
		העמסת חשמל מ"א		260.04	251.78	314.08	825.90		
		העמסת מים מ"א		165.82	0.00	0.00	165.82		
		סה"כ צריכה		2,574.06	1,496.92	1,476.69	5,547.67		
18	17304	אימפרוריום/טימברלנד חדש	00021658 - 4	1,393.66	1,011.60	915.84	3,321.10	11.83	
		העמסת חשמל מ"א		134.74	130.46	162.73	427.93		
		העמסת מים מ"א		85.92	0.00	0.00	85.92		
		סה"כ צריכה		1,614.31	1,142.05	1,078.57	3,834.94		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	17008	אימפרס	00015041 - 3	717.53	500.05	461.62	1,679.20	5.58	
			העמסת חשמל מ"א	79.51	76.99	96.03	252.53		
			העמסת מים מ"א	50.70	0.00	0.00	50.70		
			סה"כ צריכה	847.74	577.03	557.65	1,982.43		
20	23473	איניטמה	00025493 - 5	1,111.71	555.76	574.12	2,241.59	12.91	
			סה"כ צריכה	1,111.71	555.76	574.12	2,241.59		
21	17098	אירוקה 319-320	00018381 - 1	2,030.96	1,449.79	1,567.34	5,048.09	14.57	
			העמסת חשמל מ"א	110.62	107.10	133.60	351.32		
			העמסת מים מ"א	70.54	0.00	0.00	70.54		
			סה"כ צריכה	2,212.12	1,556.90	1,700.94	5,469.95		
22	17382	ארית גרנד 161	00023921 - 4	1,562.66	905.03	910.86	3,378.55	12.27	
			העמסת חשמל מ"א	114.48	110.84	138.26	363.58		
			העמסת מים מ"א	73.00	0.00	0.00	73.00		
			סה"כ צריכה	1,750.13	1,015.87	1,049.13	3,815.13		
23	17194	אלדו נעלים 136-137	00024385 - 7	1,637.97	1,192.50	992.40	3,822.87	14.78	
			העמסת חשמל מ"א	215.91	209.05	260.78	685.74		
			העמסת מים מ"א	137.68	0.00	0.00	137.68		
			סה"כ צריכה	1,991.56	1,401.56	1,253.18	4,646.29		
24	17143	אלישע ארכיון	00019439 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	17116	אלמביקה 216	00018385 - 5	961.81	563.12	579.59	2,104.52	9.83	
			העמסת חשמל מ"א	74.85	72.48	90.41	237.74		
			העמסת מים מ"א	47.73	0.00	0.00	47.73		
			סה"כ צריכה	1,084.39	635.60	670.0007	2,389.99		
26	17029	אמפטו 373,375	00015820 - 5	3,398.87	2,893.33	3,676.08	9,968.28	29.75	
			העמסת חשמל מ"א	184.64	178.78	223.01	586.42		
			העמסת מים מ"א	117.74	0.00	0.00	117.74		
			סה"כ צריכה	3,701.25	3,072.10	3,899.09	10,672.43		
27	17545	אמריקן איגל	00015813 - 8	7,319.88	6,724.28	8,146.43	22,190.58	75.84	
			העמסת חשמל מ"א	847.76	820.84	1,023.92	2,692.52		
			העמסת מים מ"א	540.58	0.00	0.00	540.58		
			סה"כ צריכה	8,708.21	7,545.11	9,170.36	25,423.68		
28	26993	אנגוויסטיק	00018393 - 3	942.64	585.02	509.33	2,037.00	6.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	104.18	100.87	125.83	330.88		
			העמסת מים מ"א	66.43	0.00	0.00	66.43		
			סה"כ צריכה	1,113.25	685.90	635.16	2,434.31		
29	23600	אנדר ארמור	00018385 - 1	2,678.42	1,906.58	1,814.06	6,399.06	23.65	
			העמסת חשמל מ"א	309.96	300.12	374.37	984.45		
			העמסת מים מ"א	197.65	0.00	0.00	197.65		
			סה"כ צריכה	3,186.03	2,206.70	2,188.43	7,581.16		
30	25601	אניס בשביל הטבע	00015813 - 5	2,239.06	1,617.92	1,762.74	5,619.73	15.61	
			העמסת חשמל מ"א	156.36	151.40	188.85	496.61		
			העמסת מים מ"א	99.70	0.00	0.00	99.70		
			סה"כ צריכה	2,495.13	1,769.32	1,951.60	6,216.04		
31	17095	אסיקס/רוקפורט 279-280	00018374 - 6	1,960.96	1,192.55	954.48	4,107.99	13.45	
			העמסת חשמל מ"א	111.45	107.91	134.61	353.97		
			העמסת מים מ"א	71.07	0.00	0.00	71.07		
			סה"כ צריכה	2,143.47	1,300.46	1,089.09	4,533.02		
32	17011	אפרודיטה הלבשה התחתונה	00015041 - 6	1,162.31	720.23	527.79	2,410.33	13.02	
			העמסת חשמל מ"א	148.21	143.50	179.01	470.72		
			העמסת מים מ"א	94.51	0.00	0.00	94.51		
			סה"כ צריכה	1,405.03	863.73	706.80	2,975.56		
33	17191	אפריל חדש 131-132	00024385 - 4	3,156.83	2,267.71	2,289.98	7,714.52	23.01	
			העמסת חשמל מ"א	289.23	280.05	349.34	918.62		
			העמסת מים מ"א	184.43	0.00	0.00	184.43		
			סה"כ צריכה	3,630.49	2,547.76	2,639.32	8,817.57		
34	21055	אצטרובל זמני	00018349 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	17126	אצטרובל קירור	00018390 - 7	78.09	68.60	85.96	232.64	0.76	
			סה"כ צריכה	78.09	68.60	85.96	232.64		
36	17127	אקאקום קומה 1	00018390 - 8	64.03	44.22	64.06	172.31	0.49	
			סה"כ צריכה	64.03	44.22	64.06	172.31		
37	17420	אקססוריו 254	00025493 - 7	752.11	407.75	504.85	1,664.70	6.37	
			העמסת חשמל מ"א	68.23	66.07	82.41	216.71		
			העמסת מים מ"א	43.51	0.00	0.00	43.51		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	863.85	473.81	587.26	1,924.92		
38	23832	ארומה ברק בורשטיין 128-130	3 - 00024385	2,975.28	2,914.70	3,864.01	9,753.99	28.01	
			העמסת חשמל מ"א	209.59	202.93	253.14	665.67		
			העמסת מים מ"א	133.65	0.00	0.00	133.65		
			סה"כ צריכה	3,318.51	3,117.63	4,117.16	10,553.30		
39	29105	ארומה מנדף	7 - 13170749	230.60	231.95	188.90	651.45	3.19	
			סה"כ צריכה	230.60	231.95	188.90	651.45		
40	17025	ארט טאטו	6 - 00015816	201.38	127.50	140.61	469.49	2.33	
			העמסת חשמל מ"א	66.54	64.42	80.36	211.32		
			העמסת מים מ"א	42.43	0.00	0.00	42.43		
			סה"כ צריכה	310.34	191.93	220.97	723.24		
41	17038	באג	7 - 00015905	1,123.82	770.59	1,136.82	3,031.23	14.77	
			העמסת חשמל מ"א	221.23	214.21	267.21	702.65		
			העמסת מים מ"א	141.07	0.00	0.00	141.07		
			סה"כ צריכה	1,486.12	984.80	1,404.03	3,874.95		
42	17282	באשר פרומגרי 309	1 - 00016054	1,287.62	1,022.51	1,892.57	4,202.69	12.59	
			העמסת חשמל מ"א	164.01	158.80	198.09	520.91		
			העמסת מים מ"א	104.58	0.00	0.00	104.58		
			סה"כ צריכה	1,556.21	1,181.31	2,090.66	4,828.19		
43	17041	בובי בראון	3 - 00016048	1,716.54	1,100.29	987.81	3,804.64	12.93	
			העמסת חשמל מ"א	73.02	70.70	88.20	231.93		
			העמסת מים מ"א	46.56	0.00	0.00	46.56		
			סה"כ צריכה	1,836.12	1,171.00	1,076.01	4,083.13		
44	17342	בודי שופ 211A	6 - 00018368	513.70	287.49	304.74	1,105.93	4.12	
			העמסת חשמל מ"א	53.56	51.86	64.69	170.11		
			העמסת מים מ"א	34.15	0.00	0.00	34.15		
			סה"כ צריכה	601.42	339.35	369.43	1,310.20		
45	17302	בוניטה דה מס - 103	2 - 00021658	782.11	488.65	446.10	1,716.86	5.33	
			העמסת חשמל מ"א	106.46	103.08	128.58	338.12		
			העמסת מים מ"א	67.88	0.00	0.00	67.88		
			סה"כ צריכה	956.46	591.73	574.68	2,122.86		
46	27609	בורקס העגלה מ- 8.5.18	5 - 00015816	245.95	197.50	237.90	681.35	2.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	245.95	197.50	237.90	681.35		
47	17355	בזק - חדר 3-	00018386 - 4	1,885.88	1,862.80	5,192.34	8,941.01	14.61	
			סה"כ צריכה	1,885.88	1,862.80	5,192.34	8,941.01		
48	25691	בזק פיר E	00018386 - 5	141.06	136.47	389.59	667.12	1.11	
			סה"כ צריכה	141.06	136.47	389.59	667.12		
49	24374	בי פרש	00018343 - 5	332.77	361.12	821.46	1,515.35	5.31	
			סה"כ צריכה	332.77	361.12	821.46	1,515.35		
50	23923	בי פרש מחסן	00025052 - 5	231.77	98.56	435.18	765.52	1.70	
			סה"כ צריכה	231.77	98.56	435.18	765.52		
51	17321	ביגה 310-311	00018342 - 1	6,653.74	5,942.21	8,066.65	20,662.60	54.84	
			13170776 - 10	403.00	378.35	259.75	1,041.10	7.59	
			העמסת חשמל מ"א	92.15	89.23	111.30	292.68		
			העמסת מים מ"א	58.76	0.00	0.00	58.76		
			סה"כ צריכה	7,207.66	6,409.78	8,437.70	22,055.14		
52	17040	בילבונג	00016048 - 1	1,715.69	1,290.06	1,064.13	4,069.89	17.59	
			העמסת חשמל מ"א	204.70	198.20	247.24	650.13		
			העמסת מים מ"א	130.53	0.00	0.00	130.53		
			סה"כ צריכה	2,050.92	1,488.26	1,311.37	4,850.55		
53	17271	בלאק (שקם אלקטריק) 351,354	00015814 - 4	8,480.84	6,875.90	14,070.92	29,427.66	69.43	
			העמסת חשמל מ"א	420.93	407.56	508.40	1,336.88		
			העמסת מים מ"א	268.41	0.00	0.00	268.41		
			סה"כ צריכה	9,170.18	7,283.46	14,579.31	31,032.95		
54	17544	בלאק מחסן	00015813 - 7	11.89	8.34	20.93	41.16	0.45	
			סה"כ צריכה	11.89	8.34	20.93	41.16		
55	29122	בלאק - מפוחי יניקה תאריך כניסה: 13/08/18	00015814 - 7	432.31	394.26	417.54	1,244.10	5.44	
			סה"כ צריכה	432.31	394.26	417.54	1,244.10		
56	17352	בלו 150	00018386 - 1	1,818.91	1,077.34	888.88	3,785.14	13.05	
			העמסת חשמל מ"א	139.73	135.29	168.76	443.78		
			העמסת מים מ"א	89.10	0.00	0.00	89.10		
			סה"כ צריכה	2,047.74	1,212.63	1,057.64	4,318.01		
57	17279	בנק הפועלים חדש 383-387	00015819 - 6	4,483.54	4,240.16	10,615.80	19,339.50	33.29	
			העמסת חשמל מ"א	402.55	389.76	486.20	1,278.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	256.69	0.00	0.00	256.69		
			סה"כ צריכה	5,142.77	4,629.93	11,101.99	20,874.69		
58	17149	בסט מובייל 382	00020502 - 6	784.43	512.23	637.51	1,934.17	5.87	
			העמסת חשמל מ"א	64.87	62.81	78.35	206.04		
			העמסת מים מ"א	41.37	0.00	0.00	41.37		
			סה"כ צריכה	890.67	575.05	715.86	2,181.58		
59	17197	בריאות נשים גרנד	00024811 - 2	235.05	205.47	168.00	608.52	3.90	
			העמסת חשמל מ"א	66.54	64.42	80.36	211.32		
			העמסת מים מ"א	42.43	0.00	0.00	42.43		
			סה"כ צריכה	344.02	269.89	248.36	862.27		
60	17096	ברשקה 270-274	00018374 - 7	5,506.19	5,134.85	4,178.17	14,819.22	41.97	
			העמסת חשמל מ"א	495.70	479.96	598.70	1,574.36		
			העמסת מים מ"א	316.09	0.00	0.00	316.09		
			סה"כ צריכה	6,317.97	5,614.81	4,776.88	16,709.66		
61	17543	ג'ונגל	00015813 - 6	571.08	387.68	462.26	1,421.02	6.43	
			העמסת חשמל מ"א	89.82	86.97	108.49	285.29		
			העמסת מים מ"א	57.28	0.00	0.00	57.28		
			סה"כ צריכה	718.18	474.65	570.75	1,763.58		
62	17009	גר.א.ס 291	00015041 - 4	559.65	461.26	390.51	1,411.41	6.87	
			העמסת חשמל מ"א	56.27	54.49	67.97	178.73		
			העמסת מים מ"א	35.88	0.00	0.00	35.88		
			סה"כ צריכה	651.80	515.75	458.47	1,626.02		
63	17380	גולברי 160	00023921 - 2	2,031.12	1,391.71	988.92	4,411.76	13.84	
			העמסת חשמל מ"א	113.78	110.16	137.42	361.36		
			העמסת מים מ"א	72.55	0.00	0.00	72.55		
			סה"כ צריכה	2,217.45	1,501.88	1,126.34	4,845.67		
64	17375	גולן טלקום דוכן קומה 2	00022146 - 6	55.69	54.92	149.30	259.90	0.42	
			סה"כ צריכה	55.69	54.92	149.30	259.90		
65	17021	גולרי פו יו U4	00015816 - 3	71.08	48.35	27.15	146.58	0.51	
			סה"כ צריכה	71.08	48.35	27.15	146.58		
66	17532	גינרני	14155742 - 3	0.00	13.20	0.00	13.20	15.10	
			סה"כ צריכה	0.00	13.20	0.00	13.20		
67	23004	גלובוס בית קולנוע	13127923 - 1	35,705.30	30,469.70	74,344.50	140,519.50		
			סה"כ צריכה	35,705.30	30,469.70	74,344.50	140,519.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
68	23003	גלובוס מנורה	00017325 - 2	125.05	133.01	312.37	570.43	2.99	
			סה"כ צריכה	125.05	133.01	312.37	570.43		
69	23005	גלובוס משרדים זמניים	00025052 - 2	291.72	119.39	384.64	795.75	2.15	
			סה"כ צריכה	291.72	119.39	384.64	795.75		
70	17129	גלטו חנות 2	00018393 - 2	1,683.77	1,541.48	3,283.96	6,509.21	14.89	
			העמסת חשמל מ"א	42.42	41.07	51.23	134.72		
			העמסת מים מ"א	27.05	0.00	0.00	27.05		
			סה"כ צריכה	1,753.24	1,582.55	3,335.19	6,670.97		
71	17091	גלי נעלים 282-283	00018374 - 2	2,831.40	1,798.67	1,960.56	6,590.63	25.04	
			העמסת חשמל מ"א	305.24	295.54	368.66	969.44		
			העמסת מים מ"א	194.64	0.00	0.00	194.64		
			סה"כ צריכה	3,331.28	2,094.21	2,329.22	7,754.71		
72	17275	גליק 390	00015819 - 2	547.18	375.24	298.98	1,221.40	11.34	
			העמסת חשמל מ"א	129.75	125.63	156.71	412.08		
			העמסת מים מ"א	82.73	0.00	0.00	82.73		
			סה"כ צריכה	759.66	500.87	455.69	1,716.22		
73	25912	גליתה	00024324 - 8	352.59	203.37	210.65	766.61	3.57	
			העמסת חשמל מ"א	394.39	381.87	476.35	1,252.62		
			העמסת מים מ"א	251.49	0.00	0.00	251.49		
			סה"כ צריכה	998.48	585.24	687.00	2,270.71		
74	17328	גנטלמן 303	00018342 - 8	867.46	688.36	1,144.66	2,700.48	10.54	
			העמסת חשמל מ"א	89.82	86.97	108.49	285.29		
			העמסת מים מ"א	57.28	0.00	0.00	57.28		
			סה"כ צריכה	1,014.56	775.33	1,253.15	3,043.04		
75	17335	גרג 155-157	00018343 - 7	7,967.65	6,816.62	9,097.95	23,882.23	61.35	
			העמסת חשמל מ"א	199.44	193.11	240.89	633.44		
			העמסת מים מ"א	127.18	0.00	0.00	127.18		
			סה"כ צריכה	8,294.27	7,009.73	9,338.84	24,642.84		
76	17357	גרג מחסן 1	00018386 - 6	19.61	19.38	44.62	83.61	0.14	
			סה"כ צריכה	19.61	19.38	44.62	83.61		
77	17110	גרג מחסן 2 185-186	00018384 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	17163	ד"ר בויקו מורל	00024314 - 7	42.23	45.25	30.32	117.80	1.64	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	46.58	45.10	56.25	147.93		
			העמסת מים מ"א	29.70	0.00	0.00	29.70		
			סה"כ צריכה	118.50	90.35	86.57	295.42		
79	17341	ד"ר גב 206-207	00018368 - 5	2,386.92	1,413.94	1,117.17	4,918.04	16.80	
			העמסת חשמל מ"א	191.29	185.22	231.04	607.55		
			העמסת מים מ"א	121.98	0.00	0.00	121.98		
			סה"כ צריכה	2,700.19	1,599.16	1,348.22	5,647.57		
80	17162	ד"ר הררי עופר	00024314 - 6	31.40	55.92	26.92	114.24	1.58	
			העמסת חשמל מ"א	49.90	48.32	60.27	158.49		
			העמסת מים מ"א	31.82	0.00	0.00	31.82		
			סה"כ צריכה	113.13	104.23	87.20	304.55		
81	17200	ד"ר זמיר בשמת	00024811 - 5	50.05	48.13	31.84	130.010	1.43	
			העמסת חשמל מ"א	61.55	59.59	74.34	195.47		
			העמסת מים מ"א	39.25	0.00	0.00	39.25		
			סה"כ צריכה	150.84	107.72	106.17	364.73		
82	17174	ד"ר חזאן מרפאה נוספת	00024314 - 18	208.04	136.98	214.37	559.38	2.72	
			העמסת חשמל מ"א	53.23	51.54	64.29	169.06		
			העמסת מים מ"א	33.94	0.00	0.00	33.94		
			סה"כ צריכה	295.21	188.52	278.66	762.38		
83	17164	ד"ר חזאן נימר	00024314 - 8	177.18	136.99	283.99	598.16	3.48	
			העמסת חשמל מ"א	48.24	46.71	58.26	153.21		
			העמסת מים מ"א	30.76	0.00	0.00	30.76		
			סה"כ צריכה	256.18	183.70	342.26	782.13		
84	17180	ד"ר קליין הילה	00024314 - 24	250.78	189.21	169.01	609.01	3.63	
			העמסת חשמל מ"א	79.84	77.31	96.44	253.59		
			העמסת מים מ"א	50.91	0.00	0.00	50.91		
			סה"כ צריכה	381.54	266.52	265.45	913.51		
85	17160	ד"ר קליין הילה מרפאה נוסף / ד"ר שרל חדד (משרד 4)	00024314 - 4	31.16	41.51	7.12	79.79	2.44	
			העמסת חשמל מ"א	52.40	50.73	63.29	166.42		
			העמסת מים מ"א	33.41	0.00	0.00	33.41		
			סה"כ צריכה	116.97	92.24	70.41	279.62		
86	17150	דה נורת פייס	00020502 - 7	976.27	637.64	671.31	2,285.22	6.50	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	181.31	175.55	218.99	575.85		
			העמסת מים מ"א	115.62	0.00	0.00	115.62		
			סה"כ צריכה	1,273.20	813.19	890.30	2,976.69		
87	27597	דוכן דינמיקה סלולר	00018390 - 6	205.89	152.45	150.76	509.10	1.39	
			סה"כ צריכה	205.89	152.45	150.76	509.10		
88	17530	דור תחנת דלק 405	14155742 - 1	1,246.40	1,452.40	5,365.80	8,064.60	19.15	
			סה"כ צריכה	1,246.40	1,452.40	5,365.80	8,064.60		
89	17006	דורין פרנקפורט 286,285	00015041 - 1	714.28	444.54	368.54	1,527.36	4.92	
			העמסת חשמל מ"א	66.54	64.42	80.36	211.32		
			העמסת מים מ"א	42.43	0.00	0.00	42.43		
			סה"כ צריכה	823.24	508.96	448.91	1,781.11		
90	17092	דיזל 281	00018374 - 3	1,539.94	953.20	955.34	3,448.49	11.18	
			העמסת חשמל מ"א	118.10	114.35	142.64	375.10		
			העמסת מים מ"א	75.31	0.00	0.00	75.31		
			סה"כ צריכה	1,733.35	1,067.55	1,097.99	3,898.89		
91	17274	דיסיגאול 366-372	00015819 - 1	3,884.18	2,917.61	2,191.07	8,992.86	28.33	
			העמסת חשמל מ"א	459.10	444.52	554.50	1,458.13		
			העמסת מים מ"א	292.75	0.00	0.00	292.75		
			סה"כ צריכה	4,636.03	3,362.13	2,745.58	10,743.74		
92	27613	דלתא קומה 3 (1)	00016054 - 3	1,447.60	905.74	807.12	3,160.46	10.51	
			העמסת חשמל מ"א	257.78	249.59	311.35	818.72		
			העמסת מים מ"א	164.37	0.00	0.00	164.37		
			סה"כ צריכה	1,869.76	1,155.33	1,118.46	4,143.56		
93	23472	דלתא-פיקס	00025493 - 3	1,672.10	866.81	758.58	3,297.50	12.82	
			העמסת חשמל מ"א	158.91	153.86	191.93	504.69		
			העמסת מים מ"א	101.33	0.00	0.00	101.33		
			סה"כ צריכה	1,932.34	1,020.67	950.51	3,903.51		
94	17120	דן קסידי 141-140	00018390 - 1	936.14	463.14	515.48	1,914.77	8.89	
			העמסת חשמל מ"א	69.05	66.86	83.40	219.30		
			העמסת מים מ"א	44.03	0.00	0.00	44.03		
			סה"כ צריכה	1,049.22	530.00	598.88	2,178.09		
95	17030	דנה אשכנזי קומה 2	00015820 - 6	1,186.75	868.68	606.88	2,662.30	9.08	
			העמסת חשמל מ"א	127.00	122.97	153.39	403.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	1,302.19	1,050.18	1,267.45	3,619.83		
			סה"כ צריכה	2,615.94	2,041.83	2,027.73	6,685.50		
96	17332	דפנה לוינסון 154	4 - 00018343	204.81	143.12	127.47	475.40	1.50	
			העמסת חשמל מ"א	41.75	40.43	50.43	132.61		
			העמסת מים מ"א	26.62	0.00	0.00	26.62		
			סה"כ צריכה	273.19	183.55	177.89	634.63		
97	17097	ה. שטרן 284	8 - 00018374	2,539.41	2,105.79	2,331.17	6,976.36	21.28	
			העמסת חשמל מ"א	182.48	176.68	220.40	579.55		
			העמסת מים מ"א	116.36	0.00	0.00	116.36		
			סה"כ צריכה	2,838.24	2,282.47	2,551.56	7,672.27		
98	17075	הבורסה לשעונים 112	1 - 00021942	396.65	212.97	180.41	790.03	3.91	
			העמסת חשמל מ"א	39.42	38.17	47.61	125.21		
			העמסת מים מ"א	25.14	0.00	0.00	25.14		
			סה"כ צריכה	461.21	251.14	228.03	940.38		
99	17010	הבורסה לתכשיטים 290	5 - 00015041	708.30	517.74	448.69	1,674.73	5.66	
			העמסת חשמל מ"א	65.70	63.62	79.36	208.68		
			העמסת מים מ"א	41.90	0.00	0.00	41.90		
			סה"כ צריכה	815.90	581.36	528.05	1,925.31		
100	17327	הודיס 305A	7 - 00018342	1,602.99	1,260.91	973.28	3,837.18	11.85	
			העמסת חשמל מ"א	139.73	135.29	168.76	443.78		
			העמסת מים מ"א	89.10	0.00	0.00	89.10		
			סה"כ צריכה	1,831.81	1,396.20	1,142.05	4,370.06		
101	17370	הוט סטופ 90024	3 - 00022146	236.86	169.35	186.54	592.75	1.66	
			סה"כ צריכה	236.86	169.35	186.54	592.75		
102	17526	הולמס פלייס 11190	1 - 14152653	30,901.50	31,386.40	53,751.30	116,039.20		
			סה"כ צריכה	30,901.50	31,386.40	53,751.30	116,039.20		
103	17081	הלד צילום 122	7 - 00021942	1,143.86	823.10	632.74	2,599.70	8.79	
			מ"א להעמסה	56.71	54.90	68.49	180.10		
			סה"כ צריכה	1,200.57	878.00	701.23	2,779.79		
104	17266	המשביר 1	1 - 00015638	14,589.40	10,783.60	12,397.20	37,770.20	146.40	
			סה"כ צריכה	14,589.40	10,783.60	12,397.20	37,770.20		
105	17156	המשביר 2	1 - 00024274	46,160.20	38,319.80	61,219.60	145,699.60	407.20	
			העמסת חשמל מ"א	8,300.09	8,036.52	10,024.87	26,361.48		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	5,292.62	0.00	0.00	5,292.62		
			סה"כ צריכה	59,752.92	46,356.32	71,244.47	177,353.70		
106	17053	המתפרה של כרמלה	00017323 - 1	678.87	588.43	299.41	1,566.71	6.78	
			סה"כ צריכה	678.87	588.43	299.41	1,566.71		
107	17076	הנס 2 113-114	00021942 - 2	1,424.76	1,096.42	1,899.81	4,420.99	12.28	
			העמסת חשמל מ"א	137.90	133.52	166.55	437.97		
			העמסת מים מ"א	87.93	0.00	0.00	87.93		
			סה"כ צריכה	1,650.59	1,229.93	2,066.36	4,946.89		
108	17344	הסנדלריה של כרמל	00018380 - 1	183.49	91.50	70.13	345.12	1.81	
			סה"כ צריכה	183.49	91.50	70.13	345.12		
109	17023	הפוינג 335-336	00015816 - 4	1,540.42	996.92	808.42	3,345.75	10.73	
			העמסת חשמל מ"א	164.68	159.45	198.90	523.02		
			העמסת מים מ"א	105.01	0.00	0.00	105.01		
			סה"כ צריכה	1,810.10	1,156.37	1,007.32	3,973.79		
110	17381	הצורפים קומה 1	00023921 - 3	717.75	404.68	311.73	1,434.16	9.01	
			העמסת חשמל מ"א	92.98	90.03	112.31	295.32		
			העמסת מים מ"א	59.29	0.00	0.00	59.29		
			סה"כ צריכה	870.03	494.72	424.03	1,788.77		
111	17033	וואו קוסמטיקס 9	00015905 - 2	668.33	493.36	433.52	1,595.21	8.56	
			העמסת חשמל מ"א	149.71	144.95	180.82	475.48		
			העמסת מים מ"א	95.46	0.00	0.00	95.46		
			סה"כ צריכה	913.50	638.31	614.34	2,166.15		
112	17079	וואנס 116-117	00021942 - 5	1,105.60	686.97	644.43	2,436.99	7.44	
			העמסת חשמל מ"א	106.46	103.08	128.58	338.12		
			העמסת מים מ"א	67.88	0.00	0.00	67.88		
			סה"כ צריכה	1,279.94	790.04	773.01	2,842.99		
113	17119	וויז נעלים 217-218	00018385 - 8	934.95	538.93	418.18	1,892.07	7.88	
			העמסת חשמל מ"א	101.24	98.02	122.27	321.53		
			העמסת מים מ"א	64.55	0.00	0.00	64.55		
			סה"כ צריכה	1,100.74	636.95	540.46	2,278.15		
114	27538	וויט אנד בלאק	16048015 - 3	790.75	538.70	265.95	1,595.40	6.75	
			העמסת חשמל מ"א	91.49	88.58	110.50	290.57		
			העמסת מים מ"א	58.34	0.00	0.00	58.34		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	940.58	627.28	376.45	1,944.31		
115	17199	וול סטריט	00024811 - 4	1,268.94	865.34	589.21	2,723.49	11.17	
			סה"כ צריכה	1,268.94	865.34	589.21	2,723.49		
116	17316	וונדום - נייק 299	00018338 - 3	2,954.77	2,020.94	2,859.64	7,835.35	20.85	
			העמסת חשמל מ"א	257.00	248.84	310.40	816.23		
			העמסת מים מ"א	163.88	0.00	0.00	163.88		
			סה"כ צריכה	3,375.65	2,269.77	3,170.04	8,815.46		
117	17078	ורדינון 118-119	00021942 - 4	741.73	604.41	488.18	1,834.32	10.95	
			העמסת חשמל מ"א	149.84	145.08	180.98	475.90		
			העמסת מים מ"א	95.55	0.00	0.00	95.55		
			סה"כ צריכה	987.12	749.49	669.15	2,405.76		
118	28920	ורדינון פופ אפ	00018373 - 7	567.28	500.37	436.18	1,503.83	14.22	
			העמסת חשמל מ"א	394.23	381.71	476.15	1,252.09		
			העמסת מים מ"א	251.38	0.00	0.00	251.38		
			סה"כ צריכה	1,212.89	882.08	912.33	3,007.30		
119	29103	זארה - מפוחי עשן בחירום (חנות)	13170746 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	25878	זארה 229-224	00025148 - 2	28,147.31	27,869.50	28,819.86	84,836.67	212.77	
			העמסת חשמל מ"א	3,463.22	3,353.25	4,182.89	10,999.36		
			העמסת מים מ"א	2,208.35	0.00	0.00	2,208.35		
			סה"כ צריכה	33,818.89	31,222.75	33,002.74	98,044.38		
121	25904	זארה מחסן	16254201 - 3	1,868.00	1,764.50	1,057.70	4,690.20	191.12	
			סה"כ צריכה	1,868.00	1,764.50	1,057.70	4,690.20		
122	17314	זיגי שאול קומה 2 266-267	00018338 - 1	2,080.50	1,239.67	1,087.52	4,407.69	14.50	
			העמסת חשמל מ"א	212.92	206.16	257.16	676.23		
			העמסת מים מ"א	135.77	0.00	0.00	135.77		
			סה"כ צריכה	2,429.18	1,445.83	1,344.68	5,219.69		
123	17043	זמימית אבנט	00016048 - 5	11.30	6.45	4.39	22.14	0.22	
			סה"כ צריכה	11.30	6.45	4.39	22.14		
124	17168	חדרי מלח אודיוסטי ד"ר חדאד	00024314 - 12	158.98	100.74	184.65	444.37	2.38	
			העמסת חשמל מ"א	66.54	64.42	80.36	211.32		
			העמסת מים מ"א	42.43	0.00	0.00	42.43		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	267.94	165.17	265.01	698.12		
125	17269	טבע נאות קומה 3 350A	00015814 - 2	495.68	329.63	269.62	1,094.94	6.80	
			העמסת חשמל מ"א	92.15	89.23	111.30	292.68		
			העמסת מים מ"א	58.76	0.00	0.00	58.76		
			סה"כ צריכה	646.60	418.86	380.92	1,446.38		
126	17192	טו גו 133-134	00024385 - 5	2,481.06	1,712.75	1,736.16	5,929.97	20.96	
			העמסת חשמל מ"א	249.51	241.59	301.36	792.46		
			העמסת מים מ"א	159.10	0.00	0.00	159.10		
			סה"כ צריכה	2,889.67	1,954.34	2,037.52	6,881.53		
127	17195	טוונטי פור סבן 138-139	00024385 - 8	1,489.99	1,102.16	972.23	3,564.39	12.56	
			העמסת חשמל מ"א	199.61	193.27	241.09	633.97		
			העמסת מים מ"א	127.28	0.00	0.00	127.28		
			סה"כ צריכה	1,816.89	1,295.43	1,213.32	4,325.64		
128	17026	טוטו	00015816 - 7	31.28	27.21	64.56	123.05	0.28	
			סה"כ צריכה	31.28	27.21	64.56	123.05		
129	17329	טויס אר אס 101	00018343 - 1	14,098.73	10,686.55	10,696.52	35,481.80	95.46	
			העמסת חשמל מ"א	1,408.91	1,364.17	1,701.68	4,474.76		
			העמסת מים מ"א	898.40	0.00	0.00	898.40		
			סה"כ צריכה	16,406.04	12,050.72	12,398.20	40,854.97		
130	17278	טוס	00015819 - 5	1,282.00	871.04	1,100.71	3,253.75	10.80	
			העמסת חשמל מ"א	84.83	82.14	102.46	269.44		
			העמסת מים מ"א	54.10	0.00	0.00	54.10		
			סה"כ צריכה	1,420.93	953.18	1,203.17	3,577.29		
131	17059	טופ טן אבזורים	00018329 - 1	1,381.15	1,237.07	972.09	3,590.31	10.61	
			העמסת חשמל מ"א	117.44	113.71	141.84	372.98		
			העמסת מים מ"א	74.88	0.00	0.00	74.88		
			סה"כ צריכה	1,573.47	1,350.78	1,113.93	4,038.18		
132	27905	טי אנד טי פרמיום	00018328 - 4	1,470.34	888.74	883.63	3,242.71	14.05	
			העמסת חשמל מ"א	146.38	141.73	176.80	464.91		
			העמסת מים מ"א	93.34	0.00	0.00	93.34		
			סה"כ צריכה	1,710.06	1,030.48	1,060.43	3,800.96		
133	27598	טיים משין	00015905 - 5	2,072.22	1,365.29	1,758.53	5,196.03	18.97	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	199.73	193.38	241.23	634.34		
			העמסת מים מ"א	127.36	0.00	0.00	127.36		
			סה"כ צריכה	2,399.30	1,558.67	1,999.76	5,957.73		
134	17035	טיפרו מספרה	00015905 - 4	1,299.66	893.97	522.64	2,716.28	15.30	
			העמסת חשמל מ"א	103.05	99.78	124.46	327.29		
			העמסת מים מ"א	65.71	0.00	0.00	65.71		
			סה"כ צריכה	1,468.42	993.75	647.11	3,109.28		
135	17204	טיפת חלב	00025002 - 1	1,150.75	851.15	1,098.82	3,100.72	15.35	
			סה"כ צריכה	1,150.75	851.15	1,098.82	3,100.72		
136	17067	טרקלין החשמל A125 125	00018349 - 1	4,199.69	2,615.47	1,957.40	8,772.55	30.07	
			העמסת חשמל מ"א	375.93	363.99	454.05	1,193.97		
			העמסת מים מ"א	239.72	0.00	0.00	239.72		
			סה"כ צריכה	4,815.33	2,979.46	2,411.45	10,206.24		
137	17361	יאגנה	00021286 - 2	1,452.80	1,205.32	974.03	3,632.16	12.47	
			העמסת חשמל מ"א	126.50	122.49	152.79	401.78		
			העמסת מים מ"א	80.67	0.00	0.00	80.67		
			סה"כ צריכה	1,659.97	1,327.81	1,126.82	4,114.60		
138	17308	יולו	00021658 - 8	537.88	347.32	276.79	1,162.00	3.74	
			העמסת חשמל מ"א	40.42	39.14	48.82	128.38		
			העמסת מים מ"א	25.77	0.00	0.00	25.77		
			סה"כ צריכה	604.08	386.46	325.61	1,316.15		
139	27585	יוסי כחמה	00018384 - 3	541.78	302.24	402.56	1,246.58	5.57	
			סה"כ צריכה	541.78	302.24	402.56	1,246.58		
140	17398	יפה נוף	00025052 - 3	594.15	58.95	184.00	837.09	7.54	
			סה"כ צריכה	594.15	58.95	184.00	837.09		
141	17196	כללית סמייל - ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ	00024811 - 1	1,619.27	1,323.14	946.23	3,888.63	13.38	
			סה"כ צריכה	1,619.27	1,323.14	946.23	3,888.63		
142	24372	לגעת באוכל חדש 324	00025148 - 3	10,038.44	7,580.84	9,207.17	26,826.46	88.22	
			העמסת חשמל מ"א	1,663.41	1,610.59	2,009.07	5,283.07		
			העמסת מים מ"א	1,060.69	0.00	0.00	1,060.69		
			סה"כ צריכה	12,762.54	9,191.43	11,216.24	33,170.22		
143	29104	לוח משרדי תפעול	13170746 - 14	466.50	446.70	1,047.20	1,960.40	8.88	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	466.50	446.70	1,047.20	1,960.40		
144	17013	לחם ארז 127	00015812 - 1	843.98	708.48	1,215.15	2,767.61	7.32	
			העמסת חשמל מ"א	51.57	49.93	62.28	163.78		
			העמסת מים מ"א	32.88	0.00	0.00	32.88		
			סה"כ צריכה	928.42	758.41	1,277.44	2,964.27		
145	17083	לי קופר 232	00018373 - 1	2,736.84	1,797.75	2,254.01	6,788.59	19.70	
			העמסת חשמל מ"א	256.17	248.03	309.40	813.59		
			העמסת מים מ"א	163.35	0.00	0.00	163.35		
			סה"כ צריכה	3,156.35	2,045.78	2,563.40	7,765.53		
146	21087	לידי קונפורט 108-109	00021658 - 3	863.91	439.38	377.60	1,680.89	7.06	
			העמסת חשמל מ"א	98.14	95.02	118.54	311.70		
			העמסת מים מ"א	62.58	0.00	0.00	62.58		
			סה"כ צריכה	1,024.63	534.40	496.14	2,055.18		
147	17297	ליה לונדון 265	00018328 - 5	430.97	248.60	219.92	899.48	3.75	
			העמסת חשמל מ"א	34.30	33.21	41.43	108.94		
			העמסת מים מ"א	21.87	0.00	0.00	21.87		
			סה"כ צריכה	487.14	281.81	261.34	1,030.29		
148	17189	לייזר פינש 127A	00024385 - 2	764.01	460.40	301.23	1,525.64	5.33	
			העמסת חשמל מ"א	41.92	40.59	50.63	133.13		
			העמסת מים מ"א	26.73	0.00	0.00	26.73		
			סה"כ צריכה	832.66	500.98	351.86	1,685.51		
149	17161	ליליאנה ויזנפלד	00024314 - 5	33.25	20.66	5.16	59.08	0.96	
			העמסת חשמל מ"א	46.58	45.10	56.25	147.93		
			העמסת מים מ"א	29.70	0.00	0.00	29.70		
			סה"כ צריכה	109.53	65.76	61.42	236.71		
150	22480	לינדה אוסף פרטי 1.ק	00018349 - 6	479.47	238.93	213.33	931.73	5.41	
			העמסת חשמל מ"א	69.03	66.84	83.38	219.25		
			העמסת מים מ"א	44.02	0.00	0.00	44.02		
			סה"כ צריכה	592.52	305.77	296.71	1,194.99		
151	17298	ללין 265	00018328 - 6	1,007.10	913.21	729.99	2,650.30	10.68	
			העמסת חשמל מ"א	103.13	99.86	124.56	327.55		
			העמסת מים מ"א	65.76	0.00	0.00	65.76		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,176.00	1,013.07	854.55	3,043.62		
152	17121	מאניה	00018390 - 2	1,503.49	922.34	811.01	3,236.84	11.63	
			העמסת חשמל מ"א	121.43	117.57	146.66	385.66		
			העמסת מים מ"א	77.43	0.00	0.00	77.43		
			סה"כ צריכה	1,702.35	1,039.91	957.67	3,699.94		
153	17056	מאק	00017323 - 4	1,933.43	1,396.03	2,103.72	5,433.17	19.77	
			העמסת חשמל מ"א	127.25	123.21	153.69	404.16		
			העמסת מים מ"א	81.14	0.00	0.00	81.14		
			סה"כ צריכה	2,141.82	1,519.24	2,257.41	5,918.47		
154	17068	מגה ספורט חדש	00018349 - 2	2,195.06	1,792.31	1,553.06	5,540.42	14.68	
			העמסת חשמל מ"א	276.63	267.84	334.11	878.57		
			העמסת מים מ"א	176.39	0.00	0.00	176.39		
			סה"כ צריכה	2,648.07	2,060.15	1,887.16	6,595.39		
155	17070	מגנוליה קומה 1	00018349 - 4	150.59	151.87	434.54	736.99	1.26	
			סה"כ צריכה	150.59	151.87	434.54	736.99		
156	17259	מגנוליה קומה 2	16048013 - 1	196.30	196.80	322.05	715.15	2.58	
			סה"כ צריכה	196.30	196.80	322.05	715.15		
157	17379	מיה אינספריישן 159	00023921 - 1	1,664.04	1,065.07	783.23	3,512.35	12.50	
			העמסת חשמל מ"א	120.93	117.09	146.06	384.08		
			העמסת מים מ"א	77.11	0.00	0.00	77.11		
			סה"כ צריכה	1,862.08	1,182.16	929.29	3,973.54		
158	17338	מיכל נגרון	00018368 - 2	828.92	567.77	551.18	1,947.87	6.18	
			העמסת חשמל מ"א	62.38	60.40	75.34	198.12		
			העמסת מים מ"א	39.78	0.00	0.00	39.78		
			סה"כ צריכה	931.07	628.16	626.52	2,185.76		
159	17145	מירון בית מאפיה 379	00020502 - 2	4,139.49	3,547.90	6,512.23	14,199.62	48.29	
			העמסת חשמל מ"א	96.48	93.41	116.53	306.42		
			העמסת מים מ"א	61.52	0.00	0.00	61.52		
			סה"כ צריכה	4,297.49	3,641.32	6,628.76	14,567.56		
160	17109	מירון מחסן 2	00018384 - 6	431.18	408.77	1,103.14	1,943.09	4.51	
			סה"כ צריכה	431.18	408.77	1,103.14	1,943.09		
161	17212	מכבי פיזיותרפיה	00025352 - 2	2,691.42	2,140.44	1,577.82	6,409.68	22.97	
			ציבורי ממפסק מכבי	127.20	116.88	46.73	290.81		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,818.62	2,257.32	1,624.55	6,700.49		
162	17206	מכבי חיוני קומה 6,7,8	2 - 00025334	6,085.16	4,883.61	4,191.92	15,160.70	44.98	
			סה"כ צריכה	6,085.16	4,883.61	4,191.92	15,160.70		
163	17307	מכבי חיפה 110	7 - 00021658	1,352.23	967.52	912.89	3,232.64	10.42	
			העמסת חשמל מ"א	100.14	96.96	120.95	318.04		
			העמסת מים מ"א	63.85	0.00	0.00	63.85		
			סה"כ צריכה	1,516.22	1,064.48	1,033.84	3,614.53		
164	17213	מכבי טבעי	3 - 00025352	2,176.85	1,745.39	1,355.58	5,277.82	16.71	
			ציבורי ממפסק מכבי	102.88	95.31	40.15	238.33		
			סה"כ צריכה	2,279.72	1,840.70	1,395.72	5,516.15		
165	17142	מכבי מגדל קומות 6,7,8	7 - 00019439	1,193.51	970.76	705.15	2,869.42	10.37	
			סה"כ צריכה	1,193.51	970.76	705.15	2,869.42		
166	17205	מכבי מכונים קומה 4	1 - 00025334	3,940.38	3,270.06	2,600.85	9,811.29	32.29	
			סה"כ צריכה	3,940.38	3,270.06	2,600.85	9,811.29		
167	29120	מנדף מתחם האוכל תאריך כניסה: 13/08/18	1 - 00015820	888.66	774.19	1,073.86	2,736.70	9.83	
			8 - 00020502	1,153.51	1,014.38	1,114.88	3,282.78	12.91	
			סה"כ צריכה	2,042.17	1,788.57	2,188.74	6,019.48		
168	23601	מנדרין ליאור 253	6 - 00025493	3,282.20	1,656.09	3,283.37	8,221.66	21.10	
			העמסת חשמל מ"א	43.25	41.88	52.24	137.36		
			העמסת מים מ"א	27.58	0.00	0.00	27.58		
			סה"כ צריכה	3,353.02	1,697.97	3,335.60	8,386.59		
169	17360	מפעל הפיס קומה 90020 1	1 - 00021286	101.07	80.63	127.79	309.49	0.69	
			סה"כ צריכה	101.07	80.63	127.79	309.49		
170	17018	מפעל הפיס קומה 3	6 - 00015812	79.49	71.48	157.93	308.91	1.27	
			סה"כ צריכה	79.49	71.48	157.93	308.91		
171	17104	מקדונלד - מסעדה	1 - 00018384	8,704.58	7,018.05	11,895.63	27,618.26	64.52	
			העמסת חשמל מ"א	541.11	523.92	653.55	1,718.58		
			העמסת מים מ"א	345.04	0.00	0.00	345.04		
			סה"כ צריכה	9,590.73	7,541.98	12,549.18	29,681.89		
172	17144	מקדונלד דוכן	1 - 00020502	4,502.58	3,608.40	7,154.23	15,265.20	41.28	
			העמסת חשמל מ"א	92.49	89.55	111.70	293.74		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	58.97	0.00	0.00	58.97		
			סה"כ צריכה	4,654.04	3,697.94	7,265.93	15,617.92		
173	17203	מרפאות ספיר - ד"ר לאור	00024811 - 8	569.20	548.88	367.43	1,485.51	7.46	
			העמסת חשמל מ"א	252.84	244.81	305.38	803.03		
			העמסת מים מ"א	161.22	0.00	0.00	161.22		
			סה"כ צריכה	983.27	793.69	672.80	2,449.76		
174	24360	משבא מי שתיה מכבי 6-8	16254201 - 2	618.00	438.40	277.20	1,333.60	5.20	
			סה"כ צריכה	618.00	438.40	277.20	1,333.60		
175	17062	מתפרה סרג 90015	00018329 - 4	949.75	842.46	452.47	2,244.69	9.13	
			סה"כ צריכה	949.75	842.46	452.47	2,244.69		
176	28921	נוויז	00021942 - 8	687.00	427.31	411.05	1,525.36	8.11	
			העמסת חשמל מ"א	91.49	88.58	110.50	290.57		
			העמסת מים מ"א	58.34	0.00	0.00	58.34		
			סה"כ צריכה	836.82	515.89	521.55	1,874.26		
177	23002	ניילס גלארי	00018381 - 3	112.59	77.43	81.32	271.35	2.66	
			סה"כ צריכה	112.59	77.43	81.32	271.35		
178	17107	נין ווסט חדש	00018384 - 4	838.40	520.07	490.29	1,848.77	8.57	
			העמסת חשמל מ"א	131.41	127.24	158.72	417.36		
			העמסת מים מ"א	83.79	0.00	0.00	83.79		
			סה"כ צריכה	1,053.61	647.31	649.00	2,349.92		
179	17415	נייקי רטיילורס 250-251	00025493 - 4	7,108.35	3,744.07	3,997.20	14,849.63	53.42	
			העמסת חשמל מ"א	523.97	507.34	632.86	1,664.17		
			העמסת מים מ"א	334.12	0.00	0.00	334.12		
			סה"כ צריכה	7,966.45	4,251.41	4,630.06	16,847.91		
180	17421	ננדי 255-256	00025493 - 8	789.21	278.03	388.41	1,455.64	6.97	
			העמסת חשמל מ"א	128.42	124.34	155.10	407.85		
			העמסת מים מ"א	81.89	0.00	0.00	81.89		
			סה"כ צריכה	999.51	402.37	543.51	1,945.38		
181	17114	נספרסו 212 213 214	00018385 - 3	1,298.86	1,067.10	1,147.26	3,513.23	9.85	
			העמסת חשמל מ"א	171.66	166.21	207.34	545.21		
			העמסת מים מ"א	109.46	0.00	0.00	109.46		
			סה"כ צריכה	1,579.99	1,233.31	1,354.60	4,167.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
182	17351	נספרסו מחסן 1	00018380 - 8	192.28	129.27	318.50	640.05	2.49	
			סה"כ צריכה	192.28	129.27	318.50	640.05		
183	17386	נעלי נמרוד קומה 1 164-	00023921 - 6	1,827.42	1,081.63	1,146.33	4,055.38	16.03	
			העמסת חשמל מ"א	213.42	206.64	257.76	677.82		
			העמסת מים מ"א	136.09	0.00	0.00	136.09		
			סה"כ צריכה	2,176.92	1,288.26	1,404.10	4,869.28		
184	17093	סאקס 275	00018374 - 4	1,898.16	1,325.59	2,295.88	5,519.64	14.26	
			העמסת חשמל מ"א	151.70	146.89	183.23	481.82		
			העמסת מים מ"א	96.73	0.00	0.00	96.73		
			סה"כ צריכה	2,146.60	1,472.48	2,479.11	6,098.19		
185	17111	סבון של פעם 189	00018384 - 8	958.18	710.49	576.84	2,245.52	7.30	
			העמסת חשמל מ"א	47.24	45.74	57.06	150.04		
			העמסת מים מ"א	30.12	0.00	0.00	30.12		
			סה"כ צריכה	1,035.55	756.23	633.90	2,425.68		
186	17299	סברובסקי קומה 2 262-263	00018328 - 7	1,523.00	967.51	932.02	3,422.53	12.27	
			העמסת חשמל מ"א	153.70	148.82	185.64	488.16		
			העמסת מים מ"א	98.01	0.00	0.00	98.01		
			סה"כ צריכה	1,774.70	1,116.33	1,117.65	4,008.69		
187	17148	סווסט A381	00020502 - 5	412.31	265.69	369.80	1,047.81	3.33	
			העמסת חשמל מ"א	29.44	28.51	35.56	93.51		
			העמסת מים מ"א	18.77	0.00	0.00	18.77		
			סה"כ צריכה	460.53	294.20	405.37	1,160.09		
188	17014	סולתם רדד 325,327	00015812 - 2	1,145.50	701.05	864.81	2,711.36	9.99	
			העמסת חשמל מ"א	108.12	104.69	130.59	343.40		
			העמסת מים מ"א	68.94	0.00	0.00	68.94		
			סה"כ צריכה	1,322.56	805.74	995.40	3,123.71		
189	17188	סופר לינק - אמין תקשורת 127	00024385 - 1	712.28	476.32	442.46	1,631.06	5.27	
			העמסת חשמל מ"א	53.23	51.54	64.29	169.06		
			העמסת מים מ"א	33.94	0.00	0.00	33.94		
			סה"כ צריכה	799.45	527.86	506.75	1,834.06		
190	17268	סופר פארם 341-347	00015814 - 1	14,588.45	13,358.93	21,895.01	49,842.39	102.61	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	1,136.73	1,100.63	1,372.94	3,610.29		
			העמסת מים מ"א	724.84	0.00	0.00	724.84		
			סה"כ צריכה	16,450.02	14,459.56	23,267.95	54,177.53		
191	17346	סטיב מאדן 192-193	00018380 - 3	1,546.49	1,139.69	916.68	3,602.86	13.27	
			העמסת חשמל מ"א	107.32	103.92	129.63	340.86		
			העמסת מים מ"א	68.44	0.00	0.00	68.44		
			סה"כ צריכה	1,722.25	1,243.60	1,046.31	4,012.16		
192	21075	סטיישן סנדוויץ 380 דזק	00020502 - 3	1,982.16	1,414.01	1,569.28	4,965.45	17.62	
			העמסת חשמל מ"א	38.92	37.69	47.01	123.62		
			העמסת מים מ"א	24.82	0.00	0.00	24.82		
			סה"כ צריכה	2,045.90	1,451.70	1,616.29	5,113.89		
193	21612	סטיישן סנדוויץ' - מחסן	00015820 - 4	245.90	214.19	472.40	932.49	2.40	
			סה"כ צריכה	245.90	214.19	472.40	932.49		
194	17359	סטימצקי חדש	00018386 - 8	3,443.53	2,823.45	1,895.84	8,162.82	28.31	
			העמסת חשמל מ"א	469.08	454.19	566.56	1,489.83		
			העמסת מים מ"א	299.11	0.00	0.00	299.11		
			סה"כ צריכה	4,211.73	3,277.63	2,462.40	9,951.76		
195	17198	סי טי צומת /אור השן	00024811 - 3	517.60	295.14	233.82	1,046.56	3.87	
			העמסת מים חשמל מ"א	94.98	91.96	114.72	301.66		
			העמסת מים מ"א	32.19	0.00	0.00	32.19		
			סה"כ צריכה	644.78	387.11	348.54	1,380.42		
196	17364	סיסיליה כולל מחסן	00021286 - 5	898.65	817.28	1,815.09	3,531.03	8.18	
			סה"כ צריכה	898.65	817.28	1,815.09	3,531.03		
197	27000	סלאם 69	00015816 - 2	481.25	306.41	418.12	1,205.78	7.64	
			סה"כ צריכה	481.25	306.41	418.12	1,205.78		
198	25916	סליו זיפ	00018336 - 8	1,885.35	1,138.44	997.04	4,020.83	17.32	
			העמסת חשמל מ"א	158.77	153.73	191.77	504.27		
			העמסת מים מ"א	101.24	0.00	0.00	101.24		
			סה"כ צריכה	2,145.36	1,292.17	1,188.80	4,626.34		
199	17064	סלקום משרד 90014	00018329 - 6	533.14	516.83	1,378.31	2,428.28	4.26	
			סה"כ צריכה	533.14	516.83	1,378.31	2,428.28		
200	17369	סמארט קומה 2	00022146 - 2	149.94	94.13	76.91	320.98	0.99	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	149.94	94.13	76.91	320.98		
201	17134	סמילילנד-שופיק A312	00018393 - 7	689.65	512.57	723.57	1,925.80	5.77	
		העמסת חשמל מ"א		49.90	48.32	60.27	158.49		
		העמסת מים מ"א		31.82	0.00	0.00	31.82		
			סה"כ צריכה	771.37	560.89	783.84	2,116.11		
202	17032	סמסונג	00015905 - 1	1,110.006	791.53	916.26	2,817.80	9.22	
		העמסת חשמל מ"א		118.10	114.35	142.64	375.10		
		העמסת מים מ"א		75.31	0.00	0.00	75.31		
			סה"כ צריכה	1,303.42	905.88	1,058.91	3,268.20		
203	17123	עולם הממתקים	00018390 - 4	449.80	362.09	731.43	1,543.32	3.52	
			סה"כ צריכה	449.80	362.09	731.43	1,543.32		
204	17131	עולם הממתקים קומה 3	00018393 - 4	270.55	253.03	663.90	1,187.49	2.00	
			סה"כ צריכה	270.55	253.03	663.90	1,187.49		
205	17410	עונות 256-257	00025493 - 1	2,832.87	1,307.14	1,095.61	5,235.62	16.56	
		העמסת חשמל מ"א		169.22	163.85	204.38	537.45		
		העמסת מים מ"א		107.90	0.00	0.00	107.90		
			סה"כ צריכה	3,109.99	1,470.99	1,299.99	5,880.97		
206	21093	עלמנת	00018336 - 1	9.64	8.15	16.99	34.79	0.08	
			סה"כ צריכה	9.64	8.15	16.99	34.79		
207	17350	עמנואל נועה	00018380 - 7	544.43	372.98	408.57	1,325.98	8.92	
		העמסת חשמל מ"א		133.07	128.85	160.73	422.65		
		העמסת מים מ"א		84.86	0.00	0.00	84.86		
			סה"כ צריכה	762.36	501.83	569.30	1,833.48		
208	17135	פאולנד	00018393 - 8	1,049.38	660.49	477.05	2,186.92	7.07	
		העמסת חשמל מ"א		84.43	81.75	101.98	268.17		
		העמסת מים מ"א		53.84	0.00	0.00	53.84		
			סה"כ צריכה	1,187.65	742.25	579.03	2,508.93		
209	17085	פאטיש /קליגולה 235	00018373 - 4	1,378.60	817.19	682.90	2,878.69	11.64	
		העמסת חשמל מ"א		122.59	118.70	148.07	389.36		
		העמסת מים מ"א		78.17	0.00	0.00	78.17		
			סה"כ צריכה	1,579.36	935.89	830.97	3,346.23		
210	17015	פאפאיה	00015812 - 3	912.81	765.08	1,447.59	3,125.48	6.44	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	67.70	65.55	81.77	215.02		
			העמסת מים מ"א	43.17	0.00	0.00	43.17		
			סה"כ צריכה	1,023.68	830.63	1,529.36	3,383.67		
211	17322	פדני 304	00018342 - 2	950.38	651.73	622.66	2,224.77	10.40	
			העמסת חשמל מ"א	139.96	135.51	169.04	444.52		
			העמסת מים מ"א	89.25	0.00	0.00	89.25		
			סה"כ צריכה	1,179.58	787.25	791.71	2,758.54		
212	23419	פוט לוקר	00018343 - 3	3,173.03	2,165.64	1,856.97	7,195.65	23.42	
			העמסת חשמל מ"א	298.78	289.29	360.87	948.95		
			העמסת מים מ"א	190.52	0.00	0.00	190.52		
			סה"כ צריכה	3,662.34	2,454.93	2,217.84	8,335.11		
213	17105	פול אנד בר	00018384 - 2	8,234.06	7,931.03	5,762.22	21,927.32	64.77	
			העמסת חשמל מ"א	778.14	753.43	939.84	2,471.42		
			העמסת מים מ"א	496.19	0.00	0.00	496.19		
			סה"כ צריכה	9,508.40	8,684.46	6,702.07	24,894.93		
214	17318	פולו- בוורלי הילס	00018338 - 5	553.48	381.02	489.01	1,423.51	4.96	
			העמסת חשמל מ"א	41.15	39.85	49.70	130.70		
			העמסת מים מ"א	26.24	0.00	0.00	26.24		
			סה"כ צריכה	620.87	420.87	538.72	1,580.45		
215	17366	פוקס + פוקס הום	00021286 - 7	12,221.46	9,769.17	7,257.57	29,248.20	102.94	
			העמסת חשמל מ"א	1,418.89	1,373.83	1,713.74	4,506.46		
			העמסת מים מ"א	904.77	0.00	0.00	904.77		
			סה"כ צריכה	14,545.12	11,143.00	8,971.31	34,659.43		
216	17367	פוקס מגנו חנות גדולה	00021286 - 8	17,424.14	15,715.40	13,631.08	46,770.62	149.84	
			העמסת חשמל מ"א	2,024.37	1,960.09	2,445.04	6,429.50		
			העמסת מים מ"א	1,290.86	0.00	0.00	1,290.86		
			סה"כ צריכה	20,739.37	17,675.49	16,076.12	54,490.98		
217	17080	פיור באגס 120-121	00021942 - 6	744.99	386.88	314.69	1,446.56	5.53	
			העמסת חשמל מ"א	110.78	107.27	133.80	351.85		
			העמסת מים מ"א	70.64	0.00	0.00	70.64		
			סה"כ צריכה	926.42	494.14	448.50	1,869.06		
218	21094	פייל בר בשמים	00018336 - 4	103.28	66.70	62.48	232.46	0.73	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	103.28	66.70	62.48	232.46		
219	17077	פירמיד תכשיטים	3 - 00021942	590.75	281.35	262.02	1,134.12	5.23	
			העמסת חשמל מ"א	49.90	48.32	60.27	158.49		
			העמסת מים מ"א	31.82	0.00	0.00	31.82		
			סה"כ צריכה	672.47	329.66	322.29	1,324.43		
220	17061	פלאטון 191	3 - 00018329	727.88	465.92	337.35	1,531.16	4.96	
			העמסת חשמל מ"א	74.85	72.48	90.41	237.74		
			העמסת מים מ"א	47.73	0.00	0.00	47.73		
			סה"כ צריכה	850.47	538.40	427.76	1,816.62		
221	17155	פלאפון אנטנות עוקצים	8 - 00023640	421.07	417.93	1,142.33	1,981.33	2.89	
			סה"כ צריכה	421.07	417.93	1,142.33	1,981.33		
222	22544	פלאפון דוקן	3 - 00018349	58.86	55.79	148.15	262.80	0.45	
			סה"כ צריכה	58.86	55.79	148.15	262.80		
223	17012	פלאפון חדר תקשורת	7 - 00015041	489.09	484.12	1,293.60	2,266.82	4.27	
			סה"כ צריכה	489.09	484.12	1,293.60	2,266.82		
224	17373	פליי פוט קומה 208	5 - 00022146	695.31	312.46	271.58	1,279.35	8.06	
			העמסת חשמל מ"א	67.17	65.04	81.13	213.33		
			העמסת מים מ"א	42.83	0.00	0.00	42.83		
			סה"כ צריכה	805.31	377.50	352.71	1,535.52		
225	17113	פנדורה תכשיטים 212	2 - 00018385	1,176.08	895.26	934.13	3,005.47	8.51	
			העמסת חשמל מ"א	52.68	51.01	63.63	167.31		
			העמסת מים מ"א	33.59	0.00	0.00	33.59		
			סה"כ צריכה	1,262.35	946.27	997.76	3,206.38		
226	27002	פעלטון קומה 1	3 - 00018390	414.33	258.35	343.38	1,016.07	3.48	
			סה"כ צריכה	414.33	258.35	343.38	1,016.07		
227	17063	פרטנר - משדר 90010	5 - 00018329	810.74	790.87	2,113.36	3,714.96	6.11	
			סה"כ צריכה	810.74	790.87	2,113.36	3,714.96		
228	17353	פרטנר דוקן אורנג	2 - 00018386	82.49	66.33	114.18	263.00	0.60	
			סה"כ צריכה	82.49	66.33	114.18	263.00		
229	17326	פריד סנטר 307A	6 - 00018342	314.11	192.40	159.68	666.19	3.85	
			העמסת חשמל מ"א	63.21	61.20	76.34	200.76		
			העמסת מים מ"א	40.31	0.00	0.00	40.31		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	417.62	253.60	236.03	907.25		
230	17027	פרמיר ים המלח 337	00015820 - 2	482.04	310.88	268.08	1,060.99	4.83	
		העמסת חשמל מ"א		421.22	343.55	411.19	1,175.96		
		העמסת מים מ"א		26.52	0.00	0.00	26.52		
		סה"כ צריכה		929.77	654.43	679.27	2,263.47		
231	17250	פרצל זוכן	14118688 - 9	724.50	749.20	747.50	2,221.20	22.48	
		סה"כ צריכה		724.50	749.20	747.50	2,221.20		
232	17389	צומת ספרים 167-169	00023921 - 8	1,892.91	1,202.99	939.08	4,034.97	13.81	
		העמסת חשמל מ"א		168.00	162.67	202.92	533.59		
		העמסת מים מ"א		107.13	0.00	0.00	107.13		
		סה"כ צריכה		2,168.04	1,365.66	1,142.00	4,675.69		
233	28771	צילדרין פלייס חדש	18017334 - 2	2,278.50	2,256.90	4,320.20	8,855.60	26.73	
		העמסת חשמל מ"א		358.13	346.76	432.55	1,137.45		
		העמסת מים מ"א		228.37	0.00	0.00	228.37		
		סה"כ צריכה		2,865.00	2,603.66	4,752.75	10,221.41		
234	17294	ציקו 259	00018328 - 2	1,813.61	1,167.81	1,026.82	4,008.23	13.03	
		העמסת חשמל מ"א		142.12	137.61	171.66	451.39		
		העמסת מים מ"א		90.63	0.00	0.00	90.63		
		סה"כ צריכה		2,046.36	1,305.41	1,198.47	4,550.24		
235	17362	ציקו מחסן	00021286 - 3	579.29	149.16	83.66	812.11	6.04	
		סה"כ צריכה		579.29	149.16	83.66	812.11		
236	17270	קאמורה ריפבליק 339-340	00015814 - 3	791.90	540.33	287.37	1,619.60	5.46	
		העמסת חשמל מ"א		58.09	56.24	70.16	184.48		
		העמסת מים מ"א		37.04	0.00	0.00	37.04		
		סה"כ צריכה		887.03	596.57	357.53	1,841.13		
237	17345	קארטס 171-172	00018380 - 2	983.69	671.65	1,031.92	2,687.27	7.74	
		העמסת חשמל מ"א		90.16	87.29	108.89	286.34		
		העמסת מים מ"א		57.49	0.00	0.00	57.49		
		סה"כ צריכה		1,131.34	758.95	1,140.81	3,031.10		
238	17411	קבוצת גולף 245,248	00025493 - 2	3,274.60	1,677.14	1,788.71	6,740.44	22.88	
		העמסת חשמל מ"א		513.81	497.49	620.58	1,631.89		
		העמסת מים מ"א		327.64	0.00	0.00	327.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,116.05	2,174.63	2,409.29	8,699.97		
239	17045	קבוצת גולף אנד קו 224	8 - 00016048	6,251.30	4,800.88	3,509.41	14,561.60	67.09	
			העמסת חשמל מ"א	1,072.37	1,038.31	1,295.21	3,405.89		
			העמסת מים מ"א	683.80	0.00	0.00	683.80		
			סה"כ צריכה	8,007.48	5,839.20	4,804.62	18,651.29		
240	17084	קבוצת פולגת 233-234	2 - 00018373	2,123.79	1,447.88	1,228.80	4,800.47	21.90	
			העמסת חשמל מ"א	245.85	238.05	296.94	780.84		
			העמסת מים מ"א	156.77	0.00	0.00	156.77		
			סה"כ צריכה	2,526.41	1,685.92	1,525.75	5,738.08		
241	17115	קדימת 215	4 - 00018385	631.34	406.80	322.14	1,360.28	6.42	
			העמסת חשמל מ"א	62.38	60.40	75.34	198.12		
			העמסת מים מ"א	39.78	0.00	0.00	39.78		
			סה"כ צריכה	733.50	467.20	397.48	1,598.17		
242	17305	קדס קידס קומה 1 107	5 - 00021658	1,399.11	996.93	887.83	3,283.87	9.66	
			העמסת חשמל מ"א	114.94	111.29	138.83	365.06		
			העמסת מים מ"א	73.29	0.00	0.00	73.29		
			סה"כ צריכה	1,587.34	1,108.22	1,026.66	3,722.22		
243	17132	קולומביה 315	5 - 00018393	1,423.72	1,076.90	792.78	3,293.41	9.65	
			העמסת חשמל מ"א	254.47	246.39	307.35	808.20		
			העמסת מים מ"א	162.26	0.00	0.00	162.26		
			סה"כ צריכה	1,840.45	1,323.29	1,100.13	4,263.88		
244	17315	קומפורט ליין 297	2 - 00018338	641.43	379.48	283.56	1,304.47	6.26	
			העמסת חשמל מ"א	74.85	72.48	90.41	237.74		
			העמסת מים מ"א	47.73	0.00	0.00	47.73		
			סה"כ צריכה	764.02	451.95	373.97	1,589.94		
245	17387	קוק סטור 165-166	7 - 00023921	1,465.77	922.92	853.90	3,242.59	11.31	
			העמסת חשמל מ"א	101.73	98.50	122.87	323.11		
			העמסת מים מ"א	64.87	0.00	0.00	64.87		
			סה"כ צריכה	1,632.37	1,021.43	976.78	3,630.58		
246	17300	קורוליס פור יו ק. חנות/הילה	8 - 00018328	493.12	337.57	306.10	1,136.79	9.50	
			העמסת חשמל מ"א	52.48	50.81	63.39	166.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	33.46	0.00	0.00	33.46		
			סה"כ צריכה	579.06	388.39	369.49	1,336.94		
247	17167	קידום לחמן	11 - 00024314	191.03	216.81	98.07	505.91	2.74	
			סה"כ צריכה	191.03	216.81	98.07	505.91		
248	17101	קידום משרד 402	6 - 00018381	26.76	17.49	49.70	93.96	0.71	
			סה"כ צריכה	26.76	17.49	49.70	93.96		
249	18824	קיהילס	7 - 00022146	1,066.17	697.63	569.33	2,333.13	8.06	
			העמסת חשמל מ"א	78.50	76.00	94.81	249.31		
			העמסת מים מ"א	50.05	0.00	0.00	50.05		
			סה"כ צריכה	1,194.72	773.64	664.14	2,632.50		
250	17086	קיווי 237	5 - 00018373	945.56	561.09	518.06	2,024.71	6.73	
			העמסת חשמל מ"א	86.16	83.43	104.07	273.66		
			העמסת מים מ"א	54.94	0.00	0.00	54.94		
			סה"כ צריכה	1,086.67	644.52	622.13	2,353.32		
251	17264	קליק מוביל מקס	4 - 16048015	37.95	26.55	11.60	76.10	0.57	
			סה"כ צריכה	37.95	26.55	11.60	76.10		
252	17371	קלסיקה 209 211	4 - 00022146	800.83	478.87	429.50	1,709.19	5.83	
			העמסת חשמל מ"א	88.91	86.09	107.38	282.38		
			העמסת מים מ"א	56.69	0.00	0.00	56.69		
			סה"כ צריכה	946.43	564.95	536.89	2,048.27		
253	17330	קסטרו גברים 146-149	2 - 00018343	6,335.58	5,333.70	4,012.94	15,682.22	63.73	
			העמסת חשמל מ"א	539.78	522.64	651.94	1,714.36		
			העמסת מים מ"א	344.19	0.00	0.00	344.19		
			סה"כ צריכה	7,219.55	5,856.34	4,664.89	17,740.77		
254	17057	קסטרו נשים	5 - 00017323	6,821.86	5,954.91	7,884.31	20,661.07	55.60	
			העמסת חשמל מ"א	735.06	711.72	887.81	2,334.59		
			העמסת מים מ"א	468.72	0.00	0.00	468.72		
			סה"כ צריכה	8,025.64	6,666.63	8,772.12	23,464.38		
255	17117	קפה קפה 219-220	4 - 00018381	180.75	182.39	171.60	534.74	2.04	
			6 - 00018385	3,976.44	3,401.01	5,462.46	12,839.91	29.90	
			העמסת חשמל מ"א	111.45	107.91	134.61	353.97		
			העמסת מים מ"א	71.07	0.00	0.00	71.07		
			סה"כ צריכה	4,339.71	3,691.30	5,768.67	13,799.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
256	17286	קרביץ 305	00016054 - 7	1,077.06	811.56	715.14	2,603.77	7.46	
			העמסת חשמל מ"א	185.10	179.23	223.57	587.90		
			העמסת מים מ"א	118.03	0.00	0.00	118.03		
			סה"כ צריכה	1,380.20	990.79	938.71	3,309.70		
257	17363	קרולינה למקה	00021286 - 4	174.54	103.64	87.68	365.87	1.21	
			סה"כ צריכה	174.54	103.64	87.68	365.87		
258	17295	קרוקס 260-261	00018328 - 3	1,843.68	1,386.61	1,191.78	4,422.07	13.44	
			העמסת חשמל מ"א	137.56	133.20	166.15	436.91		
			העמסת מים מ"א	87.72	0.00	0.00	87.72		
			סה"כ צריכה	2,068.96	1,519.81	1,357.93	4,946.70		
259	17007	קריזי לין 2 287,288	00015041 - 2	2,244.37	1,479.23	1,171.76	4,895.36	15.32	
			העמסת חשמל מ"א	226.22	219.04	273.23	718.50		
			העמסת מים מ"א	144.25	0.00	0.00	144.25		
			סה"כ צריכה	2,614.85	1,698.27	1,445.00	5,758.11		
260	17099	רדיו חיפה 401	00018381 - 2	3,462.24	2,876.85	7,029.84	13,368.93	25.86	
			העמסת חשמל מ"א	1,008.03	976.02	1,217.50	3,201.54		
			העמסת מים מ"א	642.78	0.00	0.00	642.78		
			סה"כ צריכה	5,113.04	3,852.86	8,247.34	17,213.25		
261	17383	רוברטו	00023921 - 5	1,319.87	814.87	709.37	2,844.11	9.08	
			העמסת חשמל מ"א	137.40	133.03	165.95	436.38		
			העמסת מים מ"א	87.61	0.00	0.00	87.61		
			סה"כ צריכה	1,544.88	947.91	875.32	3,368.10		
262	22399	רוז גלידה 2	00018373 - 6	674.75	636.52	1,387.45	2,698.72	6.31	
			סה"כ צריכה	674.75	636.52	1,387.45	2,698.72		
263	17089	רזילי 241-242	00018373 - 8	991.80	856.22	532.11	2,380.13	10.79	
			העמסת חשמל מ"א	125.59	121.60	151.68	398.87		
			העמסת מים מ"א	80.08	0.00	0.00	80.08		
			סה"כ צריכה	1,197.47	977.82	683.79	2,859.08		
264	17531	רחוצמאט 90016	14155742 - 2	888.00	292.40	259.60	1,440.00	11.61	
			סה"כ צריכה	888.00	292.40	259.60	1,440.00		
265	17071	רי באר	00018349 - 5	951.64	927.99	1,967.30	3,846.93	9.33	
			סה"כ צריכה	951.64	927.99	1,967.30	3,846.93		
266	17541	ריבוק 362-364	00015813 - 3	1,232.22	826.27	813.50	2,871.99	9.81	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	258.73	250.51	312.49	821.73		
			העמסת מים מ"א	164.98	0.00	0.00	164.98		
			סה"כ צריכה	1,655.93	1,076.78	1,125.99	3,858.70		
267	17016	ריקושט 2	00015812 - 4	3,474.68	1,992.45	1,869.38	7,336.51	24.07	
			העמסת חשמל מ"א	307.73	297.96	371.68	977.37		
			העמסת מים מ"א	196.23	0.00	0.00	196.23		
			סה"כ צריכה	3,978.64	2,290.41	2,241.06	8,510.11		
268	17288	רמי לי	00017325 - 3	500.33	306.08	396.98	1,203.39	5.06	
			העמסת חשמל מ"א	63.11	61.11	76.22	200.44		
			העמסת מים מ"א	40.24	0.00	0.00	40.24		
			סה"כ צריכה	603.68	367.18	473.21	1,444.07		
269	28770	רנואר חדש	18017334 - 1	3,930.20	3,446.40	2,175.30	9,551.90	33.09	
			העמסת חשמל מ"א	559.21	541.45	675.41	1,776.06		
			העמסת מים מ"א	356.58	0.00	0.00	356.58		
			סה"כ צריכה	4,845.99	3,987.85	2,850.71	11,684.55		
270	17365	שו אופ	00021286 - 6	651.89	379.99	428.37	1,460.25	5.66	
			העמסת חשמל מ"א	83.17	80.53	100.45	264.15		
			העמסת מים מ"א	53.03	0.00	0.00	53.03		
			סה"כ צריכה	788.09	460.52	528.82	1,777.44		
271	17031	שווארמה פלאפל 377	00015820 - 7	1,170.53	962.63	1,672.16	3,805.32	13.78	
			העמסת חשמל מ"א	95.48	92.45	115.32	303.25		
			העמסת מים מ"א	60.88	0.00	0.00	60.88		
			סה"כ צריכה	1,326.90	1,055.07	1,787.48	4,169.45		
272	17136	שופרסל ביג 126	00019439 - 1	49,193.52	48,614.64	71,981.76	169,789.92	403.12	
			העמסת חשמל מ"א	4,125.35	3,994.34	4,982.60	13,102.28		
			העמסת מים מ"א	2,630.56	0.00	0.00	2,630.56		
			סה"כ צריכה	55,949.42	52,608.98	76,964.36	185,522.76		
273	17320	שלב 294,296	00018338 - 7	3,209.46	2,554.54	2,055.99	7,819.99	26.23	
			העמסת חשמל מ"א	326.91	316.53	394.84	1,038.28		
			העמסת מים מ"א	208.46	0.00	0.00	208.46		
			סה"כ צריכה	3,744.83	2,871.06	2,450.84	9,066.73		
274	17028	שניים סינים 376	00015820 - 3	680.08	681.94	801.80	2,163.82	7.81	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	92.49	89.55	111.70	293.74		
			העמסת מים מ"א	58.97	0.00	0.00	58.97		
			סה"כ צריכה	831.54	771.49	913.51	2,516.53		
275	17147	שניצל פלפלת 381	00020502 - 4	1,779.70	1,601.32	1,242.11	4,623.12	21.42	
			העמסת חשמל מ"א	50.73	49.12	61.28	161.13		
			העמסת מים מ"א	32.35	0.00	0.00	32.35		
			סה"כ צריכה	1,862.78	1,650.44	1,303.38	4,816.61		
276	17400	שרית דה פז עו"ד קומה 2	00025052 - 4	19.76	8.07	33.75	61.58	1.26	
			סה"כ צריכה	19.76	8.07	33.75	61.58		
277	17039	תמנון קומה 3	00015905 - 8	3,550.69	3,246.96	2,259.16	9,056.80	25.04	
			העמסת חשמל מ"א	437.48	423.58	528.39	1,389.45		
			העמסת מים מ"א	278.96	0.00	0.00	278.96		
			סה"כ צריכה	4,267.13	3,670.54	2,787.54	10,725.21		
			סה"כ צריכה	763,098.17	600,778.08	781,445.78	2,145,322.04		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,145,322.04		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 763,098.17)
- גבע (Kwh 600,778.08)
- שפל (Kwh 781,445.78)

