



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/08/18 - 31/08/18)

תאריך הפקה: 05/09/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	1,238.33	951.89	1,393.17	3,583.39	17.05	
			8 - 00023364	444.72	450.47	731.28	1,626.48	7.29	
			סה"כ צריכה	1,683.05	1,402.37	2,124.45	5,209.87		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	7,033.79	5,935.79	11,989.44	24,959.02	102.60	
			7 - 00021300	-3,564.18	-2,647.10	-4,652.41	-10,863.69	35.62	
			8 - 00021300	-853.01	-784.72	-1,850.34	-3,488.08	56.80	
			הפסדי השנאה	124.55	119.19	261.17	504.91		
			סה"כ צריכה	2,741.15	2,623.16	5,747.85	11,112.15		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	3,564.18	2,647.10	4,652.41	10,863.69	35.62	
			סה"כ צריכה	3,564.18	2,647.10	4,652.41	10,863.69		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	853.01	784.72	1,850.34	3,488.08	56.80	
			סה"כ צריכה	853.01	784.72	1,850.34	3,488.08		
5	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	1 - 00021955	495.99	441.80	1,099.81	2,037.60	4.34	
			סה"כ צריכה	495.99	441.80	1,099.81	2,037.60		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	1,522.66	1,534.39	3,731.97	6,789.02	10.45	
			2 - 00021300	19,997.48	16,569.32	40,211.11	76,777.91	165.76	
			3 - 00021300	4,866.98	1,459.20	1,112.85	7,439.02	140.03	
			4 - 00021300	4,264.00	2,388.32	2,970.24	9,622.55	117.33	
			5 - 00021300	3,916.76	3,401.44	8,111.80	15,430.002	33.45	
			סה"כ צריכה	34,567.87	25,352.67	56,137.96	116,058.51		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	209.63	105.08	89.36	404.07	1.95	
			הפסדי השנאה	9.98	5.00	4.25	19.23		
			סה"כ צריכה	219.61	110.08	93.62	423.31		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	1,693.84	1,377.47	1,907.16	4,978.48	12.71	
			הפסדי השנאה	80.63	65.57	90.78	236.98		
			סה"כ צריכה	1,774.47	1,443.04	1,997.95	5,215.45		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	38,373.48	27,631.40	58,413.12	124,418.00	334.96	
			1 - 00020900	-1,693.84	-1,377.47	-1,907.16	-4,978.48	12.71	
			1 - 00021300	-1,522.66	-1,534.39	-3,731.97	-6,789.02	10.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-19,997.48	-16,569.32	-40,211.11	-76,777.91	165.76	
			00021300 - 3	-4,866.98	-1,459.20	-1,112.85	-7,439.02	140.03	
			00021300 - 4	-4,264.00	-2,388.32	-2,970.24	-9,622.55	117.33	
			00021300 - 5	-3,916.76	-3,401.44	-8,111.80	-15,430.002	33.45	
			00022159 - 1	20,995.32	17,023.88	30,254.16	68,273.36	167.68	
			00022181 - 1	-209.63	-105.08	-89.36	-404.07	1.95	
			00023361 - 1	-5,125.84	-4,463.58	-7,913.50	-17,502.92	40.30	
			00023361 - 2	-2,103.04	-1,626.87	-2,686.40	-6,416.30	15.81	
			00023361 - 3	-3,413.27	-2,838.29	-4,602.45	-10,854.01	23.49	
			00023361 - 4	-2,161.34	-1,455.42	-2,737.21	-6,353.97	19.60	
			00023361 - 5	-2,613.42	-1,907.18	-3,609.14	-8,129.74	21.95	
			00023361 - 6	-2,263.77	-1,744.01	-2,062.85	-6,070.64	19.82	
			00023361 - 7	-1,590.25	-1,202.04	-2,814.87	-5,607.17	13.17	
			00023364 - 1	-837.66	-739.10	-1,016.30	-2,593.05	10.10	
			00023364 - 2	-55.77	18.10	70.84	33.17	2.28	
			00023364 - 3	-65.85	-6.43	50.94	-21.34	1.48	
			00023364 - 4	-170.14	-76.90	-34.56	-281.61	1.96	
			00023364 - 5	-317.63	-256.75	-337.44	-911.81	3.41	
			00023364 - 6	-116.05	-57.47	-58.88	-232.41	1.45	
			00023364 - 7	-33.59	-15.09	-26.73	-75.42	1.37	
			הפסדי השנאה	96.62	68.97	131.10	296.69		
			סה"כ צריכה	2,126.45	1,518.01	2,885.32	6,529.78		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	5,125.84	4,463.58	7,913.50	17,502.92	40.30	
			00023361 - 8	-1,238.33	-951.89	-1,393.17	-3,583.39	17.05	
			00023364 - 1	837.66	739.10	1,016.30	2,593.05	10.10	
			00023364 - 8	-444.72	-450.47	-731.28	-1,626.48	7.29	
			סה"כ צריכה	4,280.45	3,800.31	6,805.34	14,886.10		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,927.14	1,222.66	1,156.87	4,306.67	17.76	
			00023322 - 1	467.24	264.43	281.65	1,013.32	5.68	
			סה"כ צריכה	2,394.38	1,487.09	1,438.52	5,319.99		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,103.04	1,626.87	2,686.40	6,416.30	15.81	
			00023364 - 2	55.77	-18.10	-70.84	-33.17	2.28	
			הפסדי השנאה	102.76	76.58	124.50	303.84		
			סה"כ צריכה	2,261.57	1,685.34	2,740.06	6,686.97		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	3,413.27	2,838.29	4,602.45	10,854.01	23.49	
			00023364 - 5	317.63	256.75	337.44	911.81	3.41	
			סה"כ צריכה	3,730.90	3,095.04	4,939.88	11,765.82		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,613.42	1,907.18	3,609.14	8,129.74	21.95	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	65.85	6.43	-50.94	21.34	1.48	
			הפסדי השנאה	127.53	91.09	169.37	387.99		
			סה"כ צריכה	2,806.80	2,004.70	3,727.58	8,539.08		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,263.77	1,744.01	2,062.85	6,070.64	19.82	
			00023364 - 4	170.14	76.90	34.56	281.61	1.96	
			הפסדי השנאה	115.85	86.68	99.84	302.37		
			סה"כ צריכה	2,549.77	1,907.59	2,197.26	6,654.61		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,590.25	1,202.04	2,814.87	5,607.17	13.17	
			00023364 - 7	33.59	15.09	26.73	75.42	1.37	
			הפסדי השנאה	77.29	57.94	135.26	270.49		
			סה"כ צריכה	1,701.13	1,275.07	2,976.87	5,953.08		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,161.34	1,455.42	2,737.21	6,353.97	19.60	
			00023364 - 6	116.05	57.47	58.88	232.41	1.45	
			הפסדי השנאה	108.40	72.01	133.09	313.51		
			סה"כ צריכה	2,385.79	1,584.90	2,929.19	6,899.88		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	52,162.37	41,140.61	78,183.68	171,486.66	459.97	
			הפסדי השנאה	2,482.93	1,958.29	3,721.54	8,162.76		
			סה"כ צריכה	54,645.30	43,098.90	81,905.22	179,649.42		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	47,276.95	47,484.90	134,725.80	229,487.65	340.50	
			הפסדי השנאה	2,250.38	2,260.28	6,412.95	10,923.61		
			סה"כ צריכה	49,527.33	49,745.18	141,138.75	240,411.26		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	45,676.89	27,579.69	45,049.25	118,305.82		
			הפסדי השנאה	2,174.22	1,312.79	2,144.34	5,631.36		
			סה"כ צריכה	47,851.11	28,892.48	47,193.59	123,937.18		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	51,622.80	29,339.00	37,868.95	118,830.75	487.40	
			הפסדי השנאה	2,457.25	1,396.54	1,802.56	5,656.34		
			סה"כ צריכה	54,080.05	30,735.54	39,671.51	124,487.09		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	46,162.85	42,333.05	107,523.20	196,019.10	358.90	
			הפסדי השנאה	2,197.35	2,015.05	5,118.10	9,330.51		
			סה"כ צריכה	48,360.20	44,348.10	112,641.30	205,349.61		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	15,254.40	11,700.55	26,139.70	53,094.65	109.40	
			הפסדי השנאה	726.11	556.95	1,244.25	2,527.31		
			סה"כ צריכה	15,980.51	12,257.50	27,383.95	55,621.96		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	38,373.48	27,631.40	58,413.12	124,418.00	334.96	
			סה"כ צריכה	38,373.48	27,631.40	58,413.12	124,418.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	20,995.32	17,023.88	30,254.16	68,273.36	167.68	
			סה"כ צריכה	20,995.32	17,023.88	30,254.16	68,273.36		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	2,089.48	1,087.32	610.32	3,787.12	19.92	
			00023322 - 1	-467.24	-264.43	-281.65	-1,013.32	5.68	
			הפסדי השנאה	77.22	39.17	15.64	132.03		
			סה"כ צריכה	1,699.46	862.06	344.31	2,905.83		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	21,591.24	16,006.80	18,685.08	56,283.12	257.04	
			הפסדי השנאה	1,027.74	761.92	889.41	2,679.08		
			סה"כ צריכה	22,618.98	16,768.72	19,574.49	58,962.20		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	47,675.24	36,989.28	75,238.96	159,903.48	411.84	
			00023317 - 1	-1,927.14	-1,222.66	-1,156.87	-4,306.67	17.76	
			הפסדי השנאה	2,177.61	1,702.49	3,526.31	7,406.41		
			סה"כ צריכה	47,925.71	37,469.11	77,608.40	163,003.22		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	91,193.45	72,890.95	194,948.10	359,032.50	659.90	
			הפסדי השנאה	4,340.81	3,469.61	9,279.53	17,089.95		
			סה"כ צריכה	95,534.26	76,360.56	204,227.63	376,122.45		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	44,753.52	40,346.08	116,706.49	201,806.10		
			הפסדי השנאה	2,130.27	1,920.47	5,555.23	9,605.97		
			סה"כ צריכה	46,883.79	42,266.55	122,261.72	211,412.07		
			סה"כ צריכה	544,475.51	427,459.98	962,618.16	1,934,553.65		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,934,553.65		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 544,475.51)
- גבע (Kwh 427,459.98)
- שפל (Kwh 962,618.16)

