



**דוח קוט"ש**

עבור: ב.יאיר חברה לניהול

דוח מסכם עבור: קניון הפיסגה ירושלים

תקופת דוח: (01/09/18 - 30/09/18)

תאריך הפקה: 04/10/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21461	CHANGE	00023167 - 6	82.30	50.56	103.87	236.73	0.64	
			מיזוג אויר	86.30	42.24	7.75	136.29		
			סה"כ צריכה	168.60	92.80	111.62	373.02		
2	27928	KIWI	00023147 - 13	100.25	50.38	15.48	166.11	0.63	
			00023147 - 14	101.79	72.22	130.20	304.22	0.57	
			00023147 - 15	219.11	101.18	20.69	340.97	1.39	
			מיזוג אויר	337.34	165.13	30.29	532.76		
			סה"כ צריכה	758.49	388.91	196.66	1,344.06		
3	21479	אינגליש קיק	00023692 - 8	3,052.46	1,962.15	2,948.50	7,963.11	35.32	
			מיזוג אויר	575.74	281.83	51.70	909.27		
			סה"כ צריכה	3,628.20	2,243.98	3,000.21	8,872.38		
4	21480	אינטימה	00023167 - 13	423.31	177.28	74.90	675.49	3.14	
			מיזוג אויר	240.41	117.68	21.59	379.67		
			סה"כ צריכה	663.72	294.96	96.49	1,055.17		
5	21847	אלדו	00023167 - 2	134.31	62.14	30.27	226.72	0.90	
			00023167 - 3	166.73	111.15	185.37	463.25	1.17	
			00023167 - 7	778.98	345.51	164.85	1,289.34	5.43	
			00023167 - 15	0.00	0.00	-0.0005	-0.0005		
			מיזוג אויר	779.78	381.70	70.03	1,231.50		
סה"כ צריכה	1,859.80	900.50	450.52	3,210.81					
6	21485	בודי שופ	00023167 - 23	247.81	132.07	170.08	549.97	1.80	
			מיזוג אויר	205.48	100.58	18.45	324.51		
			סה"כ צריכה	453.29	232.65	188.53	874.47		
7	21486	בוניטה דה מאס	00023149 - 13	228.85	103.27	123.14	455.26	3.84	
			מיזוג אויר	308.83	151.17	27.73	487.73		
			סה"כ צריכה	537.67	254.44	150.88	942.99		
8	21487	בורגראנץ	00011176 - 6	2,113.49	849.43	3,453.09	6,416.01	17.69	
			מיזוג אויר	379.72	185.87	34.10	599.69		
			סה"כ צריכה	2,493.20	1,035.31	3,487.19	7,015.70		
9	21848	בנק הפועלים	00020996 - 1	1,390.64	1,542.94	1,862.98	4,796.57	14.74	
			00020996 - 2	405.06	376.62	247.35	1,029.04	5.18	
			00020996 - 3	530.15	446.47	271.78	1,248.40	5.92	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	2,517.07	1,232.10	226.04	3,975.21		
			סה"כ צריכה	4,842.93	3,598.14	2,608.15	11,049.22		
10	21850	בנק יהב	00023149 - 9	580.07	459.37	984.46	2,023.91	3.40	
			00023149 - 10	696.78	522.92	1,086.21	2,305.91	4.58	
			00023149 - 14	714.93	572.52	1,259.72	2,547.17	4.12	
			מיזוג אויר	1,109.57	543.13	99.64	1,752.34		
			סה"כ צריכה	3,101.35	2,097.94	3,430.03	8,629.32		
11	21496	בסט מוביל	00012789 - 1	52.72	26.95	21.95	101.62	0.38	
			מיזוג אויר	84.76	41.49	7.61	133.86		
			סה"כ צריכה	137.48	68.44	29.56	235.48		
12	21851	גולף + גולף קידס	00023167 - 8	78.52	42.64	51.52	172.68	2.83	
			00023167 - 10	438.75	202.11	97.28	738.14	3.18	
			00023167 - 11	243.92	109.93	31.40	385.25	1.72	
			00023167 - 12	424.50	202.35	103.04	729.88	2.93	
			00023167 - 16	172.30	72.96	17.59	262.85	1.23	
			00023167 - 17	190.85	80.63	19.49	290.97	2.40	
			מיזוג אויר	1,027.38	502.90	92.26	1,622.53		
			סה"כ צריכה	2,576.21	1,213.52	412.57	4,202.31		
13	21853	גולף אנד קו	00020996 - 13	194.60	144.22	16.74	355.55	2.10	
			00020996 - 14	203.51	168.74	73.42	445.67	2.20	
			00020996 - 15	177.80	149.68	66.26	393.74	2.13	
			מיזוג אויר	976.01	477.75	87.65	1,541.41		
			סה"כ צריכה	1,551.91	940.40	244.06	2,736.37		
14	21509	גלי	00009305 - 5	1,354.55	422.93	1,030.11	2,807.59	10.90	
			מיזוג אויר	1,330.45	651.26	119.48	2,101.18		
			סה"כ צריכה	2,685.01	1,074.18	1,149.58	4,908.77		
15	21513	גרפוס	00023167 - 1	211.26	100.49	104.60	416.35	1.47	
			מיזוג אויר	316.84	155.09	28.45	500.39		
			סה"כ צריכה	528.11	255.58	133.05	916.74		
16	21515	דוכן הוט	00023149 - 12	206.13	99.38	108.83	414.35	1.63	
			מיזוג אויר	86.30	42.24	7.75	136.29		
			סה"כ צריכה	292.43	141.63	116.58	550.64		
17	21516	דוכן עינת גורדון	00023149 - 5	63.92	33.77	26.59	124.28	0.42	
			מיזוג אויר	89.48	43.80	8.04	141.32		
			סה"כ צריכה	153.41	77.58	34.62	265.61		
18	25865	דוכן פלאפונים - נדב סאני	00023149 - 3	3.19	1.26	0.58	5.03	0.04	
			מיזוג אויר	43.15	21.12	3.87	68.15		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	46.34	22.38	4.45	73.18		
19	21854	די אנד איי	4 - 00020996	0.0005	0.00	0.001	0.002	0.0005	
			5 - 00020996	-0.02	-0.03	-0.06	-0.10	0.004	
			6 - 00020996	47.74	36.14	12.46	96.35	0.53	
			מיזוג אוויר	244.72	119.79	21.98	386.49		
			סה"כ צריכה	292.45	155.90	34.38	482.73		
20	21524	דיסקרט	4 - 00011176	192.23	67.81	267.89	527.93	1.30	
			מיזוג אוויר	308.21	150.87	27.68	486.76		
			סה"כ צריכה	500.44	218.68	295.57	1,014.69		
21	21525	דלתא	2 - 00023673	730.72	381.54	199.23	1,311.49	4.94	
			מיזוג אוויר	685.26	335.43	61.54	1,082.23		
			סה"כ צריכה	1,415.98	716.98	260.77	2,393.72		
22	21526	הום סנטר	6 - 00023673	3,317.36	1,242.48	699.22	5,259.06	24.81	
			מיזוג אוויר	5,119.41	2,505.95	459.73	8,085.09		
			סה"כ צריכה	8,436.78	3,748.43	1,158.95	13,344.16		
23	21821	וופל בר	4 - 00023673	3,109.19	1,760.47	2,092.26	6,961.92	28.02	
			מיזוג אוויר	702.01	343.63	63.04	1,108.68		
			סה"כ צריכה	3,811.20	2,104.10	2,155.30	8,070.60		
24	21530	ורדינון	11 - 00023149	332.90	145.08	102.58	580.56	2.33	
			מיזוג אוויר	330.40	161.73	29.67	521.81		
			סה"כ צריכה	663.30	306.81	132.25	1,102.37		
25	27930	זברה	1 - 00018095	712.44	311.03	88.22	1,111.70	5.16	
			מיזוג אוויר	1,006.31	492.59	90.37	1,589.27		
			סה"כ צריכה	1,718.76	803.62	178.59	2,700.97		
26	21859	זיפ	7 - 00023149	302.32	127.29	74.80	504.41	2.49	
			8 - 00023149	526.76	233.18	144.72	904.67	4.28	
			18 - 00023149	182.52	80.10	65.90	328.52	1.28	
			מיזוג אוויר	756.15	370.13	67.90	1,194.19		
			סה"כ צריכה	1,767.75	810.71	353.33	2,931.78		
27	21751	טופ טן	6 - 00023692	261.79	147.21	150.01	559.01	1.73	
			מיזוג אוויר	154.11	75.43	13.84	243.38		
			סה"כ צריכה	415.89	222.65	163.85	802.39		
28	27931	יריד פורום	19 - 00023149	192.43	63.60	12.57	268.60	1.46	
			20 - 00023149	118.94	37.73	7.55	164.21	1.06	
			21 - 00023149	203.08	65.98	13.64	282.70	1.53	
			יריד פורום	379.10	185.57	34.04	598.72		
			סה"כ צריכה	893.55	352.88	67.80	1,314.23		
29	21755	כספומט 1	22 - 00023167	101.75	79.60	160.54	341.89	1.02	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	101.75	79.60	160.54	341.89		
30	21761	ליאור מוצרי חשמל	00011176 - 5	516.38	175.11	661.28	1,352.78	3.69	
			00023167 - 5	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005		
			00023167 - 9	0.00	-0.0005	-0.0005	-0.0010		
			מיזוג אויר	678.07	331.91	60.89	1,070.87		
			סה"כ צריכה	1,194.45	507.02	722.18	2,423.65		
31	21762	לירם אקסלוסיב	00023673 - 3	748.10	353.01	166.88	1,267.98	5.27	
			מיזוג אויר	525.30	257.13	47.17	829.60		
			סה"כ צריכה	1,273.40	610.14	214.05	2,097.59		
32	21861	ללין	00020996 - 10	11.62	15.77	8.15	35.54	0.11	
			00020996 - 11	26.39	28.10	25.83	80.32	0.40	
			00020996 - 12	20.73	12.90	3.21	36.84	0.35	
			מיזוג אויר	138.70	67.89	12.46	219.04		
			סה"כ צריכה	197.43	124.66	49.64	371.74		
33	22290	מאמא יוקרו	00023149 - 22	424.39	140.50	115.14	680.03	5.91	
			00023149 - 23	314.19	95.29	28.51	437.99	4.01	
			00023149 - 24	563.03	188.40	37.73	789.16	5.74	
			מיזוג אויר	1,489.69	729.20	133.78	2,352.68		
			סה"כ צריכה	2,791.30	1,153.40	315.16	4,259.86		
34	21773	מאניה ג'ינס	00011176 - 1	251.52	84.43	253.78	589.73	1.86	
			מיזוג אויר	313.35	153.38	28.14	494.87		
			סה"כ צריכה	564.87	237.81	281.92	1,084.60		
35	21775	מגנוליה	00023149 - 2	294.13	222.90	468.67	985.70	2.24	
			מיזוג אויר	92.46	45.26	8.30	146.03		
			סה"כ צריכה	386.59	268.16	476.98	1,131.73		
36	21777	מפעל הפיס	00023149 - 15	73.98	51.93	112.89	238.80	0.75	
			מיזוג אויר	92.46	45.26	8.30	146.03		
			סה"כ צריכה	166.44	97.19	121.19	384.83		
37	21778	מתאים לי	00009305 - 1	506.30	174.22	651.55	1,332.06	3.64	
			מיזוג אויר	502.13	245.79	45.09	793.01		
			סה"כ צריכה	1,008.43	420.007	696.64	2,125.08		
38	21780	נעמן גרופ	00009305 - 2	317.54	83.97	166.11	567.63	3.31	
			מיזוג אויר	653.92	320.10	58.72	1,032.74		
			סה"כ צריכה	971.46	404.07	224.84	1,600.37		
39	21781	סולוג	00023692 - 2	507.34	214.84	207.35	929.53	3.86	
			מיזוג אויר	295.37	144.58	26.52	466.48		
			סה"כ צריכה	802.71	359.42	233.87	1,396.01		
40	21782	סופר פארם	00023673 - 1	6,242.49	5,345.04	11,217.48	22,805.00	37.75	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	3,333.83	1,631.91	299.38	5,265.13		
			סה"כ צריכה	9,576.32	6,976.95	11,516.86	28,070.13		
41	24258	סיג גיימס - משחקייה	00020996 - 19	40.81	28.37	13.50	82.68	0.46	
			00020996 - 20	27.93	19.95	9.92	57.80	0.41	
			00020996 - 21	38.51	28.24	17.32	84.06	0.41	
			מיזוג אוויר	261.98	128.24	23.53	413.75		
			סה"כ צריכה	369.23	204.80	64.26	638.29		
42	21784	סיגולד	00023167 - 24	66.92	34.01	25.50	126.44	0.48	
			מיזוג אוויר	91.69	44.88	8.23	144.81		
			סה"כ צריכה	158.61	78.90	33.74	271.25		
43	21785	סקופ	00009305 - 4	675.11	244.43	455.94	1,375.49	6.84	
			מיזוג אוויר	599.63	293.52	53.85	946.99		
			סה"כ צריכה	1,274.74	537.95	509.79	2,322.48		
44	21786	עונות מודל בע"מ	00023692 - 7	813.87	409.08	202.67	1,425.63	6.63	
			מיזוג אוויר	401.70	196.63	36.07	634.41		
			סה"כ צריכה	1,215.58	605.72	238.75	2,060.04		
45	27929	עונות עודפים	00023167 - 19	27.45	33.97	48.44	109.86	1.44	
			00023167 - 20	20.98	21.75	23.28	66.01	1.07	
			00023167 - 21	6.10	4.56	0.95	11.62	0.40	
			מיזוג אוויר	578.57	283.21	51.96	913.73		
			סה"כ צריכה	633.10	343.49	124.63	1,101.22		
46	22722	פוקס קומת קרקע	00023147 - 10	651.33	327.36	123.03	1,101.71	4.32	
			00023147 - 11	612.68	328.00	133.08	1,073.76	3.68	
			00023147 - 12	488.24	243.61	124.03	855.87	3.29	
			מיזוג אוויר	1,366.41	668.86	122.71	2,157.97		
			סה"כ צריכה	3,118.66	1,567.82	502.84	5,189.32		
47	21798	פיצוחי ירושלים	00011176 - 3	395.41	153.98	692.66	1,242.05	2.76	
			מיזוג אוויר	212.05	103.80	19.04	334.89		
			סה"כ צריכה	607.47	257.77	711.70	1,576.94		
48	21867	ציבורי בלתי חיוני	00009305 - 1	-506.30	-174.22	-651.55	-1,332.06	3.64	
			00009305 - 2	-317.54	-83.97	-166.11	-567.63	3.31	
			00009305 - 3	-815.17	-20.01	-273.31	-1,108.49	10.59	
			00009305 - 4	-675.11	-244.43	-455.94	-1,375.49	6.84	
			00009305 - 5	-1,354.55	-422.93	-1,030.11	-2,807.59	10.90	
			00009305 - 7	-2,520.35	-854.79	-3,743.84	-7,118.98	19.22	
			00011176 - 1	-251.52	-84.43	-253.78	-589.73	1.86	
			00011176 - 2	-176.60	-61.39	-169.18	-407.17	1.77	
			00011176 - 3	-395.41	-153.98	-692.66	-1,242.05	2.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00011176 - 4	-192.23	-67.81	-267.89	-527.93	1.30	
			00011176 - 5	-516.38	-175.11	-661.28	-1,352.78	3.69	
			00011176 - 6	-2,113.49	-849.43	-3,453.09	-6,416.01	17.69	
			00011176 - 7	62,356.00	19,976.40	70,041.15	152,373.55	527.90	
			00011176 - 8	-22,103.18	-7,557.32	-37,986.71	-67,647.22	160.91	
			00012789 - 1	-52.72	-26.95	-21.95	-101.62	0.38	
			00018095 - 1	-712.44	-311.03	-88.22	-1,111.70	5.16	
			00020996 - 1	-1,390.64	-1,542.94	-1,862.98	-4,796.57	14.74	
			00020996 - 2	-405.06	-376.62	-247.35	-1,029.04	5.18	
			00020996 - 3	-530.15	-446.47	-271.78	-1,248.40	5.92	
			00020996 - 4	-0.0005	0.00	-0.001	-0.002	0.0005	
			00020996 - 5	0.02	0.03	0.06	0.10	0.004	
			00020996 - 6	-47.74	-36.14	-12.46	-96.35	0.53	
			00020996 - 10	-11.62	-15.77	-8.15	-35.54	0.11	
			00020996 - 11	-26.39	-28.10	-25.83	-80.32	0.40	
			00020996 - 12	-20.73	-12.90	-3.21	-36.84	0.35	
			00020996 - 13	-194.60	-144.22	-16.74	-355.55	2.10	
			00020996 - 14	-203.51	-168.74	-73.42	-445.67	2.20	
			00020996 - 15	-177.80	-149.68	-66.26	-393.74	2.13	
			00020996 - 19	-40.81	-28.37	-13.50	-82.68	0.46	
			00020996 - 20	-27.93	-19.95	-9.92	-57.80	0.41	
			00020996 - 21	-38.51	-28.24	-17.32	-84.06	0.41	
			00023147 - 7	-6,595.20	-3,763.62	-791.33	-11,150.14	154.75	
			00023147 - 8	-6,248.45	-3,611.36	-722.53	-10,582.34	158.08	
			00023147 - 9	-5,443.23	-3,208.74	-588.77	-9,240.74	149.18	
			00023147 - 10	-651.33	-327.36	-123.03	-1,101.71	4.32	
			00023147 - 11	-612.68	-328.00	-133.08	-1,073.76	3.68	
			00023147 - 12	-488.24	-243.61	-124.03	-855.87	3.29	
			00023147 - 13	-100.25	-50.38	-15.48	-166.11	0.63	
			00023147 - 14	-101.79	-72.22	-130.20	-304.22	0.57	
			00023147 - 15	-219.11	-101.18	-20.69	-340.97	1.39	
			00023147 - 22	-239.17	-134.01	-250.99	-624.16	2.56	
			00023147 - 24	-86.63	-27.09	-73.14	-186.86	0.95	
			00023149 - 2	-294.13	-222.90	-468.67	-985.70	2.24	
			00023149 - 3	-3.19	-1.26	-0.58	-5.03	0.04	
			00023149 - 5	-63.92	-33.77	-26.59	-124.28	0.42	
			00023149 - 6	0.00	0.0005	0.00	0.0005		
			00023149 - 7	-302.32	-127.29	-74.80	-504.41	2.49	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023149 - 8	-526.76	-233.18	-144.72	-904.67	4.28	
			00023149 - 9	-580.07	-459.37	-984.46	-2,023.91	3.40	
			00023149 - 10	-696.78	-522.92	-1,086.21	-2,305.91	4.58	
			00023149 - 11	-332.90	-145.08	-102.58	-580.56	2.33	
			00023149 - 12	-206.13	-99.38	-108.83	-414.35	1.63	
			00023149 - 13	-228.85	-103.27	-123.14	-455.26	3.84	
			00023149 - 14	-714.93	-572.52	-1,259.72	-2,547.17	4.12	
			00023149 - 15	-73.98	-51.93	-112.89	-238.80	0.75	
			00023149 - 17	-0.001	-0.002	-0.009	-0.01	0.001	
			00023149 - 18	-182.52	-80.10	-65.90	-328.52	1.28	
			00023149 - 19	-192.43	-63.60	-12.57	-268.60	1.46	
			00023149 - 20	-118.94	-37.73	-7.55	-164.21	1.06	
			00023149 - 21	-203.08	-65.98	-13.64	-282.70	1.53	
			00023149 - 22	-424.39	-140.50	-115.14	-680.03	5.91	
			00023149 - 23	-314.19	-95.29	-28.51	-437.99	4.01	
			00023149 - 24	-563.03	-188.40	-37.73	-789.16	5.74	
			00023167 - 1	-211.26	-100.49	-104.60	-416.35	1.47	
			00023167 - 2	-134.31	-62.14	-30.27	-226.72	0.90	
			00023167 - 3	-166.73	-111.15	-185.37	-463.25	1.17	
			00023167 - 4	0.00	-2.74	-0.07	-2.81	0.56	
			00023167 - 5	0.0005	0.00	0.00	0.0005		
			00023167 - 6	-82.30	-50.56	-103.87	-236.73	0.64	
			00023167 - 7	-778.98	-345.51	-164.85	-1,289.34	5.43	
			00023167 - 8	-78.52	-42.64	-51.52	-172.68	2.83	
			00023167 - 9	0.00	0.0005	0.0005	0.0010		
			00023167 - 13	-423.31	-177.28	-74.90	-675.49	3.14	
			00023167 - 15	0.00	0.00	0.0005	0.0005		
			00023167 - 16	-172.30	-72.96	-17.59	-262.85	1.23	
			00023167 - 17	-190.85	-80.63	-19.49	-290.97	2.40	
			00023167 - 19	-27.45	-33.97	-48.44	-109.86	1.44	
			00023167 - 20	-20.98	-21.75	-23.28	-66.01	1.07	
			00023167 - 21	-6.10	-4.56	-0.95	-11.62	0.40	
			00023167 - 22	-101.75	-79.60	-160.54	-341.89	1.02	
			00023167 - 23	-247.81	-132.07	-170.08	-549.97	1.80	
			00023167 - 24	-66.92	-34.01	-25.50	-126.44	0.48	
			00023673 - 1	-6,242.49	-5,345.04	-11,217.48	-22,805.00	37.75	
			00023673 - 2	-730.72	-381.54	-199.23	-1,311.49	4.94	
			00023673 - 3	-748.10	-353.01	-166.88	-1,267.98	5.27	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023673 - 5	-681.81	-257.98	-356.71	-1,296.50	8.67	
			00023673 - 6	-3,317.36	-1,242.48	-699.22	-5,259.06	24.81	
			00023673 - 8	-831.23	-487.56	-942.22	-2,261.01	5.54	
			00023692 - 2	-507.34	-214.84	-207.35	-929.53	3.86	
			00023692 - 3	67,673.80	37,362.15	33,523.85	138,559.80	535.40	
			00023692 - 5	-25,134.11	-10,670.85	-1,796.64	-37,601.60	286.34	
			00023692 - 6	-261.79	-147.21	-150.01	-559.01	1.73	
			00023692 - 7	-813.87	-409.08	-202.67	-1,425.63	6.63	
			00023692 - 8	-3,052.46	-1,962.15	-2,948.50	-7,963.11	35.32	
			00024907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	22,371.85	5,316.76	23,204.77	50,893.39		
49	21868	קופת חולים + רנטגן	00009305 - 7	2,520.35	854.79	3,743.84	7,118.98	19.22	
			00023147 - 22	239.17	134.01	250.99	624.16	2.56	
			00023147 - 23	33.44	36.09	81.57	151.10	0.30	
			00023147 - 24	86.63	27.09	73.14	186.86	0.95	
			מיזוג אוויר	3,097.07	1,516.02	278.12	4,891.21		
			סה"כ צריכה	5,976.67	2,567.99	4,427.65	12,972.31		
50	21820	קופת חולים מאוחדת (מרפאת שיניים)	00023673 - 5	681.81	257.98	356.71	1,296.50	8.67	
			מיזוג אוויר	739.71	362.09	66.43	1,168.23		
			סה"כ צריכה	1,421.52	620.07	423.13	2,464.72		
51	25812	קמנדן אנד שוז	00009305 - 6	867.14	307.38	625.86	1,800.39	8.37	
			מיזוג אוויר	945.19	462.67	84.88	1,492.73		
			סה"כ צריכה	1,812.33	770.05	710.74	3,293.12		
52	21877	רשות הדואר	00023673 - 8	831.23	487.56	942.22	2,261.01	5.54	
			00024907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	886.11	433.75	79.57	1,399.44		
			סה"כ צריכה	1,717.34	921.31	1,021.79	3,660.44		
53	21835	שופרסל	00011176 - 8	22,103.18	7,557.32	37,986.71	67,647.22	160.91	
			מיזוג אוויר	5,498.51	2,691.52	493.77	8,683.81		
			סה"כ צריכה	27,601.70	10,248.84	38,480.49	76,331.02		
54	21836	שטיפת מכונות	00009305 - 3	815.17	20.01	273.31	1,108.49	10.59	
			סה"כ צריכה	815.17	20.01	273.31	1,108.49		
55	22629	שמפיין חדש	00023147 - 1	32.85	15.21	7.21	55.27	0.29	
			00023147 - 17	84.39	44.74	58.83	187.96	0.58	
			00023147 - 18	190.57	99.89	144.74	435.20	4.01	
			מיזוג אוויר	251.50	123.11	22.59	397.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	21841	תמונה באהבה	00011176 - 2	559.32	282.95	233.36	1,075.63	1.77	
			מיזוג אוויר	238.45	116.72	21.41	376.59		
			סה"כ צריכה	415.05	178.12	190.59	783.76		
			סה"כ צריכה	135,497.71	60,135.09	106,810.97	302,443.77		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				302,443.77		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 135,497.71)  
■ גבע (Kwh 60,135.09)  
■ שפל (Kwh 106,810.97)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21844	מיזוג אוויר - לחלוקה	00023147 - 7	6,595.20	3,763.62	791.33	11,150.14	154.75	
			00023147 - 8	6,248.45	3,611.36	722.53	10,582.34	158.08	
			00023147 - 9	5,443.23	3,208.74	588.77	9,240.74	149.18	
			00023692 - 5	25,134.11	10,670.85	1,796.64	37,601.60	286.34	
			סה"כ צריכה	43,420.99	21,254.56	3,899.26	68,574.82		
2	21458	שדה חיוני	00023692 - 4	12,582.48	7,417.88	11,821.87	31,822.23	85.38	
			סה"כ צריכה	12,582.48	7,417.88	11,821.87	31,822.23		

