



דוח שח + קוטש

עבור: קניון הנגב מיזוג אוויר צילרים על הגג

קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

תקופת דוח: (30/09/18 - 01/09/18)

תאריך הפקה: 04/10/18


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	8851	יטא 19 AC	11 - 14154689	119.30	102.20	0.40	221.90		96.13	10.53
			סה"כ					0.00	96.13	
2	8852	יטא 20 AC	12 - 14154689	2,034.90	421.60	370.90	2,827.40		1,241.14	26.29
			סה"כ					0.00	1,241.14	
3	8853	יטא 21 AC	13 - 14154689	2,898.80	752.20	724.60	4,375.60		1,891.18	24.88
			סה"כ					0.00	1,891.18	
4	8854	יטא 22 AC	14 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ					0.00	0.00	
5	8855	יטא 23 AC	13 - 14154688	37.70	28.90	84.30	150.90		56.42	0.22
			סה"כ					0.00	56.42	
6	8856	יטא ac1	1 - 14154688	2,229.80	724.00	287.90	3,241.70		1,423.97	17.87
			סה"כ					0.00	1,423.97	
7	8857	יטא ac10	10 - 14154688	336.00	0.00	30.80	366.80		167.80	26.08
			סה"כ					0.00	167.80	
8	8858	יטא ac11	1 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ					0.00	0.00	
9	8859	יטא ac12	2 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ					0.00	0.00	
10	8860	יטא ac13	3 - 14154689	291.00	36.20	195.30	522.50		214.33	35.90
			סה"כ					0.00	214.33	
11	8861	יטא ac14	4 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ					0.00	0.00	
12	8862	יטא ac15	5 - 14154689	101.40	0.00	62.20	163.60		67.84	18.11
			סה"כ					0.00	67.84	
13	8863	יטא ac16	6 - 14154689	1,737.60	429.00	192.80	2,359.40		1,046.50	15.78
			סה"כ					0.00	1,046.50	
14	8864	יטא ac17	7 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ					0.00	0.00	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
15	8865	יטא ac18 פורק	14154689 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	8866	יטא ac2	14154688 - 2	3,823.00	1,015.80	594.30	5,433.10		2,385.93	32.08
			סה"כ	3,823.00	1,015.80	594.30	5,433.10	0.00	2,385.93	
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	5.30	3.60	10.30	19.20		7.25	0.03
			סה"כ	5.30	3.60	10.30	19.20	0.00	7.25	
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	138.20	0.00	63.40	201.60		85.52	13.62
			סה"כ	138.20	0.00	63.40	201.60	0.00	85.52	
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	2,443.50	652.90	510.90	3,607.30		1,569.03	28.31
			סה"כ	2,443.50	652.90	510.90	3,607.30	0.00	1,569.03	
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	2,962.10	885.90	262.30	4,110.30		1,822.87	29.23
			סה"כ	2,962.10	885.90	262.30	4,110.30	0.00	1,822.87	
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	254.40	0.40	210.40	465.20		188.04	25.67
			סה"כ	254.40	0.40	210.40	465.20	0.00	188.04	
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	8876	מגדל קירור 1+2	14154689 - 10	10,416.00	8,816.80	16,354.40	35,587.20		13,658.94	94.16
			סה"כ	10,416.00	8,816.80	16,354.40	35,587.20	0.00	13,658.94	
26	8877	מגדל קירור מס 3	14154688 - 12	236.80	353.80	594.60	1,185.20		442.97	11.38
			סה"כ	236.80	353.80	594.60	1,185.20	0.00	442.97	
27	8878	מגדל קירור מס 4	14154688 - 11	8,246.20	5,584.80	11,512.60	25,343.60		9,801.09	60.10
			סה"כ	8,246.20	5,584.80	11,512.60	25,343.60	0.00	9,801.09	
			סה"כ	38,312.00	19,808.10	32,062.40	90,182.50	0.00	36,166.94	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				90,182.50			
			הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 38,312.00)
■ גבע (Kwh 19,808.10)
■ שפיל (Kwh 32,062.40)



■ פסגה (ש"ח 17,991.32)
■ גבע (ש"ח 7,748.93)
■ שפיל (ש"ח 10,426.69)

