



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: דרבן יקום שוויץ

תקופת דוח: (30/09/18 - 01/09/18)

תאריך הפקה: 08/10/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	74.75	20,166.00	6,522.00	3,669.60	9,974.40	15091614 - 3	ברודקום	9783	1
	20.46	8,766.00	4,074.00	1,999.20	2,692.80	15091614 - 4			
	61.38	41,919.20	16,334.96	9,014.99	16,569.25	15129212 - 1			
	24.08	6,061.61	2,361.61	1,303.76	2,396.24	15129212 - 7			
		76,912.81	29,292.56	15,987.55	31,632.69	סה"כ צריכה			
		4,548.50	2,066.40	1,231.10	1,251.00	15112991 - 1	חניון	23122	2
		6,960.40	3,093.50	1,798.50	2,068.40	16224449 - 1			
		11,508.90	5,159.90	3,029.60	3,319.40	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 8	מיזוג אוויר	11683	3
	227.26	67,664.00	26,362.10	14,553.79	26,748.10	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 11			
		67,664.00	26,362.10	14,553.79	26,748.10	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091614 - 1	ציבורי	15480	4
	74.75	-20,166.00	-6,522.00	-3,669.60	-9,974.40	15091614 - 3			
	20.46	-8,766.00	-4,074.00	-1,999.20	-2,692.80	15091614 - 4			
		-4,548.50	-2,066.40	-1,231.10	-1,251.00	15112991 - 1			
	61.38	-41,919.20	-16,334.96	-9,014.99	-16,569.25	15129212 - 1			
	24.08	-6,061.61	-2,361.61	-1,303.76	-2,396.24	15129212 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 8			
	227.26	-67,664.00	-26,362.10	-14,553.79	-26,748.10	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 11			
		162,222.30	63,202.31	34,892.26	64,127.73	15129212 - 15			
		-6,960.40	-3,093.50	-1,798.50	-2,068.40	16224449 - 1			
		6,136.59	2,387.74	1,321.32	2,427.53	סה"כ צריכה			
		162,222.30	63,202.31	34,892.26	64,127.73	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		162,222.30				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 64,127.73)
- גבע (Kwh 34,892.26)
- שפל (Kwh 63,202.31)

