

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (30/09/18 - 01/09/18)

תאריך הפקה: 15/10/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		16,476.20	8,326.80	3,876.20	4,273.21	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		16,476.20	8,326.80	3,876.20	4,273.21	סה"כ צריכה			
		0.33	0.14	0.07	0.12	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		5,738.13	2,317.46	1,120.78	2,299.88	80003223 - 2			
		5,738.46	2,317.61	1,120.85	2,300.00	סה"כ צריכה			
		0.36	0.17	0.09	0.10	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	15.20	2,509.60	518.40	296.00	1,695.20	80003257 - 7			
	17.30	7,023.60	2,684.20	1,404.50	2,934.90	81017159 - 4			
		9,533.56	3,202.77	1,700.59	4,630.20	סה"כ צריכה			
		0.45	0.24	0.12	0.09	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	18.40	3,128.00	516.00	240.00	2,372.00	80003224 - 7			
		3,128.45	516.24	240.12	2,372.09	סה"כ צריכה			
	20.00	6,724.00	2,612.00	1,261.60	2,850.40	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		0.42	0.20	0.10	0.12	80002031 - 8			
	12.50	5,033.90	2,285.20	1,090.40	1,658.30	81017159 - 8			
		11,758.32	4,897.40	2,352.10	4,508.82	סה"כ צריכה			
	3.52	1,155.35	902.20	197.45	55.70	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.50	164.45	128.50	28.05	7.90	15091250 - 2			
	0.20	7.00	0.40	0.40	6.20	16092121 - 1			
	12.00	2,418.40	544.80	441.20	1,432.40	80001690 - 6			
		6,111.21	1,303.31	517.96	4,289.94	80001767 - 2			
		21.02	4.81	1.44	14.78	80001767 - 4			
		0.004	0.00	0.004	0.00	80001767 - 5			
	4.80	1,756.00	812.80	380.80	562.40	80003224 - 4			
	2.40	247.40	92.75	39.65	115.00	80003257 - 5			
		11,880.83	3,789.57	1,606.95	6,484.31	סה"כ צריכה			
	2.49	158.10	1.30	7.70	149.10	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.70	55.20	21.00	10.20	24.00	15091162 - 3			
	2.48	70.10	1.10	1.10	67.90	15091162 - 4			
	66.00	302.10	139.50	65.90	96.70	16048009 - 1			
	2.05	145.80	2.70	12.30	130.80	16048009 - 2			
		731.30	165.60	97.20	468.50	סה"כ צריכה			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	684.96	657.60	1,384.80	2,727.36	9.71	
			16092121 - 4	2,322.88	2,225.28	4,667.84	9,216.00	32.36	
			80001690 - 2	1,567.20	242.40	467.20	2,276.80	15.20	
			80002031 - 7	779.75	575.64	1,205.63	2,561.02		
			81017159 - 7	917.10	244.50	436.80	1,598.40	6.10	
			סה"כ צריכה	6,271.89	3,945.42	8,162.27	18,379.58		
9	13021	סיברביט	80002031 - 2	155.75	121.18	254.01	530.94		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	42.10	37.30	80.20	159.60		
			סה"כ צריכה	197.85	158.48	334.21	690.54		
10	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	412.20	395.60	830.60	1,638.40	4.60	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	7.72	1.09	4.61	13.42		
			80001976 - 2	0.69	0.66	1.39	2.75		
			80001976 - 5	159.72	123.79	197.37	480.87		
			80001976 - 6	261.84	251.84	530.27	1,043.95		
			סה"כ צריכה	842.17	772.98	1,564.24	3,179.39		
11	13016	ציבורי	15091249 - 1	114.30	109.40	213.35	437.05	1.39	
			15091249 - 2	109.30	103.15	201.60	414.05	1.36	
			15091249 - 3	132.60	126.00	249.70	508.30	1.40	
			15091249 - 7	292.75	207.00	407.65	907.40	1.99	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	65.40	54.20	122.60	242.20	1.04	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80001690 - 1	20,121.60	425.60	193.60	20,740.80	264.00	
			80001690 - 5	4,492.80	710.40	1,622.40	6,825.60	84.00	
			80001767 - 1	4,491.05	714.23	1,630.29	6,835.57		
			80001767 - 2	-4,289.94	-517.96	-1,303.31	-6,111.21		
			80001767 - 3	252.51	209.84	355.66	818.00		
			80001767 - 4	-14.78	-1.44	-4.81	-21.02		
			80001767 - 5	0.00	-0.004	0.00	-0.004		
			80001976 - 7	164.95	157.14	328.51	650.60		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	136.38	127.41	260.30	524.08		
			80003217 - 1	1.81	1.74	3.65	7.21		
			80003217 - 2	1.82	1.76	3.68	7.27		
			80003223 - 4	10,824.40	9,024.24	17,120.51	36,969.15		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	865.60	125.60	262.40	1,253.60	10.40	
			80003257 - 2	221.40	40.00	6.00	267.40	2.20	
			80003257 - 3	808.60	235.00	133.70	1,177.30	7.20	
			80003257 - 4	10,141.60	3,262.40	768.80	14,172.80	78.40	
			80003257 - 6	70.60	68.00	142.20	280.80	0.40	
			80003257 - 8	29,694.40	6,692.80	2,270.40	38,657.60	241.60	
			80003271 - 2	967.60	320.00	666.40	1,954.00		
			80003271 - 3	43.45	7.00	16.20	66.65		
			80003271 - 5	269.00	111.50	229.10	609.60		
			80003271 - 6	3,046.50	2,898.10	6,069.70	12,014.30		
			80003271 - 7	982.30	642.30	1,143.50	2,768.10		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	940.30	400.60	876.40	2,217.30	8.90	
			81017159 - 2	1,641.00	1,544.60	3,103.70	6,289.30	10.50	
			סה"כ צריכה	86,589.31	27,800.61	37,093.88	151,483.80		
		קומה 8 סיברביט	16092120 - 1	211.50	167.90	356.80	736.20	2.84	
			80001976 - 3	369.82	354.49	742.70	1,467.00		
			80001976 - 4	365.25	351.35	737.18	1,453.78		
			80003217 - 6	7,214.47	6,836.06	14,315.34	28,365.87		
			80003224 - 5	2,445.60	1,168.00	2,421.60	6,035.20	18.40	
			80003271 - 1	905.20	873.80	2,151.60	3,930.60		
			סה"כ צריכה	11,511.84	9,751.60	20,725.21	41,988.65		
		תדהר בנייה מקרויספט (סי טואגר)	15091162 - 1	-149.10	-7.70	-1.30	-158.10	2.49	
									12
									13





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091162 - 3	-24.00	-10.20	-21.00	-55.20	0.70	
			15091162 - 4	-67.90	-1.10	-1.10	-70.10	2.48	
			16048009 - 1	-96.70	-65.90	-139.50	-302.10	66.00	
			16048009 - 2	-130.80	-12.30	-2.70	-145.80	2.05	
			16092121 - 3	171.24	164.40	346.20	681.84	9.71	
			16092121 - 4	580.72	556.32	1,166.96	2,304.00	32.36	
			80002031 - 6	228.67	164.31	350.33	743.31		
			80003224 - 8	834.40	208.00	385.60	1,428.00	7.20	
			81017159 - 6	685.50	132.10	185.00	1,002.60	5.40	
			סה"כ צריכה	2,032.03	1,127.93	2,268.49	5,428.45		
			סה"כ צריכה	132,482.22	54,551.02	93,364.28	280,397.53		
			חשבון חברת חשמל	220,040.00	137,560.00	257,520.00	615,120.00		
			הפרש בקוט"ש	-87,557.78	-83,008.98	-164,155.72	-334,722.47		
			הפרש באחוזים	-39.79%	-60.34%	-63.74%	-54.42%		



■ פסגה (Kwh 132,482.22)
■ גבע (Kwh 54,551.02)
■ שפל (Kwh 93,364.28)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	42,903.14	32,506.56	65,985.12	141,394.82		
			סה"כ צריכה	42,903.14	32,506.56	65,985.12	141,394.82		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של ניס משלמים לחח"י	80003224 - 2	23,029.60	20,248.00	40,807.20	84,084.80	156.80	
			סה"כ צריכה	23,029.60	20,248.00	40,807.20	84,084.80		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	73,868.80	13,811.20	9,459.20	97,139.20	633.60	
			סה"כ צריכה	73,868.80	13,811.20	9,459.20	97,139.20		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	52,633.60	35,756.80	72,652.80	161,043.20	326.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	52,633.60	35,756.80	72,652.80	161,043.20		

