



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 15/10/18

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (30/09/18 - 01/09/18)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	2,570.40	171.60	306.00	3,048.00	23.71	
			סה"כ צריכה	2,570.40	171.60	306.00	3,048.00		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	4,041.60	1,582.60	3,090.40	8,714.60	27.81	
			סה"כ צריכה	4,041.60	1,582.60	3,090.40	8,714.60		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	7,159.20	5,173.20	10,755.60	23,088.00	45.06	
			סה"כ צריכה	7,159.20	5,173.20	10,755.60	23,088.00		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	4,646.60	2,191.80	3,809.80	10,648.20	31.23	
			סה"כ צריכה	4,646.60	2,191.80	3,809.80	10,648.20		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	175.30	123.70	24.90	323.90	2.21	
			סה"כ צריכה	175.30	123.70	24.90	323.90		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	3,491.40	339.60	740.40	4,571.40	34.80	
			סה"כ צריכה	3,491.40	339.60	740.40	4,571.40		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	5,398.00	1,458.40	3,104.40	9,960.80	88.17	
			סה"כ צריכה	5,398.00	1,458.40	3,104.40	9,960.80		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	105.00	63.90	141.90	310.80	3.38	
			סה"כ צריכה	105.00	63.90	141.90	310.80		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	1,265.80	629.00	972.60	2,867.40	10.64	
			סה"כ צריכה	1,265.80	629.00	972.60	2,867.40		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	70.45	68.75	145.15	284.35	0.60	
			סה"כ צריכה	70.45	68.75	145.15	284.35		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	139.10	342.80	1,236.90	1,718.80	5.50	
			סה"כ צריכה	139.10	342.80	1,236.90	1,718.80		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	1,440.00	1,385.00	3,046.90	5,871.90	10.90	
			סה"כ צריכה	1,440.00	1,385.00	3,046.90	5,871.90		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	634.70	431.70	392.20	1,458.60	3.70	
			סה"כ צריכה	634.70	431.70	392.20	1,458.60		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,385.60	1,001.10	1,756.30	4,143.00	11.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,385.60	1,001.10	1,756.30	4,143.00		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	815.80	681.50	1,268.40	2,765.70	6.40	
			סה"כ צריכה	815.80	681.50	1,268.40	2,765.70		
16	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	2,210.40	390.00	129.60	2,730.00	20.65	
			סה"כ צריכה	2,210.40	390.00	129.60	2,730.00		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	317.10	46.90	21.50	385.50	3.54	
			סה"כ צריכה	317.10	46.90	21.50	385.50		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	4 - 13044095	3,376.80	1,810.80	3,711.60	8,899.20	23.52	
			סה"כ צריכה	3,376.80	1,810.80	3,711.60	8,899.20		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	10 - 13044091	1,002.50	62.00	175.80	1,240.30	10.22	
			סה"כ צריכה	1,002.50	62.00	175.80	1,240.30		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	3 - 13044095	7,603.20	4,942.80	10,000.80	22,546.80	56.75	
			סה"כ צריכה	7,603.20	4,942.80	10,000.80	22,546.80		
21	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	-105.00	-63.90	-141.90	-310.80	3.38	
			13044091 - 2	-3,304.80	-463.20	-136.80	-3,904.80	24.77	
			13044091 - 3	-2,522.40	-169.20	-211.20	-2,902.80	28.25	
			13044091 - 4	-1,265.80	-629.00	-972.60	-2,867.40	10.64	
			13044091 - 5	-2,210.40	-390.00	-129.60	-2,730.00	20.65	
			13044091 - 6	-7,159.20	-5,173.20	-10,755.60	-23,088.00	45.06	
			13044091 - 7	-2,570.40	-171.60	-306.00	-3,048.00	23.71	
			13044091 - 8	-317.10	-46.90	-21.50	-385.50	3.54	
			13044091 - 9	-2,324.30	-1,381.40	-1,654.80	-5,360.50	21.50	
			13044091 - 10	-1,002.50	-62.00	-175.80	-1,240.30	10.22	
			13044091 - 11	-5,398.00	-1,458.40	-3,104.40	-9,960.80	88.17	
			13044095 - 1	-2,918.40	-1,371.60	-2,374.80	-6,664.80	20.33	
			13044095 - 2	-4,230.00	-1,784.40	-2,919.60	-8,934.00	49.26	
			13044095 - 3	-7,603.20	-4,942.80	-10,000.80	-22,546.80	56.75	
			13044095 - 4	-3,376.80	-1,810.80	-3,711.60	-8,899.20	23.52	
			13044095 - 5	-4,646.60	-2,191.80	-3,809.80	-10,648.20	31.23	
			13044095 - 6	-4,041.60	-1,582.60	-3,090.40	-8,714.60	27.81	
			13044095 - 7	-175.30	-123.70	-24.90	-323.90	2.21	
			81036489 - 1	77,172.00	36,096.00	69,186.00	182,454.00	732.00	
			81036489 - 2	-12,303.60	-2,778.00	-6,459.00	-21,540.60	202.20	
			81036489 - 3	-14,894.40	-5,214.00	-8,759.40	-28,867.80	244.80	
			81036489 - 4	-4,361.60	-2,749.60	-5,389.60	-12,500.80	39.20	
			81036489 - 5	-634.70	-431.70	-392.20	-1,458.60	3.70	
			81036489 - 6	-815.80	-681.50	-1,268.40	-2,765.70	6.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-139.10	-342.80	-1,236.90	-1,718.80	5.50	
			81036693 - 2	82,411.80	38,493.24	59,171.10	180,076.14	791.04	
			81036693 - 4	-25,951.92	-8,587.00	-9,092.64	-43,631.56	243.71	
			81036693 - 5	-5,059.24	-4,733.22	-9,865.11	-19,657.57	35.97	
			81036693 - 7	-5,033.11	-3,143.41	-5,378.48	-13,555.00	39.78	
			81036693 - 8	-11,157.68	-5,925.50	-6,717.03	-23,800.21	233.98	
			81037048 - 2	-298.20	-211.80	-428.40	-938.40	4.60	
			81037048 - 3	-1,440.00	-1,385.00	-3,046.90	-5,871.90	10.90	
			81037048 - 4	-1,385.60	-1,001.10	-1,756.30	-4,143.00	11.00	
			81037048 - 5	-70.45	-68.75	-145.15	-284.35	0.60	
			81037048 - 6	618.90	472.30	899.90	1,991.10	3.80	
			81037048 - 7	-3,491.40	-339.60	-740.40	-4,571.40	34.80	
			סה"כ צריכה	17,994.10	13,652.07	25,038.99	56,685.15		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננודימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	2,522.40	169.20	211.20	2,902.80	28.25	
			סה"כ צריכה	2,522.40	169.20	211.20	2,902.80		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	2,918.40	1,371.60	2,374.80	6,664.80	20.33	
			סה"כ צריכה	2,918.40	1,371.60	2,374.80	6,664.80		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	3,304.80	463.20	136.80	3,904.80	24.77	
			סה"כ צריכה	3,304.80	463.20	136.80	3,904.80		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננודימישין)	13044095 - 2	4,230.00	1,784.40	2,919.60	8,934.00	49.26	
			סה"כ צריכה	4,230.00	1,784.40	2,919.60	8,934.00		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	2,324.30	1,381.40	1,654.80	5,360.50	21.50	
			סה"כ צריכה	2,324.30	1,381.40	1,654.80	5,360.50		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	12,303.60	2,778.00	6,459.00	21,540.60	202.20	
			81036489 - 3	14,894.40	5,214.00	8,759.40	28,867.80	244.80	
			81036489 - 4	4,361.60	2,749.60	5,389.60	12,500.80	39.20	
			81036693 - 4	25,951.92	8,587.00	9,092.64	43,631.56	243.71	
			81036693 - 5	5,059.24	4,733.22	9,865.11	19,657.57	35.97	
			81036693 - 7	5,033.11	3,143.41	5,378.48	13,555.00	39.78	
			81036693 - 8	11,157.68	5,925.50	6,717.03	23,800.21	233.98	
			81037048 - 2	298.20	211.80	428.40	938.40	4.60	
			סה"כ צריכה	79,059.75	33,342.52	52,089.66	164,491.94		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	1,357.20	92.40	56.40	1,506.00	1,571.32	
			סה"כ צריכה	1,357.20	92.40	56.40	1,506.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	2,320.80	696.00	1,334.40	4,351.20	20.66	
		סה"כ צריכה		2,320.80	696.00	1,334.40	4,351.20		
30	18326	בניין D אם דבליו ק - 3	14155734 - 4	2,574.00	1,273.20	2,307.60	6,154.80	19.39	
		סה"כ צריכה		2,574.00	1,273.20	2,307.60	6,154.80		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	283.20	267.60	562.80	1,113.60	787.90	
		סה"כ צריכה		283.20	267.60	562.80	1,113.60		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	233.32	112.79	237.68	583.79	2.44	
		סה"כ צריכה		233.32	112.79	237.68	583.79		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוט	16045585 - 3	194.88	-75.06	-238.45	-118.64	2.09	
		סה"כ צריכה		194.88	-75.06	-238.45	-118.64		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	2,378.00	1,974.00	4,268.40	8,620.40	85.50	
		סה"כ צריכה		2,378.00	1,974.00	4,268.40	8,620.40		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	494.40	400.80	819.60	1,714.80	2,356.82	
		סה"כ צריכה		494.40	400.80	819.60	1,714.80		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	396.40	74.80	124.20	595.40	4.53	
		סה"כ צריכה		396.40	74.80	124.20	595.40		
38	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	19.05	18.40	38.65	76.10	0.11	
		סה"כ צריכה		19.05	18.40	38.65	76.10		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	2,094.00	1,380.00	2,910.00	6,384.00	15.20	
		סה"כ צריכה		2,094.00	1,380.00	2,910.00	6,384.00		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	993.04	441.52	875.22	2,309.78	9.44	
		סה"כ צריכה		993.04	441.52	875.22	2,309.78		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-2,094.00	-1,380.00	-2,910.00	-6,384.00	15.20	
		סה"כ צריכה		-2,094.00	-1,380.00	-2,910.00	-6,384.00		
		סה"כ צריכה		-2,320.80	-696.00	-1,334.40	-4,351.20	20.66	
		סה"כ צריכה		-283.20	-267.60	-562.80	-1,113.60	787.90	
		סה"כ צריכה		-1,285.00	-1,123.90	-2,258.10	-4,667.00	7.60	
		סה"כ צריכה		-19.05	-18.40	-38.65	-76.10	0.11	
		סה"כ צריכה		-2,378.00	-1,974.00	-4,268.40	-8,620.40	85.50	
		סה"כ צריכה		52,350.00	35,892.00	60,768.00	149,010.00	466.38	
		סה"כ צריכה		-2,886.40	-2,376.40	-3,799.60	-9,062.40	21.28	
		סה"כ צריכה		-14,363.20	-10,236.80	-11,782.40	-36,382.40	231.28	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	64.69	-21.60	0.00	0.00	-21.60	14155722 - 4			
	2,356.82	-1,714.80	-819.60	-400.80	-494.40	14155734 - 1			
	1,572.85	-595.20	-26.40	-19.20	-549.60	14155734 - 2			
	1,571.32	-1,506.00	-56.40	-92.40	-1,357.20	14155734 - 3			
	19.39	-6,154.80	-2,307.60	-1,273.20	-2,574.00	14155734 - 4			
	25.15	8,188.80	2,607.60	2,256.00	3,325.20	15091590 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091590 - 2			
	4.53	-595.40	-124.20	-74.80	-396.40	15091590 - 3			
	9.44	-2,309.78	-875.22	-441.52	-993.04	16045585 - 1			
	2.44	-583.79	-237.68	-112.79	-233.32	16045585 - 2			
	2.09	118.64	238.45	75.06	-194.88	16045585 - 3			
		73,178.97	32,212.60	17,735.25	23,231.12	סה"כ צריכה			
	7.60	4,667.00	2,258.10	1,123.90	1,285.00	14155721 - 1	בניין D ראשי מעגלים	17487	42
		4,667.00	2,258.10	1,123.90	1,285.00	סה"כ צריכה			
	1,572.85	595.20	26.40	19.20	549.60	14155734 - 2	בניין D ראשי קומה 5	18826	43
		595.20	26.40	19.20	549.60	סה"כ צריכה			
	21.28	9,062.40	3,799.60	2,376.40	2,886.40	14155722 - 2	בניין D- מיזוג אוויר	19810	44
	231.28	36,382.40	11,782.40	10,236.80	14,363.20	14155722 - 3			
	64.69	21.60	0.00	0.00	21.60	14155722 - 4			
		45,466.40	15,582.00	12,613.20	17,271.20	סה"כ צריכה			
		521,720.04	192,632.60	113,209.54	215,877.90	סה"כ צריכה			
		522,050.00	192,958.00	114,643.00	214,449.00	חשבון חברת חשמל			
		-329.96	-325.40	-1,433.46	1,428.90	הפרש בקוט"ש			
		-0.06%	-0.17%	-1.25%	0.67%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 215,877.90)
■ גבע (Kwh 113,209.54)
■ שפל (Kwh 192,632.60)

