דוח קוט"ש

עבור: אפסילון דלתא

דוח מסכם עבור: מרכז העיר עפיפי

תאריך הפקה: 17/10/18

תקופת דוח: (31/08/18 - 20/08/18)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19480	אופטיניס	81040175 - 3	904.20	604.90	321.85	1,830.95	11.10	
			סה"כ צריכה	904.20	604.90	321.85	1,830.95		
2	19470	בית מלון	81022659 - 5	16,235.31	12,120.03	26,386.74	54,742.08	256.00	
			סה"כ צריכה	16,235.31	12,120.03	26,386.74	54,742.08		
3	19485	בית מרקחת	81040175 - 8	440.10	182.70	659.40	1,282.20	5.70	
			סה"כ צריכה	440.10	182.70	659.40	1,282.20		
4	19477	לוח מס R6087M	81029752 - 7	139.60	131.00	632.00	902.60	3.60	
			סה"כ צריכה	139.60	131.00	632.00	902.60		
5	19471	לוח ציבורי חניונים, מעליות, מפוחים	81029752 - 1	2,304.15	1,432.75	6,113.20	9,850.10	56.80	
			סה"כ צריכה	2,304.15	1,432.75	6,113.20	9,850.10		
6	19472	מכבי	81029752 - 2	1,814.40	434.00	715.60	2,964.00	37.60	
			סה"כ צריכה	1,814.40	434.00	715.60	2,964.00		
7	19482	מספרה פתחי	81040175 - 5	150.20	52.15	-5.20	197.15	3.85	
			סה"כ צריכה	150.20	52.15	-5.20	197.15		
8	19469	מפסק שרתים	81022659 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	19476	מקדונלדס	81029752 - 6	3,022.80	1,382.80	1,370.00	5,775.60	32.40	
			סה"כ צריכה	3,022.80	1,382.80	1,370.00	5,775.60		
10	19481	מרפאת שיניים	81040175 - 4	456.35	96.95	70.70	624.00	1.85	
			סה"כ צריכה	456.35	96.95	70.70	624.00		
11	19475	משרדים	81029752 - 5	1,737.60	351.20	552.80	2,641.60	20.80	
			סה"כ צריכה	1,737.60	351.20	552.80	2,641.60		
12	19479	סאלי	81040175 - 2	202.80	61.30	158.70	422.80	2.55	
			סה"כ צריכה	202.80	61.30	158.70	422.80		
13	19478	ציבורי	81040175 - 1	355.50	379.80	1,254.65	1,989.95	8.15	
			סה"כ צריכה	355.50	379.80	1,254.65	1,989.95		
14	19473	קסטרו	81029752 - 3	4,978.49	3,162.48	2,430.04	10,571.01	51.20	
			סה"כ צריכה	4,978.49	3,162.48	2,430.04	10,571.01		
15	19484	רימאס	81040175 - 7	200.80	12.10	43.40	256.30	0.20	
			סה"כ צריכה	200.80	12.10	43.40	256.30		
			סה"כ צריכה	32,942.31	20,404.16	40,703.87	94,050.34		

לפניות ובירורים:

שד' הדקלים אזור תעשייה קדימה. ת.ד. 2550. קדימה 60920
טל: 09-8911951. פקס: 09-8914555. email: info@qlc.co.il

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה״כ צריכה בקוט״ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	29,060.00	26,340.00	46,440.00	101,840.00		
			הפרש בקוט"ש	3,882.31	-5,935.84	-5,736.13	-7,789.66		
			הפרש באחוזים	13.36%	-22.54%	-12.35%	-7.65%		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה״כ צריכה בקוט״ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19474	מזין לוח חלוקה A	4 - 81029752	2,740.40	1,400.80	2,530.80	6,672.00	25.60	
			סה"כ צריכה	2,740.40	1,400.80	2,530.80	6,672.00		
2	19703	מפסק ראשי שנאי TR1	8 - 81029752	16,188.00	8,572.00	14,500.00	39,260.00	156.00	
			סה"כ צריכה	16,188.00	8,572.00	14,500.00	39,260.00		
3	19704	מפסק ראשי שנאי TR2	8 - 81022659	14,904.00	13,016.00	27,044.00	54,964.00	256.00	
			סה"כ צריכה	14,904.00	13,016.00	27,044.00	54,964.00		

לפניות ובירורים:
שד' הדקלים אזור תעשייה קדימה. ת.ד. 2550. קדימה 60920
טל: 09-8911951. פקס: 09-8914555. email: info@qlc.co.il