



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (09/10/18 - 13/09/18)


תאריך הפקה: 18/10/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19383	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	00009023 - 2	808.43	181.47	231.08	1,220.98	17.11	
			סה"כ צריכה	808.43	181.47	231.08	1,220.98		
2	19381	איסקין	00009023 - 5	1,336.37	260.17	441.92	2,038.47	14.58	
			מ"א	1,401.95	686.27	1,342.01	3,430.23		
			ציבורי	189.45	85.21	178.13	452.79		
			סה"כ צריכה	2,927.78	1,031.64	1,962.07	5,921.48		
3	19382	ביו מד	00009023 - 5	334.09	65.04	110.48	509.62	14.58	
			00024444 - 1	142.61	28.34	32.64	203.59	16.22	
			מ"א	814.23	398.57	779.42	1,992.23		
			ציבורי	258.23	116.15	242.81	617.18		
			סה"כ צריכה	1,549.17	608.10	1,165.35	3,322.62		
4	81	המשביר לחקלאי 10.23	00009023 - 4	2,233.62	536.22	1,106.26	3,876.10	20.30	
			מ"א	4,554.82	2,229.61	4,360.06	11,144.49		
			ציבורי	615.41	276.79	578.65	1,470.85		
			סה"כ צריכה	7,403.85	3,042.62	6,044.97	16,491.44		
5	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	1,234.68	88.76	183.80	1,507.24	22.33	
			מ"א	1,663.16	814.13	1,592.05	4,069.34		
			ציבורי	433.20	194.84	407.33	1,035.37		
			סה"כ צריכה	3,331.04	1,097.73	2,183.17	6,611.94		
6	19376	שניידר	00009023 - 2	1,501.38	337.02	429.14	2,267.54	17.11	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	2,021.09	235.91	442.07	2,699.07	21.93	
			00024444 - 1	1,640.07	325.89	375.36	2,341.33	16.22	
			00024444 - 2	1,314.68	333.64	610.55	2,258.87	10.94	
			00024444 - 5	664.83	47.79	98.97	811.59	22.33	
			00024444 - 6	1,211.50	267.98	336.73	1,816.22	12.36	
			00024444 - 8	1,776.94	298.96	245.52	2,321.42	19.92	
			13127939 - 1	4,980.95	525.32	30.60	5,536.87		
			מ"א	11,970.68	5,859.73	11,458.82	29,289.23		
			ציבורי	4,239.67	1,906.90	3,986.47	10,133.04		
			סה"כ צריכה	31,321.79	10,139.15	18,014.24	59,475.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	47,342.06	16,100.72	29,600.86	93,043.64		
			חשבון חברת חשמל	49,160.00	16,500.00	29,180.00	94,840.00		
			הפרש בקוטי"ש	-1,817.94	-399.28	420.86	-1,796.36		
			הפרש באחוזים	-3.70%	-2.42%	1.44%	-1.89%		



■ פסגה (47,342.06 Kwh)
■ גבע (16,100.72 Kwh)
■ שפל (29,600.86 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידעה מועמס	00009023 - 1	8,133.36	4,858.32	8,878.62	21,870.30	50.76	
			00009023 - 3	7,846.36	1,415.40	2,971.61	12,233.38	80.46	
			00009023 - 6	2,317.40	1,945.35	4,027.67	8,290.42	13.04	
			00024444 - 4	2,018.35	1,691.87	3,494.31	7,204.53	11.22	
			00024444 - 7	91.41	78.37	162.09	331.87	0.53	
			סה"כ צריכה	20,406.89	9,989.31	19,534.30	49,930.50		
2	19378	ציבורי מועמס לידעה	00009023 - 1	-8,133.36	-4,858.32	-8,878.62	-21,870.30	50.76	
			00009023 - 2	-2,309.81	-518.49	-660.22	-3,488.52	17.11	
			00009023 - 3	-7,846.36	-1,415.40	-2,971.61	-12,233.38	80.46	
			00009023 - 4	-2,233.62	-536.22	-1,106.26	-3,876.10	20.30	
			00009023 - 5	-1,670.47	-325.21	-552.41	-2,548.08	14.58	
			00009023 - 6	-2,317.40	-1,945.35	-4,027.67	-8,290.42	13.04	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	-2,021.09	-235.91	-442.07	-2,699.07	21.93	
			00024444 - 1	-1,782.69	-354.23	-408.00	-2,544.92	16.22	
			00024444 - 2	-1,314.68	-333.64	-610.55	-2,258.87	10.94	
			00024444 - 3	47,641.55	16,235.50	29,882.50	93,759.55	398.55	
			00024444 - 4	-2,018.35	-1,691.87	-3,494.31	-7,204.53	11.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-1,899.50	-136.55	-282.77	-2,318.83	22.33	
			00024444 - 6	-1,211.50	-267.98	-336.73	-1,816.22	12.36	
			00024444 - 7	-91.41	-78.37	-162.09	-331.87	0.53	
			00024444 - 8	-1,776.94	-298.96	-245.52	-2,321.42	19.92	
			13127939 - 1	-4,980.95	-525.32	-30.60	-5,536.87		
			סה"כ צריכה	6,033.41	2,713.67	5,673.07	14,420.14		

