



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: דרבן יקום שוויץ

תקופת דוח: (31/10/18 - 01/10/18)

תאריך הפקה: 05/11/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	82.90	26,650.80	6,740.40	2,637.60	17,272.80	15091614 - 3	ברודקום	9783	1
	23.65	9,140.40	3,439.20	1,292.40	4,408.80	15091614 - 4			
	59.91	42,412.80	24,569.44	4,574.21	13,269.15	15129212 - 1			
	26.92	7,563.19	315.19	485.84	6,762.16	15129212 - 7			
		85,767.19	35,064.24	8,990.05	41,712.91	סה"כ צריכה			
		4,666.40	1,666.90	748.10	2,251.40	15112991 - 1	חניון	23122	2
		6,848.10	2,362.30	1,060.20	3,425.60	16224449 - 1			
		11,514.50	4,029.20	1,808.30	5,677.00	סה"כ צריכה			
	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 8	מיזוג אויר	11683	3
	214.63	65,390.40	19,153.90	5,058.21	41,178.30	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 11			
		65,390.40	19,153.90	5,058.21	41,178.30	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091614 - 1	ציבורי	15480	4
	82.90	-26,650.80	-6,740.40	-2,637.60	-17,272.80	15091614 - 3			
	23.65	-9,140.40	-3,439.20	-1,292.40	-4,408.80	15091614 - 4			
		-4,666.40	-1,666.90	-748.10	-2,251.40	15112991 - 1			
	59.91	-42,412.80	-24,569.44	-4,574.21	-13,269.15	15129212 - 1			
	26.92	-7,563.19	-315.19	-485.84	-6,762.16	15129212 - 7			
	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 8			
	214.63	-65,390.40	-19,153.90	-5,058.21	-41,178.30	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 11			
		170,222.20	68,222.79	14,251.74	87,747.67	15129212 - 15			
		-6,848.10	-2,362.30	-1,060.20	-3,425.60	16224449 - 1			
		7,550.11	9,975.46	-1,604.82	-820.53	סה"כ צריכה			
		170,222.20	68,222.79	14,251.74	87,747.67	סה"כ צריכה			
		174,993.00	59,111.00	23,706.00	92,176.00	חשבון חברת חשמל			
		-4,770.80	9,111.79	-9,454.26	-4,428.33	הפרש בקוט"ש			
		-2.73%	15.41%	-39.88%	-4.80%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 87,747.67)
- גבע (Kwh 14,251.74)
- שפל (Kwh 68,222.79)

