

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דרבן יקום שוויץ

תקופת דוח: (01/10/18 - 31/10/18)

תאריך הפקה: 05/11/18

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 9783 | ברודקום | 15091614 - 3 | 17,272.80 | 2,637.60 | 6,740.40 | 26,650.80 | 82.90 | |
| | | | 15091614 - 4 | 4,408.80 | 1,292.40 | 3,439.20 | 9,140.40 | 23.65 | |
| | | | 15129212 - 1 | 17,669.15 | 1,702.68 | 17,852.79 | 37,224.62 | 59.91 | |
| | | | 15129212 - 7 | 6,762.16 | 485.84 | 315.19 | 7,563.19 | 26.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 46,112.91 | 6,118.52 | 28,347.58 | 80,579.01 | | |
| 2 | 23122 | חניון | 15112991 - 1 | 2,251.40 | 748.10 | 1,666.90 | 4,666.40 | | |
| | | | 16224449 - 1 | 3,425.60 | 1,060.20 | 2,362.30 | 6,848.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,677.00 | 1,808.30 | 4,029.20 | 11,514.50 | | |
| 3 | 11683 | מיזוג אויר | 15129212 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | |
| | | | 15129212 - 9 | 41,178.30 | 5,058.21 | 19,153.90 | 65,390.40 | 214.63 | |
| | | | 15129212 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129212 - 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 41,178.30 | 5,058.21 | 19,153.90 | 65,390.40 | | |
| 4 | 15480 | ציבורי | 15091614 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15091614 - 3 | -17,272.80 | -2,637.60 | -6,740.40 | -26,650.80 | 82.90 | |
| | | | 15091614 - 4 | -4,408.80 | -1,292.40 | -3,439.20 | -9,140.40 | 23.65 | |
| | | | 15112991 - 1 | -2,251.40 | -748.10 | -1,666.90 | -4,666.40 | | |
| | | | 15129212 - 1 | -17,669.15 | -1,702.68 | -17,852.79 | -37,224.62 | 59.91 | |
| | | | 15129212 - 7 | -6,762.16 | -485.84 | -315.19 | -7,563.19 | 26.92 | |
| | | | 15129212 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | |
| | | | 15129212 - 9 | -41,178.30 | -5,058.21 | -19,153.90 | -65,390.40 | 214.63 | |
| | | | 15129212 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129212 - 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129212 - 15 | 87,747.67 | 14,251.74 | 68,222.79 | 170,222.20 | | |
| | | | 16224449 - 1 | -3,425.60 | -1,060.20 | -2,362.30 | -6,848.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | -5,220.53 | 1,266.71 | 16,692.11 | 12,738.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 87,747.67 | 14,251.74 | 68,222.79 | 170,222.20 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 92,176.00 | 23,706.00 | 59,111.00 | 174,993.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -4,428.33 | -9,454.26 | 9,111.79 | -4,770.80 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -4.80% | -39.88% | 15.41% | -2.73% | | |



- פסגה (Kwh 87,747.67)
- גבע (Kwh 14,251.74)
- שפל (Kwh 68,222.79)

