



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/10/18 - 31/10/18)

תאריך הפקה: 05/11/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	2,166.08	342.73	959.09	3,467.91	14.90	
			8 - 00023364	873.78	163.85	448.13	1,485.76	6.79	
			סה"כ צריכה	3,039.87	506.58	1,407.22	4,953.66		
2	20424	חניון 1- ( אמדוקס )	6 - 00021300	13,592.99	3,271.54	8,672.68	25,537.20	87.22	
			7 - 00021300	-6,774.84	-1,308.66	-3,698.58	-11,782.08	49.38	
			8 - 00021300	-2,149.28	-517.63	-1,345.48	-4,012.39	39.23	
			הפסדי השנאה	224.57	69.52	174.54	468.63		
			סה"כ צריכה	4,893.44	1,514.76	3,803.16	10,211.36		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	6,774.84	1,308.66	3,698.58	11,782.08	49.38	
			סה"כ צריכה	6,774.84	1,308.66	3,698.58	11,782.08		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	2,149.28	517.63	1,345.48	4,012.39	39.23	
			סה"כ צריכה	2,149.28	517.63	1,345.48	4,012.39		
5	20387	חניון חיצוני ( משרדים ) 1- חיוני	1 - 00021955	786.22	237.95	626.80	1,650.97	4.80	
			סה"כ צריכה	786.22	237.95	626.80	1,650.97		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	2,232.30	869.68	2,345.18	5,447.17	10.31	
			2 - 00021300	22,534.58	6,632.37	16,564.60	45,731.55	153.14	
			3 - 00021300	335.24	28.21	73.89	437.34	91.76	
			4 - 00021300	10,661.54	618.12	1,611.78	12,891.44	142.71	
			5 - 00021300	7,102.09	2,178.28	5,867.52	15,147.90	43.14	
			סה"כ צריכה	42,865.76	10,326.67	26,462.97	79,655.40		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	318.08	32.81	70.27	421.16	2.00	
			הפסדי השנאה	15.14	1.56	3.34	20.05		
			סה"כ צריכה	333.22	34.38	73.61	441.21		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני ( שנאי 8 )	1 - 00020900	3,091.50	500.59	1,359.68	4,951.77	12.38	
			הפסדי השנאה	147.16	23.83	64.72	235.70		
			סה"כ צריכה	3,238.65	524.42	1,424.40	5,187.47		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	48,219.12	10,809.48	27,500.40	86,529.00	321.44	
			1 - 00020900	-3,091.50	-500.59	-1,359.68	-4,951.77	12.38	
			1 - 00021300	-2,232.30	-869.68	-2,345.18	-5,447.17	10.31	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-22,534.58	-6,632.37	-16,564.60	-45,731.55	153.14	
			00021300 - 3	-335.24	-28.21	-73.89	-437.34	91.76	
			00021300 - 4	-10,661.54	-618.12	-1,611.78	-12,891.44	142.71	
			00021300 - 5	-7,102.09	-2,178.28	-5,867.52	-15,147.90	43.14	
			00022159 - 1	39,567.76	9,074.56	21,224.20	69,866.52	173.60	
			00022181 - 1	-318.08	-32.81	-70.27	-421.16	2.00	
			00023361 - 1	-9,670.12	-2,740.84	-5,465.34	-17,876.30	40.60	
			00023361 - 2	-3,983.06	-771.19	-1,907.05	-6,661.29	16.96	
			00023361 - 3	-6,052.80	-1,385.74	-2,942.84	-10,381.39	23.97	
			00023361 - 4	-4,685.63	-793.39	-2,002.95	-7,481.97	21.39	
			00023361 - 5	-5,051.23	-1,081.01	-2,805.57	-8,937.80	24.00	
			00023361 - 6	-4,321.94	-644.79	-1,424.83	-6,391.56	19.52	
			00023361 - 7	-3,072.34	-772.65	-2,020.27	-5,865.26	15.22	
			00023364 - 1	-1,281.68	-262.96	-639.50	-2,184.14	8.66	
			00023364 - 2	-30.19	19.04	43.29	32.14	0.98	
			00023364 - 3	-89.65	9.98	28.46	-51.21	2.40	
			00023364 - 4	-255.58	-14.97	-22.41	-292.97	2.73	
			00023364 - 5	-505.14	-73.49	-182.58	-761.21	4.79	
			00023364 - 6	-237.86	-20.09	-50.13	-308.09	1.42	
			00023364 - 7	-46.80	-12.09	-25.15	-84.04	0.75	
			הפסדי השנאה	107.14	23.08	68.05	198.27		
			סה"כ צריכה	2,334.67	502.86	1,482.87	4,320.40		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	9,670.12	2,740.84	5,465.34	17,876.30	40.60	
			00023361 - 8	-2,166.08	-342.73	-959.09	-3,467.91	14.90	
			00023364 - 1	1,281.68	262.96	639.50	2,184.14	8.66	
			00023364 - 8	-873.78	-163.85	-448.13	-1,485.76	6.79	
			סה"כ צריכה	7,911.93	2,497.23	4,697.62	15,106.77		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	3,323.50	354.82	797.28	4,475.60	16.42	
			00023322 - 1	606.27	80.06	182.19	868.53	4.76	
			סה"כ צריכה	3,929.77	434.88	979.48	5,344.13		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	3,983.06	771.19	1,907.05	6,661.29	16.96	
			00023364 - 2	30.19	-19.04	-43.29	-32.14	0.98	
			הפסדי השנאה	193.04	36.18	89.65	318.86		
			סה"כ צריכה	4,206.29	788.32	1,953.40	6,948.01		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	6,052.80	1,385.74	2,942.84	10,381.39	23.97	
			00023364 - 5	505.14	73.49	182.58	761.21	4.79	
			סה"כ צריכה	6,557.94	1,459.23	3,125.42	11,142.59		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	5,051.23	1,081.01	2,805.57	8,937.80	24.00	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	89.65	-9.98	-28.46	51.21	2.40	
			הפסדי השנאה	247.28	51.52	133.58	432.37		
			סה"כ צריכה	5,388.16	1,122.54	2,910.68	9,421.39		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	4,321.94	644.79	1,424.83	6,391.56	19.52	
			00023364 - 4	255.58	14.97	22.41	292.97	2.73	
			הפסדי השנאה	220.18	31.73	69.61	321.53		
			סה"כ צריכה	4,797.70	691.50	1,516.85	7,006.05		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	3,072.34	772.65	2,020.27	5,865.26	15.22	
			00023364 - 7	46.80	12.09	25.15	84.04	0.75	
			הפסדי השנאה	150.03	37.75	98.38	286.16		
			סה"כ צריכה	3,269.16	822.48	2,143.81	6,235.45		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	4,685.63	793.39	2,002.95	7,481.97	21.39	
			00023364 - 6	237.86	20.09	50.13	308.09	1.42	
			הפסדי השנאה	236.82	39.13	98.75	374.70		
			סה"כ צריכה	5,160.31	852.61	2,151.84	8,164.76		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	101,464.67	21,233.70	56,941.09	179,639.46	473.41	
			הפסדי השנאה	4,880.45	1,021.34	2,738.87	8,640.66		
			סה"כ צריכה	106,345.12	22,255.04	59,679.95	188,280.11		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	95,781.60	37,352.30	98,340.50	231,474.40	334.10	
			הפסדי השנאה	4,607.09	1,796.65	4,730.18	11,133.92		
			סה"כ צריכה	100,388.69	39,148.95	103,070.68	242,608.32		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	60,976.00	17,212.10	42,877.10	121,065.20		
			הפסדי השנאה	2,932.95	827.90	2,062.39	5,823.24		
			סה"כ צריכה	63,908.95	18,040.002	44,939.49	126,888.44		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	63,300.20	9,699.05	25,791.25	98,790.50	370.90	
			הפסדי השנאה	3,044.74	466.52	1,240.56	4,751.82		
			סה"כ צריכה	66,344.94	10,165.57	27,031.81	103,542.32		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	70,221.25	20,426.85	54,544.85	145,192.95	363.90	
			הפסדי השנאה	3,377.64	982.53	2,623.61	6,983.78		
			סה"כ צריכה	73,598.89	21,409.38	57,168.46	152,176.73		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	28,672.40	6,829.80	19,735.65	55,237.85	247.50	
			הפסדי השנאה	1,379.14	328.51	949.28	2,656.94		
			סה"כ צריכה	30,051.54	7,158.31	20,684.93	57,894.79		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	48,219.12	10,809.48	27,500.40	86,529.00	321.44	
			סה"כ צריכה	48,219.12	10,809.48	27,500.40	86,529.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	39,567.76	9,074.56	21,224.20	69,866.52	173.60	
			סה"כ צריכה	39,567.76	9,074.56	21,224.20	69,866.52		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	3,524.08	260.84	598.12	4,383.04	19.84	
			00023322 - 1	-606.27	-80.06	-182.19	-868.53	4.76	
			הפסדי השנאה	140.35	8.70	20.006	169.05		
			סה"כ צריכה	3,058.16	189.47	435.93	3,683.56		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	27,946.64	5,201.32	13,028.08	46,176.04	291.60	
			הפסדי השנאה	1,344.23	250.18	626.65	2,221.07		
			סה"כ צריכה	29,290.87	5,451.50	13,654.73	48,397.11		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	63,994.52	15,278.68	38,820.72	118,093.92	314.56	
			00023317 - 1	-3,323.50	-354.82	-797.28	-4,475.60	16.42	
			הפסדי השנאה	2,918.28	717.84	1,828.93	5,465.04		
			סה"כ צריכה	63,589.29	15,641.70	39,852.36	119,083.36		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	163,413.00	57,734.70	150,441.35	371,589.05	722.90	
			הפסדי השנאה	7,860.17	2,777.04	7,236.23	17,873.43		
			סה"כ צריכה	171,273.17	60,511.74	157,677.58	389,462.48		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	82,216.20	31,834.30	87,037.70	201,088.20		
			הפסדי השנאה	3,954.60	1,531.23	4,186.51	9,672.34		
			סה"כ צריכה	86,170.80	33,365.53	91,224.21	210,760.54		
			סה"כ צריכה	881,807.31	253,221.24	664,144.74	1,799,173.29		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				1,799,173.29		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 881,807.31)  
■ גבע (Kwh 253,221.24)  
■ שפל (Kwh 664,144.74)

