



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (01/10/18 - 31/10/18)

תאריך הפקה: 05/11/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23465	*לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה	18029704 - 1	4,561.40	2,117.40	1,719.40	8,398.20	27.00	
			18029704 - 2	4,023.80	1,201.80	311.90	5,537.50	21.95	
			18029704 - 5	9,428.80	3,254.00	5,303.40	17,986.20	43.43	
			18029704 - 14	61,208.80	22,903.20	13,444.80	97,556.80	257.33	
			סה"כ צריכה	79,222.80	29,476.40	20,779.50	129,478.70		
2	21558	דרגועים	15091164 - 3	304.10	97.20	65.20	466.50	1.69	
			סה"כ צריכה	304.10	97.20	65.20	466.50		
3	21557	דרגועים 2	15091164 - 2	1,136.90	396.30	258.20	1,791.40	11.71	
			סה"כ צריכה	1,136.90	396.30	258.20	1,791.40		
4	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	39,000.89	13,367.47	9,046.98	61,415.34	204.29	
			סה"כ צריכה	39,000.89	13,367.47	9,046.98	61,415.34		
5	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	255.20	91.20	16.00	362.40	8.14	
			סה"כ צריכה	255.20	91.20	16.00	362.40		
6	22015	יטא 2	18029704 - 4	1,811.60	602.60	241.00	2,655.20	6.29	
			סה"כ צריכה	1,811.60	602.60	241.00	2,655.20		
7	23184	יטא 5	16226471 - 7	3,451.60	1,189.60	461.20	5,102.40	12.32	
			סה"כ צריכה	3,451.60	1,189.60	461.20	5,102.40		
8	23183	יטא 6	16226471 - 8	2,023.20	819.60	514.00	3,356.80	7.37	
			סה"כ צריכה	2,023.20	819.60	514.00	3,356.80		
9	22014	יטא 7	18029704 - 3	3,011.60	996.60	401.80	4,410.00	10.22	
			סה"כ צריכה	3,011.60	996.60	401.80	4,410.00		
10	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	21698	לא להפקה חנויות+ ציבורי מתחם גאפ 131	00024292 - 1	35,497.42	14,001.02	14,096.47	63,594.91	163.87	
			סה"כ צריכה	35,497.42	14,001.02	14,096.47	63,594.91		
13	15436	לוח 02E	15129205 - 12	813.20	256.90	801.90	1,872.00	3.20	
			סה"כ צריכה	813.20	256.90	801.90	1,872.00		
14	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	129.30	37.80	26.40	193.50	1.51	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	129.30	37.80	26.40	193.50		
15	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	1,991.65	607.25	338.95	2,937.85	9.82	
			סה"כ צריכה	1,991.65	607.25	338.95	2,937.85		
16	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	2,023.15	612.00	344.05	2,979.20	10.11	
			סה"כ צריכה	2,023.15	612.00	344.05	2,979.20		
17	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	89,278.40	26,529.60	18,396.80	134,204.80	440.58	
			סה"כ צריכה	89,278.40	26,529.60	18,396.80	134,204.80		
19	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	32,202.00	10,129.20	2,889.60	45,220.80	205.94	
			סה"כ צריכה	32,202.00	10,129.20	2,889.60	45,220.80		
20	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	5,852.30	1,858.10	1,461.30	9,171.70	25.81	
			סה"כ צריכה	5,852.30	1,858.10	1,461.30	9,171.70		
21	22001	לוח חיוני	00025463 - 1	29,891.71	10,897.16	18,318.10	59,106.97	115.94	
			סה"כ צריכה	29,891.71	10,897.16	18,318.10	59,106.97		
22	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	17,354.24	5,319.68	10,085.12	32,759.04	77.26	
			סה"כ צריכה	17,354.24	5,319.68	10,085.12	32,759.04		
23	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	933.10	497.70	765.80	2,196.60	67.63	
			סה"כ צריכה	933.10	497.70	765.80	2,196.60		
24	22071	לוח חניון EPN1 F625	16092245 - 3	0.00	0.00	9,257.40	9,257.40	21.68	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	9,257.40	9,257.40		
25	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	2,749.60	804.40	563.60	4,117.60	10.03	
			סה"כ צריכה	2,749.60	804.40	563.60	4,117.60		
26	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.60	0.00	0.00	0.60	2.22	
			סה"כ צריכה	0.60	0.00	0.00	0.60		
27	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	1,047.20	339.20	313.60	1,700.00	4.91	
			סה"כ צריכה	1,047.20	339.20	313.60	1,700.00		
28	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	17.80	25.47	66.05	109.32	0.35	
			סה"כ צריכה	17.80	25.47	66.05	109.32		
29	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	21.44	30.70	78.36	130.50	0.41	
			סה"כ צריכה	21.44	30.70	78.36	130.50		
30	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	200.20	62.40	212.75	475.35	1.75	
			סה"כ צריכה	200.20	62.40	212.75	475.35		
31	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	26,263.20	10,344.80	8,719.20	45,327.20	134.76	
			סה"כ צריכה	26,263.20	10,344.80	8,719.20	45,327.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
33	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	2,311.80	993.00	1,457.00	4,761.80	14.91	
			סה"כ צריכה	2,311.80	993.00	1,457.00	4,761.80		
34	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	9,052.40	2,825.80	8,741.80	20,620.00	36.73	
			סה"כ צריכה	9,052.40	2,825.80	8,741.80	20,620.00		
35	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	1,301.80	428.00	560.20	2,290.00	5.88	
			סה"כ צריכה	1,301.80	428.00	560.20	2,290.00		
36	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	1,043.80	435.60	706.80	2,186.20	5.50	
			סה"כ צריכה	1,043.80	435.60	706.80	2,186.20		
37	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	696.40	253.60	213.20	1,163.20	3.53	
			סה"כ צריכה	696.40	253.60	213.20	1,163.20		
39	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	958.60	464.60	716.60	2,139.80	10.14	
			סה"כ צריכה	958.60	464.60	716.60	2,139.80		
40	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	2,672.70	1,226.40	1,124.60	5,023.70	14.87	
			סה"כ צריכה	2,672.70	1,226.40	1,124.60	5,023.70		
41	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	2,886.60	874.40	387.20	4,148.20	17.31	
			סה"כ צריכה	2,886.60	874.40	387.20	4,148.20		
42	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	2,517.90	1,056.70	789.40	4,364.00	11.47	
			סה"כ צריכה	2,517.90	1,056.70	789.40	4,364.00		
43	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	16.21	23.18	59.95	99.34	0.32	
			סה"כ צריכה	16.21	23.18	59.95	99.34		
44	21696	לוח צרכנים 3/3	00024285 - 1	18,859.78	6,283.17	2,674.62	27,817.57	100.33	
			סה"כ צריכה	18,859.78	6,283.17	2,674.62	27,817.57		
45	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	12,920.40	3,860.80	3,608.80	20,390.00	68.16	
			סה"כ צריכה	12,920.40	3,860.80	3,608.80	20,390.00		
46	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	17,258.00	4,842.00	5,169.20	27,269.20	95.64	
			סה"כ צריכה	17,258.00	4,842.00	5,169.20	27,269.20		
47	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	26,804.00	7,231.20	10,595.20	44,630.40	123.41	
			סה"כ צריכה	26,804.00	7,231.20	10,595.20	44,630.40		
48	22000	לוח צרכנים EE3/1	00024934 - 1	9,441.67	3,402.64	7,490.64	20,334.95	45.57	
			סה"כ צריכה	9,441.67	3,402.64	7,490.64	20,334.95		
49	21880	למאזן סמארט	00024320 - 4	0.00	0.0005	0.00	0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.0005	0.00	0.0005		
50	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	22030	מזרקות מים	15129217 - 13	237.20	77.40	261.60	576.20	0.83	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	237.20	77.40	261.60	576.20		
52	22069	מעלית 17	16092245 - 1	0.00	0.00	106.65	106.65	0.44	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	106.65	106.65		
53	22070	מעלית 18	16092245 - 2	0.00	0.00	99.55	99.55	98.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	99.55	99.55		
54	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	70.00	0.00	0.00	70.00	51.99	
			סה"כ צריכה	70.00	0.00	0.00	70.00		
55	21998	פנוי 12-167.1 רכז מירס 24803-03	00024803 - 3	20.94	8.20	21.86	51.00	0.07	
			סה"כ צריכה	20.94	8.20	21.86	51.00		
56	22010	פנוי - ברוש ניר 25487-07	00025487 - 7	0.00	-0.006	-0.006	-0.01	0.006	
			סה"כ צריכה	0.00	-0.006	-0.006	-0.01		
57	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	4.00	1.57	4.20	9.77	0.01	
			סה"כ צריכה	4.00	1.57	4.20	9.77		
59	21647	פנוי 1-13177-06	00013177 - 6	3.75	1.22	1.82	6.79	0.21	
			סה"כ צריכה	3.75	1.22	1.82	6.79		
60	21970	פנוי 11 -266 שנטו 24326-05	00024326 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	21650	פנוי 2 א-מקדונלס 22798-01	00022798 - 1	749.31	306.57	297.99	1,353.88	4.19	
			סה"כ צריכה	749.31	306.57	297.99	1,353.88		
62	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	00022798 - 4	234.85	85.18	142.37	462.40	1.40	
			סה"כ צריכה	234.85	85.18	142.37	462.40		
63	21694	פנוי 5 10.1-מיק מק זמני לשעבר 23916-03	00023916 - 3	-0.81	-0.32	-0.81	-1.94		
			סה"כ צריכה	-0.81	-0.32	-0.81	-1.94		
64	21709	פנוי 7 121-קרייזי ליין לשעבר 24306-08	00024306 - 8	-0.54	-0.21	-0.54	-1.28	0.04	
			סה"כ צריכה	-0.54	-0.21	-0.54	-1.28		
65	21849	פנוי 8 022-קודי סטאר 24318-06	00024318 - 6	0.00	0.00	0.0010	0.0010	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.0010	0.0010		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
66	21906	פנוי 9-227 רוקפורט לשעבר 24322-03	00024322 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	22011	ציבורי אגף חדש 3/3	00025487 - 8	1,940.94	846.20	1,383.88	4,171.01	9.36	
			סה"כ צריכה	1,940.94	846.20	1,383.88	4,171.01		
69	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	413.30	139.60	186.80	739.70	2.40	
			סה"כ צריכה	413.30	139.60	186.80	739.70		
70	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	664.80	265.70	135.20	1,065.70	2.90	
			סה"כ צריכה	664.80	265.70	135.20	1,065.70		
71	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	81036741 - 3	2,318.60	798.80	489.60	3,607.00	8.20	
			סה"כ צריכה	2,318.60	798.80	489.60	3,607.00		
72	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	7,923.58	2,842.56	2,738.62	13,504.77	99.28	
			סה"כ צריכה	7,923.58	2,842.56	2,738.62	13,504.77		
74	22009	ציבורי לוח מא גח EP-1	00025487 - 6	-0.002	-0.002	0.001	-0.003	0.002	
			סה"כ צריכה	-0.002	-0.002	0.001	-0.003		
75	22008	ציבורי לוח קומתי E5/1	00025487 - 5	2,860.43	1,119.58	2,322.46	6,302.47	12.75	
			סה"כ צריכה	2,860.43	1,119.58	2,322.46	6,302.47		
76	22004	ציבורי לוח קומתי E5/3	00025487 - 3	656.89	259.01	468.12	1,384.03	2.72	
			סה"כ צריכה	656.89	259.01	468.12	1,384.03		
77	22002	ציבורי לוח קומתי E5/5	00025487 - 1	4,971.67	2,162.67	3,889.21	11,023.55	31.03	
			סה"כ צריכה	4,971.67	2,162.67	3,889.21	11,023.55		
78	22003	ציבורי לוח קומתי E5/6	00025487 - 2	3,840.14	1,666.57	4,417.17	9,923.88	16.90	
			סה"כ צריכה	3,840.14	1,666.57	4,417.17	9,923.88		
79	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	22017	צילר 1	18029704 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	22020	צילר 2	18029704 - 11	31,285.20	10,869.60	7,839.60	49,994.40	174.95	
			סה"כ צריכה	31,285.20	10,869.60	7,839.60	49,994.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	23181	צילר 3	16226471 - 1	42,940.00	12,896.00	3,828.00	59,664.00	285.82	
			סה"כ צריכה	42,940.00	12,896.00	3,828.00	59,664.00		
83	23180	צילר 4	16226471 - 2	43,715.20	11,776.00	1,856.80	57,348.00	300.67	
			סה"כ צריכה	43,715.20	11,776.00	1,856.80	57,348.00		
84	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	23178	צילר 6	16226471 - 4	6,230.40	907.20	118.40	7,256.00	240.66	
			סה"כ צריכה	6,230.40	907.20	118.40	7,256.00		
86	22018	צילר 7	18029704 - 9	1,515.20	184.00	21.20	1,720.40	67.59	
			סה"כ צריכה	1,515.20	184.00	21.20	1,720.40		
87	22005	ראשי 1	00025487 - 4	179,790.08	63,469.44	54,580.96	297,840.48	851.12	
			סה"כ צריכה	179,790.08	63,469.44	54,580.96	297,840.48		
88	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	12,992.40	4,064.00	3,702.00	20,758.40	76.63	
			סה"כ צריכה	12,992.40	4,064.00	3,702.00	20,758.40		
89	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	19,578.00	5,678.40	8,367.60	33,624.00	106.79	
			סה"כ צריכה	19,578.00	5,678.40	8,367.60	33,624.00		
90	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	2,478.50	1,007.88	1,140.63	4,627.00	10.94	
			סה"כ צריכה	2,478.50	1,007.88	1,140.63	4,627.00		
91	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	4,342.80	1,600.40	3,374.40	9,317.60	21.94	
			סה"כ צריכה	4,342.80	1,600.40	3,374.40	9,317.60		
92	22049	שלט גולף	16045527 - 4	6.08	8.62	21.70	36.40	0.11	
			סה"כ צריכה	6.08	8.62	21.70	36.40		
93	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	8.99	12.77	32.52	54.28	0.18	
			סה"כ צריכה	8.99	12.77	32.52	54.28		
94	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0003	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	20.06	28.45	73.45	121.96	0.39	
			סה"כ צריכה	20.06	28.45	73.45	121.96		
96	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	38.86	56.26	146.64	241.76	0.78	
			סה"כ צריכה	38.86	56.26	146.64	241.76		
97	21700	שנאי 2	00024303 - 1	95,664.16	36,154.20	56,119.28	187,937.64	460.64	
			סה"כ צריכה	95,664.16	36,154.20	56,119.28	187,937.64		
98	21985	שנאי 3	00024364 - 1	137,834.24	48,294.24	54,641.64	240,770.12	584.40	
			סה"כ צריכה	137,834.24	48,294.24	54,641.64	240,770.12		
99	22075	שנאי 4	16226471 - 15	149,455.20	44,576.40	19,021.30	213,052.90	12.81	
			סה"כ צריכה	149,455.20	44,576.40	19,021.30	213,052.90		
100	22125	שנאי 5	81029731 - 1	151,905.54	55,636.65	46,794.89	254,337.08	640.61	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	151,905.54	55,636.65	46,794.89	254,337.08		
101	22105	שנאי 6	81011867 - 5	99,224.86	32,640.97	24,185.78	156,051.61	442.37	
			סה"כ צריכה	99,224.86	32,640.97	24,185.78	156,051.61		
102	22086	שנאי 8	81011724 - 1	101,002.80	34,332.88	29,553.23	164,888.91	411.65	
			סה"כ צריכה	101,002.80	34,332.88	29,553.23	164,888.91		
103	22098	שנאי 9	81011813 - 5	128,662.71	44,778.73	48,362.42	221,803.85	463.67	
			סה"כ צריכה	128,662.71	44,778.73	48,362.42	221,803.85		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21632	001-פלאפון אנטנות	00023702 - 3	2,128.67	779.05	1,776.29	4,684.00	7.86	
			סה"כ צריכה	2,128.67	779.05	1,776.29	4,684.00		
2	21958	002.1-סלקום אנטנות	00024325 - 5	445.34	159.95	378.32	983.61	1.68	
			סה"כ צריכה	445.34	159.95	378.32	983.61		
3	21735	002.2-סלקום אנטנות	00024307 - 8	1,240.59	477.27	1,216.58	2,934.44	5.00	
			סה"כ צריכה	1,240.59	477.27	1,216.58	2,934.44		
4	21826	002.3-סלקום אנטנות	00024317 - 8	335.16	118.47	297.97	751.60	1.35	
			סה"כ צריכה	335.16	118.47	297.97	751.60		
5	21644	002.4-סלקום	00013177 - 3	787.08	334.42	734.90	1,856.40	2.82	
			סה"כ צריכה	787.08	334.42	734.90	1,856.40		
6	21969	003-אתי פולישוק	00024326 - 4	382.28	163.36	13.27	558.91	10.07	
			סה"כ צריכה	382.28	163.36	13.27	558.91		
7	21967	004-קידום לחמן	00024326 - 2	120.58	48.88	126.88	296.34	0.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	120.70		
			סה"כ צריכה	120.58	48.88	126.88	417.04		
8	21693	005-טויס אר אס	00023916 - 2	4,503.58	1,524.50	903.94	6,932.03	35.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,518.05	936.89	660.46	4,115.40		
			סה"כ צריכה	7,021.63	2,461.39	1,564.41	11,047.43		
9	21658	006 פור אבר יאנג	00023516 - 1	3,628.74	1,254.40	529.62	5,412.77	24.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,257.17	467.75	329.74	2,054.66		
			סה"כ צריכה	4,885.91	1,722.16	859.37	7,467.43		
10	21641	008-ארומה	00011151 - 1	7,969.63	2,778.41	2,606.41	13,354.45	41.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	769.92	286.46	201.94	1,258.33		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	8,739.55	3,064.88	2,808.35	15,475.77		
11	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	1 - 00011015	70,961.60	19,262.40	11,437.40	101,661.40	371.60	
			סה"כ צריכה	70,961.60	19,262.40	11,437.40	101,661.40		
12	21899	102-בסט מוביל	7 - 00024321	775.86	252.29	105.67	1,133.83	5.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.13	73.35	51.71	322.18		
			סה"כ צריכה	972.99	325.64	157.38	1,456.01		
13	21891	103-דרך היופי	3 - 00024321	550.85	180.80	129.34	860.99	6.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	152.50	56.74	40.00	249.23		
			סה"כ צריכה	703.34	237.54	169.34	1,110.22		
14	21890	104-אופטיקנה	2 - 00024321	1,801.96	653.24	467.32	2,922.53	12.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	319.87	119.01	83.90	522.78		
			סה"כ צריכה	2,121.83	772.26	551.22	3,445.31		
15	21972	105-דיסקרט	7 - 00024326	1,007.80	286.17	235.73	1,529.71	6.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	226.88	84.42	59.51	370.81		
			סה"כ צריכה	1,234.69	370.59	295.24	1,900.52		
16	21897	106-גולף - פולגת	6 - 00024321	5,419.13	1,865.24	664.74	7,949.11	26.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	944.73	351.51	247.80	1,544.04		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	6,363.86	2,216.75	912.54	10,238.31		
17	21889	110-112-אימפרס	1 - 00024321	2,249.50	700.75	170.73	3,120.98	13.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	334.75	124.55	87.80	547.10		
			סה"כ צריכה	2,584.25	825.30	258.53	3,668.08		
18	22088	114 קסטרו	3 - 81011724	10,628.51	3,533.23	1,241.32	15,403.05	43.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,074.91	399.94	281.94	1,756.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	11,703.42	3,933.17	1,523.26	17,159.85		
19	21712	114-1 איב רושה	00024307 - 3	454.12	169.83	178.14	802.08	9.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.90	49.82	35.12	218.84		
			סה"כ צריכה	588.02	219.65	213.26	1,020.92		
20	21708	115- הודיס	00024306 - 7	1,868.88	704.87	381.11	2,954.85	10.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	260.36	96.87	68.29	425.52		
			סה"כ צריכה	2,129.23	801.74	449.40	3,380.37		
21	21713	116-סטימצקי	00024307 - 4	1,291.84	519.72	394.29	2,205.86	12.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	397.98	148.08	104.39	650.44		
			סה"כ צריכה	1,689.82	667.80	498.68	2,856.30		
22	21706	117-118 טווינטי פור סבן	00024306 - 5	2,320.64	851.12	282.12	3,453.88	14.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	721.57	268.47	189.26	1,179.30		
			סה"כ צריכה	3,042.20	1,119.59	471.38	4,633.18		
23	21704	119-120 הוניגמן	00024306 - 3	679.11	231.73	242.68	1,153.52	3.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	606.27	225.57	159.02	990.86		
			סה"כ צריכה	1,285.38	457.30	401.70	2,144.38		
24	21692	121-זיפ	00023916 - 1	2,622.86	913.06	449.33	3,985.25	18.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,238.57	460.83	324.87	2,024.27		
			סה"כ צריכה	3,861.42	1,373.89	774.20	6,009.52		
25	21711	122-קריוזי לין	00024307 - 2	2,178.07	672.52	254.67	3,105.26	11.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	572.79	213.12	150.24	936.15		
			סה"כ צריכה	2,750.86	885.64	404.91	4,041.41		
26	22095	123-סופר פארם קניון 1	81011813 - 2	13,699.25	4,833.70	5,567.32	24,100.26	54.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,514.33	935.51	659.49	4,109.33		
			סה"כ צריכה	16,213.58	5,769.20	6,226.81	28,209.59		
27	21710	123.1 - פלאנט	00024307 - 1	2,650.45	902.78	337.73	3,890.96	15.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	267.80	99.64	70.24	437.68		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,918.25	1,002.42	407.97	4,328.64		
28	21697	124-זארה	00024291 - 1	28,562.37	9,337.10	4,419.73	42,319.20	153.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	28,562.37	9,337.10	4,419.73	42,424.16		
29	21664	126-לנדזור	00023527 - 5	9,139.12	3,175.98	3,734.32	16,049.42	56.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	866.63	322.45	227.31	1,416.38		
			סה"כ צריכה	10,005.75	3,498.43	3,961.63	17,465.80		
30	21749	126.1-מחסן לנדזור	00024309 - 7	138.10	52.37	138.17	328.64	1.02	
			סה"כ צריכה	138.10	52.37	138.17	328.64		
31	21667	126.2-גאיה	00023527 - 8	732.28	227.93	125.49	1,085.70	5.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.90	49.82	35.12	218.84		
			סה"כ צריכה	866.18	277.75	160.61	1,304.54		
32	21663	127-עונות	00023527 - 4	2,242.73	802.07	385.26	3,430.05	16.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	427.73	159.15	112.19	699.07		
			סה"כ צריכה	2,670.46	961.21	497.45	4,129.12		
33	21661	128-פרג'	00023527 - 3	1,856.63	585.28	185.50	2,627.42	14.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	252.92	94.10	66.34	413.36		
			סה"כ צריכה	2,109.55	679.39	251.84	3,040.78		
34	21742	128.1-מחסן פרג	00024309 - 5	49.89	10.83	26.70	87.42	2.54	
			סה"כ צריכה	49.89	10.83	26.70	87.42		
35	21659	129-1-אוריגנל	00023527 - 1	1,887.48	586.73	409.66	2,883.88	9.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	264.08	98.26	69.27	431.60		
			סה"כ צריכה	2,151.56	684.99	478.93	3,315.48		
36	21665	130-איל פרסקו ח 2	00023527 - 6	3,417.12	1,167.97	1,559.50	6,144.59	20.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	397.98	148.08	104.39	650.44		
			סה"כ צריכה	3,815.09	1,316.05	1,663.89	6,795.03		
37	21660	130-ב'בורגר ראנץ	00023527 - 2	5,064.54	1,900.27	2,656.12	9,620.92	24.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	565.35	210.35	148.29	923.99		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,629.89	2,110.62	2,804.40	10,544.91		
38	21991	130.1 איל פרסקו n 4	5 - 00024622	376.48	117.96	146.82	641.26	2.57	
			סה"כ צריכה	376.48	117.96	146.82	641.26		
39	22148	131 - ווי.קי.קי	3 - 16048032	15,701.60	5,402.00	3,848.80	24,952.40	77.91	
			סה"כ צריכה	15,701.60	5,402.00	3,848.80	24,952.40		
40	22149	131.1 בלאק	4 - 16048032	8,708.40	3,313.00	4,566.20	16,587.60	49.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	669.50	249.10	175.60	1,094.20		
			סה"כ צריכה	9,377.90	3,562.10	4,741.80	17,681.80		
41	22144	131.2 מחסן בלאק	2 - 16193880	554.80	209.50	533.10	1,297.40	2.98	
			סה"כ צריכה	554.80	209.50	533.10	1,297.40		
42	21695	132.1-לגעת באוכל מרתף ארומה	4 - 00023916	19,228.08	6,746.95	9,464.14	35,439.17	93.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,072.24	1,143.09	805.82	5,021.16		
			סה"כ צריכה	22,300.32	7,890.04	10,269.97	40,460.33		
43	21770	132.2 מחסן לגעת באוכל	2 - 00024310	0.05	0.00	0.00	0.05	0.02	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	0.00	0.05		
44	21776	132.3-מחסן לגעת באוכל 2.ק	4 - 00024310	99.49	8.73	14.69	122.90	1.70	
			סה"כ צריכה	99.49	8.73	14.69	122.90		
45	22147	133-א.ל.מ	2 - 16048032	5,575.60	1,502.20	279.00	7,356.80	31.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,279.48	476.06	335.60	2,091.14		
			סה"כ צריכה	6,855.08	1,978.26	614.60	9,447.94		
46	21691	134-צילדרנס פלייס	8 - 00023703	3,902.05	1,330.61	679.07	5,911.73	25.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	981.93	365.35	257.55	1,604.83		
			סה"כ צריכה	4,883.98	1,695.96	936.62	7,516.56		
47	21915	134.2 - יאנגה	2 - 00024323	742.06	219.67	124.97	1,086.71	6.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.41	71.96	50.73	316.10		
			סה"כ צריכה	935.47	291.64	175.70	1,402.81		
48	21682	135 לי קופר	7 - 00023700	1,049.18	401.14	183.10	1,633.42	8.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	379.38	141.16	99.51	620.05		
			סה"כ צריכה	1,428.56	542.30	282.61	2,253.47		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
49	21678	136-קרביץ	00023700 - 3	1,523.49	529.74	263.82	2,317.05	9.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	405.42	150.84	106.34	662.60		
			סה"כ צריכה	1,928.91	680.58	370.15	2,979.65		
50	21676	137-ללין	00023700 - 1	1,056.95	336.24	278.46	1,671.65	6.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	159.94	59.51	41.95	261.39		
			סה"כ צריכה	1,216.88	395.74	320.41	1,933.04		
51	21918	137.1 טופ טן	00024323 - 4	947.87	318.49	147.97	1,414.33	7.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	145.06	53.97	38.05	237.08		
			סה"כ צריכה	1,092.93	372.47	186.02	1,651.41		
52	21680	138-דיזל	00023700 - 5	1,635.05	552.76	210.22	2,398.03	11.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	256.64	95.49	67.31	419.44		
			סה"כ צריכה	1,891.69	648.25	277.54	2,817.48		
53	21686	140 - טו גו	00023703 - 3	3,357.04	1,115.09	507.86	4,979.98	18.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	513.28	190.98	134.63	838.89		
			סה"כ צריכה	3,870.32	1,306.06	642.49	5,818.87		
54	21685	141-אריסטו שמט	00023703 - 2	1,633.32	492.28	241.32	2,366.92	12.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	256.64	95.49	67.31	419.44		
			סה"כ צריכה	1,889.96	587.77	308.64	2,786.36		
55	26637	142 - מאניה	00023703 - 1	2,138.65	763.47	406.08	3,308.19	13.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	349.63	130.09	91.70	571.42		
			סה"כ צריכה	2,488.27	893.55	497.78	3,879.61		
56	21689	143-לגבר	00023703 - 6	684.64	228.64	148.64	1,061.92	8.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.41	71.96	50.73	316.10		
			סה"כ צריכה	878.05	300.61	199.37	1,378.03		
57	21687	144 - גולברי	00023703 - 4	2,320.04	734.54	310.29	3,364.88	14.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	442.61	164.68	116.09	723.39		
			סה"כ צריכה	2,762.66	899.22	426.39	4,088.27		
58	22094	145-מנוגו	81011813 - 1	11,718.46	3,690.57	2,244.38	17,653.41	50.78	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,094.04	779.13	549.25	3,422.41		
			סה"כ צריכה	13,812.50	4,469.70	2,793.62	21,075.82		
59	21917	146-אינטימה	00024323 - 3	2,188.62	754.74	283.13	3,226.49	14.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	435.17	161.91	114.14	711.23		
			סה"כ צריכה	2,623.79	916.66	397.27	3,937.72		
60	21683	146.1-קסטרו קיד	00023700 - 8	2,172.87	743.70	318.81	3,235.38	11.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	435.17	161.91	114.14	711.23		
			סה"כ צריכה	2,608.04	905.62	432.95	3,946.61		
61	21926	147- רנואר	00024323 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,543.56	574.31	404.86	2,522.74		
			סה"כ צריכה	1,543.56	574.31	404.86	2,522.74		
62	21714	147-148 מחסן רנואר	00024307 - 5	19.94	6.47	16.72	43.13	1.41	
			סה"כ צריכה	19.94	6.47	16.72	43.13		
63	21679	149 א'-ארנקי שולה	00023700 - 4	1,897.19	599.99	116.69	2,613.87	12.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	212.01	78.88	55.61	346.50		
			סה"כ צריכה	2,109.20	678.87	172.30	2,960.36		
64	25901	150-2 רנואר	00023703 - 7	10,541.87	4,084.21	1,624.83	16,250.90	84.87	
			סה"כ צריכה	10,541.87	4,084.21	1,624.83	16,250.90		
65	21928	151-דן קסידי	00024323 - 8	325.06	107.41	110.91	543.38	7.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.41	71.96	50.73	316.10		
			סה"כ צריכה	518.47	179.37	161.64	859.48		
66	21688	151.1-סמארטפון גרעין 5 ק. 3	00023703 - 5	776.94	293.35	423.53	1,493.82	6.74	
			סה"כ צריכה	776.94	293.35	423.53	1,493.82		
67	21920	152.1-ג'יפה	00024323 - 5	766.88	241.19	222.19	1,230.26	10.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	331.03	123.17	86.83	541.02		
			סה"כ צריכה	1,097.91	364.36	309.02	1,771.28		
68	21677	152.3- גל אור תעשיות מזון	00023700 - 2	445.06	140.20	62.34	647.60	7.72	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	156.22	58.12	40.97	255.31		
			סה"כ צריכה	601.28	198.32	103.31	902.91		
69	21901	154-רויאלטי	00024321 - 8	512.95	147.46	64.66	725.06	4.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	245.48	91.34	64.39	401.21		
			סה"כ צריכה	758.43	238.79	129.05	1,126.27		
70	21648	155-סחוט	00013177 - 7	1,533.54	659.49	1,126.99	3,320.01	7.69	
			סה"כ צריכה	1,533.54	659.49	1,126.99	3,320.01		
71	21639	155.1-סחוט - מחסן	00023702 - 8	374.61	140.66	365.33	880.60	1.41	
			סה"כ צריכה	374.61	140.66	365.33	880.60		
72	21703	156-דינמיקה	00024306 - 2	150.21	57.60	146.29	354.10	0.58	
			סה"כ צריכה	150.21	57.60	146.29	354.10		
73	21702	157-דזון עולם הממתקים	00024306 - 1	567.44	189.09	315.60	1,072.13	2.54	
			סה"כ צריכה	567.44	189.09	315.60	1,072.13		
74	21997	158-ריגושים	00024803 - 2	139.29	42.98	9.04	191.31	0.78	
			סה"כ צריכה	139.29	42.98	9.04	191.31		
75	21716	160-2 אינסטבלוק בע"מ	00024307 - 7	2.94	0.88	0.13	3.95	0.04	
			סה"כ צריכה	2.94	0.88	0.13	3.95		
76	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	00024310 - 5	151.85	54.14	83.03	289.01	0.92	
			סה"כ צריכה	151.85	54.14	83.03	289.01		
77	21636	164-מגנוליה	00023702 - 5	231.89	93.98	159.77	485.64	0.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	63.23	23.53	16.58	103.34		
			סה"כ צריכה	295.12	117.51	176.35	588.98		
78	21783	166-מקס ברור	00024310 - 6	1,245.91	451.15	875.88	2,572.94	6.95	
			סה"כ צריכה	1,245.91	451.15	875.88	2,572.94		
79	21707	167-חדר מירס	00024306 - 6	0.59	0.21	0.50	1.30	0.02	
			סה"כ צריכה	0.59	0.21	0.50	1.30		
80	21651	170 אפרודיטה	00022798 - 2	4,635.57	1,487.55	643.75	6,766.87	20.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	524.44	195.13	137.56	857.12		
			סה"כ צריכה	5,160.006	1,682.68	781.31	7,623.99		
81	21656	171-ורדיון	00022798 - 7	1,653.10	497.14	295.48	2,445.72	14.59	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	431.45	160.53	113.17	705.15		
			סה"כ צריכה	2,084.55	657.67	408.65	3,150.87		
82	21657	172-173-ביטויקר	00022798 - 8	1,225.29	399.81	224.93	1,850.03	8.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	643.46	239.41	168.77	1,051.65		
			סה"כ צריכה	1,868.75	639.22	393.71	2,901.68		
83	21654	174-גולף ביבי	00022798 - 5	7,837.37	2,625.48	835.02	11,297.87	39.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	513.28	190.98	134.63	838.89		
			סה"כ צריכה	8,350.65	2,816.46	969.65	12,136.75		
84	21655	175-177-שילב קידס	00022798 - 6	2,843.62	918.68	331.87	4,094.18	13.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,019.12	379.18	267.31	1,665.61		
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,862.75	1,297.87	599.18	5,759.79		
85	22143	180-בודי שופ	16193880 - 1	595.20	191.20	46.80	833.20	5.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.41	71.96	50.73	316.10		
			סה"כ צריכה	788.61	263.16	97.53	1,149.30		
86	21745	182-אושי אושי דוכן	00024309 - 6	978.35	327.38	523.61	1,829.34	6.98	
			סה"כ צריכה	978.35	327.38	523.61	1,829.34		
87	21767	182.1-אושי אושי מחסן	00024310 - 1	1,388.49	330.29	495.36	2,214.15	15.29	
			סה"כ צריכה	1,388.49	330.29	495.36	2,214.15		
88	21787	189-ריבאר	00024310 - 7	943.11	380.87	703.17	2,027.15	5.82	
			סה"כ צריכה	943.11	380.87	703.17	2,027.15		
89	22146	189.1-מחסן ריבר	16048032 - 1	159.30	61.50	166.00	386.80	1.09	
			סה"כ צריכה	159.30	61.50	166.00	386.80		
90	21966	200-וולסטריט	00024326 - 1	2,072.73	478.33	462.22	3,013.27	13.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,391.06	517.57	364.86	2,273.50		
			סה"כ צריכה	3,463.80	995.90	827.08	5,286.78		
91	21671	202-פלי פוט	00023699 - 4	2,155.81	648.70	237.91	3,042.41	12.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.69	70.58	49.75	310.02		
			סה"כ צריכה	2,345.50	719.28	287.66	3,352.44		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
92	21670	203- פלומר	00023699 - 3	1,165.96	357.54	115.91	1,639.41	7.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	156.22	58.12	40.97	255.31		
			סה"כ צריכה	1,322.18	415.66	156.89	1,894.72		
93	21674	204- נעלי גוזף	00023699 - 7	762.90	252.76	145.96	1,161.63	7.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	275.24	102.41	72.19	449.84		
			סה"כ צריכה	1,038.14	355.17	218.15	1,611.46		
94	21645	209-הדור השלישי	00013177 - 4	2,091.24	699.60	264.08	3,054.92	9.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	349.63	130.09	91.70	571.42		
			סה"כ צריכה	2,440.86	829.69	355.79	3,626.34		
95	21643	210- גויה	00013177 - 2	721.50	234.76	67.45	1,023.71	5.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	226.88	84.42	59.51	370.81		
			סה"כ צריכה	948.39	319.18	126.96	1,394.52		
96	21675	211-סבון של פעם	00023699 - 8	1,330.88	451.66	199.50	1,982.04	8.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	200.85	74.73	52.68	328.26		
			סה"כ צריכה	1,531.73	526.39	252.19	2,310.30		
97	21673	212-אירוקה	00023699 - 6	1,234.74	403.16	179.55	1,817.45	6.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.69	70.58	49.75	310.02		
			סה"כ צריכה	1,424.43	473.74	229.31	2,127.47		
98	21649	212.1 אוינס	00013177 - 8	314.97	128.08	77.63	520.68	3.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	89.27	33.21	23.41	145.89		
			סה"כ צריכה	404.24	161.29	101.04	666.57		
99	21904	213.1- סמארט	00024322 - 2	626.52	250.59	448.14	1,325.26	4.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	145.06	53.97	38.05	237.08		
			סה"כ צריכה	771.58	304.56	486.19	1,562.33		
100	21907	213.2 רולדין	00024322 - 4	4,396.91	1,597.86	6,516.83	12,511.60	37.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	293.83	109.33	77.07	480.23		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,690.74	1,707.18	6,593.90	13,737.00		
101	21875	215-214-דוניה ויקטוריה	00024320 - 1	1,175.69	358.45	419.17	1,953.32	9.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	412.86	153.61	108.29	674.76		
			סה"כ צריכה	1,588.55	512.06	527.46	2,628.07		
102	21912	216-נין ווסט	00024322 - 6	1,226.28	468.36	740.07	2,434.71	9.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	282.68	105.18	74.14	462.00		
			סה"כ צריכה	1,508.96	573.53	814.21	2,896.70		
103	21903	217-נעלי נימרוד	00024322 - 1	668.83	242.91	336.64	1,248.37	7.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	282.68	105.18	74.14	462.00		
			סה"כ צריכה	951.50	348.08	410.78	1,710.36		
104	21910	218-219-פייר קרין	00024322 - 5	1,836.76	653.36	875.33	3,365.46	17.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	580.23	215.89	152.19	948.31		
			סה"כ צריכה	2,416.99	869.25	1,027.52	4,313.76		
105	21886	220-הגרה	00024320 - 7	967.36	293.71	118.33	1,379.40	4.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.13	73.35	51.71	322.18		
			סה"כ צריכה	1,164.49	367.06	170.04	1,701.58		
106	21885	221-גרבו	00024320 - 5	1,105.50	396.95	98.03	1,600.49	7.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.41	71.96	50.73	316.10		
			סה"כ צריכה	1,298.91	468.92	148.76	1,916.59		
107	21878	222-מגיק שיווק מתנות	00024320 - 3	1,613.97	538.93	179.26	2,332.16	8.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	252.92	94.10	66.34	413.36		
			סה"כ צריכה	1,866.89	633.03	245.60	2,745.52		
108	21888	223-224-אפריל	00024320 - 8	2,026.86	662.06	525.23	3,214.15	18.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	643.46	239.41	168.77	1,051.65		
			סה"כ צריכה	2,670.32	901.47	694.00	4,265.79		
109	22104	225 חנות H&M	81011867 - 4	43,898.34	13,472.65	6,165.17	63,536.16	185.60	
			סה"כ צריכה	43,898.34	13,472.65	6,165.17	63,536.16		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
110	21870	X-REAY 229	00024319 - 3	1,519.78	477.51	107.48	2,104.77	7.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	119.02	44.28	31.22	194.52		
			סה"כ צריכה	1,638.80	521.80	138.70	2,299.30		
111	21866	229-ריקושט	00024319 - 2	1,837.70	575.12	288.71	2,701.53	13.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	524.44	195.13	137.56	857.12		
			סה"כ צריכה	2,362.14	770.25	426.27	3,558.66		
112	21961	230 א'-בא מאהבה	00024325 - 6	706.09	217.18	107.20	1,030.48	6.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	331.03	123.17	86.83	541.02		
			סה"כ צריכה	1,037.12	340.35	194.03	1,571.50		
113	21863	230-קרוקס	00024319 - 1	2,943.47	989.93	264.00	4,197.40	17.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	327.31	121.78	85.85	534.94		
			סה"כ צריכה	3,270.78	1,111.71	349.85	4,732.34		
114	21955	231-קדס קידס	00024325 - 4	2,152.31	631.21	294.57	3,078.09	9.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	230.60	85.80	60.49	376.89		
			סה"כ צריכה	2,382.92	717.01	355.06	3,454.98		
115	21954	232-סוויט גירל שופ	00024325 - 3	1,477.10	477.96	284.73	2,239.79	10.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	185.97	69.19	48.78	303.94		
			סה"כ צריכה	1,663.08	547.15	333.51	2,543.73		
116	21872	233-באג	00024319 - 5	2,259.47	781.97	674.53	3,715.97	11.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	446.33	166.07	117.07	729.47		
			סה"כ צריכה	2,705.80	948.03	791.60	4,445.43		
117	21943	234-הפינג	00024325 - 1	2,182.86	792.80	308.07	3,283.74	12.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	483.53	179.91	126.82	790.25		
			סה"כ צריכה	2,666.39	972.71	434.90	4,073.99		
118	21874	235 א'-גלידה ב"ש	00024319 - 6	2,103.90	775.61	1,465.95	4,345.46	14.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.58	41.52	29.27	182.37		
			סה"כ צריכה	2,215.48	817.13	1,495.22	4,527.83		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
119	21965	235-עולם הממתקים	8 - 00024325	861.86	325.06	371.39	1,558.31	4.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	130.18	48.44	34.15	212.76		
			סה"כ צריכה	992.04	373.50	405.54	1,771.07		
120	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	6 - 00023702	146.89	50.54	138.60	336.03	1.23	
			סה"כ צריכה	146.89	50.54	138.60	336.03		
121	21634	235.2-מחסן גלידה בש	2 - 00023702	130.65	50.73	132.44	313.82	0.79	
			סה"כ צריכה	130.65	50.73	132.44	313.82		
122	21951	237-צבע הכסף 2	2 - 00024325	1,176.56	395.40	84.43	1,656.39	8.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	208.29	77.50	54.63	340.42		
			סה"כ צריכה	1,384.85	472.90	139.06	1,996.81		
123	21701	238-גלובוס מקס	1 - 00024304	42,558.61	17,101.54	32,435.66	92,095.81	260.80	
			סה"כ צריכה	42,558.61	17,101.54	32,435.66	92,095.81		
124	21995	239-צוקה	8 - 00024622	5,488.61	1,989.60	2,115.13	9,593.34	29.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.41	71.96	50.73	316.10		
			סה"כ צריכה	5,682.02	2,061.56	2,165.86	9,909.45		
125	21738	239.1-צוקה מחסן	3 - 00024309	125.74	49.49	130.19	305.42	0.49	
			סה"כ צריכה	125.74	49.49	130.19	305.42		
126	21994	240-המתבח של סימה	7 - 00024622	3,525.58	1,123.34	1,090.22	5,739.13	26.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	304.99	113.48	80.00	498.47		
			סה"כ צריכה	3,830.57	1,236.82	1,170.22	6,237.60		
127	21996	240.1-המתבח של סימה מחסן	1 - 00024803	5.18	1.85	4.77	11.80	0.15	
			סה"כ צריכה	5.18	1.85	4.77	11.80		
128	21990	241-מקדונלס-כשר	4 - 00024622	4,689.26	1,501.67	1,309.02	7,499.96	22.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	152.50	56.74	40.00	249.23		
			סה"כ צריכה	4,841.76	1,558.41	1,349.02	7,749.19		
129	21737	241.1-מחסן מקדונלס כשר	2 - 00024309	768.37	270.29	666.02	1,704.68	4.93	
			סה"כ צריכה	768.37	270.29	666.02	1,704.68		
130	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	3 - 00024622	4,071.72	1,470.10	1,392.97	6,934.79	27.28	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	152.50	56.74	40.00	249.23		
			סה"כ צריכה	4,224.22	1,526.83	1,432.97	7,184.02		
131	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	00024310 - 3	183.36	67.92	181.94	433.23	0.79	
			סה"כ צריכה	183.36	67.92	181.94	433.23		
132	21799	243-קרפצו	00024317 - 1	2,417.39	817.92	934.15	4,169.47	14.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	200.85	74.73	52.68	328.26		
			סה"כ צריכה	2,618.24	892.65	986.83	4,497.73		
133	21987	245 א-מקדונלס	00024622 - 1	7,013.43	3,143.37	4,571.77	14,728.57	36.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	360.78	134.24	94.63	589.65		
			סה"כ צריכה	7,374.21	3,277.61	4,666.40	15,318.22		
134	21843	245-שומשום	00024318 - 5	3,413.01	1,083.89	2,029.41	6,526.31	17.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	282.68	105.18	74.14	462.00		
			סה"כ צריכה	3,695.68	1,189.06	2,103.55	6,988.30		
135	21633	245.1-מקדונלדס - מחסן	00023702 - 1	1,143.73	443.52	1,161.07	2,748.32	4.68	
			סה"כ צריכה	1,143.73	443.52	1,161.07	2,748.32		
136	21840	246-אינגליש קייק	00024318 - 4	5,508.32	1,955.12	2,634.48	10,097.93	33.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	353.35	131.47	92.68	577.49		
			סה"כ צריכה	5,861.67	2,086.59	2,727.16	10,675.42		
137	19673	246.2 ניקי	16048038 - 4	1,004.40	728.00	72.60	1,805.00	5.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	104.14	38.75	27.32	170.21		
			סה"כ צריכה	1,108.54	766.75	99.92	1,975.21		
138	21815	247-נעמן פורצלן	00024317 - 5	2,067.37	672.23	210.30	2,949.90	13.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	468.65	174.37	122.92	765.94		
			סה"כ צריכה	2,536.02	846.60	333.22	3,715.84		
139	21805	248-קיווי	00024317 - 3	1,531.47	513.44	242.85	2,287.76	10.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	234.32	87.18	61.46	382.97		
			סה"כ צריכה	1,765.80	600.62	304.31	2,670.73		
140	19670	249-בובי בראון	16048038 - 1	1,382.65	394.80	227.05	2,004.50	9.46	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.74	45.67	32.19	200.60		
			סה"כ צריכה	1,505.39	440.47	259.24	2,205.10		
141	27301	249-250 ביגה	00024622 - 2	9,235.36	3,347.62	3,421.09	16,004.07	51.03	
			מיזוג אוויר	297.55	110.71	78.05	486.31		
			סה"כ צריכה	9,532.91	3,458.33	3,499.14	16,490.38		
142	21638	249.1-מחסן רולדין	00023702 - 7	776.88	251.75	557.37	1,586.00	6.55	
			סה"כ צריכה	776.88	251.75	557.37	1,586.00		
143	27302	249.2 ביגה	00024309 - 4	1,207.66	457.32	1,101.33	2,766.30	5.79	
			סה"כ צריכה	1,207.66	457.32	1,101.33	2,766.30		
144	21802	251-גנטלמן	00024317 - 2	2,116.96	738.15	242.06	3,097.17	11.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	208.29	77.50	54.63	340.42		
			סה"כ צריכה	2,325.25	815.65	296.69	3,437.59		
145	21819	253-הבורסה לתכשטים	00024317 - 6	865.33	272.87	97.38	1,235.58	5.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	145.06	53.97	38.05	237.08		
			סה"כ צריכה	1,010.39	326.84	135.43	1,472.65		
146	21852	254-היינס	00024318 - 7	1,510.53	575.51	269.11	2,355.15	17.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	405.42	150.84	106.34	662.60		
			סה"כ צריכה	1,915.95	726.36	375.44	3,017.75		
147	19672	254.1-נעלי פאפיה	16048038 - 3	1,231.25	349.35	72.95	1,653.55	6.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	290.12	107.94	76.09	474.15		
			סה"כ צריכה	1,521.37	457.29	149.04	2,127.70		
148	21822	254.2-תפור עלי	00024317 - 7	1,226.07	369.72	123.91	1,719.71	7.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.53	66.43	46.83	291.79		
			סה"כ צריכה	1,404.61	436.15	170.74	2,011.50		
149	21791	254.2.1-מחסן תפור עלי	00024310 - 8	1.74	5.32	0.05	7.11	0.87	
			סה"כ צריכה	1.74	5.32	0.05	7.11		
150	21831	255-גלי	00024318 - 1	970.13	351.28	311.38	1,632.80	7.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	784.80	292.00	205.85	1,282.64		
			סה"כ צריכה	1,754.93	643.28	517.23	2,915.44		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
151	21837	257-צומת ספרים	00024318 - 3	2,689.70	904.64	494.85	4,089.19	19.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	784.80	292.00	205.85	1,282.64		
			סה"כ צריכה	3,474.50	1,196.64	700.70	5,371.83		
152	21834	258-לורד קיטש	00024318 - 2	1,321.53	436.17	241.68	1,999.39	8.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	364.50	135.62	95.61	595.73		
			סה"כ צריכה	1,686.04	571.80	337.29	2,595.12		
153	21855	259-נייקי	00024318 - 8	6,331.03	2,126.30	854.60	9,311.93	39.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,149.30	427.62	301.45	1,878.38		
			סה"כ צריכה	7,480.33	2,553.92	1,156.05	11,190.30		
154	21992	260-262 גולף אנד קו	00024622 - 6	8,456.61	2,727.06	1,215.86	12,399.53	43.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,484.05	552.17	389.25	2,425.47		
			סה"כ צריכה	9,940.66	3,279.23	1,605.12	14,825.00		
155	21668	263-רמי לי	00023699 - 1	778.32	281.52	230.56	1,290.40	6.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.53	66.43	46.83	291.79		
			סה"כ צריכה	956.85	347.94	277.39	1,582.19		
156	21646	264-תמנון	00013177 - 5	2,202.19	839.95	355.74	3,397.88	13.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	840.59	312.76	220.48	1,373.83		
			סה"כ צריכה	3,042.78	1,152.70	576.22	4,771.71		
157	21666	265-סחוט	00023527 - 7	1,618.57	588.49	1,176.36	3,383.41	7.99	
			סה"כ צריכה	1,618.57	588.49	1,176.36	3,383.41		
158	21715	265.1-מחסן סחוט	00024307 - 6	527.91	201.21	520.77	1,249.88	2.19	
			סה"כ צריכה	527.91	201.21	520.77	1,249.88		
159	22089	267-שייפ	81011724 - 4	12,951.85	4,120.16	5,350.83	22,422.84	61.60	
			סה"כ צריכה	12,951.85	4,120.16	5,350.83	22,422.84		
160	22101	267.1 משאבות שייפ	81011867 - 1	3,880.71	1,136.39	898.79	5,915.89	12.71	
			סה"כ צריכה	3,880.71	1,136.39	898.79	5,915.89		
161	22102	267.2-צילר 1 שייפ	81011867 - 2	9,349.78	2,304.68	1,928.00	13,582.46	80.96	
			סה"כ צריכה	9,349.78	2,304.68	1,928.00	13,582.46		
162	22103	267.3-צילר 2 שייפ	81011867 - 3	5,226.86	1,961.46	1,440.72	8,629.04	75.78	
			סה"כ צריכה	5,226.86	1,961.46	1,440.72	8,629.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
163	22090	267.4-שייפ מפוח עשן	81011724 - 5	0.14	0.00	0.00	0.14		
			סה"כ צריכה	0.14	0.00	0.00	0.14		
164	21968	268-אור חשאי	00024326 - 3	1,518.13	250.22	61.06	1,829.41	12.41	
			סה"כ צריכה	1,518.13	250.22	61.06	1,829.41		
165	22114	301-פוקס	81018431 - 8	11,828.40	4,036.80	2,632.40	18,497.60	64.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,161.51	1,176.30	829.24	5,167.05		
			סה"כ צריכה	14,989.91	5,213.10	3,461.64	23,664.65		
166	22157	301.1 סטייליש	81039935 - 8	2,600.10	541.25	181.60	3,322.95	16.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	717.85	267.09	188.29	1,173.22		
			סה"כ צריכה	3,317.95	808.34	369.89	4,496.17		
167	22120	302 - מגה ספורט	81018444 - 7	2,178.50	730.10	342.00	3,250.60	16.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	565.35	210.35	148.29	923.99		
			סה"כ צריכה	2,743.85	940.45	490.29	4,174.59		
168	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	1,389.70	471.00	238.90	2,099.60	9.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	174.81	65.04	45.85	285.71		
			סה"כ צריכה	1,564.51	536.04	284.75	2,385.31		
169	25902	304 - אי דיגטל	81034859 - 4	2,165.90	819.20	728.60	3,713.70	15.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	446.33	166.07	117.07	729.47		
			סה"כ צריכה	2,612.23	985.27	845.67	4,443.17		
170	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	1,253.00	436.20	267.00	1,956.20	10.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	252.92	94.10	66.34	413.36		
			סה"כ צריכה	1,505.92	530.30	333.34	2,369.56		
171	22131	305 פיקס	81034859 - 5	1,210.00	322.70	212.90	1,745.60	7.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	260.36	96.87	68.29	425.52		
			סה"כ צריכה	1,470.36	419.57	281.19	2,171.12		
172	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	1,233.30	384.90	164.10	1,782.30	8.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	245.48	91.34	64.39	401.21		
			סה"כ צריכה	1,478.78	476.24	228.49	2,183.51		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
173	22133	307 יוניס קמוטו	81034859 - 7	1,132.20	385.60	121.60	1,639.40	7.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.20	92.72	65.36	407.29		
			סה"כ צריכה	1,381.40	478.32	186.96	2,046.69		
174	22115	309.1-טבע נאות	81018444 - 1	831.00	236.60	104.10	1,171.70	5.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	215.73	80.27	56.58	352.58		
			סה"כ צריכה	1,046.73	316.87	160.68	1,524.28		
175	22116	309.2-ליידי קומפורט	81018444 - 2	523.80	172.70	123.80	820.30	5.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.41	71.96	50.73	316.10		
			סה"כ צריכה	717.21	244.66	174.53	1,136.40		
176	22117	310 אקסטורייז	81018444 - 3	1,484.80	482.20	288.00	2,255.00	10.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	234.32	87.18	61.46	382.97		
			סה"כ צריכה	1,719.12	569.38	349.46	2,637.97		
177	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	11,071.18	3,873.32	4,053.54	18,998.04	50.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	260.36	96.87	68.29	425.52		
			סה"כ צריכה	11,331.54	3,970.19	4,121.83	19,423.56		
178	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	373.05	128.15	83.25	584.45	1.40	
			סה"כ צריכה	373.05	128.15	83.25	584.45		
179	22079	312 ניו	81011509 - 2	2,137.27	711.91	162.50	3,011.68	10.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	256.64	95.49	67.31	419.44		
			סה"כ צריכה	2,393.91	807.40	229.82	3,431.12		
180	29212	313 סלקום	81011509 - 3	19.44	1.96	24.33	45.74	0.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	353.35	131.47	92.68	577.49		
			סה"כ צריכה	372.79	133.43	117.01	623.23		
181	22081	314 ספרינג	81011509 - 4	1,999.70	656.72	386.37	3,042.79	10.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	345.91	128.70	90.73	565.34		
			סה"כ צריכה	2,345.61	785.42	477.10	3,608.13		
182	22140	315.1 סאקס	81037207 - 1	441.60	158.45	179.65	779.70	7.05	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	267.80	99.64	70.24	437.68		
			סה"כ צריכה	709.40	258.09	249.89	1,217.38		
183	22082	315.2 בי אנד בי	81011509 - 5	3,144.46	972.91	219.40	4,336.77	15.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	204.57	76.11	53.66	334.34		
			סה"כ צריכה	3,349.02	1,049.02	273.06	4,671.11		
184	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	1,464.51	406.31	258.99	2,129.81	8.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	234.32	87.18	61.46	382.97		
			סה"כ צריכה	1,698.83	493.50	320.45	2,512.78		
185	22141	317 בוניטה דה מס	81037207 - 2	869.90	237.45	213.25	1,320.60	5.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	260.36	96.87	68.29	425.52		
			סה"כ צריכה	1,130.26	334.32	281.54	1,746.12		
186	22084	318 מאק	81011509 - 7	2,708.35	836.48	472.93	4,017.75	11.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	245.48	91.34	64.39	401.21		
			סה"כ צריכה	2,953.83	927.81	537.32	4,418.96		
187	22085	319 סלוי	81011509 - 8	2,991.62	920.85	360.56	4,273.03	8.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	490.96	182.67	128.78	802.41		
			סה"כ צריכה	3,482.58	1,103.52	489.34	5,075.44		
188	22110	323-טופ שופ	81018431 - 4	9,397.30	3,170.30	1,583.20	14,150.80	42.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,710.94	636.59	448.76	2,796.29		
			סה"כ צריכה	11,108.24	3,806.89	2,031.96	16,947.09		
189	22108	325-ברשקה	81018431 - 2	7,052.60	2,433.90	1,430.00	10,916.50	43.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,658.86	617.21	435.11	2,711.18		
			סה"כ צריכה	8,711.46	3,051.11	1,865.11	13,627.68		
190	22109	327-פול אנד בר	81018431 - 3	5,148.20	1,816.50	1,341.50	8,306.20	37.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,472.89	548.02	386.33	2,407.24		
			סה"כ צריכה	6,621.09	2,364.52	1,727.83	10,713.44		
191	22107	329-אלדו	81018431 - 1	3,303.40	1,115.30	822.50	5,241.20	15.00	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	539.32	200.66	141.46	881.44		
			סה"כ צריכה	3,842.72	1,315.96	963.96	6,122.64		
192	22111	330 סטודיו פשה	81018431 - 5	861.10	280.90	106.90	1,248.90	5.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.53	66.43	46.83	291.79		
			סה"כ צריכה	1,039.63	347.33	153.73	1,540.69		
193	22154	331 דפנה לוינסון	81039935 - 5	599.50	215.30	87.20	902.00	5.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	159.94	59.51	41.95	261.39		
			סה"כ צריכה	759.44	274.81	129.15	1,163.39		
194	22155	332 דלתא	81039935 - 6	2,669.75	815.80	426.20	3,911.75	15.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	583.95	217.27	153.17	954.38		
			סה"כ צריכה	3,253.70	1,033.07	579.37	4,866.13		
195	22150	333 אדיס	81039935 - 1	3,615.30	1,213.30	454.60	5,283.20	27.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	732.73	272.63	192.19	1,197.54		
			סה"כ צריכה	4,348.03	1,485.93	646.79	6,480.74		
196	22151	334.2 ריטילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	2,439.50	948.60	504.40	3,892.50	15.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	814.55	303.07	213.65	1,331.28		
			סה"כ צריכה	3,254.05	1,251.67	718.05	5,223.78		
197	22152	336 ספורט ורטהיימר	81039935 - 3	878.90	110.70	362.40	1,352.00	16.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	702.97	261.55	184.38	1,148.91		
			סה"כ צריכה	1,581.87	372.25	546.78	2,500.91		
198	22156	337 גליתה	81039935 - 7	2,560.15	875.70	486.50	3,922.35	15.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	736.45	274.01	193.16	1,203.62		
			סה"כ צריכה	3,296.60	1,149.71	679.66	5,125.97		
199	22153	338 אמריקן איגל	81039935 - 4	6,345.60	2,358.80	1,552.80	10,257.20	52.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,138.67	795.73	560.96	3,495.36		
			סה"כ צריכה	8,484.27	3,154.53	2,113.76	13,752.56		
200	22113	343-דוכן יוגו	81018431 - 7	833.30	305.90	860.80	2,000.00	5.10	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	44.63	16.61	11.71	72.95		
			סה"כ צריכה	877.93	322.51	872.51	2,072.95		
201	22076	343-יוגו מחסן	1 - 70010468	262.50	121.40	199.60	583.50	2.35	
			סה"כ צריכה	262.50	121.40	199.60	583.50		
202	22112	344-קרוליה למקה	6 - 81018431	364.70	122.05	57.85	544.60	1.75	
			סה"כ צריכה	364.70	122.05	57.85	544.60		
203	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	731.60	267.35	493.70	1,492.65	3.55	
			סה"כ צריכה	731.60	267.35	493.70	1,492.65		
204	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	1,783.65	654.15	390.45	2,828.25	11.05	
			סה"כ צריכה	1,783.65	654.15	390.45	2,828.25		
205	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	1,334.10	488.40	1,046.60	2,869.10	7.80	
			סה"כ צריכה	1,334.10	488.40	1,046.60	2,869.10		
206	21672	8.1-פרטנר אנטנות	5 - 00023699	470.22	175.80	426.06	1,072.08	1.68	
			סה"כ צריכה	470.22	175.80	426.06	1,072.08		
207	21635	8.2-פרטנר אנטנות	4 - 00023702	1,187.38	455.62	1,118.82	2,761.82	6.31	
			סה"כ צריכה	1,187.38	455.62	1,118.82	2,761.82		
208	21913	8.3-פרטנר אנטנות	7 - 00024322	456.87	189.11	741.06	1,387.03	2.23	
			סה"כ צריכה	456.87	189.11	741.06	1,387.03		
209	21963	8.4-פרטנר אנטנות	7 - 00024325	508.51	185.33	442.75	1,136.59	1.83	
			סה"כ צריכה	508.51	185.33	442.75	1,136.59		
210	29015	איי אופטיק - 252-3	4 - 00024317	620.85	185.65	102.31	908.80	5.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	256.64	95.49	67.31	419.44		
			סה"כ צריכה	877.49	281.13	169.62	1,328.24		
211	26994	איל מקיאג	6 - 00024323	1,345.66	426.83	165.26	1,937.75	7.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	192.48	71.62	50.49	314.58		
			סה"כ צריכה	1,538.14	498.45	215.74	2,252.33		
212	22097	גירגי	4 - 81011813	22.27	2.77	7.38	32.42	0.03	
			סה"כ צריכה	22.27	2.77	7.38	32.42		
213	21705	דוכן בא לי	4 - 00024306	-0.17	-0.06	-0.17	-0.40	0.02	
			סה"כ צריכה	-0.17	-0.06	-0.17	-0.40		
214	22063	דוכן הוט	3 - 16092218	145.37	51.81	137.67	334.86	0.67	
			סה"כ צריכה	145.37	51.81	137.67	334.86		
215	27247	דוכן פלאפון 161	8 - 00024309	166.50	63.37	156.40	386.27	0.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	166.50	63.37	156.40	386.27		
216	21894	דוכן שאנטי	5 - 00024321	83.10	32.19	83.73	199.02	0.33	
			סה"כ צריכה	83.10	32.19	83.73	199.02		
217	28735	מאניה ילדים	2 - 00023699	1,865.94	608.27	401.75	2,875.97	9.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.20	92.72	65.36	407.29		
			סה"כ צריכה	2,115.14	700.99	467.12	3,283.25		
218	22062	מחסן הוניגמן	2 - 16092218	60.16	29.49	140.91	230.56	0.23	
			סה"כ צריכה	60.16	29.49	140.91	230.56		
219	22061	מחסן לי קופר	1 - 16092218	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
220	22067	מחסן מקס ברנר	3 - 16092235	58.10	22.60	60.15	140.85	0.20	
			סה"כ צריכה	58.10	22.60	60.15	140.85		
221	27300	מחסן פרטנר חנות	2 - 16092235	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
222	21736	משרד מוקד אמון	1 - 00024309	616.54	336.30	984.07	1,936.90	7.31	
			סה"כ צריכה	616.54	336.30	984.07	1,936.90		
223	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	2 - 16048038	161.10	689.00	129.90	980.00	8.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	788.52	293.38	206.82	1,288.72		
			סה"כ צריכה	949.62	982.38	336.72	2,268.72		
224	21974	נטורפיל	8 - 00024326	1,683.25	521.55	253.08	2,457.88	9.52	
			סה"כ צריכה	1,683.25	521.55	253.08	2,457.88		
225	28769	סקיצרס - 207-1	3 - 81011813	1,257.90	398.83	464.63	2,121.35	13.19	
			סה"כ צריכה	1,257.90	398.83	464.63	2,121.35		
226	27851	פוטו פתח תקוה	8 - 81034859	1,006.00	347.00	185.60	1,538.60	10.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	249.20	92.72	65.36	407.29		
			סה"כ צריכה	1,255.20	439.72	250.96	1,945.89		
227	19669	פעלתון	1 - 16048039	1,130.90	1,428.50	1,001.90	3,561.30	9.62	
			סה"כ צריכה	1,130.90	1,428.50	1,001.90	3,561.30		
228	27584	פרטנר חנות	1 - 00013177	1,384.11	488.69	823.05	2,695.84	8.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	92.99	34.60	24.39	151.97		
			סה"כ צריכה	1,477.09	523.28	847.44	2,847.81		
229	23152	ציבורי שנאי 1	1 - 00025487	4,971.67	2,162.67	3,889.21	11,023.55	31.03	
			2 - 00025487	3,840.14	1,666.57	4,417.17	9,923.88	16.90	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.72	1,384.03	468.12	259.01	656.89	00025487 - 3			
	12.75	6,302.47	2,322.46	1,119.58	2,860.43	00025487 - 5			
	0.002	-0.003	0.001	-0.002	-0.002	00025487 - 6			
	9.36	4,171.01	1,383.88	846.20	1,940.94	00025487 - 8			
		32,804.94	12,480.84	6,054.03	14,270.07	סה"כ צריכה			
	115.94	59,106.97	18,318.10	10,897.16	29,891.71	00025463 - 1	ציבורי שנאי 2	23154	230
	1.75	475.35	212.75	62.40	200.20	15129217 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129217 - 2			
	4.91	1,700.00	313.60	339.20	1,047.20	15129217 - 8			
	3.53	1,163.20	213.20	253.60	696.40	15129217 - 9			
	10.14	2,139.80	716.60	464.60	958.60	- 10 15129217			
	2.22	0.60	0.00	0.00	0.60	- 11 15129217			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15129217			
	0.83	576.20	261.60	77.40	237.20	- 13 15129217			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 14 15129217			
		65,162.12	20,035.85	12,094.36	33,031.91	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 1	ציבורי שנאי 3	23157	231
	3.55	2,439.80	1,062.40	343.60	1,033.80	15129239 - 2			
	94.50	44,838.40	18,800.80	6,660.80	19,376.80	15129239 - 4			
	1.29	542.55	83.40	118.55	340.60	15129239 - 8			
	4.32	1,921.10	289.10	413.20	1,218.80	15129239 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 10 15129239			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15129239			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15129239			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 13 15129239			
	3.59	2,663.00	1,203.30	357.90	1,101.80	- 14 15129239			
		52,404.85	21,439.00	7,894.05	23,071.80	סה"כ צריכה			
	12.81	213,052.90	19,021.30	44,576.40	149,455.20	- 15 16226471	ציבורי שנאי 4+5	23153	232
	27.00	-8,398.20	-1,719.40	-2,117.40	-4,561.40	18029704 - 1			
	21.95	-5,537.50	-311.90	-1,201.80	-4,023.80	18029704 - 2			
	43.43	-17,986.20	-5,303.40	-3,254.00	-9,428.80	18029704 - 5			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	257.33	-97,556.80	-13,444.80	-22,903.20	-61,208.80	- 14 18029704			
	204.29	-61,415.34	-9,046.98	-13,367.47	-39,000.89	81029270 - 1			
	640.61	254,337.08	46,794.89	55,636.65	151,905.54	81029731 - 1			
		276,495.94	35,989.71	57,369.18	183,137.05	סה"כ צריכה			
	17.31	4,148.20	387.20	874.40	2,886.60	14155701 - 1	ציבורי שנאי 6	23158	233
	10.94	4,627.00	1,140.63	1,007.88	2,478.50	14155701 - 3			
	11.71	1,791.40	258.20	396.30	1,136.90	15091164 - 2			
	1.69	466.50	65.20	97.20	304.10	15091164 - 3			
	11.47	4,364.00	789.40	1,056.70	2,517.90	15091164 - 4			
	21.68	9,257.40	9,257.40	0.00	0.00	16092245 - 3			
		24,654.50	11,898.03	3,432.48	9,324.00	סה"כ צריכה			
	8.66	-2,695.84	-823.05	-488.69	-1,384.11	00013177 - 1	ציבורי שנאי 8	22294	234
	5.68	-1,023.71	-67.45	-234.76	-721.50	00013177 - 2			
	2.82	-1,856.40	-734.90	-334.42	-787.08	00013177 - 3			
	9.08	-3,054.92	-264.08	-699.60	-2,091.24	00013177 - 4			
	13.78	-3,397.88	-355.74	-839.95	-2,202.19	00013177 - 5			
	7.69	-3,320.01	-1,126.99	-659.49	-1,533.54	00013177 - 7			
	3.79	-520.68	-77.63	-128.08	-314.97	00013177 - 8			
	6.20	-1,290.40	-230.56	-281.52	-778.32	00023699 - 1			
	7.12	-1,639.41	-115.91	-357.54	-1,165.96	00023699 - 3			
	12.14	-3,042.41	-237.91	-648.70	-2,155.81	00023699 - 4			
	6.45	-1,817.45	-179.55	-403.16	-1,234.74	00023699 - 6			
	7.59	-1,161.63	-145.96	-252.76	-762.90	00023699 - 7			
	8.26	-1,982.04	-199.50	-451.66	-1,330.88	00023699 - 8			
	4.68	-2,748.32	-1,161.07	-443.52	-1,143.73	00023702 - 1			
	0.79	-313.82	-132.44	-50.73	-130.65	00023702 - 2			
	7.86	-4,684.00	-1,776.29	-779.05	-2,128.67	00023702 - 3			
	6.31	-2,761.82	-1,118.82	-455.62	-1,187.38	00023702 - 4			
	0.86	-485.64	-159.77	-93.98	-231.89	00023702 - 5			
	1.23	-336.03	-138.60	-50.54	-146.89	00023702 - 6			
	6.55	-1,586.00	-557.37	-251.75	-776.88	00023702 - 7			
	1.41	-880.60	-365.33	-140.66	-374.61	00023702 - 8			
	2.19	-1,249.88	-520.77	-201.21	-527.91	00024307 - 6			
	0.04	-3.95	-0.13	-0.88	-2.94	00024307 - 7			
	5.00	-2,934.44	-1,216.58	-477.27	-1,240.59	00024307 - 8			
	13.30	-3,013.27	-462.22	-478.33	-2,072.73	00024326 - 1			
	0.53	-296.34	-126.88	-48.88	-120.58	00024326 - 2			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024326 - 4	-382.28	-163.36	-13.27	-558.91	10.07	
			00024326 - 7	-1,007.80	-286.17	-235.73	-1,529.71	6.67	
			00024326 - 8	-1,683.25	-521.55	-253.08	-2,457.88	9.52	
			16048039 - 2	-2,259.30	-1,185.80	-381.40	-3,826.50	7.54	
			16048039 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011724 - 1	101,002.80	34,332.88	29,553.23	164,888.91	411.65	
			81011724 - 3	-10,628.51	-3,533.23	-1,241.32	-15,403.05	43.81	
			81011724 - 4	-12,951.85	-4,120.16	-5,350.83	-22,422.84	61.60	
			81011724 - 5	-0.14	0.00	0.00	-0.14		
			81018444 - 1	-831.00	-236.60	-104.10	-1,171.70	5.80	
			81018444 - 2	-523.80	-172.70	-123.80	-820.30	5.80	
			81018444 - 3	-1,484.80	-482.20	-288.00	-2,255.00	10.50	
			81018444 - 5	-1,334.10	-488.40	-1,046.60	-2,869.10	7.80	
			81018444 - 6	-731.60	-267.35	-493.70	-1,492.65	3.55	
			81018444 - 7	-2,178.50	-730.10	-342.00	-3,250.60	16.70	
			81018444 - 8	-1,783.65	-654.15	-390.45	-2,828.25	11.05	
			81034859 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034859 - 2	-1,253.00	-436.20	-267.00	-1,956.20	10.00	
			81034859 - 3	-1,389.70	-471.00	-238.90	-2,099.60	9.80	
			81034859 - 4	-2,165.90	-819.20	-728.60	-3,713.70	15.40	
			81034859 - 5	-1,210.00	-322.70	-212.90	-1,745.60	7.20	
			81034859 - 6	-1,233.30	-384.90	-164.10	-1,782.30	8.00	
			81034859 - 7	-1,132.20	-385.60	-121.60	-1,639.40	7.90	
			81034859 - 8	-1,006.00	-347.00	-185.60	-1,538.60	10.30	
			סה"כ צריכה	27,283.43	9,071.78	5,074.78	41,429.99		
		ציבורי שנאי 9	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 4	17,354.24	5,319.68	10,085.12	32,759.04	77.26	
			15129205 - 5	7.20	0.80	0.00	8.00	0.40	
			15129205 - 6	1,043.80	435.60	706.80	2,186.20	5.50	
			15129205 - 7	9,052.40	2,825.80	8,741.80	20,620.00	36.73	
			15129205 - 8	1,301.80	428.00	560.20	2,290.00	5.88	
			15129205 - 9	2,023.15	612.00	344.05	2,979.20	10.11	
			- 10 15129205	1,991.65	607.25	338.95	2,937.85	9.82	
			- 11 15129205	2,311.80	993.00	1,457.00	4,761.80	14.91	
			- 12 15129205	813.20	256.90	801.90	1,872.00	3.20	
			- 13 15129205	129.30	37.80	26.40	193.50	1.51	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 14 15129205	2,749.60	804.40	563.60	4,117.60	10.03	
			סה"כ צריכה	38,778.14	12,321.23	23,625.82	74,725.19		
			סה"כ צריכה	1,105,381.50	372,321.86	357,930.71	1,838,213.07		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,838,213.07		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 1,105,381.50)
- גבע (Kwh 372,321.86)
- שפל (Kwh 357,930.71)

