



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/10/18 - 31/10/18)

תאריך הפקה: 06/11/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	2,166.08	342.73	959.09	3,467.91	14.90	
			8 - 00023364	873.78	163.85	448.13	1,485.76	6.79	
			סה"כ צריכה	3,039.87	506.58	1,407.22	4,953.66		
2	20424	חניון 1- ( אמדוקס )	6 - 00021300	13,592.99	3,271.54	8,672.68	25,537.20	87.22	
			7 - 00021300	-6,774.84	-1,308.66	-3,698.58	-11,782.08	49.38	
			8 - 00021300	-2,149.28	-517.63	-1,345.48	-4,012.39	39.23	
			הפסדי השנאה	244.65	75.73	190.14	510.52		
			סה"כ צריכה	4,913.52	1,520.97	3,818.76	10,253.25		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	6,774.84	1,308.66	3,698.58	11,782.08	49.38	
			סה"כ צריכה	6,774.84	1,308.66	3,698.58	11,782.08		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	2,149.28	517.63	1,345.48	4,012.39	39.23	
			סה"כ צריכה	2,149.28	517.63	1,345.48	4,012.39		
5	20387	חניון חיצוני ( משרדים ) 1- חיוני	1 - 00021955	786.22	237.95	626.80	1,650.97	4.80	
			סה"כ צריכה	786.22	237.95	626.80	1,650.97		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	2,232.30	869.68	2,345.18	5,447.17	10.31	
			2 - 00021300	22,534.58	6,632.37	16,564.60	45,731.55	153.14	
			3 - 00021300	335.24	28.21	73.89	437.34	91.76	
			4 - 00021300	10,661.54	618.12	1,611.78	12,891.44	142.71	
			5 - 00021300	7,102.09	2,178.28	5,867.52	15,147.90	43.14	
			סה"כ צריכה	42,865.76	10,326.67	26,462.97	79,655.40		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	318.08	32.81	70.27	421.16	2.00	
			הפסדי השנאה	15.14	1.56	3.34	20.05		
			סה"כ צריכה	333.22	34.38	73.61	441.21		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני ( שנאי 8 )	1 - 00020900	3,091.50	500.59	1,359.68	4,951.77	12.38	
			הפסדי השנאה	147.16	23.83	64.72	235.70		
			סה"כ צריכה	3,238.65	524.42	1,424.40	5,187.47		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	48,219.12	10,809.48	27,500.40	86,529.00	321.44	
			1 - 00020900	-3,091.50	-500.59	-1,359.68	-4,951.77	12.38	
			1 - 00021300	-2,232.30	-869.68	-2,345.18	-5,447.17	10.31	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-22,534.58	-6,632.37	-16,564.60	-45,731.55	153.14	
			00021300 - 3	-335.24	-28.21	-73.89	-437.34	91.76	
			00021300 - 4	-10,661.54	-618.12	-1,611.78	-12,891.44	142.71	
			00021300 - 5	-7,102.09	-2,178.28	-5,867.52	-15,147.90	43.14	
			00022159 - 1	39,567.76	9,074.56	21,224.20	69,866.52	173.60	
			00022181 - 1	-318.08	-32.81	-70.27	-421.16	2.00	
			00023361 - 1	-9,670.12	-2,740.84	-5,465.34	-17,876.30	40.60	
			00023361 - 2	-3,983.06	-771.19	-1,907.05	-6,661.29	16.96	
			00023361 - 3	-6,052.80	-1,385.74	-2,942.84	-10,381.39	23.97	
			00023361 - 4	-4,685.63	-793.39	-2,002.95	-7,481.97	21.39	
			00023361 - 5	-5,051.23	-1,081.01	-2,805.57	-8,937.80	24.00	
			00023361 - 6	-4,321.94	-644.79	-1,424.83	-6,391.56	19.52	
			00023361 - 7	-3,072.34	-772.65	-2,020.27	-5,865.26	15.22	
			00023364 - 1	-1,281.68	-262.96	-639.50	-2,184.14	8.66	
			00023364 - 2	-30.19	19.04	43.29	32.14	0.98	
			00023364 - 3	-89.65	9.98	28.46	-51.21	2.40	
			00023364 - 4	-255.58	-14.97	-22.41	-292.97	2.73	
			00023364 - 5	-505.14	-73.49	-182.58	-761.21	4.79	
			00023364 - 6	-237.86	-20.09	-50.13	-308.09	1.42	
			00023364 - 7	-46.80	-12.09	-25.15	-84.04	0.75	
			הפסדי השנאה	116.72	25.14	74.14	216.00		
			סה"כ צריכה	2,344.25	504.92	1,488.95	4,338.13		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	9,670.12	2,740.84	5,465.34	17,876.30	40.60	
			00023361 - 8	-2,166.08	-342.73	-959.09	-3,467.91	14.90	
			00023364 - 1	1,281.68	262.96	639.50	2,184.14	8.66	
			00023364 - 8	-873.78	-163.85	-448.13	-1,485.76	6.79	
			סה"כ צריכה	7,911.93	2,497.23	4,697.62	15,106.77		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	3,323.50	354.82	797.28	4,475.60	16.42	
			00023322 - 1	606.27	80.06	182.19	868.53	4.76	
			סה"כ צריכה	3,929.77	434.88	979.48	5,344.13		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	3,983.06	771.19	1,907.05	6,661.29	16.96	
			00023364 - 2	30.19	-19.04	-43.29	-32.14	0.98	
			הפסדי השנאה	210.29	39.41	97.66	347.37		
			סה"כ צריכה	4,223.54	791.56	1,961.42	6,976.52		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	6,052.80	1,385.74	2,942.84	10,381.39	23.97	
			00023364 - 5	505.14	73.49	182.58	761.21	4.79	
			סה"כ צריכה	6,557.94	1,459.23	3,125.42	11,142.59		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	5,051.23	1,081.01	2,805.57	8,937.80	24.00	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	89.65	-9.98	-28.46	51.21	2.40	
			הפסדי השנאה	269.38	56.12	145.52	471.02		
			סה"כ צריכה	5,410.26	1,127.15	2,922.63	9,460.04		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	4,321.94	644.79	1,424.83	6,391.56	19.52	
			00023364 - 4	255.58	14.97	22.41	292.97	2.73	
			הפסדי השנאה	239.86	34.57	75.84	350.27		
			סה"כ צריכה	4,817.38	694.34	1,523.08	7,034.79		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	3,072.34	772.65	2,020.27	5,865.26	15.22	
			00023364 - 7	46.80	12.09	25.15	84.04	0.75	
			הפסדי השנאה	163.44	41.12	107.18	311.74		
			סה"כ צריכה	3,282.58	825.86	2,152.60	6,261.03		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	4,685.63	793.39	2,002.95	7,481.97	21.39	
			00023364 - 6	237.86	20.09	50.13	308.09	1.42	
			הפסדי השנאה	257.99	42.63	107.58	408.20		
			סה"כ צריכה	5,181.48	856.11	2,160.66	8,198.25		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	101,464.67	21,233.70	56,941.09	179,639.46	473.41	
			הפסדי השנאה	5,316.75	1,112.65	2,983.71	9,413.11		
			סה"כ צריכה	106,781.42	22,346.34	59,924.80	189,052.56		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	95,781.60	37,352.30	98,340.50	231,474.40	334.10	
			הפסדי השנאה	5,018.96	1,957.26	5,153.04	12,129.26		
			סה"כ צריכה	100,800.56	39,309.56	103,493.54	243,603.66		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	60,976.00	17,212.10	42,877.10	121,065.20		
			הפסדי השנאה	3,195.14	901.91	2,246.76	6,343.82		
			סה"כ צריכה	64,171.14	18,114.01	45,123.86	127,409.02		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	63,300.20	9,699.05	25,791.25	98,790.50	370.90	
			הפסדי השנאה	3,316.93	508.23	1,351.46	5,176.62		
			סה"כ צריכה	66,617.13	10,207.28	27,142.71	103,967.12		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	70,221.25	20,426.85	54,544.85	145,192.95	363.90	
			הפסדי השנאה	3,679.59	1,070.37	2,858.15	7,608.11		
			סה"כ צריכה	73,900.84	21,497.22	57,403.00	152,801.06		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	28,672.40	6,829.80	19,735.65	55,237.85	247.50	
			הפסדי השנאה	1,502.43	357.88	1,034.15	2,894.46		
			סה"כ צריכה	30,174.83	7,187.68	20,769.80	58,132.31		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	48,219.12	10,809.48	27,500.40	86,529.00	321.44	
			סה"כ צריכה	48,219.12	10,809.48	27,500.40	86,529.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	39,567.76	9,074.56	21,224.20	69,866.52	173.60	
			סה"כ צריכה	39,567.76	9,074.56	21,224.20	69,866.52		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	3,524.08	260.84	598.12	4,383.04	19.84	
			00023322 - 1	-606.27	-80.06	-182.19	-868.53	4.76	
			הפסדי השנאה	152.89	9.47	21.79	184.16		
			סה"כ צריכה	3,070.70	190.25	437.72	3,698.67		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	27,946.64	5,201.32	13,028.08	46,176.04	291.60	
			הפסדי השנאה	1,464.40	272.55	682.67	2,419.62		
			סה"כ צריכה	29,411.04	5,473.87	13,710.75	48,595.66		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	63,994.52	15,278.68	38,820.72	118,093.92	314.56	
			00023317 - 1	-3,323.50	-354.82	-797.28	-4,475.60	16.42	
			הפסדי השנאה	3,179.16	782.01	1,992.43	5,953.60		
			סה"כ צריכה	63,850.18	15,705.87	40,015.86	119,571.92		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	163,413.00	57,734.70	150,441.35	371,589.05	722.90	
			הפסדי השנאה	8,562.84	3,025.30	7,883.13	19,471.27		
			סה"כ צריכה	171,975.84	60,760.00	158,324.48	391,060.32		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	82,216.20	31,834.30	87,037.70	201,088.20		
			הפסדי השנאה	4,308.13	1,668.12	4,560.78	10,537.02		
			סה"כ צריכה	86,524.33	33,502.42	91,598.48	211,625.22		
			סה"כ צריכה	885,064.90	254,178.54	666,669.60	1,805,913.05		
			חשבון חברת חשמל	905,280.00	260,720.00	671,600.00	1,837,600.00		
			הפרש בקוטי"ש	-20,215.10	-6,541.46	-4,930.40	-31,686.95		
			הפרש באחוזים	-2.23%	-2.51%	-0.73%	-1.72%		



■ פסגה (Kwh 885,064.90)  
■ גבע (Kwh 254,178.54)  
■ שפל (Kwh 666,669.60)

