



**דוח שח + קוטש**

עבור: קניון הנגב מיזוג אויר צילרים על הגג

קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

תקופת דוח: (31/10/18 - 01/10/18)

תאריך הפקה: 08/11/18


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	8851	יטא 19 AC	14154689 - 11	58.10	0.20	0.00	58.30		27.36	10.16
			סה"כ	58.10	0.20	0.00	58.30	0.00	27.36	
2	8852	יטא 20 AC	14154689 - 12	1,356.50	163.90	201.50	1,721.90		766.66	14.74
			סה"כ	1,356.50	163.90	201.50	1,721.90	0.00	766.66	
3	8853	יטא 21 AC	14154689 - 13	1,923.20	157.40	164.70	2,245.30		1,018.27	25.58
			סה"כ	1,923.20	157.40	164.70	2,245.30	0.00	1,018.27	
4	8854	יטא 22 AC	14154689 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	8855	יטא 23 AC	14154688 - 13	64.30	21.00	71.10	156.40		61.53	0.22
			סה"כ	64.30	21.00	71.10	156.40	0.00	61.53	
6	8856	יטא ac1	14154688 - 1	2,202.50	226.00	18.10	2,446.60		1,128.59	18.45
			סה"כ	2,202.50	226.00	18.10	2,446.60	0.00	1,128.59	
7	8857	יטא ac10	14154688 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	8858	יטא ac11	14154689 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	8859	יטא ac12	14154689 - 2	13.60	6.40	26.00	46.00		17.35	7.22
			סה"כ	13.60	6.40	26.00	46.00	0.00	17.35	
10	8860	יטא ac13	14154689 - 3	91.60	26.30	87.50	205.40		81.76	28.22
			סה"כ	91.60	26.30	87.50	205.40	0.00	81.76	
11	8861	יטא ac14	14154689 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	8862	יטא ac15	14154689 - 5	2.20	0.00	0.00	2.20		1.03	7.00
			סה"כ	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	1.03	
13	8863	יטא ac16	14154689 - 6	1,723.80	160.80	0.00	1,884.60		872.40	26.60
			סה"כ	1,723.80	160.80	0.00	1,884.60	0.00	872.40	
14	8864	יטא ac17	14154689 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.28
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
15	8865	יטא ac18 פורק	14154689 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	8866	יטא ac2	14154688 - 2	2,184.50	172.10	0.10	2,356.70		1,093.20	30.32
			סה"כ	2,184.50	172.10	0.10	2,356.70	0.00	1,093.20	
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	8.30	2.70	8.70	19.70		7.78	0.03
			סה"כ	8.30	2.70	8.70	19.70	0.00	7.78	
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	2,141.60	226.60	142.90	2,511.10		1,140.81	25.80
			סה"כ	2,141.60	226.60	142.90	2,511.10	0.00	1,140.81	
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	1,806.40	136.30	11.50	1,954.20		905.35	27.05
			סה"כ	1,806.40	136.30	11.50	1,954.20	0.00	905.35	
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	2.80	0.50	1.20	4.50		1.90	3.85
			סה"כ	2.80	0.50	1.20	4.50	0.00	1.90	
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	8876	מגדל קירור 1+2	14154689 - 10	15,469.60	4,228.80	6,899.20	26,597.60		11,162.45	94.28
			סה"כ	15,469.60	4,228.80	6,899.20	26,597.60	0.00	11,162.45	
26	8877	מגדל קירור מס 3	14154688 - 12	166.80	0.00	331.20	498.00		186.04	38.70
			סה"כ	166.80	0.00	331.20	498.00	0.00	186.04	
27	8878	מגדל קירור מס 4	14154688 - 11	12,039.00	3,541.40	8,137.20	23,717.60		9,685.13	59.78
			סה"כ	12,039.00	3,541.40	8,137.20	23,717.60	0.00	9,685.13	
			סה"כ	41,254.80	9,070.40	16,100.90	66,426.10	0.00	28,157.61	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				66,426.10			
			הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 41,254.80)  
■ גבע (Kwh 9,070.40)  
■ שפל (Kwh 16,100.90)



■ פסגה (MWh 19,373.25)  
■ גבע (MWh 3,548.34)  
■ שפל (MWh 5,236.01)

