



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/10/18 - 31/10/18)

תאריך הפקה: 12/11/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	4,156.80	379.20	398.40	4,934.40	23.62	
			סה"כ צריכה	4,156.80	379.20	398.40	4,934.40		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	6,804.00	1,373.40	2,817.60	10,995.00	30.16	
			סה"כ צריכה	6,804.00	1,373.40	2,817.60	10,995.00		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	11,922.00	3,712.80	9,558.00	25,192.80	46.38	
			סה"כ צריכה	11,922.00	3,712.80	9,558.00	25,192.80		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	7,292.20	1,563.60	3,187.00	12,042.80	31.09	
			סה"כ צריכה	7,292.20	1,563.60	3,187.00	12,042.80		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	327.20	65.30	9.40	401.90	2.52	
			סה"כ צריכה	327.20	65.30	9.40	401.90		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	5,910.60	210.00	706.20	6,826.80	34.80	
			סה"כ צריכה	5,910.60	210.00	706.20	6,826.80		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	12,270.80	1,136.80	3,007.60	16,415.20	81.58	
			סה"כ צריכה	12,270.80	1,136.80	3,007.60	16,415.20		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	86.70	33.95	89.55	210.20	0.31	
			סה"כ צריכה	86.70	33.95	89.55	210.20		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	2,138.40	302.00	757.40	3,197.80	11.84	
			סה"כ צריכה	2,138.40	302.00	757.40	3,197.80		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	155.85	60.50	160.10	376.45	0.75	
			סה"כ צריכה	155.85	60.50	160.10	376.45		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	813.50	379.20	1,445.60	2,638.30	11.70	
			סה"כ צריכה	813.50	379.20	1,445.60	2,638.30		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,396.60	1,012.00	2,764.60	6,173.20	10.90	
			סה"כ צריכה	2,396.60	1,012.00	2,764.60	6,173.20		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,090.60	267.40	246.50	1,604.50	3.70	
			סה"כ צריכה	1,090.60	267.40	246.50	1,604.50		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	2,178.20	755.30	1,710.30	4,643.80	11.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,178.20	755.30	1,710.30	4,643.80		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	1,376.80	440.00	1,045.50	2,862.30	6.10	
			סה"כ צריכה	1,376.80	440.00	1,045.50	2,862.30		
16	17452	בניין 11 מוביט	13044091 - 5	3,864.00	102.00	78.00	4,044.00	22.76	
			סה"כ צריכה	3,864.00	102.00	78.00	4,044.00		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	13044091 - 8	482.80	44.20	92.40	619.40	3.38	
			סה"כ צריכה	482.80	44.20	92.40	619.40		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	13044095 - 4	5,443.20	1,242.00	3,211.20	9,896.40	22.82	
			סה"כ צריכה	5,443.20	1,242.00	3,211.20	9,896.40		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	13044091 - 10	1,755.20	59.20	223.10	2,037.50	10.66	
			סה"כ צריכה	1,755.20	59.20	223.10	2,037.50		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	13044095 - 3	11,350.80	2,755.20	7,146.00	21,252.00	54.20	
			סה"כ צריכה	11,350.80	2,755.20	7,146.00	21,252.00		
21	17548	בניין 11 ציבורי	13044091 - 1	-86.70	-33.95	-89.55	-210.20	0.31	
			13044091 - 2	-5,750.40	-159.60	-226.80	-6,136.80	24.89	
			13044091 - 3	-4,568.40	-49.20	-350.40	-4,968.00	30.28	
			13044091 - 4	-2,138.40	-302.00	-757.40	-3,197.80	11.84	
			13044091 - 5	-3,864.00	-102.00	-78.00	-4,044.00	22.76	
			13044091 - 6	-11,922.00	-3,712.80	-9,558.00	-25,192.80	46.38	
			13044091 - 7	-4,156.80	-379.20	-398.40	-4,934.40	23.62	
			13044091 - 8	-482.80	-44.20	-92.40	-619.40	3.38	
			13044091 - 9	-3,771.40	-1,217.90	-1,542.10	-6,531.40	20.05	
			13044091 - 10	-1,755.20	-59.20	-223.10	-2,037.50	10.66	
			13044091 - 11	-12,270.80	-1,136.80	-3,007.60	-16,415.20	81.58	
			13044095 - 1	-4,736.40	-722.40	-1,917.60	-7,376.40	21.36	
			13044095 - 2	-10,742.40	-997.20	-2,823.60	-14,563.20	48.29	
			13044095 - 3	-11,350.80	-2,755.20	-7,146.00	-21,252.00	54.20	
			13044095 - 4	-5,443.20	-1,242.00	-3,211.20	-9,896.40	22.82	
			13044095 - 5	-7,292.20	-1,563.60	-3,187.00	-12,042.80	31.09	
			13044095 - 6	-6,804.00	-1,373.40	-2,817.60	-10,995.00	30.16	
			13044095 - 7	-327.20	-65.30	-9.40	-401.90	2.52	
			81036489 - 1	124,176.00	25,554.00	58,356.00	208,086.00	648.00	
			81036489 - 2	-12,962.40	-2,336.40	-4,652.40	-19,951.20	182.40	
			81036489 - 3	-25,318.20	-3,977.40	-7,508.40	-36,804.00	180.60	
			81036489 - 4	-6,904.80	-2,142.00	-5,408.40	-14,455.20	36.00	
			81036489 - 5	-1,090.60	-267.40	-246.50	-1,604.50	3.70	
			81036489 - 6	-1,376.80	-440.00	-1,045.50	-2,862.30	6.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-813.50	-379.20	-1,445.60	-2,638.30	11.70	
			81036693 - 2	106,474.68	18,539.88	42,055.20	167,069.76	641.28	
			81036693 - 4	-28,484.26	-2,192.63	-5,541.61	-36,218.50	232.83	
			81036693 - 5	-7,753.36	-2,721.00	-7,298.16	-17,772.52	32.05	
			81036693 - 7	-7,196.04	-1,509.32	-3,664.24	-12,369.61	39.20	
			81036693 - 8	-1,506.50	-69.89	-239.34	-1,815.73	167.04	
			81037048 - 2	-494.00	-148.40	-371.00	-1,013.40	2.80	
			81037048 - 3	-2,396.60	-1,012.00	-2,764.60	-6,173.20	10.90	
			81037048 - 4	-2,178.20	-755.30	-1,710.30	-4,643.80	11.20	
			81037048 - 5	-155.85	-60.50	-160.10	-376.45	0.75	
			81037048 - 6	1,026.60	322.90	777.90	2,127.40	3.80	
			81037048 - 7	-5,910.60	-210.00	-706.20	-6,826.80	34.80	
			סה"כ צריכה	29,672.46	10,279.39	20,990.60	60,942.45		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננדימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	4,568.40	49.20	350.40	4,968.00	30.28	
			סה"כ צריכה	4,568.40	49.20	350.40	4,968.00		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	4,736.40	722.40	1,917.60	7,376.40	21.36	
			סה"כ צריכה	4,736.40	722.40	1,917.60	7,376.40		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	5,750.40	159.60	226.80	6,136.80	24.89	
			סה"כ צריכה	5,750.40	159.60	226.80	6,136.80		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננדימישן)	13044095 - 2	10,742.40	997.20	2,823.60	14,563.20	48.29	
			סה"כ צריכה	10,742.40	997.20	2,823.60	14,563.20		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,771.40	1,217.90	1,542.10	6,531.40	20.05	
			סה"כ צריכה	3,771.40	1,217.90	1,542.10	6,531.40		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	12,962.40	2,336.40	4,652.40	19,951.20	182.40	
			81036489 - 3	25,318.20	3,977.40	7,508.40	36,804.00	180.60	
			81036489 - 4	6,904.80	2,142.00	5,408.40	14,455.20	36.00	
			81036693 - 4	28,484.26	2,192.63	5,541.61	36,218.50	232.83	
			81036693 - 5	7,753.36	2,721.00	7,298.16	17,772.52	32.05	
			81036693 - 7	7,196.04	1,509.32	3,664.24	12,369.61	39.20	
			81036693 - 8	1,506.50	69.89	239.34	1,815.73	167.04	
			81037048 - 2	494.00	148.40	371.00	1,013.40	2.80	
			סה"כ צריכה	90,619.57	15,097.04	34,683.55	140,400.16		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	2,280.00	88.80	56.40	2,425.20	1,572.79	
			סה"כ צריכה	2,280.00	88.80	56.40	2,425.20		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	4,099.20	582.00	909.60	5,590.80	21.90	
			סה"כ צריכה	4,099.20	582.00	909.60	5,590.80		
30	18326	בניין D אם דבליו ק 3 -	14155734 - 4	4,102.80	848.40	2,040.00	6,991.20	18.00	
			סה"כ צריכה	4,102.80	848.40	2,040.00	6,991.20		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	328.80	142.80	382.80	854.40	787.80	
			סה"כ צריכה	328.80	142.80	382.80	854.40		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	326.90	78.20	209.10	614.20	2.56	
			סה"כ צריכה	326.90	78.20	209.10	614.20		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוס	16045585 - 3	280.40	-136.60	-387.11	-243.31	2.44	
			סה"כ צריכה	280.40	-136.60	-387.11	-243.31		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	3,918.00	1,424.00	3,950.80	9,292.80	43.60	
			סה"כ צריכה	3,918.00	1,424.00	3,950.80	9,292.80		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	758.40	273.60	705.60	1,737.60	2,356.69	
			סה"כ צריכה	758.40	273.60	705.60	1,737.60		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	699.60	53.20	112.20	865.00	4.41	
			סה"כ צריכה	699.60	53.20	112.20	865.00		
38	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	32.40	12.65	33.55	78.60	0.19	
			סה"כ צריכה	32.40	12.65	33.55	78.60		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	3,427.20	932.40	2,466.00	6,825.60	16.31	
			סה"כ צריכה	3,427.20	932.40	2,466.00	6,825.60		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	1,677.60	265.00	700.40	2,643.00	11.61	
			סה"כ צריכה	1,677.60	265.00	700.40	2,643.00		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-3,427.20	-932.40	-2,466.00	-6,825.60	16.31	
			14155700 - 2	-4,099.20	-582.00	-909.60	-5,590.80	21.90	
			14155700 - 3	-328.80	-142.80	-382.80	-854.40	787.80	
			14155721 - 1	-1,517.10	-557.70	-1,425.10	-3,499.90	7.61	
			14155721 - 2	-32.40	-12.65	-33.55	-78.60	0.19	
			14155721 - 4	-3,918.00	-1,424.00	-3,950.80	-9,292.80	43.60	
			14155722 - 1	84,816.00	20,568.00	46,200.00	151,584.00	431.04	
			14155722 - 2	-5,278.80	-1,589.60	-3,456.80	-10,325.20	21.08	
			14155722 - 3	-25,968.00	-4,710.40	-8,105.60	-38,784.00	206.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155722 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155734 - 1	-758.40	-273.60	-705.60	-1,737.60	2,356.69	
			14155734 - 2	-908.40	-9.60	-24.00	-942.00	1,572.84	
			14155734 - 3	-2,280.00	-88.80	-56.40	-2,425.20	1,572.79	
			14155734 - 4	-4,102.80	-848.40	-2,040.00	-6,991.20	18.00	
			15091590 - 1	5,521.20	1,291.20	1,742.40	8,554.80	27.26	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-699.60	-53.20	-112.20	-865.00	4.41	
			16045585 - 1	-1,677.60	-265.00	-700.40	-2,643.00	11.61	
			16045585 - 2	-326.90	-78.20	-209.10	-614.20	2.56	
			16045585 - 3	-280.40	136.60	387.11	243.31	2.44	
			סה"כ צריכה	34,733.60	10,427.45	23,751.56	68,912.61		
42	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	1,517.10	557.70	1,425.10	3,499.90	7.61	
			סה"כ צריכה	1,517.10	557.70	1,425.10	3,499.90		
43	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	908.40	9.60	24.00	942.00	1,572.84	
			סה"כ צריכה	908.40	9.60	24.00	942.00		
44	19810	בניין D- מיזוג אוויר	14155722 - 2	5,278.80	1,589.60	3,456.80	10,325.20	21.08	
			14155722 - 3	25,968.00	4,710.40	8,105.60	38,784.00	206.94	
			14155722 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	31,246.80	6,300.00	11,562.40	49,109.20		
			סה"כ צריכה	322,014.48	66,275.98	149,131.50	537,421.96		
			חשבון חברת חשמל	312,098.00	68,050.00	158,116.00	538,264.00		
			הפרש בקוט"ש	9,916.48	-1,774.02	-8,984.50	-842.04		
			הפרש באחוזים	3.18%	-2.61%	-5.68%	-0.16%		



■ פסגה (322,014.48 Kwh)
■ גבע (66,275.98 Kwh)
■ שפל (149,131.50 Kwh)

