



דוח שח + קוטש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

מארוול יוקנעם


תקופת דוח: (01/11/18 - 15/11/18)

340843761


תאריך הפקה: 21/11/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	2,203.86	412.62	761.34	3,377.82		1,443.94	24.53
			סה"כ	2,203.86	412.62	761.34	3,377.82	188.00	1,631.94	
2	15241	לוח H קומה UPS 4	00024458 - 5	73.88	19.95	33.65	127.48		53.44	0.97
			סה"כ	73.88	19.95	33.65	127.48	188.00	241.44	
3	15242	לוח G קומה UPS 4	00024458 - 4	190.59	98.07	163.95	452.61		181.18	1.85
			סה"כ	190.59	98.07	163.95	452.61	188.00	369.18	
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	929.43	405.32	1,026.06	2,360.81		928.70	34.78
			סה"כ	929.43	405.32	1,026.06	2,360.81	188.00	1,116.70	
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	6,483.41	938.41	2,430.26	9,852.08		4,202.04	120.24
			סה"כ	6,483.41	938.41	2,430.26	9,852.08	188.00	4,390.04	
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	1,646.89	465.24	930.53	3,042.66		1,257.99	19.90
			סה"כ	1,646.89	465.24	930.53	3,042.66	188.00	1,445.99	
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	5,874.47	2,892.89	4,539.71	13,307.06		5,366.66	181.06
			סה"כ	5,874.47	2,892.89	4,539.71	13,307.06	188.00	5,554.66	
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	462.20	2.29	4.48	468.97		219.40	98.33
			סה"כ	462.20	2.29	4.48	468.97	188.00	407.40	
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	7.80	2.78	7.62	18.20		7.23	0.12
			סה"כ	7.80	2.78	7.62	18.20	188.00	195.23	
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	5,344.98	1,390.67	2,178.58	8,914.23		3,762.51	96.56
			סה"כ	5,344.98	1,390.67	2,178.58	8,914.23	188.00	3,950.51	
			סה"כ	23,217.52	6,628.24	12,076.18	41,921.94	1,880.00	19,303.09	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				41,921.94			
			הפרש באחוזים							





- פסגה (Kwh 23,217.52)
- גבע (Kwh 6,628.24)
- שפל (Kwh 12,076.18)



- פסגה (10,902.95 kWh)
- גבע (2,592.97 kWh)
- שפל (3,927.17 kWh)

